

Referencia Reporte: **59323**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo DESHUMIDIFICADOR (Industrial)	Serie ZG297	Servicio Centro de Ensayos Clinicos
Código-Placa 48763	Código ECRI	Ubicación Servicio farmacéutico de investigación
Marca CONFORTFRESH	Riesgo	Edificio Edificio Principal
Modelo UPD60-A	Clasificación Biomédica	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
85913	Preventiva	Jueves 30, Abril 2026	Jueves 30, Abril 2026	16:51 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	263 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
VERIFICAR CONEXION ELECTRICA, (indique la tensión de alimentación en Voltios)	Equipo Encendido	Ninguna
limpieza de Filtro de aire	Realizada	Ninguna
verificar circulación de aire adecuada	Verificado	Ninguna
Limpiar la rejilla y la carcasa	Limpieza Ok	Ninguna
limpiar la cubeta	Limpieza Ok	Ninguna
verificar fugas manguera desagüe	Sin Fugas	Ninguna
precauciones de seguridad (verifíquese con manual de equipo)	Verificado	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

N.R

MEDICIONES

No registra.

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Herramienta de mano				

INSUMOS

No registra.

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Técnico: Carlos David Plata	2026-04-30 16:51:30	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-05-04 10:46:51	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-05-04 10:46:58	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

