

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

Fecha de inicio:	Año: 2025	Mes: 04	Día: 08	Hora inicial:	
Fecha de terminación:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 08	Hora final:	
Marca: N/A	Modelo: N/A	Serie: N/A	Inventario: N/A		
Ubicación: PISO 4 UCI NEO		Tipo de Equipo: Tableros aislados			
TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA					FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☐	Correctivo: ☒	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTIA	
					FECHA FIN DE GARANTIA
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
Se hace limpieza y mantenimiento a 5 tableros aislados de la area. Cuidados intencivos el cual presentan voltajes adecuados para su funcionamiento					
/ / / / /					
INSUMOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
/	/	/	/		
DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA					
/ / / /					
CODIGO NTC:					
REPUESTOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
/	/	/	/		

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



/	/	/	/

OBSERVACIONES

Tableros en buen funcionamiento.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

herramientas de mano, pinza amperimétrica.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE
MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO
Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Arton Hernandez
Nombre del técnico
CC. 91.282.921.

Sandra Niles Diaz
Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 60396997

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo: