

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO**

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



Fecha de inicio:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 8	Hora inicial:	
Fecha de terminación:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 8	Hora final:	
Marca: N/A	Modelo: N/A	Serie: N/A	Inventario: N/A		
Ubicación: UCI NEO PISO 4			Tipo de Equipo: TABLEROS aislados		
TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA					FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☐	Correctivo: ☒	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTÍA	
					FECHA FIN DE GARANTÍA
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
Se realiza limpieza y mantenimiento a tableros aislados de UCI NEO costado UCI intermedia en contrandoren en buen funcionamiento (5 079)					
INSUMOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
/	/	/	/		
DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA					
CODIGO NTC:					
REPUESTOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
/	/	/	/		

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



/	/	/	/	/	/
OBSERVACIONES					
Tableros en buen funcionamiento y voltaje adecuado,					
HERRAMIENTAS UTILIZADAS					
herramientas de mano; pinza amperimétrica.					
REGISTRO FOTOGRAFICO					
ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA			ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA		

Ardon Hernandez
Nombre del técnico
CC. 91.287.921.

Nohora Carolina Bacca
Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 1.118.530.948

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo: