



ACONDICIONANDO S.A.S

AIRE ACONDICIONADO - VENTILACIÓN - CONSTRUCCIÓN

#

CONSECUTIVO

INST-AIRE-006

17

FECHA

2026-03-21



MANTENIMIENTO



LLAMADA POR SERVICIO



REPARACIÓN



INSTALACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE

Cubingecol

SUCURSAL

Medicina Legal

UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO

Coordinación de Laboratorio

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS

TIPO DE EQUIPO

Mini Split

MARCA

LG ELECTRONICS

CAPACIDAD

9000 BTU/HR

MODELO

G092CA NJ8

SERIAL

MEZ62934207

PLACA / # DE ACTIVO

MEZ62934207

INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Se realiza desmontaje de la unidad condensadora del equipo mini split. no se pudo recuperar el gas refrigerante debido a que el equipo no encendió, se revisó la tarjeta y no respondió, se evidencia que es una tarjeta universal que está mala y el capacitor también se encuentra dañado, se recomienda cambiar el equipo por uno nuevo ya que presenta reparaciones previas, funciona con gas refrigerante R22 y es un equipo viejo.

CREAMOS EXPERIENCIAS MEMORABLES

Parque Industrial Manzana 11 Casa 12 • Sector D • Pereira

Correo: acondicionandosas@gmail.com • Tel: 316 610 9591 – 317 680 1633



CONDICIONES DE OPERACIÓN

PARÁMETROS GENERALES

LECTURAS ELÉCTRICAS Y TÉRMICAS

Voltaje	N/A	Amperaje de la Condensadora	N/A
Amperaje de placa	N/A	Temperatura de suministro	N/A
Presión de succión	N/A	Presión de alta	N/A
Tecnología	Convencional	Refrigerante	R22
Amperaje del motor de ventilador	N/A		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CREAMOS EXPERIENCIAS MEMORABLES

Parque Industrial Manzana 11 Casa 12 • Sector D • Pereira

Correo: acondicionandosas@gmail.com • Tel: 316 610 9591 – 317 680 1633



Felipe Gonzalez
FIRMA CLIENTE

Oscar Andres Sierra Zuluaga
FIRMA TÉCNICO 1

Wilber Alejandro Mosquera
FIRMA TÉCNICO 2

Luciana Mosquera Ayala
FIRMA GERENCIA TÉCNICA