

ACONDICIONANDO S.A.S

AIRE ACONDICIONADO - VENTILACIÓN - CONSTRUCCIÓN

#

CONSECUTIVO
LLAM-AIRE-027

July
17

FECHA
2026-04-15



MANTENIMIENTO



LLAMADA POR SERVICIO



REPARACIÓN



INSTALACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE

Cubingecol

SUCURSAL

Medicina Legal

UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO

SALA DE REUNIONES

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS

TIPO DE EQUIPO

MINI SPLIT

MARCA

LG ELECTRONICS

CAPACIDAD

12.000 BTU/HR

MODELO

G122CA NL7

SERIAL

MEZ62674811

PLACA / # DE ACTIVO

MEZ62674811

INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Se iba a realizar el traslado de la unidad condensadora. se chequeó el equipo para verificar su funcionamiento. se detectó que no funcionaba. se revisó y se encontró que el capacitor estaba defectuoso. se procedió a revisar el compresor. se detectó que estaba aterrizado.

CREAMOS EXPERIENCIAS MEMORABLES

Parque Industrial Manzana 11 Casa 12 • Sector D • Pereira

Correo: acondicionandosas@gmail.com • Tel: 316 610 9591 – 317 680 1633



CONDICIONES DE OPERACIÓN

PARÁMETROS GENERALES

LECTURAS ELÉCTRICAS Y TÉRMICAS

Voltaje	220V	Amperaje de la Condensadora	N/A
Amperaje de placa	5.7A	Temperatura de suministro	N/A
Presión de succión	135psi	Presión de alta	N/A
Tecnología	Convencional LG	Refrigerante	R22
Amperaje del motor de ventilador	N/A		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Felipe González
FIRMA CLIENTE

Andres Mauricio Tamayo
Restrepo
FIRMA TÉCNICO 1

Óscar Sierra
FIRMA TÉCNICO 2

Luciana Mosquera Ayala
FIRMA GERENCIA TÉCNICA

CREAMOS EXPERIENCIAS MEMORABLES

Parque Industrial Manzana 11 Casa 12 • Sector D • Pereira
Correo: acondicionandosas@gmail.com • Tel: 316 610 9591 – 317 680 1633