



ACONDICIONANDO S.A.S

AIRE ACONDICIONADO - VENTILACIÓN - CONSTRUCCIÓN

#

CONSECUTIVO
LLAM-AIRE-031

July
17

FECHA
2026-04-18



MANTENIMIENTO



LLAMADA POR SERVICIO



REPARACIÓN



INSTALACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE

Cubingecol

SUCURSAL

Medicina Legal

UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO

COORDINACION

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS

TIPO DE EQUIPO

MINI SPLIT

MARCA

LG ELECTRONICS

CAPACIDAD

9.000 BTU/HR

MODELO

9000 BTU

SERIAL

PLACA / # DE ACTIVO

INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Se realiza inspección del equipo para traslado de la condensadora debido a que en el lugar anterior no se puede dejar por cambio de techo. se inspeccionan voltajes, amperajes y presiones para evaluar las condiciones de funcionamiento. el equipo funciona correctamente y las lecturas de los parámetros están dentro de los rangos.

CREAMOS EXPERIENCIAS MEMORABLES

Parque Industrial Manzana 11 Casa 12 • Sector D • Pereira

Correo: acondicionandosas@gmail.com • Tel: 316 610 9591 – 317 680 1633

CONDICIONES DE OPERACIÓN

PARÁMETROS GENERALES

LECTURAS ELÉCTRICAS Y TÉRMICAS

Voltaje	220	Amperaje de la Condensadora	3.7 y 3.8
Amperaje de placa	5.8	Temperatura de suministro	10.7
Presión de succión	65 psi	Presión de alta	N/A
Tecnología	Convencional	Refrigerante	R22
Amperaje del motor de ventilador	N/A		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Felipe Gonzalez
FIRMA CLIENTE

Oscar Andres Sierra Zuluaga
FIRMA TÉCNICO 1

Mauricio
FIRMA TÉCNICO 2

Luciana Mosquera Ayala
FIRMA GERENCIA TÉCNICA

CREAMOS EXPERIENCIAS MEMORABLES

Parque Industrial Manzana 11 Casa 12 • Sector D • Pereira
Correo: acondicionandosas@gmail.com • Tel: 316 610 9591 – 317 680 1633