LIDA MINGLAY ESPAÑA LOPEZ <lmespana@itp.edu.co>

Remisión Informe OFI GDA N° 018 – Reporte de filtraciones en el Archivo Central

1 mensaje

LIDA MINGLAY ESPAÑA LOPEZ <lmespana@itp.edu.co> 13 de mayo de 2026 a las 11:29
Para: JHON ANDRES CERON <jaceron@itp.edu.co>, gipalacios@itp.edu.co, MARLENY BENILDA CADENA JOJOA <Mcadena@itp.edu.co>

Buenos Días

El presente informe tiene como objetivo notificar la detección de puntos de filtración de agua en el Archivo Central, evidenciados durante un evento de lluvia presentado el viernes 8 de mayo.

La situación se originó aparentemente por el escurrimiento de agua desde el voladizo de la cubierta, la cual ingresó por el área de la ventana móvil, generando filtración hacia el espacio de trabajo. Esta condición requiere intervención oportuna, con el fin de prevenir posibles afectaciones a la documentación, mobiliario, equipos y demás elementos ubicados en el Archivo Central.

A la fecha de emisión del presente informe, no se han registrado daños en la documentación ni en el mobiliario del área afectada.

Atentamente

LIDA MINGLAY ESPAÑA LOPEZ
Gestión Documental y Archivística
Edificio Sede Aire Libre Paraje Barrio Luis Carlos Galán - Mocoa Putumayo
Sede Mocoa: 3138052807-3103310083. Subsede Sibundoy, Ampliación Colón: 3102434689
Ampliación Valle del Guamuez: 3103284620. Ampliación Puerto Asís: 3103307326
http://www.itp.edu.co - Email: atencionalusuario@itp.edu.co

OFI GDA N° 018 Informe de goteras Arch Cent.docx
1158K