Bogotá D.C, 07 de mayo de 2026

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
ATN. PAULA FERNANDA BECERRA RAMÍREZ
SUPERVISOR
Ciudad

Ref. ACEPTACION DE OFERTA No 11020862026

OBJETO: "**REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PROPIEDAD DEL ICBF REGIONAL BOGOTÁ, Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA.".**

INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Realizado el mantenimiento preventivo donde se procede con la verificación de funcionamiento al equipo, limpieza interna y externa de sus componentes eléctricos y electrónicos, revisión general según manual del fabricante, pruebas de funcionamiento.

A continuación, se presenta la relación de los mantenimientos:

ITEM	UBICACIÓN	FECHA	MARCA	MODELO	CAPACIDAD	PLACA/ SERIE	OBSERVACIONES
1	C.Z TUNJUELITO	24/04/2026	MIRAGE	EMF091E	9.000 BTU	170143	Se realiza mantenimiento preventivo equipo funcionando correctamente
2	C.Z CIUDAD BOLIVAR	24/04/2026	MIDEA	MSAFB-12CRDN1-NQ0W	2100W	S/N	Se realiza mantenimiento preventivo equipo funcionando correctamente, equipo no cuenta con el control remoto

3	C.Z CIUDAD BOLIVAR	24/04/2026	MIRAGE	EMF091E	9.000 BTU	6286	Se realiza mantenimiento preventivo equipo funcionando correctamente
4	C.Z CIUDAD BOLIVAR	24/04/2026	MIDEA	MSAFB-12CRDN1-NQ0W	2100W	130092	Se realiza mantenimiento preventivo equipo funcionando correctamente
5	C.Z BOSA BODEGA	24/04/2026	MIRAGE	EMF121E	12.000BTU	S/N	Se realiza mantenimiento preventivo equipo funcionando correctamente
6	C.Z BOSA CASA	24/04/2026	MIRAGE	EMF091E	9.000 BTU	120196	Se realiza mantenimiento preventivo equipo funcionando correctamente, se observa que la tapa del mini split presenta soportes superiores rotos
7	REGIONAL BOGOTÁ	25/04/2026	MIRAGE	EMF181C	18.000 BTU	120247	Se realiza mantenimiento preventivo equipo funcionando correctamente
8	REGIONAL BOGOTÁ	25/04/2026	MIRAGE	EMF091E	9.000 BTU	120220	Se realiza mantenimiento preventivo equipo funcionando correctamente
9	REGIONAL BOGOTÁ	25/04/2026	MIRAGE	EMF091E	9.000 BTU	120207	Se realiza mantenimiento preventivo equipo presenta fuga y congelamiento en tuberia, pendiente equipo por correctivo, equipo funcionando
10	REGIONAL BOGOTÁ	25/04/2026	MIDEA	MSAFB-12CRDN1-NQ0W	2100W	425247	Se realiza mantenimiento preventivo equipo funcionando correctamente
11	C.Z. RAFAEL URIBE	27/04/2026	MIRAGE	EMF091E	9.000 BTU	S/N	Se realiza mantenimiento preventivo equipo no enciende no tiene corriente
12	C.Z. MARTIRES	27/04/2026	MIRAGE	EMF091E	9.000 BTU	S/N	Se realiza mantenimiento preventivo equipo funcionando correctamente
13	C.Z. KENNEDY	27/04/2026	LENNOX	MS8-CO-24P	24.000 BTU	S/N	Se realiza mantenimiento preventivo equipo funcionando correctamente

14	C.Z. KENNEDY CENTRAL	27/04/2026	MIRAGE	EMF091E	9.000 BTU	170436	Se realiza mantenimiento preventivo equipo funcionando correctamente, requiere revision de la condensadora
15	C.Z. SAN CRISTÓBAL	27/04/2026	MIRAGE	EMF091E	9.000 BTU	S/N	Se realiza mantenimiento preventivo equipo funcionando correctamente
16	C.Z. SANTAFÉ	28/04/2026	MIRAGE	EMF121E	12.000BTU	S/N	Se realiza mantenimiento preventivo equipo funcionando correctamente
17	C.Z CREER	28/04/2026	MIDEA	MSABA-09CRD1	2715W. COMPRESOR 6.2A	455250	Se realiza mantenimiento preventivo equipo funcionando correctamente
18	C.Z CREER	28/04/2026	CONFORFRESH	TAC-24CSA/Z2	24.000 BTU	302593	Se realiza mantenimiento preventivo equipo funcionando correctamente, se encuentra el filtro roto
19	C.Z CREER	28/04/2026	MIRAGE	EMF121E	12.000BTU	45667	Se realiza mantenimiento preventivo equipo funcionando correctamente
20	C.Z CESPA 4 PISO	28/04/2026	LENNOX	MS8-CI-24P	24.000 BTU	60000437	Se realiza mantenimiento preventivo equipo presenta error 46, error en motor de ventilador de la unidad inverter, la turbina no arranca
21	C.Z CESPA 2 PISO	28/04/2026	MIDEA	MSAFB-12CRDN1-NQ0W	2100W	S/N	Se realiza mantenimiento preventivo equipo funcionando correctamente
22	C.Z CESPA 2 PISO	28/04/2026	MIDEA	MSAFB-12CRDN1-NQ0W	2100W	S/N	Se realiza mantenimiento preventivo equipo funcionando correctamente
23	C.Z. ENGATIVÁ	29/04/2026	LENNOX	MS8-CI-24P	24.000 BTU	63112	Se realiza mantenimiento preventivo equipo funcionando correctamente
24	C.Z. USAQUÉN	29/04/2026	LENNOX	MS8-CO-24P	24.000 BTU	302594	Se realiza mantenimiento preventivo equipo funcionando correctamente

25	C.Z. USAQUÉN	29/04/2026	MIRAGE	EMF091E	9.000 BTU	30170083	Se realiza mantenimiento preventivo equipo funcionando correctamente
26	C.Z. REVIVIR	29/04/2026	LENNOX	MS8-CI-24P	24.000 BTU	302599	Se realiza mantenimiento preventivo equipo funcionando correctamente
27	C.Z. FONTIBON	30/04/2026	MIDEA	MSAFB-12CRDN1-NQ0W	2100W	50130536	Se realiza mantenimiento preventivo equipo funcionando correctamente, equipo no cuenta con control remoto
28	C.Z USME	30/04/2026	MIRAGE	EMF091E	9.000 BTU	425248	Se realiza mantenimiento preventivo equipo funcionando correctamente
29	C.Z. BARRIOS UNIDOS		LENNOX	MS8-CI-24P	24.000 BTU		Equipo no se realiza mantenimiento pendiente de traslado
30	C.Z. SUBA		MIRAGE	EMF091E	9.000 BTU		Equipo no se realiza mantenimiento pendiente de traslado

REGISTRO FOTOGRAFICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

C.Z BOSA CASA







ATS All Technological Services S.A.S

Equipos de Oficina e Informática y Telecomunicaciones

C.Z BOSA BODEGA







C.Z CIUDAD BOLIVAR







Calle 66 # 105c-33 Piso 1
Teléfonos: (601) 3749901- 3005569634 – 3102125763
ats.technological@gmail.com
Bogotá D.C., Colombia

ATS All Technological Services S.A.S

Equipos de Oficina e Informática y Telecomunicaciones

C.Z CIUDAD TUNJUELITO







REGIONAL BOGOTÁ










Calle 66 # 105c-33 Piso 1
Teléfonos: (601) 3749901- 3005569634 – 3102125763
ats.technological@gmail.com
Bogotá D.C., Colombia

ATS All Technological Services S.A.S

Equipos de Oficina e Informática y Telecomunicaciones

C.Z KENNEDY CENTRAL




C.Z KENNEDY




C.Z RAFAEL URIBE URIBE




Calle 66 # 105c-33 Piso 1
Teléfonos: (601) 3749901- 3005569634 – 3102125763
ats.technological@gmail.com
Bogotá D.C., Colombia

ATS All Technological Services S.A.S

Equipos de Oficina e Informática y Telecomunicaciones

C.Z SANTAFE






C.Z MARTIRES




CZ CREER








Calle 66 # 105c-33 Piso 1
Teléfonos: (601) 3749901- 3005569634 – 3102125763
ats.technological@gmail.com
Bogotá D.C., Colombia

ATS All Technological Services S.A.S

Equipos de Oficina e Informática y Telecomunicaciones

C.Z CESPA 4 Y 2 PISO





C.Z USAQUEN







C.Z REVIVIR





Calle 66 # 105c-33 Piso 1
Teléfonos: (601) 3749901- 3005569634 – 3102125763
ats.technological@gmail.com
Bogotá D.C., Colombia

ATS All Technological Services S.A.S

Equipos de Oficina e Informática y Telecomunicaciones

C.Z USME




C.Z FONTIBON



C.Z ENGATIVA




Calle 66 # 105c-33 Piso 1
Teléfonos: (601) 3749901- 3005569634 – 3102125763
ats.technological@gmail.com
Bogotá D.C., Colombia

Cualquier inquietud con gusto será atendida,

Cordialmente,

YEISON GARZÓN GONZÁLEZ
C.C. No.: 80.017.073 de Bogotá.
Representante Legal ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS SAS
NIT: 900627060-9