Gmail

Secretaría de Salud Amazonas <ssda@amazonas.gov.co>

SOLICITUD COTIZACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS

1 mensaje

Secretaría de Salud Amazonas <ssda@amazonas.gov.co> 1 de junio de 2026 a las 4:35 p.m.
Para: iyrnumaesas@gmail.com, comercializadorarioselvasas79@gmail.com, representacionesmon21@gmail.com
CC: "administrativa.salud administrativa.salud" <administrativa.salud@amazonas.gov.co>

SSD -

Leticia,

ASUNTO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS MISMOS, DE LAS OFICINAS DE LAS AREAS Y PROGRAMAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SALUD"

La Gobernación del Amazonas, de conformidad con los Principios de Transparencia, Responsabilidad y Planeación para la contratación estipulados en la **ley 80 de 1993**, convoca a todos los interesados a participar con sus cotizaciones; lo anterior como base para la elaboración de un estudio de sector dentro del estudio previo; por tanto, es de advertir que la presentación de la misma NO constituye una oferta, y por ende No obliga a las partes.

Se solicita registrar sus cotizaciones a la siguiente dirección, hasta el día miercoles 3 de junio del 2026 a las 4:00pm:

Dirección radicación correspondencia: carrera 11 NO 3 - 29, de Leticia (Amazonas)
Correos electrónicos: ssda@amazonas.gov.co

PARTICULARIDADES DEL CONTRATO:

1. OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS MISMOS, DE LAS OFICINAS DE LAS AREAS Y PROGRAMAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SALUD"

2. FORMA DE PAGO: El valor del contrato será pagado de la manera que se detalla a continuación:

La GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en un único pago correspondiente al cien por ciento (100%) del valor contratado, previa ejecución total del objeto contractual y cumplimiento de las obligaciones pactadas.
El pago se realizará una vez el contratista acredite el cumplimiento de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado, así como el suministro e instalación de los repuestos requeridos, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad.

Para el trámite de pago, el contratista deberá presentar:

a) Cuenta de cobro o factura, según corresponda.

b) Informe técnico de ejecución que contenga la relación de los equipos intervenidos, actividades realizadas, repuestos suministrados e instalados y evidencias fotográficas cuando aplique.

c) Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.

d) Certificación de encontrarse al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando haya lugar.

e) Para el trámite de pago, el contratista deberá presentar, además de los demás documentos exigidos por la entidad, las hojas de vida o formatos de intervención técnica de cada equipo de aire acondicionado objeto del contrato, debidamente diligenciados, en los que se evidencien las actividades ejecutadas, el diagnóstico o estado inicial, los repuestos suministrados e instalados, la fecha de intervención, el estado final del equipo, las observaciones técnicas y las recomendaciones correspondientes, con el fin de acreditar el cumplimiento del objeto contractual.

Nota1: Para efectos de los desembolsos anteriormente señalados, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, bajo la pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.

3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL FUTURO CONTRATISTA:

a) Cumplir con el desarrollo del objeto contratado dentro del plazo pactado.
b) Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado relacionados en la ficha técnica, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad y las recomendaciones del fabricante.
c) Suministrar e instalar los repuestos, partes, accesorios y materiales que se requieran para la correcta ejecución de las actividades correctivas previstas en la ficha técnica y en el alcance contractual.
d) Diligenciar una hoja de vida o formato de intervención para cada equipo de aire acondicionado objeto del contrato, registrando las actividades ejecutadas, repuestos instalados, fecha de intervención y estado final del equipo.
e) Garantizar que los repuestos suministrados sean nuevos, originales o compatibles de calidad igual o superior a la originalmente instalada, libres de defectos de fabricación y adecuados para las características técnicas de cada equipo.
f) Efectuar pruebas de funcionamiento una vez culminadas las actividades de mantenimiento, verificando la correcta operación de cada equipo intervenido.
g) Utilizar herramientas, equipos de medición, materiales e insumos adecuados para la correcta ejecución de las actividades contratadas.
h) Presentar al supervisor del contrato un informe técnico por cada equipo intervenido, indicando actividades realizadas, estado inicial, estado final, repuestos instalados, observaciones y recomendaciones técnicas.
i) Garantizar la adecuada disposición final de residuos, materiales reemplazados, filtros, componentes dañados y demás elementos resultantes de las actividades ejecutadas, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.
j) Asumir bajo su cuenta y riesgo los costos de transporte, herramientas, equipos, personal técnico, elementos de protección personal e insumos necesarios para la ejecución del contrato.
k) Designar personal técnico idóneo y con experiencia en mantenimiento de sistemas de aire acondicionado para la ejecución de las actividades contratadas.
l) Responder por los daños que ocasionen sus trabajadores, dependientes o subcontratistas a los bienes de la entidad durante la ejecución del contrato.
m) Coordinar con el supervisor del contrato la programación de las actividades de mantenimiento con el fin de no afectar el normal funcionamiento de las dependencias de la Secretaría de Salud Departamental del Amazonas.

n) Cumplir las normas de seguridad industrial y salud en el trabajo durante la ejecución de las actividades, garantizando el uso de los elementos de protección personal requeridos.

o) Informar por escrito y oportunamente al supervisor del contrato sobre los obstáculos y problemas que pudieren generarse durante la ejecución del mismo.

4. IMPUESTOS: Tener en cuenta los impuestos del departamento o deducciones para la realización de las cotizaciones, a saber:

Impuestos	Porcentaje %
Estampilla Amazonia	1%
Estampilla Cultura	1.5%
Estampilla Ancianato	4%
Estampilla Pro desarrollo	1.5%
Estampilla Desarrollo Fronterizo	1%
Tasa Pro Deporte y Recreación	1.5%
Fondo Departamental Bomberil	0.5%
Reteica	0.8%
Si es declarante referente a compras	2.5%
No es declarante referente a compras	3.5%

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las características y condiciones técnicas del objeto de la futura contratación consisten en la compra de los siguientes elementos:

EDIFICIO 1 - SEDE PRINCIPAL						
ITEM	**TIPO DE AIRE**	**MODELO**	**BTU**	**OFICINA**	**TIPO DE MANTENIMIENTO**	**DESCRIPCIÓN TECNICA**
1	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	DISCAPACIDAD	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
2	SPLIT	WA9260Q	24.000	DISCAPACIDAD	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
3	SPLIT	IS-18INV22A	17.000	PRESTACIONES	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del

						control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
4	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	NIÑOS Y NIÑAS	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
5	SPLIT	ES-18INV22A	17.000	CRUE	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora,

						ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
6	SPLIT	ELF181Q	18.000	CRUE	CORRECTIVO	servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
7	SPLIT	IWA5252G0Q	24.000	ASEGURAMIEMTO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
8	SPLIT	ES18R410B5	18.000	SALUD AMBIENTAL	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
9	SPLIT	ES18R410B5	18.000	SALUD AMBIENTAL	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga

						refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
10	SPLIT	SP242CM	24.000	ATENCION A LA COMUNIDAD	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, cambio de tarjeta.
11	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	E.T.V. JEFE	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
12	SPLIT	RSEC-24HP	24.000	E.T.V.PERSONAL	CORRECTIVO	servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
13	SPLIT	LWA5260Q	24.000	PRESTACION I.V.C.	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, cambio de tarjeta.
14	SPLIT	EASC09C3SHLW	9.000	E.I.D. ENFRMEDADES INFECCIOSAS DESATENDIDAS	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
15	SPLIT	MSAFD-24CRN1-NCOW	24.000	E.I.D. ENFRMEDADES	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste:

				INFECCIOSAS DESATENDIDAS		desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
16	SPLIT	ASV24PSBAN	24.000	SALUD ORAL	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
17	SPLIT	ES18R410B5	18.000	CRONICAS	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las

						partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
18	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	DESPACHO S.S.D	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410. cambio de motor ventilador manejadora.
19	SPLIT	ES18R410B5	18.000	SECRETARIA DE DESPACHO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, cambio de visor led.
20	SPLIT	ARS24KVSSCWK	20.000	SALUD EN POBLACION ETNICA	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
21	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	PARTICIPACION SOCIAL	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de

						rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
EDIFICIO SEDE 2						
22	SPLIT	MMT24CDBWCCC8	24.000	S.A.R.VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA Y EPIDEMIOLOGIA	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
23	SPLIT	FTK09RL216	9.000	V.S.P. VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA COORDINACION	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex,cambio de compresor, e inyección de refrigerante.
24	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	V.S.P. VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA PERSONAL	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
25	SPLIT	FTKS09RL216	9.000	I.R.A. - E.D.A COORDINACION	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
26	SPLIT	ES18R410B5	18.000	I.R.A. - E.D.A - PERSONAL	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
27	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	Of. No.1 V.S.P.	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de tarjeta y visor led.
28	SPLIT	CA18KBL2INV	18.000	BODEGA INTERNA V.S.P.	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de motor ventilador condensadora.
29	SPLIT	MMT12CBDWCCC8	12.000	ARCHIVO V.S.P.	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
30	SPLIT	SC-Y24MKV	24.000	ZOONOSIS	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
31	SPLIT	SC-Y24MKV	24.000	ZOONOSIS	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros

						, evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
EDIFICIO SEDE 3						
32	SPLIT	EASC12C3AHLW	12.000	SALA DE REUNIONES	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
33	SPLIT	EASC24C6AHLW	24.000	NUTRICION	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
34	SPLIT	CA12KBL1INV-2A1	12.000	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
35	SPLIT	ES18R410B5	18.000	PROGRAMA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rodillo ventilador.
36	SPLIT	ES18R410B5	18.000	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
37	SPLIT	EASC12C3AHLW	12.000	SALUD MENTAL Y SEXUAL	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
38	SPLIT	CA12CABL-2	12.000	FONDO LOCAL DE SALUD	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza

						mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
39	SPLIT	AS-24CR5SBTCADO	24.000	GISP P.- PERSONAL	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de motor ventilador manejadora.
40	SPLIT	RSEC-24HP	24.000	GISP P.- JEFE	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
EDIFICIO SEDE 4 -LABORATORIO						
41	SPLIT	CS07AE	7000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.

42	SPLIT	HY9K115AC	9000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
43	SPLIT	M483C	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
44	SPLIT	AS24UBAN	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza

						mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
45	SPLIT	M363CS	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
46	SPLIT	M363CS	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar

						el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
47	SPLIT	M363CS	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
48	SPLIT	PAC12040A	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga

						refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
49	SPLIT	AR24KVSSCWK	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
50	SPLIT	CCG12CD(1)	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores

						de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
51	SPLIT	CCG12CD(1)	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
52	SPLIT	CCG12CD(1)	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.

53	SPLIT	CCG12CD	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
54	SPLIT	CCG12CD(1)	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
55	SPLIT	CA12KBNV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza

						mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
56	SPLIT	ELF121Q	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
57	SPLIT	MSABB-12CRDN1-MP0W	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar

						el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
58	SPLIT	MSABB-12CRDN1-MP0W	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
59	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga

						refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión[2] y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
60	SPLIT	CA12KBL1INV-1	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
61	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores

						de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
62	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
63	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.

64	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
65	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
66	SPLIT	MSABB-12CRDN1-MP0W	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza

						mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
67	SPLIT	MM12GABWCCGI8	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.
68	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
69	SPLIT	M363CS	18000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.

70	SPLIT	M363CS	18000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
71	SPLIT	M363CS	18000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
72	SPLIT	ELF181Q	18000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
73	SPLIT	CA12KBL1INV-235	20000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
74	SPLIT	CA12KBL1INV-235	22000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
75	SPLIT	AR24CVFZAWKN	24000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.
76	SPLIT	AR24CVFZAWKN	24000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.

6. VALOR OFRECIDO: Se debe cotizar el valor unitario del servicio EN PESOS COLOMBIANOS y calcular un gran total según la cantidad requerida

OLGA ESTHER BELLIDO CUELLAR
Secretaria de Salud Departamental

SECRETARIA DE SALUD
DEPARTAMENTAL DESPACHO
RECIBIDO
FECHA: 02/06/26 HORA: 8:10am
FIRMA:

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901506541-4

Leticia, 2 de junio de 2026

Señores
GOBERNACION DEL AMAZONAS
Atn. Despacho Secretaria de Salud Departamental
Ciudad

REF: cotización

De manera atenta y de acuerdo con su solicitud me permito remitir cotización para el mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados.

EDIFICIO 1 - SEDE PRINCIPAL									
ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANT.	VR UNT	VR TOTAL
1	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	DISCAPACIDAD	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados, cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.355.000,00	$ 1.355.000,00
2	SPLIT	WA9260Q	24.000	DISCAPACIDAD	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados, cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.355.000,00	$ 1.355.000,00
3	SPLIT	IS-18INV22A	17.000	PRESTACIONES	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros, evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo, filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de	1	$ 655.000,00	$ 655.000,00

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901505541-4

						las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
4	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	NIÑOS Y NIÑAS	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 655.000,00	$ 655.000,00
5	SPLIT	ES-18INV22A	17.000	CRUE	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de	1	$ 655.000,00	$ 655.000,00

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901508541-4

						las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
6	SPLIT	ELF181Q	18.000	CRUE	CORRECTIVO	servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, invección de gas R-410.	1	$ 755.000,00	$ 755.000,00
7	SPLIT	IWA5252G0Q	24.000	ASEGURAMIEMTO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.355.000,00	$ 1.355.000,00
8	SPLIT	ES18R410B5	18.000	SALUD AMBIENTAL	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 655.000,00	$ 655.000,00
9	SPLIT	ES18R410B5	18.000	SALUD AMBIENTAL	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre,	1	$ 655.000,00	$ 655.000,00

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901506541-4

						mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
10	SPLIT	SP242CM	24.000	ATENCION A LA COMUNIDAD	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, cambio de tarjeta.	1	$ 1.470.000,00	$ 1.470.000,00
11	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	E.T.V. JEFE	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 655.000,00	$ 655.000,00
12	SPLIT	RSEC-24HP	24.000	E.T.V.PERSONAL	CORRECTIVO	servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.355.000,00	$ 1.355.000,00

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901506541-4

13	SPLIT	LWA5Z60Q	24.000	PRESTACION I.V.C.	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, cambio de tarjeta.	1	$ 1.470.000,00	$ 1.470.000,00
14	SPLIT	EASC09C3SHLW	9.000	E.I.D. ENFRMEDADES INFECCIOSAS DESATENDIDAS	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.470.000,00	$ 1.470.000,00
15	SPLIT	MSAFD-24CRN1-NCOW	24.000	E.I.D. ENFRMEDADES INFECCIOSAS DESATENDIDAS	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como válvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 755.000,00	$ 755.000,00
16	SPLIT	ASV24PSBAN	24.000	SALUD ORAL	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto,	1	$ 755.000,00	$ 755.000,00

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901506541-4

						recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
17	SPLIT	ES18R410B5	18.000	CRONICAS	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 655.000,00	$ 655.000,00
18	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	DESPACHO S.S.D	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410. cambio de motor ventilador manejadora.	1	$ 1.550.000,00	$ 1.550.000,00
19	SPLIT	ES18R410B5	18.000	SECRETARIA DE DESPACHO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, cambio de visor led.	1	$ 1.355.000,00	$ 1.355.000,00
20	SPLIT	ARS24KVSSCWK	20.000	SALUD EN POBLACION ETNICA	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de	1	$ 750.000,00	$ 750.000,00

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901506541-4

						filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arránque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
21	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	PARTICIPACION SOCIAL	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyeccion de gas R-410.	1	$ 1.355.000,00	$ 1.355.000,00
EDIFICIO SEDE 2									$ -
22	SPLIT	MMT24CDBWCCC8	24.000	S.A.R.VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA Y EPIDEMIOLOGIA	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.355.000,00	$ 1.355.000,00
23	SPLIT	FTK09RL216	9.000	V.S.P. VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA COORDINACION	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex,cambio de compresor, e inyección de refrigerante.	1	$ 1.655.000,00	$ 1.655.000,00
24	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	V.S.P. VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA PERSONAL	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.355.000,00	$ 1.355.000,00
25	SPLIT	FTKS09RL216	9.000	I.R.A. - E.D.A COORDINACION	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 955.000,00	$ 955.000,00
26	SPLIT	ES18R410B5	18.000	I.R.A. - E.D.A - PERSONAL	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.355.000,00	$ 1.355.000,00

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901506541-4

27	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	Of. No.1 V.S.P.	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de tarjeta y visor led.	1	$ 1.450.000,00	$ 1.450.000,00
28	SPLIT	CA18KBL2INV	18.000	BODEGA INTERNA V.S.P.	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de motor ventilador condensadora.	1	$ 1.450.000,00	$ 1.450.000,00
29	SPLIT	MMT12CBDWCCC8	12.000	ARCHIVO V.S.P.	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 955.000,00	$ 955.000,00
30	SPLIT	SC-Y24MKV	24.000	ZOONOSIS	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.355.000,00	$ 1.355.000,00
31	SPLIT	SC-Y24MKV	24.000	ZOONOSIS	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 755.000,00	$ 755.000,00
				EDIFICIO SEDE 3					$ -
32	SPLIT	EASC12C3AHLW	12.000	SALA DE REUNIONES	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 955.000,00	$ 955.000,00
33	SPLIT	EASC24C6AHLW	24.000	NUTRICION	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires	1	$ 1.355.000,00	$ 1.355.000,00

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901506541-4

						acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.			
34	SPLIT	CA12KBL1INV-2A1	12.000	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 950.000,00	$ 950.000,00
35	SPLIT	ES18R410B5	18.000	PROGRAMA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rodillo ventilador.	1	$ 1.350.000,00	$ 1.350.000,00
36	SPLIT	ES18R410B5	18.000	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.350.000,00	$ 1.350.000,00
37	SPLIT	EASC12C3AHLW	12.000	SALUD MENTAL Y SEXUAL	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 950.000,00	$ 950.000,00
38	SPLIT	CA12CABL-2	12.000	FONDO LOCAL DE SALUD	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00
39	SPLIT	AS-24CR5SBTCADO	24.000	GISP P.- PERSONAL	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de motor ventilador manejadora.	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901506541-4

40	SPLIT	RSEC-24HP	24.000	GISP P.- JEFE	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.350.000,00	$ 1.350.000,00
EDIFICIO SEDE 4 -LABORATORIO									$ -
41	SPLIT	CS07AE	7000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00
42	SPLIT	HY9K115AC	9000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901506541-4

						comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
43	SPLIT	M48JC	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00
44	SPLIT	AS24UBAN	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901506541-4

						comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
45	SPLIT	M363CS	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00
46	SPLIT	M363CS	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901506541-4

						comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
47	SPLIT	M363CS	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00
48	SPLIT	PAC12040A	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901506541-4

						comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
49	SPLIT	AR24KVSSCWK	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00
50	SPLIT	CCG12CD(1)	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901508541-4

						comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
51	SPLIT	CCG12CD(1)	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00
52	SPLIT	CCG12CD(1)	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901506541-4

						comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
53	SPLIT	CCG12CD	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00
54	SPLIT	CCG12CD(1)	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901508541-4

						comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
55	SPLIT	CA12KBNV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00
56	SPLIT	ELF121Q	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901506541-4

						comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
57	SPLIT	MSABB-12CRDN1-MP0W	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00
58	SPLIT	MSABB-12CRDN1-MP0W	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901508541-4

						comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
59	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 950.000,00	$ 950.000,00
60	SPLIT	CA12KBL1INV-1	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados, que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901506541-4

						comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
61	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00
62	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901506541-4

						comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
63	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00
64	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901506541-4

						comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
65	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros, evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo, filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00
66	SPLIT	MSABB-12CRDN1-MP0W	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros, evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo, filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901508341-4

						comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
67	SPLIT	MM12GABWCCGI8	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00
68	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 950.000,00	$ 950.000,00
69	SPLIT	M363CS	18000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.355.000,00	$ 1.355.000,00
70	SPLIT	M363CS	18000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.355.000,00	$ 1.355.000,00
71	SPLIT	M363CS	18000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex,	1	$ 1.355.000,00	$ 1.355.000,00

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901506541-4

						verificación de fuga, inyección de gas R-410.			
72	SPLIT	ELF181Q	18000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.355.000,00	$ 1.355.000,00
73	SPLIT	CA12KBL11INV-235	20000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.355.000,00	$ 1.355.000,00
74	SPLIT	CA12KBL11INV-235	22000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.355.000,00	$ 1.355.000,00
75	SPLIT	AR24CVFZAWKN	24000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.355.000,00	$ 1.355.000,00
76	SPLIT	AR24CVFZAWKN	24000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.355.000,00	$ 1.355.000,00
					TOTAL			$	73.530.000,00

Valida por 30 días.

Atentamente,

LUCERO PIZANO BARBOSA
R/L INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE SAS
C.C. No. 1.121.210.073 Leticia

Gmail

Secretaría de Salud Amazonas <ssda@amazonas.gov.co>

SOLICITUD COTIZACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS

REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS <representacionesmon21@gmail.com> 2 de junio de 2026 a las 12:12 p.m.
Para: Secretaría de Salud Amazonas <ssda@amazonas.gov.co>

Muy buen día

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos adjuntar cotización solicitada

sin otro particular

REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS S.A.S.

El lun, 1 jun 2026 a la(s) 4:35 p.m., Secretaría de Salud Amazonas (ssda@amazonas.gov.co) escribió:

> SSD -
>
> Leticia,
>
> **ASUNTO:** "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS MISMOS, DE LAS OFICINAS DE LAS AREAS Y PROGRAMAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SALUD"
>
> La Gobernación del Amazonas, de conformidad con los Principios de Transparencia, Responsabilidad y Planeación para la contratación estipulados en la **ley 80 de 1993**, convoca a todos los interesados a participar con sus cotizaciones; lo anterior como base para la elaboración de un estudio de sector dentro del estudio previo; por tanto, es de advertir que la presentación de la misma NO constituye una oferta, y por ende No obliga a las partes.
>
> Se solicita registrar sus cotizaciones a la siguiente dirección, hasta el día jueves 4 de junio del 2026 a las 4:00 pm:
>
> Dirección radicación correspondencia: carrera 11 NO 3 - 29, de Leticia (Amazonas)
> Correos electrónicos: ssda@amazonas.gov.co
>
> **PARTICULARIDADES DEL CONTRATO:**
>
> **1. OBJETO:** "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS MISMOS, DE LAS OFICINAS DE LAS AREAS Y PROGRAMAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SALUD"
>
> **2. FORMA DE PAGO:** El valor del contrato será pagado de la manera que se detalla a continuación:
>
> La GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en un único pago correspondiente al cien por ciento (100%) del valor contratado, previa ejecución total del objeto contractual y cumplimiento de las obligaciones pactadas.

Los Montañeros
REPRESENTACIONES
Nit. 901.444.087-4

Leticia, junio de 2026

Señores
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

REF.: Cotización para "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS MISMOS, DE LAS OFICINAS DE LAS AREAS Y PROGRAMAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SALUD"

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EDIFICIO 1 - SEDE PRINCIPAL									
1	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	DISCAPACIDAD	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.375.325	$ 1.375.325
2	SPLIT	WA9260Q	24.000	DISCAPACIDAD	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.375.325	$ 1.375.325
3	SPLIT	IS-18INV22A	17.000	PRESTACIONES	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza , mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberías, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 664.825	$ 664.825
4	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	NIÑOS Y NIÑAS	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre,	1	$ 664.825	$ 664.825

3234215898
grupoempresarialmontaneros@gmail.com
Principal: Calle 8 #6-29, Centro - Leticia
Nariño: Calle 20 #16-59, Navarrete - Pasto
Santander: Calle 105 #,23-67, Provenza - B/manga

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
						mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
5	SPLIT	ES-18INV22A	17.000	CRUE	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza, mediantes aspiradoras de filtros, evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo, filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 664.825	$ 664.825
6	SPLIT	ELF181Q	18.000	CRUE	CORRECTIVO	servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados, cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 766.325	$ 766.325
7	SPLIT	IWA5252G0Q	24.000	ASEGURAMIEMTO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados, cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.375.325	$ 1.375.325
8	SPLIT	ES18R410B5	18.000	SALUD AMBIENTAL	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros, evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo, filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección	1	$ 664.825	$ 664.825

3234215898
grupoempresarialmontaneros@gmail.com
Principal: Calle 8 #6-29, Centro - Leticia
Nariño: Calle 20 #16-59, Navarrete - Pasto
Santander: Calle 105 # 23-67, Provenza – B/manga

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
						de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
9	SPLIT	ES18R410B5	18.000	SALUD AMBIENTAL	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 664.825	$ 664.825
10	SPLIT	SP242CM	24.000	ATENCION A LA COMUNIDAD	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, cambio de tarjeta.	1	$ 1.492.050	$ 1.492.050
11	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	E.T.V. JEFE	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 664.825	$ 664.825
12	SPLIT	RSEC-24HP	24.000	E.T.V.PERSONAL	CORRECTIVO	servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de	1	$ 1.375.325	$ 1.375.325

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
						fuga, inyección de gas R-410.			
13	SPLIT	LWA5260Q	24.000	PRESTACION I.V.C.	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, cambio de tarjeta.	1	$ 1.492.050	$ 1.492.050
14	SPLIT	EASC09C3SHLW	9.000	E.I.D. ENFRMEDADES INFECCIOSAS DESATENDIDAS	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.492.050	$ 1.492.050
15	SPLIT	MSAFD-24CRN1-NCOW	24.000	E.I.D. ENFRMEDADES INFECCIOSAS DESATENDIDAS	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 766.325	$ 766.325
16	SPLIT	ASV24PSBAN	24.000	SALUD ORAL	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 766.325	$ 766.325
17	SPLIT	ES18R410B5	18.000	CRONICAS	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de	1	$ 664.825	$ 664.825

3234215898
grupoempresarialmontaneros@gmail.com
Principal: Calle 8 #6-29, Centro - Leticia
Nariño: Calle 20 #16-59, Navarrete - Pasto
Santander: Calle 105 # 23-67, Provenza – B/manga

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
						todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
18	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	DESPACHO S.S.D	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410. cambio de motor ventilador manejadora.	1	$ 1.573.250	$ 1.573.250
19	SPLIT	ES18R410B5	18.000	SECRETARIA DE DESPACHO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, cambio de visor led.	1	$ 1.375.325	$ 1.375.325
20	SPLIT	ARS24KVSSCWK	20.000	SALUD EN POBLACION ETNICA	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 761.250	$ 761.250
21	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	PARTICIPACION SOCIAL	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.375.325	$ 1.375.325

EDIFICIO SEDE 2

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22	SPLIT	MMT24CDBWCCC8	24.000	S.A.R.VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA Y EPIDEMIOLOGIA	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.375.325	$ 1.375.325
23	SPLIT	FTK09RL216	9.000	V.S.P. VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA COORDINACION	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex,cambio de compresor, e inyección de refrigerante.	1	$ 1.679.825	$ 1.679.825
24	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	V.S.P. VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA PERSONAL	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.375.325	$ 1.375.325
25	SPLIT	FTKS09RL216	9.000	I.R.A. - E.D.A COORDINACION	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 969.325	$ 969.325
26	SPLIT	ES18R410B5	18.000	I.R.A. - E.D.A - PERSONAL	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.375.325	$ 1.375.325
27	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	Of. No.1 V.S.P.	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de tarjeta y visor led.	1	$ 1.471.750	$ 1.471.750
28	SPLIT	CA18KBL2INV	18.000	BODEGA INTERNA V.S.P.	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de motor ventilador condensadora.	1	$ 1.471.750	$ 1.471.750
29	SPLIT	MMT12CBDWCCC8	12.000	ARCHIVO V.S.P.	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 969.325	$ 969.325
30	SPLIT	SC-Y24MKV	24.000	ZOONOSIS	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.375.325	$ 1.375.325
31	SPLIT	SC-Y24MKV	24.000	ZOONOSIS	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del	1	$ 766.325	$ 766.325

3234215898
grupoempresarialmontaneros@gmail.com
Principal: Calle 8 #6-29, Centro - Leticia
Nariño: Calle 20 #16-59, Navarrete - Pasto
Santander: Calle 105 # 23-67, Provenza – B/manga

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
						equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
						EDIFICIO SEDE 3			
32	SPLIT	EASC12C3AHLW	12.000	SALA DE REUNIONES	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 969.325	$ 969.325
33	SPLIT	EASC24C6AHLW	24.000	NUTRICION	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.375.325	$ 1.375.325
34	SPLIT	CA12KBL1INV-2A1	12.000	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 964.250	$ 964.250
35	SPLIT	ES18R410B5	18.000	PROGRAMA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rodillo ventilador.	1	$ 1.370.250	$ 1.370.250
36	SPLIT	ES18R410B5	18.000	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.370.250	$ 1.370.250
37	SPLIT	EASC12C3AHLW	12.000	SALUD MENTAL Y SEXUAL	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 964.250	$ 964.250
38	SPLIT	CA12CABL-2	12.000	FONDO LOCAL DE SALUD	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 659.750	$ 659.750

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39	SPLIT	AS-24CR5SBTCADO	24.000	GISP P.- PERSONAL	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de motor ventilador manejadora.	1	$ 659.750	$ 659.750
40	SPLIT	RSEC-24HP	24.000	GISP P.- JEFE	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.370.250	$ 1.370.250
EDIFICIO SEDE LABORATORIO									
41	SPLIT	CS07AE	7000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 659.750	$ 659.750
42	SPLIT	HY9K115AC	9000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 659.750	$ 659.750
43	SPLIT	M483C	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros .	1	$ 659.750	$ 659.750

3234215898
grupoempresarialmontaneros@gmail.com
Principal: Calle 8 #6-29, Centro - Leticia
Nariño: Calle 20 #16-59, Navarrete - Pasto
Santander: Calle 105 # 23-67, Provenza – B/manga

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
						evapodaras, desinfección con productos químicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
44	SPLIT	AS24UBAN	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos químicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 659.750	$ 659.750
45	SPLIT	M363CS	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo, de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos químicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de	1	$ 659.750	$ 659.750

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
						arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
46	SPLIT	M363CS	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 659.750	$ 659.750
47	SPLIT	M363CS	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 659.750	$ 659.750
48	SPLIT	PAC12040A	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación,	1	$ 659.750	$ 659.750

3234215898
grupoempresarialmontaneros@gmail.com
Principal: Calle 8 #6-29, Centro - Leticia
Nariño: Calle 20 #16-59, Navarrete - Pasto
Santander: Calle 105 # 23-67, Provenza – B/manga

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
						tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
49	SPLIT	AR24KVSSCWK	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 659.750	$ 659.750
50	SPLIT	CCG12CD(1)	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 659.750	$ 659.750
51	SPLIT	CCG12CD(1)	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se	1	$ 659.750	$ 659.750

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
						realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
52	SPLIT	CCG12CD(1)	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	S 659.750	S 659.750
53	SPLIT	CCG12CD	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador,	1	S 659.750	S 659.750

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
						compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
54	SPLIT	CCG12CD(1)	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 659.750	$ 659.750
55	SPLIT	CA12KBNV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 659.750	$ 659.750
56	SPLIT	ELF121Q	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los	1	$ 659.750	$ 659.750

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
						siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
57	SPLIT	MSABB-12CRDN1-MP0W	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 659.750	$ 659.750
58	SPLIT	MSABB-12CRDN1-MP0W	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 659.750	$ 659.750
59	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de	1	$ 964.250	$ 964.250

3234215898
grupoempresarialmontaneros@gmail.com
Principal: Calle 8 #6-29, Centro - Leticia
Nariño: Calle 20 #16-59, Navarrete - Pasto
Santander: Calle 105 # 23-67, Provenza – B/manga

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
						todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
60	SPLIT	CA12KBL1INV-1	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 659.750	$ 659.750
61	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del	1	$ 659.750	$ 659.750

3234215898
grupoempresarialmontaneros@gmail.com
Principal: Calle 8 #6-29, Centro - Leticia
Nariño: Calle 20 #16-59, Navarrete - Pasto
Santander: Calle 105 # 23-67, Provenza - B/manga

Los Montañeros

REPRESENTACIONES

Nit. 901.444.087-4

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
						equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
62	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 659.750	$ 659.750
63	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 659.750	$ 659.750
64	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el	1	$ 659.750	$ 659.750

3234215898
grupoempresarialmontaneros@gmail.com
Principal: Calle 8 #6-29, Centro - Leticia
Nariño: Calle 20 #16-59, Navarrete - Pasto
Santander: Calle 105 # 23-67, Provenza – B/manga

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
						funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.			
65	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 659.750	$ 659.750
66	SPLIT	MSABB-12CRDN1-MP0W	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 659.750	$ 659.750

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
67	SPLIT	MM12GABWCCGI8	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros . evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempatura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 659.750	$ 659.750
68	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 964.250	$ 964.250
69	SPLIT	M363CS	18000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.375.325	$ 1.375.325
70	SPLIT	M363CS	18000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.375.325	$ 1.375.325
71	SPLIT	M363CS	18000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.375.325	$ 1.375.325
72	SPLIT	ELF181Q	18000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.375.325	$ 1.375.325
73	SPLIT	CA12KBL1INV-235	20000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.375.325	$ 1.375.325
74	SPLIT	CA12KBL1INV-235	22000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.375.325	$ 1.375.325
75	SPLIT	AR24CVFZAWKN	24000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de	1	$ 1.375.325	$ 1.375.325

3234215898
grupoempresarialmontaneros@gmail.com
Principal: Calle 8 #6-29, Centro - Leticia
Nariño: Calle 20 #16-59, Navarrete - Pasto
Santander: Calle 105 # 23-67, Provenza – B/manga

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
						fuga. inyección de gas R-410.			
76	SPLIT	AR24CVFZAWKN	24000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.375.325	$ 1.375.325
							TOTAL		$ 74.632.950

VALOR TOTAL COTIZACIÓN: $ 74.632.950

CONDICIONES COMERCIALES

- Incluye impuestos como estampillas y demás.

Atentamente:

OSCAR JAVIER ARCILA ZAPATA
C.C. No. 15.442.415 de Rionegro
R/L REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS S.A.S.
NIT. 901.444.087-4

REPRESENTACIONES
LOS MONTAÑEROS

Gmail

Secretaría de Salud Amazonas <ssda@amazonas.gov.co>

SOLICITUD COTIZACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS

RIO & SELVA SAS <comercializadorarioselvasas79@gmail.com> 2 de junio de 2026 a las 1:09 p.m.
Para: Secretaría de Salud Amazonas <ssda@amazonas.gov.co>

Muy buenas tardes,

Señores
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

De acuerdo a la solicitud realizada me permito nuestra respectiva cotización

atentamente

COMERCIALIZADORA RIO Y SELVA S.A.S.

El lun, 1 jun 2026 a las 16:35, Secretaría de Salud Amazonas (<ssda@amazonas.gov.co>) escribió:

> SSD -
>
> Leticia,
>
> **ASUNTO:** "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS MISMOS, DE LAS OFICINAS DE LAS AREAS Y PROGRAMAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SALUD"
>
> La Gobernación del Amazonas, de conformidad con los Principios de Transparencia, Responsabilidad y Planeación para la contratación estipulados en la **ley 80 de 1993**, convoca a todos los interesados a participar con sus cotizaciones; lo anterior como base para la elaboración de un estudio de sector dentro del estudio previo; por tanto, es de advertir que la presentación de la misma NO constituye una oferta, y por ende No obliga a las partes.
>
> Se solicita registrar sus cotizaciones a la siguiente dirección, hasta el día jueves 4 de junio del 2026 a las 4:00 pm:
>
> Dirección radicación correspondencia: carrera 11 NO 3 - 29, de Leticia (Amazonas)
> Correos electrónicos: ssda@amazonas.gov.co
>
> **PARTICULARIDADES DEL CONTRATO:**
>
> **1. OBJETO:** "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS MISMOS, DE LAS OFICINAS DE LAS AREAS Y PROGRAMAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SALUD"
>
> **2. FORMA DE PAGO:** El valor del contrato será pagado de la manera que se detalla a continuación:
>
> La GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en un único pago correspondiente al cien por ciento (100%) del valor contratado, previa ejecución total del objeto contractual y cumplimiento de las obligaciones pactadas.

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901906025-0

Leticia, Junio de 2026

Señores
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

Asunto: Cotización "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS MISMOS, DE LAS OFICINAS DE LAS AREAS Y PROGRAMAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SALUD"

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EDIFICIO 1 - SEDE PRINCIPAL									
1	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	DISCAPACIDAD	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.368.550	$ 1.368.550
2	SPLIT	WA9260Q	24.000	DISCAPACIDAD	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.368.550	$ 1.368.550

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901308025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	SPLIT	IS-18INV22A	17.000	PRESTACIONES	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 661.550	$ 661.550

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901908025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	NIÑOS Y NIÑAS	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 661.550	$ 661.550

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901906025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	SPLIT	ES-18INV22A	17.000	CRUE	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 661.550	$ 661.550
6	SPLIT	ELF181Q	18.000	CRUE	CORRECTIVO	servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 762.550	$ 762.550

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT 901908025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	SPLIT	IWA5252G0Q	24.000	ASEGURAMIEMTO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.368.550	$ 1.368.550
8	SPLIT	ES18R410B5	18.000	SALUD AMBIENTAL	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre. mangueras de desagote. medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 661.550	$ 661.550

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901908025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	SPLIT	ES18R410B5	18.000	SALUD AMBIENTAL	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos .a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 661.550	$ 661.550
10	SPLIT	SP242CM	24.000	ATENCION A LA COMUNIDAD	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, cambio de tarjeta.	1	$ 1.484.700	$ 1.484.700

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901508025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	E.T.V. JEFE	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 661.550	$ 661.550
12	SPLIT	RSEC-24HP	24.000	E.T.V.PERSONAL	CORRECTIVO	servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.368.550	$ 1.368.550
13	SPLIT	LWA5260Q	24.000	PRESTACION I.V.C.	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, cambio de tarjeta.	1	$ 1.484.700	$ 1.484.700

COMERCIALIZADORA
RIO & SELVA S.A.S
NIT. 901308025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14	SPLIT	EASC09C3SHLW	9.000	E.I.D. ENFRMEDADES INFECCIOSAS DESATENDIDAS	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Corrective de los aires acondicionados . cambio de rubatex. verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.484.700	$ 1.484.700
15	SPLIT	MSAFD-24CRN1-NCOW	24.000	E.I.D. ENFRMEDADES INFECCIOSAS DESATENDIDAS	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre. mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora. ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 762.550	$ 762.550

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901908025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16	SPLIT	ASV24PSBAN	24.000	SALUD ORAL	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados, que consiste: desarme y arme de todas las partes necesarie para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote; medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan las siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 762.550	$ 762.550

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901508025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	SPLIT	ES18R410B5	18.000	CRONICAS	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora. ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 661.550	$ 661.550
18	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	DESPACHO S.S.D	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410. cambio de motor ventilador manejadora.	1	$ 1.565.500	$ 1.565.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901068025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19	SPLIT	ES18R410B5	18.000	SECRETARIA DE DESPACHO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, cambio de visor led.	1	$ 1.368.550	$ 1.368.550
20	SPLIT	ARS24KVSSCWK	20.000	SALUD EN POBLACION ETNICA	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y armé de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 757.500	$ 757.500
21	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	PARTICIPACION SOCIAL	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.368.550	$ 1.368.550

COMERCIALIZADORA
RIO & SELVA S.A.S
NIT. 901508025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EDIFICIO SEDE 2									
22	SPLIT	MMT24CDBWCCC8	24.000	S.A.R.VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA Y EPIDEMIOLOGIA	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.368.550	$ 1.368.550
23	SPLIT	FTK09RL216	9.000	V.S.P. VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA COORDINACION	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex,cambio de compresor, e inyección de refrigerante.	1	$ 1.671.550	$ 1.671.550
24	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	V.S.P. VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA PERSONAL	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.368.550	$ 1.368.550
25	SPLIT	FTKS09RL216	9.000	I.R.A. - E.D.A COORDINACION	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 964.550	$ 964.550
26	SPLIT	ES18R410B5	18.000	I.R.A. - E.D.A - PERSONAL	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.368.550	$ 1.368.550
27	SPLIT	CA18KBL2INV-2	18.000	Of. No.1 V.S.P.	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de tarjeta y visor led.	1	$ 1.464.500	$ 1.464.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901308025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
28	SPLIT	CA18KBL2INV	18.000	BODEGA INTERNA V.S.P.	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de motor ventilador condensadora.	1	$ 1.464.500	$ 1.464.500
29	SPLIT	MMT12CBDWCCC8	12.000	ARCHIVO V.S.P.	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 964.550	$ 964.550
30	SPLIT	SC-Y24MKV	24.000	ZOONOSIS	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.368.550	$ 1.368.550

COMERCIALIZADORA
RIO & SELVA S.A.S
NIT. 901308025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
31	SPLIT	SC-Y24MKV	24.000	ZOONOSIS	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y armo de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos químicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 762.550	$ 762.550
EDIFICIO SEDE 3									
32	SPLIT	EASC12C3AHLW	12.000	SALA DE REUNIONES	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 964.550	$ 964.550

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901908025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33	SPLIT	EASC24C6AHLW	24.000	NUTRICION	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex. verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.368.550	$ 1.368.550
34	SPLIT	CA12KBL1INV-2A1	12.000	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 959.500	$ 959.500
35	SPLIT	ES18R410B5	18.000	PROGRAMA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rodillo ventilador.	1	$ 1.363.500	$ 1.363.500
36	SPLIT	ES18R410B5	18.000	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.363.500	$ 1.363.500
37	SPLIT	EASC12C3AHLW	12.000	SALUD MENTAL Y SEXUAL	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 959.500	$ 959.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901908025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
38	SPLIT	CA12CABL-2	12.000	FONDO LOCAL DE SALUD	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500
39	SPLIT	AS-24CR5SBTCADO	24.000	GISP P.- PERSONAL	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de motor ventilador manejadora.	1	$ 656.500	$ 656.500
40	SPLIT	RSEC-24HP	24.000	GISP P.- JEFE	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.363.500	$ 1.363.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901908925-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EDIFICIO SEDE 1- LABORATORIO									
41	SPLIT	CS07AE	7000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos químicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma do voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500

COMERCIALIZADORA
RIO & SELVA S.A.S
NIT. 901906025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
42	SPLIT	HY9K115AC	9000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901008025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
43	SPLIT	M483C	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901908025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CÁNTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
44	SPLIT	AS24UBAN	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora. ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901906025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
45	SPLIT	M363CS	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagole, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde, se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901908025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
46	SPLIT	M363CS	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor. sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901908025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
47	SPLIT	M363CS	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia, de cobre, mangueras de desagoje, medición para verificar el funcionamiento del equipo. donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempatura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901906025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
48	SPLIT	PAC12040A	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901508025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
49	SPLIT	AR24KVSSCWK	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagüe, medición para verificar el funcionamiento del equipo. donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901908025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	SPLIT	CCG12CD(1)	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme ,y`armo de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901908025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
51	SPLIT	CCG12CD(1)	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagóte, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901906025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
52	SPLIT	CCG12CD(1)	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo . filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, emperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901968025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
53	SPLIT	CCG12CD	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados , que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras. desinfección con productos químicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo. donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias; la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901508025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
54	SPLIT	CCG12CD(1)	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901908025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	SPLIT	CA12KBNV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901908025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
56	SPLIT	ELF121Q	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901506025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
57	SPLIT	MSABB-12CRDN1-MP0W	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados .que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos, a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901906025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
58	SPLIT	MSABB-12CRDN1-MP0W	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901908025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
59	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados, que consiste: desarme y armo de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 959.500	$ 959.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901305025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	SPLIT	CA12KBL1INV-1	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901908025-8

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
61	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados . que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo . filtros, luberia de cobre, mangueras de desagoie, medición para verificar el funcionamiento del equipo. donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la loma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901908025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
62	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y armo de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901305025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
63	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde, se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500

COMERCIALIZADORA
RIO & SELVA S.A.S
NIT. 901506025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
64	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901368025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
65	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados ,que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901308025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
66	SPLIT	MSABB-12CRDN1-MP0W	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados : que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500

COMERCIALIZADORA
RIO & SELVA S.A.S
NIT. 901908025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
67	SPLIT	MM12GABWCCGI8	12000	LABORATORIO	PREVENTIVO	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediantes aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos químicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagole, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempatura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuberias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	1	$ 656.500	$ 656.500
68	SPLIT	CA12KBL1INV-2	12000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 959.500	$ 959.500

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901308025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
69	SPLIT	M363CS	18000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.368.550	$ 1.368.550
70	SPLIT	M363CS	18000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.368.550	$ 1.368.550
71	SPLIT	M363CS	18000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.368.550	$ 1.368.550
72	SPLIT	ELF181Q	18000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.368.550	$ 1.368.550
73	SPLIT	CA12KBL1INV-235	20000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.368.550	$ 1.368.550
74	SPLIT	CA12KBL1INV-235	22000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.368.550	$ 1.368.550
75	SPLIT	AR24CVFZAWKN	24000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.368.550	$ 1.368.550

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S
NIT. 901908025-0

ITEM	TIPO DE AIRE	MODELO	BTU	OFICINA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
76	SPLIT	AR24CVFZAWKN	24000	LABORATORIO	CORRECTIVO	Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, inyección de gas R-410.	1	$ 1.368.550	$ 1.368.550
							TOTAL		$ 74.265.300

Atentamente,

COMERCIALIZADORA RIO Y SELVA S.A.S.
NIT: 901.908.025-0
DIRECCIÓN: Carrera 7 b No. 17-32, Apto 2 Barrio Jose Maria Fajardo
CIUDAD: Leticia
TELÉFONO: 3204567911
CORREO ELECTRÓNICO:comercializadorarioselvasas79@gmail.com