

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACION DIRECTA DEL SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA RED DE FRIO, AIRES ACONDICIONADOS, LAVADORAS Y NEVERAS PERTENECIENTES A LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.

RESPONSABLE DEL ESTUDIO: SUBGERENCIA

En cumplimiento a lo dispuesto por el manual de contratación y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 002 del 25 de marzo de 2025 y la Resolución 074 del 21 de Abril expedido por la Junta Directiva de la ESE, **“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ESE HOSPITAL**

REGIONAL NOROCCIDENTAL”, en el artículo 26, y 25.1 y S.S. se presenta el siguiente Estudio de Conveniencia y Oportunidad.

De acuerdo Artículo 26 de la Resolución 074, por medio de la cual se adopta el Manual de Contracción de la ESE Hospital Regional Noroccidental, las contrataciones deberán soportarse en un análisis del sector y en un estudio previo en los cuales se incluirá:

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

La ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL, es una institución creada mediante Ordenanza Departamental 017 de 2003 es un organismo autónomo de carácter descentralizada de nivel departamental, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en materia contractual las Empresas Sociales del Estado, se rigen por el derecho privado estableciéndose la posibilidad de utilizar discrecionalmente las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración pública.

La ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL, cuenta con su Manual de Contratación que fue creado mediante la Resolución 074 del 21 de Abril de 2025, Que aun rigiéndose en materia contractual por normas de derecho privado, por su carácter de Entidad Pública prestadora de un servicio esencial público a cargo del Estado, se rige por el articulo 13 Ley 1150 de 2007, Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública, entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal, y demás artículos.

Que, de acuerdo al Artículo 30 de la Resolución 074 de 2025, **POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCION 256 DEL 2022 Y SE MODIFICA EL MANUAL DE CONTRACCIÓN DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL, CONFORME AL ESTATUTO DE CONTRATACION EXPEDIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE EL ACUERDO 011 DEL 2022, MODIFICADO MEDIANTE ACUERDO 002 DEL 2025”**, la contratación directa; es la modalidad de selección de contratistas en que, sin necesidad de obtener más de una

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL ABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9	 Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO	
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	
Código: MA-GJ-C-EP-05	ESTUDIO PREVIO	Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0

oferta, se podrá contratar atendiendo las condiciones de mercado en términos de calidad y precio y de idoneidad del oferente referente a su capacidad para ejecutar el contrato.

Que, el numeral 30.2.1. Establece que Aparte de los casos enlistados, sin importar la naturaleza de su objeto, se podrá contratar en forma directa, contratos que no superen la suma de 100 SMLMV, como una causal de contratación directa.

Que, El plan anual de mantenimiento de la cadena de frio constituye el soporte básico del Programa Ampliado de Inmunizaciones y está proyectado para cumplir con lineamientos técnicos, definidos por el Ministerio de Salud, conforme a las Normas Técnico Administrativas del PAI y a las especificaciones contempladas en el catalogo de productos de la Organización Mundial de la Salud-OMS, para el almacenamiento y la conservación de esta, hacen parte prioritaria para la calidad y el éxito de los servicios de vacunación.

Que, el mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados se debe realizar para evitar acumulación de material particulado que obstruye o incruste en los serpentines de los evaporadores generando enfriamiento deficiente aumentando el consumo de energía.

Que, teniendo en cuenta el cambio climático desfavorable con intensas olas de calor y el crecimiento institucional tanto operativo como misional nos ha exigido; la adquisición de más aires acondicionados. Lo que ha incrementado el inventario para el mantenimiento de los mismos.

Que, la Entidad debe cumplir con estrictos estándares y normativas en cuanto al mantenimiento de las lavadoras que garanticen su asepsia y buen funcionamiento evitando cualquier riesgo de contaminación cruzada.

La ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL tiene ubicados en todas sus sedes equipos de Aire Acondicionado, lavadoras y neveras, que además de facilitar un ambiente térmico confortable a sus funcionarios, permiten el correcto funcionamiento de los cuartos de máquinas y centros de cómputo, elementos que requieren para su adecuado funcionamiento parámetros específicos de temperatura y humedad. De conformidad con el inventario la Entidad cuenta con equipos de aire acondicionado y neveras red de frio, así las cosas, todos los equipos deben ser cubiertos con un contrato de mantenimiento integral que permita su funcionamiento en óptimas condiciones, no sólo para salvaguardar la inversión efectuada por la entidad al adquirirlos, sino para garantizar que los empleados públicos, trabajadores oficiales y contratistas puedan desarrollar sus labores y/o actividades en condiciones confortables, que proporcionen ambientes de bienestar físico y mental, y la adecuada atención a los usuarios, así como la conservación de equipos que requieren para su conservación y funcionamiento condiciones adecuadas de humedad y temperatura, circunstancias que justifican la necesidad de contratar el mantenimiento integral (preventivo y correctivo) descrito.

La ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL, no cuenta en la actualidad ni con el personal ni con los recursos técnicos necesarios para el servicio de mantenimiento preventivo

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehmo.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehmo.gov.co, ventanillaunica@esehmo.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL ABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA N.I. 807.008.842-9	 Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO	
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	
Código: MA-GJ-C-EP-05	ESTUDIO PREVIO	Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0

y correctivo que garanticen el correcto funcionamiento de los aires acondicionados, neveras y lavadodras de propiedad de la entidad, en atención a lo cual, se hace necesario contratar el mencionado servicio con personal externo.

Conforme a la naturaleza del objeto contractual consistente en la prestación de servicios de mantenimiento para la red de frio perteneciente a la ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL, se concluye que el presente contrato corresponde a un servicio de carácter administrativo y operativo de apoyo institucional, toda vez que las actividades contratadas se encuentran dirigidas al fortalecimiento de los procesos logísticos, de almacenamiento, control de inventarios, organización de insumos y apoyo funcional interno de la entidad.

Si bien el contrato será ejecutado en una Empresa Social del Estado cuya actividad principal se relaciona con la prestación del servicio público de salud, las obligaciones específicas desarrolladas por el contratista no corresponden a actividades asistenciales, médicas, clínicas o directamente relacionadas con la atención en salud de los pacientes, sino a actividades administrativas y de apoyo logístico institucional.

En consecuencia, y atendiendo la naturaleza jurídica y funcional del objeto contractual, resulta procedente la aplicación de los descuentos tributarios y estampillas departamentales establecidos en la Ordenanza 018 de 2025, LIBRO CUARTO ESTAMPILLAS, ARTICULO 275. Las estampillas son tributos de origen documental de propiedad del Departamento. Son estampillas departamentales las siguientes:

1. La estampilla Pro-Desarrollos Norte de Santander
2. La estampilla Pro- electrificación rural (Ley 1845 de 2017)
3. La estampilla pro-Desarrollo Fronterizo (Ley 191 de 1995 modificada por el artículo 2 de la Ley 1813 de 2016).
4. La estampilla Procultura 8Ley 397 de 1997, Ley 666 de 2001).
5. La estampilla Pro-Hospital Erasmo Meoz (ley 645 de 2001, adoptada por la ordenanza 049 de 2001, ordenanza 053 de 2003 y Ordenanza 014 de 2008 modificada por la ordenanza 020 de 30 de diciembre de 2017).
6. La Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor (Ley 687 de 2001, ley 1276 de 2009, Ley 1850 de 2017, adoptada por la ordenanza 023 de 2006 y Ordenanza 014 de 2008).
7. La estampilla Pro-Desarrollo Académico, científico y Técnico de la Universidad Pública del Norte de Santander (adoptada por la Ordenanza 026 de 2006 y Ordenanza 014 de 2008).

Expedida por la Asamblea Departamental de Norte de Santander, en virtud de los principios de legalidad tributaria, destinación fiscal y obligatoriedad de las cargas parafiscales departamentales aplicables a los contratos de prestación de servicios administrativos celebrados por entidades públicas del orden departamental y descentralizado.

Por lo anterior, los descuentos correspondientes a estampillas y demás tributos departamentales deberán efectuarse sobre el valor del contrato, conforme a los porcentajes y conceptos establecidos en la Ordenanza 018 de 2025 y demás normas concordantes vigentes, sin que la naturaleza de Empresa Social del Estado excluya la

Tu Bienestar, MI Compromiso

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehmo.gov.co, ventanillaunica@esehmo.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

obligación tributaria cuando el objeto contractual corresponda a servicios administrativos o de apoyo a la gestión.

2 DETERMINACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y EL OBJETO DEL MISMO.

2.1 LA DETERMINACION DEL OBJETO: Realizar durante la ejecución del contrato tres (3) secciones de mantenimiento preventivo (Junio-Septiembre-Diciembre de 2026) de los equipos de aire acondicionado y equipos de red frio de las diferentes IPS perteneciente a la ESE Hospital Regional Noroccidental y correctivo de los aires acondicionados y equipos de red frio en las diferentes IPS. Así mismo el mantenimiento correctivo de todos los equipos de la ESE que lo requieran, de una manera rápida y oportuna. Además, deberá:

- Utilizar en los trabajos, materiales y repuestos nuevos, originales y de primera calidad que garanticen el óptimo mantenimiento y estado de los equipos.

Aires acondicionados tipo ventana y mini Split

- . Limpieza de serpentines, filtros y bandeja de drenaje
- . Cambio de partes
- . Revisión eléctrica, revisión consumo de energía y voltaje
- . Revisión de presión de descarga, succión y ajuste de carga

Neveras, refrigeradores, congeladores y dispensadores de agua.

- Limpieza de la zona de condensación con desengrasante
- Niveles de presión
- Revisión de parte eléctrica y controles
- Revisión de rodamiento del sistema del motor ventilador en el evaporador y el condensador
- Revisión de consumo de amperaje y temperatura
- Cambio de partes.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CONSTA DE:	DESCRIPCION
	Limpieza de frente decorativo
	Limpieza de los filtros de aire
	Limpieza de la charola de
	desagüe
	Limpieza de turbina
	Limpieza de chasis
	Limpieza de rejillas
	Limpieza de serpentín
	Lubricación de buje
	Lubricación de motor evaporador
	Revisión de opresor de turbina
	Revisión de amperaje de motor evaporador
	Revisión microfaradios del

Tu Bienestar, MI Compromiso

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehmo.gov.co, ventanillaunica@esehmo.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

	capacitor
	Revisión de sensores de
	temperaturas
	Revisión de terminales
	Revisión de baterías
	Revisión de display
	Limpieza del gabinete
	Limpieza del serpentín
	Limpieza aspa condensador
	Lubricación de motor
	Revisión de amperaje del motor
	condensador
	Revisión microfaradios del
	capacitor
	Revisión de presión de gas
	refrigerante
	Revisión de voltajes
	Revisión de amperaje del motor
	compresor
	Revisión de terminales
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA CONSTA DE:	DESCRIPCION
	Lubricación de los bujes del motor
	Limpieza de cables y terminales
	Lija y lubricación de la flecha
	Limpieza de serpentines
	Limpieza de piezas plásticas con agua y jabón
	Limpieza de los componentes eléctricos
	Limpieza de platinos
	Limpieza de filtro de retorno
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE NEVERAS CONSISTE EN:	Lavado de gabinete
	DESCRIPCION
	Verificación de empaques de puerta
	Verificación y lubricación de moto ventiladores
	Revisión de los compresores de acuerdo al amperaje y voltaje
	Revisión de gases refrigerantes y presión siempre y cuando cuente con válvula de servicio
	Verificación y limpieza de las tarjetas electrónicas
	Limpieza del generador de humedad
	Verificación de temperatura y humedad
	Revisión de fusibles y arrancadores
	Ajuste del sistema PID
	DESCRIPCION

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehmo.gov.co, ventanillaunica@esehmo.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORES CONSISTE EN:	Verificación de empaques de puerta
	Verificación y lubricación de moto ventiladores
	Revisión de los compresores de acuerdo al amperaje y voltaje
	Revisión de gases refrigerantes y presión siempre y cuando cuente con válvula de servicio
	Verificación y limpieza de las tarjetas electrónicas
	Limpieza del generador de humedad
	Verificación de temperatura y humedad
	Revisión de fusibles y arrancadores
	Ajuste del sistema
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORES CONSISTE EN:	DESCRIPCION
	Verificación de empaques de puerta
	Verificación y lubricación de moto ventiladores
	Revisión de los compresores de acuerdo al amperaje y voltaje
	Revisión de gases refrigerantes y presión siempre y cuando cuente con válvula de servicio
	Verificación y limpieza de las tarjetas electrónicas
	Limpieza del generador de humedad
	Verificación de temperatura y humedad
	Revisión de fusibles y arrancadores
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPENSADORES DE AGUA CONSISTE EN:	DESCRIPCION
	Saneamiento
	Limpieza
	Revisión de los contactos eléctricos
	Desinfección del dispensador

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los mantenimientos correctivos que se detallan a continuación se ejecutarán únicamente cuando, durante la vigencia del contrato, se identifique la necesidad de intervenir los equipos que conforman la red de frio, debido a fallas, daños, desgaste de componentes o cualquier situación que afecte su adecuado funcionamiento. Toda vez que, al momento de la estructuración del presente proceso contractual, no es posible determinar con exactitud la totalidad de las eventualidades

técnicas que puedan presentarse durante la ejecución; los mantenimientos correctivos descritos corresponden a actividades que podrán ser requeridas de acuerdo con el diagnostico técnico realizado y las condiciones reales de **cada equipo, previa autorización y validación por parte del supervisor.**

NOTA: Sin esa AUTORIZACION no se tendrá en cuenta al momento del cobro parcial que presente el Contratista al Supervisor.

ÍTEM	TIPO DE EQUIPO	MARCA	MODELO	SEDE / IPS	ÁREA / SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO
1	Congelador Horizontal	MABE	CMC145B	IPS Ábrego	Vacunación	Compresor hermético de reemplazo
2	Congelador Horizontal	MABE	CMC145B	IPS Ábrego	Vacunación	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
3	Congelador Horizontal	MABE	CMC145B	IPS Ábrego	Vacunación	Sensor / termistor de temperatura
4	Congelador Horizontal	MABE	CMC145B	IPS Ábrego	Vacunación	Motoventilador del evaporador
5	Congelador Horizontal	MABE	CMC145B	IPS Ábrego	Vacunación	Motoventilador del condensador
6	Congelador Horizontal	MABE	CMC145B	IPS Ábrego	Vacunación	Relay de arranque del compresor
7	Congelador Horizontal	MABE	CMC145B	IPS Ábrego	Vacunación	Capacitor de arranque / marcha
8	Congelador Horizontal	MABE	CMC145B	IPS Ábrego	Vacunación	Tubo capilar / válvula de expansión
9	Congelador Horizontal	MABE	CMC145B	IPS Ábrego	Vacunación	Resistencia de deshielo
10	Congelador Horizontal	MABE	CMC145B	IPS Ábrego	Vacunación	Temporizador de deshielo
11	Congelador Horizontal	MABE	CMC145B	IPS Ábrego	Vacunación	Empaque / sello de tapa
12	Congelador Horizontal	MABE	CMC145B	IPS Ábrego	Vacunación	Bisagra de tapa
13	Congelador Horizontal	MABE	CMC145B	IPS Ábrego	Vacunación	Cerradura / seguro de tapa
14	Congelador Horizontal	MABE	CMC145B	IPS Ábrego	Vacunación	Termómetro digital de verificación
15	Congelador Horizontal	MABE	CMC145B	IPS Ábrego	Vacunación	Fusible de protección del circuito
16	Nevera	MABE	RMS30CYLE1	IPS Ábrego	Laboratorio – Área Pruebas	Compresor hermético de reemplazo
17	Nevera	MABE	RMS30CYLE1	IPS Ábrego	Laboratorio – Área Pruebas	Termostato mecánico / controlador electrónico
18	Nevera	MABE	RMS30CYLE1	IPS Ábrego	Laboratorio – Área Pruebas	Relay de arranque del compresor
19	Nevera	MABE	RMS30CYLE1	IPS Ábrego	Laboratorio – Área Pruebas	Capacitor de arranque / marcha

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehmo.gov.co, ventanillaunica@esehmo.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

20	Nevera	MABE	RMS30CYLE1	IPS Ábrego	Laboratorio – Área Pruebas	Motoventilador interno (circulación de aire)
21	Nevera	MABE	RMS30CYLE1	IPS Ábrego	Laboratorio – Área Pruebas	Resistencia de deshielo
22	Nevera	MABE	RMS30CYLE1	IPS Ábrego	Laboratorio – Área Pruebas	Temporizador de deshielo
23	Nevera	MABE	RMS30CYLE1	IPS Ábrego	Laboratorio – Área Pruebas	Sensor / termistor de temperatura
24	Nevera	MABE	RMS30CYLE1	IPS Ábrego	Laboratorio – Área Pruebas	Empaque de puerta (junta de cierre)
25	Nevera	MABE	RMS30CYLE1	IPS Ábrego	Laboratorio – Área Pruebas	Bisagra de puerta
26	Nevera	MABE	RMS30CYLE1	IPS Ábrego	Laboratorio – Área Pruebas	Iluminación LED interior
27	Nevera	MABE	RMS30CYLE1	IPS Ábrego	Laboratorio – Área Pruebas	Tubo capilar / válvula de expansión
28	Nevera	MABE	RMS30CYLE1	IPS Ábrego	Laboratorio – Área Pruebas	Tarjeta electrónica de control (PCB)
29	Nevera	MABE	RMS30CYLE1	IPS Ábrego	Laboratorio – Área Pruebas	Fusible de protección del circuito
30	Nevera	MABE	RMS30CYLE1	IPS Ábrego	Laboratorio – Área Pruebas	Bandeja / cubeta de condensación
31	Refrigerador Horizontal	CHALLENGER	CH226	IPS Ábrego	Farmacia	Compresor hermético de reemplazo
32	Refrigerador Horizontal	CHALLENGER	CH226	IPS Ábrego	Farmacia	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
33	Refrigerador Horizontal	CHALLENGER	CH226	IPS Ábrego	Farmacia	Sensor / termistor de temperatura (interno y externo)
34	Refrigerador Horizontal	CHALLENGER	CH226	IPS Ábrego	Farmacia	Motoventilador del evaporador
35	Refrigerador Horizontal	CHALLENGER	CH226	IPS Ábrego	Farmacia	Motoventilador del condensador
36	Refrigerador Horizontal	CHALLENGER	CH226	IPS Ábrego	Farmacia	Relay de arranque del compresor
37	Refrigerador Horizontal	CHALLENGER	CH226	IPS Ábrego	Farmacia	Capacitor de arranque / marcha
38	Refrigerador Horizontal	CHALLENGER	CH226	IPS Ábrego	Farmacia	Tubo capilar / válvula de expansión
39	Refrigerador Horizontal	CHALLENGER	CH226	IPS Ábrego	Farmacia	Resistencia de deshielo
40	Refrigerador Horizontal	CHALLENGER	CH226	IPS Ábrego	Farmacia	Temporizador de deshielo
41	Refrigerador Horizontal	CHALLENGER	CH226	IPS Ábrego	Farmacia	Empaque / sello de tapa
42	Refrigerador Horizontal	CHALLENGER	CH226	IPS Ábrego	Farmacia	Bisagra de tapa
43	Refrigerador Horizontal	CHALLENGER	CH226	IPS Ábrego	Farmacia	Cerradura / seguro de tapa

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehmo.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehmo.gov.co, ventanillaunica@esehmo.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

44	Refrigerador Horizontal	CHALLENGER	CH226	IPS Ábrego	Farmacia	Termómetro digital calibrado de verificación
45	Refrigerador Horizontal	CHALLENGER	CH226	IPS Ábrego	Farmacia	Fusible de protección del circuito
46	Refrigerador Horizontal	CHALLENGER	CH226	IPS Ábrego	Farmacia	Alarma de temperatura (módulo de alarma)
47	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Compresor hermético de reemplazo
48	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
49	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Sensor / termistor de temperatura (interno y externo)
50	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Motoventilador del evaporador
51	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Motoventilador del condensador
52	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Relay de arranque del compresor
53	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Capacitor de arranque / marcha
54	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Tubo capilar / válvula de expansión
55	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Resistencia de deshielo
56	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Temporizador de deshielo
57	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Empaque / sello de tapa
58	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Bisagra de tapa
59	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Cerradura / seguro de tapa
60	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Termómetro digital calibrado de verificación
61	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Fusible de protección del circuito
62	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Alarma de temperatura (módulo de alarma)
63	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Compresor hermético de reemplazo
64	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
65	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Sensor / termistor de temperatura (interno y externo)
66	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Motoventilador del evaporador
67	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Motoventilador del condensador

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

68	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Relay de arranque del compresor
69	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Capacitor de arranque / marcha
70	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Tubo capilar / válvula de expansión
71	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Resistencia de deshielo
72	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Temporizador de deshielo
73	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Empaque / sello de tapa
74	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Bisagra de tapa
75	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Cerradura / seguro de tapa
76	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Termómetro digital calibrado de verificación
77	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Fusible de protección del circuito
78	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Ábrego	Vacunación	Alarma de temperatura (módulo de alarma)
79	Refrigerador Horizontal	MABE	CMC300B	IPS Ábrego	Vacunación	Compresor hermético de reemplazo
80	Refrigerador Horizontal	MABE	CMC300B	IPS Ábrego	Vacunación	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
81	Refrigerador Horizontal	MABE	CMC300B	IPS Ábrego	Vacunación	Sensor / termistor de temperatura (interno y externo)
82	Refrigerador Horizontal	MABE	CMC300B	IPS Ábrego	Vacunación	Motoventilador del evaporador
83	Refrigerador Horizontal	MABE	CMC300B	IPS Ábrego	Vacunación	Motoventilador del condensador
84	Refrigerador Horizontal	MABE	CMC300B	IPS Ábrego	Vacunación	Relay de arranque del compresor
85	Refrigerador Horizontal	MABE	CMC300B	IPS Ábrego	Vacunación	Capacitor de arranque / marcha
86	Refrigerador Horizontal	MABE	CMC300B	IPS Ábrego	Vacunación	Tubo capilar / válvula de expansión
87	Refrigerador Horizontal	MABE	CMC300B	IPS Ábrego	Vacunación	Resistencia de deshielo
88	Refrigerador Horizontal	MABE	CMC300B	IPS Ábrego	Vacunación	Temporizador de deshielo
89	Refrigerador Horizontal	MABE	CMC300B	IPS Ábrego	Vacunación	Empaque / sello de tapa
90	Refrigerador Horizontal	MABE	CMC300B	IPS Ábrego	Vacunación	Bisagra de tapa
91	Refrigerador Horizontal	MABE	CMC300B	IPS Ábrego	Vacunación	Cerradura / seguro de tapa

92	Refrigerador Horizontal	MABE	CMC300B	IPS Ábrego	Vacunación	Termómetro digital calibrado de verificación
93	Refrigerador Horizontal	MABE	CMC300B	IPS Ábrego	Vacunación	Fusible de protección del circuito
94	Refrigerador Horizontal	MABE	CMC300B	IPS Ábrego	Vacunación	Alarma de temperatura (módulo de alarma)
95	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	DENMARK	IPS Ábrego	Farmacia	Compresor hermético de reemplazo
96	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	DENMARK	IPS Ábrego	Farmacia	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
97	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	DENMARK	IPS Ábrego	Farmacia	Sensor / termistor de temperatura (interno y externo)
98	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	DENMARK	IPS Ábrego	Farmacia	Motoventilador del evaporador
99	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	DENMARK	IPS Ábrego	Farmacia	Motoventilador del condensador
100	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	DENMARK	IPS Ábrego	Farmacia	Relay de arranque del compresor
101	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	DENMARK	IPS Ábrego	Farmacia	Capacitor de arranque / marcha
102	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	DENMARK	IPS Ábrego	Farmacia	Tubo capilar / válvula de expansión
103	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	DENMARK	IPS Ábrego	Farmacia	Resistencia de deshielo
104	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	DENMARK	IPS Ábrego	Farmacia	Temporizador de deshielo
105	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	DENMARK	IPS Ábrego	Farmacia	Empaque / sello de tapa
106	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	DENMARK	IPS Ábrego	Farmacia	Bisagra de tapa
107	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	DENMARK	IPS Ábrego	Farmacia	Cerradura / seguro de tapa
108	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	DENMARK	IPS Ábrego	Farmacia	Termómetro digital calibrado de verificación
109	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	DENMARK	IPS Ábrego	Farmacia	Fusible de protección del circuito
110	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	DENMARK	IPS Ábrego	Farmacia	Alarma de temperatura (módulo de alarma)
111	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Ábrego	Vacunación	Compresor hermético de reemplazo
112	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Ábrego	Vacunación	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
113	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Ábrego	Vacunación	Sensor / termistor de temperatura (interno y externo)
114	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Ábrego	Vacunación	Motoventilador del evaporador
115	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Ábrego	Vacunación	Motoventilador del condensador

116	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Ábrego	Vacunación	Relay de arranque del compresor
117	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Ábrego	Vacunación	Capacitor de arranque / marcha
118	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Ábrego	Vacunación	Tubo capilar / válvula de expansión
119	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Ábrego	Vacunación	Resistencia de deshielo
120	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Ábrego	Vacunación	Temporizador de deshielo
121	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Ábrego	Vacunación	Empaque / sello de tapa
122	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Ábrego	Vacunación	Bisagra de tapa
123	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Ábrego	Vacunación	Cerradura / seguro de tapa
124	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Ábrego	Vacunación	Termómetro digital calibrado de verificación
125	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Ábrego	Vacunación	Fusible de protección del circuito
126	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Ábrego	Vacunación	Alarma de temperatura (módulo de alarma)
127	Lavadora	LG	WD22VV2S6B	IPS Ábrego	Lavandería	Motor principal de lavado / centrifugado
128	Lavadora	LG	WD22VV2S6B	IPS Ábrego	Lavandería	Bomba de desagüe
129	Lavadora	LG	WD22VV2S6B	IPS Ábrego	Lavandería	Electroválvula de entrada de agua (sencilla o doble)
130	Lavadora	LG	WD22VV2S6B	IPS Ábrego	Lavandería	Rodamiento / cojinete del tambor
131	Lavadora	LG	WD22VV2S6B	IPS Ábrego	Lavandería	Sello mecánico del eje del tambor
132	Lavadora	LG	WD22VV2S6B	IPS Ábrego	Lavandería	Correa de transmisión
133	Lavadora	LG	WD22VV2S6B	IPS Ábrego	Lavandería	Carbones / escobillas del motor
134	Lavadora	LG	WD22VV2S6B	IPS Ábrego	Lavandería	Presostato / sensor de nivel de agua
135	Lavadora	LG	WD22VV2S6B	IPS Ábrego	Lavandería	Tarjeta electrónica principal (PCB)
136	Lavadora	LG	WD22VV2S6B	IPS Ábrego	Lavandería	Amortiguadores de vibración
137	Lavadora	LG	WD22VV2S6B	IPS Ábrego	Lavandería	Muelles / resortes de suspensión
138	Lavadora	LG	WD22VV2S6B	IPS Ábrego	Lavandería	Cierre / pestillo de la puerta (lock de puerta)
139	Lavadora	LG	WD22VV2S6B	IPS Ábrego	Lavandería	Filtro de pelusa / prefiltro de bomba

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

140	Lavadora	LG	WD22VV2S6B	IPS Ábrego	Lavandería	Manguera de desagüe
141	Lavadora	LG	WD22VV2S6B	IPS Ábrego	Lavandería	Resistencia calefactora (elemento de calentamiento)
142	Lavadora	LG	WD22VV2S6B	IPS Ábrego	Lavandería	Display / módulo de control de usuario
143	Congelador Horizontal	ECOFRIAL	BD-290	IPS Convención	Vacunación	Compresor hermético de reemplazo
144	Congelador Horizontal	ECOFRIAL	BD-290	IPS Convención	Vacunación	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
145	Congelador Horizontal	ECOFRIAL	BD-290	IPS Convención	Vacunación	Sensor / termistor de temperatura
146	Congelador Horizontal	ECOFRIAL	BD-290	IPS Convención	Vacunación	Motoventilador del evaporador
147	Congelador Horizontal	ECOFRIAL	BD-290	IPS Convención	Vacunación	Motoventilador del condensador
148	Congelador Horizontal	ECOFRIAL	BD-290	IPS Convención	Vacunación	Relay de arranque del compresor
149	Congelador Horizontal	ECOFRIAL	BD-290	IPS Convención	Vacunación	Capacitor de arranque / marcha
150	Congelador Horizontal	ECOFRIAL	BD-290	IPS Convención	Vacunación	Tubo capilar / válvula de expansión
151	Congelador Horizontal	ECOFRIAL	BD-290	IPS Convención	Vacunación	Resistencia de deshielo
152	Congelador Horizontal	ECOFRIAL	BD-290	IPS Convención	Vacunación	Temporizador de deshielo
153	Congelador Horizontal	ECOFRIAL	BD-290	IPS Convención	Vacunación	Empaque / sello de tapa
154	Congelador Horizontal	ECOFRIAL	BD-290	IPS Convención	Vacunación	Bisagra de tapa
155	Congelador Horizontal	ECOFRIAL	BD-290	IPS Convención	Vacunación	Cerradura / seguro de tapa
156	Congelador Horizontal	ECOFRIAL	BD-290	IPS Convención	Vacunación	Termómetro digital de verificación
157	Congelador Horizontal	ECOFRIAL	BD-290	IPS Convención	Vacunación	Fusible de protección del circuito
158	Enfriador	INDUFRIAL	168002030020	IPS Convención	Área de Biológico	Compresor hermético de reemplazo
159	Enfriador	INDUFRIAL	168002030020	IPS Convención	Área de Biológico	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
160	Enfriador	INDUFRIAL	168002030020	IPS Convención	Área de Biológico	Sensor / termistor de temperatura
161	Enfriador	INDUFRIAL	168002030020	IPS Convención	Área de Biológico	Motoventilador del evaporador
162	Enfriador	INDUFRIAL	168002030020	IPS Convención	Área de Biológico	Motoventilador del condensador
163	Enfriador	INDUFRIAL	168002030020	IPS Convención	Área de Biológico	Relay de arranque del compresor

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

164	Enfriador	INDUFRIAL	168002030020	IPS Convención	Área de Biológico	Capacitor de arranque / marcha
165	Enfriador	INDUFRIAL	168002030020	IPS Convención	Área de Biológico	Tubo capilar / válvula de expansión
166	Enfriador	INDUFRIAL	168002030020	IPS Convención	Área de Biológico	Resistencia de deshielo
167	Enfriador	INDUFRIAL	168002030020	IPS Convención	Área de Biológico	Empaque / sello de tapa o puerta
168	Enfriador	INDUFRIAL	168002030020	IPS Convención	Área de Biológico	Bisagra de tapa o puerta
169	Enfriador	INDUFRIAL	168002030020	IPS Convención	Área de Biológico	Fusible de protección del circuito
170	Nevera	ABBA	SS-10 (5300428)	IPS Convención	Farmacia	Compresor hermético de reemplazo
171	Nevera	ABBA	SS-10 (5300428)	IPS Convención	Farmacia	Termostato mecánico / controlador electrónico
172	Nevera	ABBA	SS-10 (5300428)	IPS Convención	Farmacia	Relay de arranque del compresor
173	Nevera	ABBA	SS-10 (5300428)	IPS Convención	Farmacia	Capacitor de arranque / marcha
174	Nevera	ABBA	SS-10 (5300428)	IPS Convención	Farmacia	Motoventilador interno (circulación de aire)
175	Nevera	ABBA	SS-10 (5300428)	IPS Convención	Farmacia	Resistencia de deshielo
176	Nevera	ABBA	SS-10 (5300428)	IPS Convención	Farmacia	Temporizador de deshielo
177	Nevera	ABBA	SS-10 (5300428)	IPS Convención	Farmacia	Sensor / termistor de temperatura
178	Nevera	ABBA	SS-10 (5300428)	IPS Convención	Farmacia	Empaque de puerta (junta de cierre)
179	Nevera	ABBA	SS-10 (5300428)	IPS Convención	Farmacia	Bisagra de puerta
180	Nevera	ABBA	SS-10 (5300428)	IPS Convención	Farmacia	Iluminación LED interior
181	Nevera	ABBA	SS-10 (5300428)	IPS Convención	Farmacia	Tubo capilar / válvula de expansión
182	Nevera	ABBA	SS-10 (5300428)	IPS Convención	Farmacia	Tarjeta electrónica de control (PCB)
183	Nevera	ABBA	SS-10 (5300428)	IPS Convención	Farmacia	Fusible de protección del circuito
184	Nevera	ABBA	SS-10 (5300428)	IPS Convención	Farmacia	Bandeja / cubeta de condensación
185	Nevera	ABBA	NS-85 (5110020)	IPS Convención	Odontología	Compresor hermético de reemplazo
186	Nevera	ABBA	NS-85 (5110020)	IPS Convención	Odontología	Termostato mecánico / controlador electrónico
187	Nevera	ABBA	NS-85 (5110020)	IPS Convención	Odontología	Relay de arranque del compresor

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

188	Nevera	ABBA	NS-85 (5110020)	IPS Convención	Odontología	Capacitor de arranque / marcha
189	Nevera	ABBA	NS-85 (5110020)	IPS Convención	Odontología	Motoventilador interno (circulación de aire)
190	Nevera	ABBA	NS-85 (5110020)	IPS Convención	Odontología	Resistencia de deshielo
191	Nevera	ABBA	NS-85 (5110020)	IPS Convención	Odontología	Temporizador de deshielo
192	Nevera	ABBA	NS-85 (5110020)	IPS Convención	Odontología	Sensor / termistor de temperatura
193	Nevera	ABBA	NS-85 (5110020)	IPS Convención	Odontología	Empaque de puerta (junta de cierre)
194	Nevera	ABBA	NS-85 (5110020)	IPS Convención	Odontología	Bisagra de puerta
195	Nevera	ABBA	NS-85 (5110020)	IPS Convención	Odontología	Iluminación LED interior
196	Nevera	ABBA	NS-85 (5110020)	IPS Convención	Odontología	Tubo capilar / válvula de expansión
197	Nevera	ABBA	NS-85 (5110020)	IPS Convención	Odontología	Tarjeta electrónica de control (PCB)
198	Nevera	ABBA	NS-85 (5110020)	IPS Convención	Odontología	Fusible de protección del circuito
199	Nevera	ABBA	NS-85 (5110020)	IPS Convención	Odontología	Bandeja / cubeta de condensación
200	Nevera	ABBA	SS-10 (05300428)	IPS Convención	Laboratorio	Compresor hermético de reemplazo
201	Nevera	ABBA	SS-10 (05300428)	IPS Convención	Laboratorio	Termostato mecánico / controlador electrónico
202	Nevera	ABBA	SS-10 (05300428)	IPS Convención	Laboratorio	Relay de arranque del compresor
203	Nevera	ABBA	SS-10 (05300428)	IPS Convención	Laboratorio	Capacitor de arranque / marcha
204	Nevera	ABBA	SS-10 (05300428)	IPS Convención	Laboratorio	Motoventilador interno (circulación de aire)
205	Nevera	ABBA	SS-10 (05300428)	IPS Convención	Laboratorio	Resistencia de deshielo
206	Nevera	ABBA	SS-10 (05300428)	IPS Convención	Laboratorio	Temporizador de deshielo
207	Nevera	ABBA	SS-10 (05300428)	IPS Convención	Laboratorio	Sensor / termistor de temperatura
208	Nevera	ABBA	SS-10 (05300428)	IPS Convención	Laboratorio	Empaque de puerta (junta de cierre)
209	Nevera	ABBA	SS-10 (05300428)	IPS Convención	Laboratorio	Bisagra de puerta
210	Nevera	ABBA	SS-10 (05300428)	IPS Convención	Laboratorio	Iluminación LED interior
211	Nevera	ABBA	SS-10 (05300428)	IPS Convención	Laboratorio	Tubo capilar / válvula de expansión

212	Nevera	ABBA	SS-10 (05300428)	IPS Convención	Laboratorio	Tarjeta electrónica de control (PCB)
213	Nevera	ABBA	SS-10 (05300428)	IPS Convención	Laboratorio	Fusible de protección del circuito
214	Nevera	ABBA	SS-10 (05300428)	IPS Convención	Laboratorio	Bandeja / cubeta de condensación
215	Nevera	MABE	RMP400FLC	IPS Convención	Urgencias	Compresor hermético de reemplazo
216	Nevera	MABE	RMP400FLC	IPS Convención	Urgencias	Termostato mecánico / controlador electrónico
217	Nevera	MABE	RMP400FLC	IPS Convención	Urgencias	Relay de arranque del compresor
218	Nevera	MABE	RMP400FLC	IPS Convención	Urgencias	Capacitor de arranque / marcha
219	Nevera	MABE	RMP400FLC	IPS Convención	Urgencias	Motoventilador interno (circulación de aire)
220	Nevera	MABE	RMP400FLC	IPS Convención	Urgencias	Resistencia de deshielo
221	Nevera	MABE	RMP400FLC	IPS Convención	Urgencias	Temporizador de deshielo
222	Nevera	MABE	RMP400FLC	IPS Convención	Urgencias	Sensor / termistor de temperatura
223	Nevera	MABE	RMP400FLC	IPS Convención	Urgencias	Empaque de puerta (junta de cierre)
224	Nevera	MABE	RMP400FLC	IPS Convención	Urgencias	Bisagra de puerta
225	Nevera	MABE	RMP400FLC	IPS Convención	Urgencias	Iluminación LED interior
226	Nevera	MABE	RMP400FLC	IPS Convención	Urgencias	Tubo capilar / válvula de expansión
227	Nevera	MABE	RMP400FLC	IPS Convención	Urgencias	Tarjeta electrónica de control (PCB)
228	Nevera	MABE	RMP400FLC	IPS Convención	Urgencias	Fusible de protección del circuito
229	Nevera	MABE	RMP400FLC	IPS Convención	Urgencias	Bandeja / cubeta de condensación
230	Nevera Horizontal	DOMETIC	TSW2000	IPS Convención	Vacunación	Compresor hermético de reemplazo
231	Nevera Horizontal	DOMETIC	TSW2000	IPS Convención	Vacunación	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
232	Nevera Horizontal	DOMETIC	TSW2000	IPS Convención	Vacunación	Sensor / termistor de temperatura
233	Nevera Horizontal	DOMETIC	TSW2000	IPS Convención	Vacunación	Motoventilador del evaporador
234	Nevera Horizontal	DOMETIC	TSW2000	IPS Convención	Vacunación	Motoventilador del condensador
235	Nevera Horizontal	DOMETIC	TSW2000	IPS Convención	Vacunación	Relay de arranque del compresor

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

236	Nevera Horizontal	DOMETIC	TSW2000	IPS Convención	Vacunación	Capacitor de arranque / marcha
237	Nevera Horizontal	DOMETIC	TSW2000	IPS Convención	Vacunación	Tubo capilar / válvula de expansión
238	Nevera Horizontal	DOMETIC	TSW2000	IPS Convención	Vacunación	Resistencia de deshielo
239	Nevera Horizontal	DOMETIC	TSW2000	IPS Convención	Vacunación	Empaque / sello de tapa
240	Nevera Horizontal	DOMETIC	TSW2000	IPS Convención	Vacunación	Bisagra de tapa
241	Nevera Horizontal	DOMETIC	TSW2000	IPS Convención	Vacunación	Cerradura / seguro de tapa
242	Nevera Horizontal	DOMETIC	TSW2000	IPS Convención	Vacunación	Termómetro digital de verificación
243	Nevera Horizontal	DOMETIC	TSW2000	IPS Convención	Vacunación	Fusible de protección del circuito
244	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Convención	Vacunación	Compresor hermético de reemplazo
245	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Convención	Vacunación	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
246	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Convención	Vacunación	Sensor / termistor de temperatura (interno y externo)
247	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Convención	Vacunación	Motoventilador del evaporador
248	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Convención	Vacunación	Motoventilador del condensador
249	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Convención	Vacunación	Relay de arranque del compresor
250	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Convención	Vacunación	Capacitor de arranque / marcha
251	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Convención	Vacunación	Tubo capilar / válvula de expansión
252	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Convención	Vacunación	Resistencia de deshielo
253	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Convención	Vacunación	Temporizador de deshielo
254	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Convención	Vacunación	Empaque / sello de tapa
255	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Convención	Vacunación	Bisagra de tapa
256	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Convención	Vacunación	Cerradura / seguro de tapa
257	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Convención	Vacunación	Termómetro digital calibrado de verificación
258	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Convención	Vacunación	Fusible de protección del circuito
259	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS Convención	Vacunación	Alarma de temperatura (módulo de alarma)

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

260	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Convención	Vacunación	Compresor hermético de reemplazo
261	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Convención	Vacunación	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
262	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Convención	Vacunación	Sensor / termistor de temperatura (interno y externo)
263	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Convención	Vacunación	Motoventilador del evaporador
264	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Convención	Vacunación	Motoventilador del condensador
265	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Convención	Vacunación	Relay de arranque del compresor
266	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Convención	Vacunación	Capacitor de arranque / marcha
267	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Convención	Vacunación	Tubo capilar / válvula de expansión
268	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Convención	Vacunación	Resistencia de deshielo
269	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Convención	Vacunación	Temporizador de deshielo
270	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Convención	Vacunación	Empaque / sello de tapa
271	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Convención	Vacunación	Bisagra de tapa
272	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Convención	Vacunación	Cerradura / seguro de tapa
273	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Convención	Vacunación	Termómetro digital calibrado de verificación
274	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Convención	Vacunación	Fusible de protección del circuito
275	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS Convención	Vacunación	Alarma de temperatura (módulo de alarma)
276	Lavadora	SAMSUNG	WD18N7200KP	IPS Convención	Lavandería	Motor principal de lavado / centrifugado
277	Lavadora	SAMSUNG	WD18N7200KP	IPS Convención	Lavandería	Bomba de desagüe
278	Lavadora	SAMSUNG	WD18N7200KP	IPS Convención	Lavandería	Electroválvula de entrada de agua (sencilla o doble)
279	Lavadora	SAMSUNG	WD18N7200KP	IPS Convención	Lavandería	Rodamiento / cojinete del tambor
280	Lavadora	SAMSUNG	WD18N7200KP	IPS Convención	Lavandería	Sello mecánico del eje del tambor
281	Lavadora	SAMSUNG	WD18N7200KP	IPS Convención	Lavandería	Correa de transmisión
282	Lavadora	SAMSUNG	WD18N7200KP	IPS Convención	Lavandería	Carbones / escobillas del motor
283	Lavadora	SAMSUNG	WD18N7200KP	IPS Convención	Lavandería	Presostato / sensor de nivel de agua

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

284	Lavadora	SAMSUNG	WD18N7200KP	IPS Convención	Lavandería	Tarjeta electrónica principal (PCB)
285	Lavadora	SAMSUNG	WD18N7200KP	IPS Convención	Lavandería	Amortiguadores de vibración
286	Lavadora	SAMSUNG	WD18N7200KP	IPS Convención	Lavandería	Muelles / resortes de suspensión
287	Lavadora	SAMSUNG	WD18N7200KP	IPS Convención	Lavandería	Cierre / pestillo de la puerta (lock de puerta)
288	Lavadora	SAMSUNG	WD18N7200KP	IPS Convención	Lavandería	Filtro de pelusa / prefiltro de bomba
289	Lavadora	SAMSUNG	WD18N7200KP	IPS Convención	Lavandería	Manguera de desagüe
290	Lavadora	SAMSUNG	WD18N7200KP	IPS Convención	Lavandería	Resistencia calefactora (elemento de calentamiento)
291	Lavadora	SAMSUNG	WD18N7200KP	IPS Convención	Lavandería	Display / módulo de control de usuario
292	Nevera	HECEB	EZ80H1A-U	IPS Convención – P.S. La Trinidad	Consultorio	Compresor hermético de reemplazo
293	Nevera	HECEB	EZ80H1A-U	IPS Convención – P.S. La Trinidad	Consultorio	Termostato mecánico / controlador electrónico
294	Nevera	HECEB	EZ80H1A-U	IPS Convención – P.S. La Trinidad	Consultorio	Relay de arranque del compresor
295	Nevera	HECEB	EZ80H1A-U	IPS Convención – P.S. La Trinidad	Consultorio	Capacitor de arranque / marcha
296	Nevera	HECEB	EZ80H1A-U	IPS Convención – P.S. La Trinidad	Consultorio	Motoventilador interno (circulación de aire)
297	Nevera	HECEB	EZ80H1A-U	IPS Convención – P.S. La Trinidad	Consultorio	Resistencia de deshielo
298	Nevera	HECEB	EZ80H1A-U	IPS Convención – P.S. La Trinidad	Consultorio	Temporizador de deshielo
299	Nevera	HECEB	EZ80H1A-U	IPS Convención – P.S. La Trinidad	Consultorio	Sensor / termistor de temperatura
300	Nevera	HECEB	EZ80H1A-U	IPS Convención – P.S. La Trinidad	Consultorio	Empaque de puerta (junta de cierre)
301	Nevera	HECEB	EZ80H1A-U	IPS Convención – P.S. La Trinidad	Consultorio	Bisagra de puerta
302	Nevera	HECEB	EZ80H1A-U	IPS Convención – P.S. La Trinidad	Consultorio	Iluminación LED interior
303	Nevera	HECEB	EZ80H1A-U	IPS Convención – P.S. La Trinidad	Consultorio	Tubo capilar / válvula de expansión
304	Nevera	HECEB	EZ80H1A-U	IPS Convención – P.S. La Trinidad	Consultorio	Tarjeta electrónica de control (PCB)
305	Nevera	HECEB	EZ80H1A-U	IPS Convención – P.S. La Trinidad	Consultorio	Fusible de protección del circuito
306	Nevera	HECEB	EZ80H1A-U	IPS Convención – P.S. La Trinidad	Consultorio	Bandeja / cubeta de condensación
307	Refrigerador	HYC	HYC-68A	IPS Convención – P.S. La Trinidad	Consultorio	Compresor hermético de reemplazo

308	Refrigerador	HYC	HYC-68A	IPS Convención – P.S. La Trinidad	Consultorio	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
309	Refrigerador	HYC	HYC-68A	IPS Convención – P.S. La Trinidad	Consultorio	Sensor / termistor de temperatura
310	Refrigerador	HYC	HYC-68A	IPS Convención – P.S. La Trinidad	Consultorio	Motoventilador del evaporador
311	Refrigerador	HYC	HYC-68A	IPS Convención – P.S. La Trinidad	Consultorio	Relay de arranque del compresor
312	Refrigerador	HYC	HYC-68A	IPS Convención – P.S. La Trinidad	Consultorio	Capacitor de arranque / marcha
313	Refrigerador	HYC	HYC-68A	IPS Convención – P.S. La Trinidad	Consultorio	Tubo capilar / válvula de expansión
314	Refrigerador	HYC	HYC-68A	IPS Convención – P.S. La Trinidad	Consultorio	Empaque de puerta (junta de cierre)
315	Refrigerador	HYC	HYC-68A	IPS Convención – P.S. La Trinidad	Consultorio	Bisagra de puerta
316	Refrigerador	HYC	HYC-68A	IPS Convención – P.S. La Trinidad	Consultorio	Fusible de protección del circuito
317	Nevera	INDUSEL	RMU210KACS	IPS Convención – P.S. Cartagenita	Vacunación	Compresor hermético de reemplazo
318	Nevera	INDUSEL	RMU210KACS	IPS Convención – P.S. Cartagenita	Vacunación	Termostato mecánico / controlador electrónico
319	Nevera	INDUSEL	RMU210KACS	IPS Convención – P.S. Cartagenita	Vacunación	Relay de arranque del compresor
320	Nevera	INDUSEL	RMU210KACS	IPS Convención – P.S. Cartagenita	Vacunación	Capacitor de arranque / marcha
321	Nevera	INDUSEL	RMU210KACS	IPS Convención – P.S. Cartagenita	Vacunación	Motoventilador interno (circulación de aire)
322	Nevera	INDUSEL	RMU210KACS	IPS Convención – P.S. Cartagenita	Vacunación	Resistencia de deshielo
323	Nevera	INDUSEL	RMU210KACS	IPS Convención – P.S. Cartagenita	Vacunación	Temporizador de deshielo
324	Nevera	INDUSEL	RMU210KACS	IPS Convención – P.S. Cartagenita	Vacunación	Sensor / termistor de temperatura
325	Nevera	INDUSEL	RMU210KACS	IPS Convención – P.S. Cartagenita	Vacunación	Empaque de puerta (junta de cierre)
326	Nevera	INDUSEL	RMU210KACS	IPS Convención – P.S. Cartagenita	Vacunación	Bisagra de puerta
327	Nevera	INDUSEL	RMU210KACS	IPS Convención – P.S. Cartagenita	Vacunación	Iluminación LED interior
328	Nevera	INDUSEL	RMU210KACS	IPS Convención – P.S. Cartagenita	Vacunación	Tubo capilar / válvula de expansión
329	Nevera	INDUSEL	RMU210KACS	IPS Convención – P.S. Cartagenita	Vacunación	Tarjeta electrónica de control (PCB)
330	Nevera	INDUSEL	RMU210KACS	IPS Convención – P.S. Cartagenita	Vacunación	Fusible de protección del circuito
331	Nevera	INDUSEL	RMU210KACS	IPS Convención – P.S. Cartagenita	Vacunación	Bandeja / cubeta de condensación

332	Congelador	CHALLENGER	CH226	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Compresor hermético de reemplazo
333	Congelador	CHALLENGER	CH226	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
334	Congelador	CHALLENGER	CH226	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Sensor / termistor de temperatura
335	Congelador	CHALLENGER	CH226	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Motoventilador del evaporador
336	Congelador	CHALLENGER	CH226	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Motoventilador del condensador
337	Congelador	CHALLENGER	CH226	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Relay de arranque del compresor
338	Congelador	CHALLENGER	CH226	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Capacitor de arranque / marcha
339	Congelador	CHALLENGER	CH226	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Tubo capilar / válvula de expansión
340	Congelador	CHALLENGER	CH226	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Resistencia de deshielo
341	Congelador	CHALLENGER	CH226	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Temporizador de deshielo
342	Congelador	CHALLENGER	CH226	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Empaque / sello de tapa
343	Congelador	CHALLENGER	CH226	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Bisagra de tapa
344	Congelador	CHALLENGER	CH226	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Cerradura / seguro de tapa
345	Congelador	CHALLENGER	CH226	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Termómetro digital de verificación
346	Congelador	CHALLENGER	CH226	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Fusible de protección del circuito
347	Congelador	INDUCO	CH-DPB-170B21L	IPS San Pablo – Teorama	Área de Residuos	Compresor hermético de reemplazo
348	Congelador	INDUCO	CH-DPB-170B21L	IPS San Pablo – Teorama	Área de Residuos	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
349	Congelador	INDUCO	CH-DPB-170B21L	IPS San Pablo – Teorama	Área de Residuos	Sensor / termistor de temperatura
350	Congelador	INDUCO	CH-DPB-170B21L	IPS San Pablo – Teorama	Área de Residuos	Motoventilador del evaporador
351	Congelador	INDUCO	CH-DPB-170B21L	IPS San Pablo – Teorama	Área de Residuos	Motoventilador del condensador
352	Congelador	INDUCO	CH-DPB-170B21L	IPS San Pablo – Teorama	Área de Residuos	Relay de arranque del compresor
353	Congelador	INDUCO	CH-DPB-170B21L	IPS San Pablo – Teorama	Área de Residuos	Capacitor de arranque / marcha
354	Congelador	INDUCO	CH-DPB-170B21L	IPS San Pablo – Teorama	Área de Residuos	Tubo capilar / válvula de expansión
355	Congelador	INDUCO	CH-DPB-170B21L	IPS San Pablo – Teorama	Área de Residuos	Resistencia de deshielo

356	Congelador	INDUCO	CH-DPB-170B21L	IPS San Pablo – Teorama	Área de Residuos	Temporizador de deshielo
357	Congelador	INDUCO	CH-DPB-170B21L	IPS San Pablo – Teorama	Área de Residuos	Empaque / sello de tapa
358	Congelador	INDUCO	CH-DPB-170B21L	IPS San Pablo – Teorama	Área de Residuos	Bisagra de tapa
359	Congelador	INDUCO	CH-DPB-170B21L	IPS San Pablo – Teorama	Área de Residuos	Cerradura / seguro de tapa
360	Congelador	INDUCO	CH-DPB-170B21L	IPS San Pablo – Teorama	Área de Residuos	Termómetro digital de verificación
361	Congelador	INDUCO	CH-DPB-170B21L	IPS San Pablo – Teorama	Área de Residuos	Fusible de protección del circuito
362	Nevera	HACEB	N288	IPS San Pablo – Teorama	Urgencias	Compresor hermético de reemplazo
363	Nevera	HACEB	N288	IPS San Pablo – Teorama	Urgencias	Termostato mecánico / controlador electrónico
364	Nevera	HACEB	N288	IPS San Pablo – Teorama	Urgencias	Relay de arranque del compresor
365	Nevera	HACEB	N288	IPS San Pablo – Teorama	Urgencias	Capacitor de arranque / marcha
366	Nevera	HACEB	N288	IPS San Pablo – Teorama	Urgencias	Motoventilador interno (circulación de aire)
367	Nevera	HACEB	N288	IPS San Pablo – Teorama	Urgencias	Resistencia de deshielo
368	Nevera	HACEB	N288	IPS San Pablo – Teorama	Urgencias	Temporizador de deshielo
369	Nevera	HACEB	N288	IPS San Pablo – Teorama	Urgencias	Sensor / termistor de temperatura
370	Nevera	HACEB	N288	IPS San Pablo – Teorama	Urgencias	Empaque de puerta (junta de cierre)
371	Nevera	HACEB	N288	IPS San Pablo – Teorama	Urgencias	Bisagra de puerta
372	Nevera	HACEB	N288	IPS San Pablo – Teorama	Urgencias	Iluminación LED interior
373	Nevera	HACEB	N288	IPS San Pablo – Teorama	Urgencias	Tubo capilar / válvula de expansión
374	Nevera	HACEB	N288	IPS San Pablo – Teorama	Urgencias	Tarjeta electrónica de control (PCB)
375	Nevera	HACEB	N288	IPS San Pablo – Teorama	Urgencias	Fusible de protección del circuito
376	Nevera	HACEB	N288	IPS San Pablo – Teorama	Urgencias	Bandeja / cubeta de condensación
377	Nevera	HACEB	H7164NT40	IPS San Pablo – Teorama	Laboratorio	Compresor hermético de reemplazo
378	Nevera	HACEB	H7164NT40	IPS San Pablo – Teorama	Laboratorio	Termostato mecánico / controlador electrónico
379	Nevera	HACEB	H7164NT40	IPS San Pablo – Teorama	Laboratorio	Relay de arranque del compresor

380	Nevera	HACEB	H7164NT40	IPS San Pablo – Teorama	Laboratorio	Capacitor de arranque / marcha
381	Nevera	HACEB	H7164NT40	IPS San Pablo – Teorama	Laboratorio	Motoventilador interno (circulación de aire)
382	Nevera	HACEB	H7164NT40	IPS San Pablo – Teorama	Laboratorio	Resistencia de deshielo
383	Nevera	HACEB	H7164NT40	IPS San Pablo – Teorama	Laboratorio	Temporizador de deshielo
384	Nevera	HACEB	H7164NT40	IPS San Pablo – Teorama	Laboratorio	Sensor / termistor de temperatura
385	Nevera	HACEB	H7164NT40	IPS San Pablo – Teorama	Laboratorio	Empaque de puerta (junta de cierre)
386	Nevera	HACEB	H7164NT40	IPS San Pablo – Teorama	Laboratorio	Bisagra de puerta
387	Nevera	HACEB	H7164NT40	IPS San Pablo – Teorama	Laboratorio	Iluminación LED interior
388	Nevera	HACEB	H7164NT40	IPS San Pablo – Teorama	Laboratorio	Tubo capilar / válvula de expansión
389	Nevera	HACEB	H7164NT40	IPS San Pablo – Teorama	Laboratorio	Tarjeta electrónica de control (PCB)
390	Nevera	HACEB	H7164NT40	IPS San Pablo – Teorama	Laboratorio	Fusible de protección del circuito
391	Nevera	HACEB	H7164NT40	IPS San Pablo – Teorama	Laboratorio	Bandeja / cubeta de condensación
392	Nevera	HACEB	H6161FT22	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Compresor hermético de reemplazo
393	Nevera	HACEB	H6161FT22	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Termostato mecánico / controlador electrónico
394	Nevera	HACEB	H6161FT22	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Relay de arranque del compresor
395	Nevera	HACEB	H6161FT22	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Capacitor de arranque / marcha
396	Nevera	HACEB	H6161FT22	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Motoventilador interno (circulación de aire)
397	Nevera	HACEB	H6161FT22	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Resistencia de deshielo
398	Nevera	HACEB	H6161FT22	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Temporizador de deshielo
399	Nevera	HACEB	H6161FT22	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Sensor / termistor de temperatura
400	Nevera	HACEB	H6161FT22	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Empaque de puerta (junta de cierre)
401	Nevera	HACEB	H6161FT22	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Bisagra de puerta
402	Nevera	HACEB	H6161FT22	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Iluminación LED interior
403	Nevera	HACEB	H6161FT22	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Tubo capilar / válvula de expansión

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehmo.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehmo.gov.co, ventanillaunica@esehmo.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

404	Nevera	HACEB	H6161FT22	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Tarjeta electrónica de control (PCB)
405	Nevera	HACEB	H6161FT22	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Fusible de protección del circuito
406	Nevera	HACEB	H6161FT22	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Bandeja / cubeta de condensación
407	Nevera	CENTRALES	S/M	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Compresor hermético de reemplazo
408	Nevera	CENTRALES	S/M	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Termostato mecánico / controlador electrónico
409	Nevera	CENTRALES	S/M	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Relay de arranque del compresor
410	Nevera	CENTRALES	S/M	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Capacitor de arranque / marcha
411	Nevera	CENTRALES	S/M	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Motoventilador interno (circulación de aire)
412	Nevera	CENTRALES	S/M	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Resistencia de deshielo
413	Nevera	CENTRALES	S/M	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Temporizador de deshielo
414	Nevera	CENTRALES	S/M	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Sensor / termistor de temperatura
415	Nevera	CENTRALES	S/M	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Empaque de puerta (junta de cierre)
416	Nevera	CENTRALES	S/M	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Bisagra de puerta
417	Nevera	CENTRALES	S/M	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Iluminación LED interior
418	Nevera	CENTRALES	S/M	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Tubo capilar / válvula de expansión
419	Nevera	CENTRALES	S/M	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Tarjeta electrónica de control (PCB)
420	Nevera	CENTRALES	S/M	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Fusible de protección del circuito
421	Nevera	CENTRALES	S/M	IPS San Pablo – Teorama	Apartamento	Bandeja / cubeta de condensación
422	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Green Line	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Compresor hermético de reemplazo
423	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Green Line	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
424	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Green Line	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Sensor / termistor de temperatura (interno y externo)
425	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Green Line	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Motoventilador del evaporador
426	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Green Line	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Motoventilador del condensador
427	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Green Line	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Relay de arranque del compresor

428	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Green Line	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Capacitor de arranque / marcha
429	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Green Line	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Tubo capilar / válvula de expansión
430	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Green Line	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Resistencia de deshielo
431	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Green Line	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Temporizador de deshielo
432	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Green Line	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Empaque / sello de tapa
433	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Green Line	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Bisagra de tapa
434	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Green Line	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Cerradura / seguro de tapa
435	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Green Line	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Termómetro digital calibrado de verificación
436	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Green Line	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Fusible de protección del circuito
437	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Green Line	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Alarma de temperatura (módulo de alarma)
438	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Compresor hermético de reemplazo
439	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
440	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Sensor / termistor de temperatura (interno y externo)
441	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Motoventilador del evaporador
442	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Motoventilador del condensador
443	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Relay de arranque del compresor
444	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Capacitor de arranque / marcha
445	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Tubo capilar / válvula de expansión
446	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Resistencia de deshielo
447	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Temporizador de deshielo
448	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Empaque / sello de tapa
449	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Bisagra de tapa
450	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Cerradura / seguro de tapa
451	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Termómetro digital calibrado de verificación

452	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Fusible de protección del circuito
453	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	MK304	IPS San Pablo – Teorama	Vacunación	Alarma de temperatura (módulo de alarma)
454	Nevera	HACEB	S/M	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Apartamento	Compresor hermético de reemplazo
455	Nevera	HACEB	S/M	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Apartamento	Termostato mecánico / controlador electrónico
456	Nevera	HACEB	S/M	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Apartamento	Relay de arranque del compresor
457	Nevera	HACEB	S/M	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Apartamento	Capacitor de arranque / marcha
458	Nevera	HACEB	S/M	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Apartamento	Motoventilador interno (circulación de aire)
459	Nevera	HACEB	S/M	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Apartamento	Resistencia de deshielo
460	Nevera	HACEB	S/M	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Apartamento	Temporizador de deshielo
461	Nevera	HACEB	S/M	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Apartamento	Sensor / termistor de temperatura
462	Nevera	HACEB	S/M	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Apartamento	Empaque de puerta (junta de cierre)
463	Nevera	HACEB	S/M	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Apartamento	Bisagra de puerta
464	Nevera	HACEB	S/M	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Apartamento	Iluminación LED interior
465	Nevera	HACEB	S/M	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Apartamento	Tubo capilar / válvula de expansión
466	Nevera	HACEB	S/M	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Apartamento	Tarjeta electrónica de control (PCB)
467	Nevera	HACEB	S/M	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Apartamento	Fusible de protección del circuito
468	Nevera	HACEB	S/M	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Apartamento	Bandeja / cubeta de condensación
469	Nevera Mini	CHALLENGER	CR-086	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Cuarto Médico	Compresor hermético de reemplazo
470	Nevera Mini	CHALLENGER	CR-086	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Cuarto Médico	Termostato mecánico
471	Nevera Mini	CHALLENGER	CR-086	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Cuarto Médico	Relay de arranque del compresor
472	Nevera Mini	CHALLENGER	CR-086	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Cuarto Médico	Capacitor de arranque / marcha
473	Nevera Mini	CHALLENGER	CR-086	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Cuarto Médico	Empaque de puerta (junta de cierre)
474	Nevera Mini	CHALLENGER	CR-086	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Cuarto Médico	Bisagra de puerta
475	Nevera Mini	CHALLENGER	CR-086	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Cuarto Médico	Tubo capilar

476	Nevera Mini	CHALLENGER	CR-086	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Cuarto Médico	Iluminación LED interior
477	Nevera Mini	CHALLENGER	CR-086	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Cuarto Médico	Fusible de protección del circuito
478	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Archivo	Compresor hermético de reemplazo
479	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Archivo	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
480	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Archivo	Sensor / termistor de temperatura (interno y externo)
481	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Archivo	Motoventilador del evaporador
482	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Archivo	Motoventilador del condensador
483	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Archivo	Relay de arranque del compresor
484	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Archivo	Capacitor de arranque / marcha
485	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Archivo	Tubo capilar / válvula de expansión
486	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Archivo	Resistencia de deshielo
487	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Archivo	Temporizador de deshielo
488	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Archivo	Empaque / sello de tapa
489	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Archivo	Bisagra de tapa
490	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Archivo	Cerradura / seguro de tapa
491	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Archivo	Termómetro digital calibrado de verificación
492	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Archivo	Fusible de protección del circuito
493	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. Aserrío	Archivo	Alarma de temperatura (módulo de alarma)
494	Nevera	MABE	RMU210KACS	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Compresor hermético de reemplazo
495	Nevera	MABE	RMU210KACS	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Termostato mecánico / controlador electrónico
496	Nevera	MABE	RMU210KACS	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Relay de arranque del compresor
497	Nevera	MABE	RMU210KACS	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Capacitor de arranque / marcha
498	Nevera	MABE	RMU210KACS	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Motoventilador interno (circulación de aire)
499	Nevera	MABE	RMU210KACS	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Resistencia de deshielo

500	Nevera	MABE	RMU210KACS	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Temporizador de deshielo
501	Nevera	MABE	RMU210KACS	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Sensor / termistor de temperatura
502	Nevera	MABE	RMU210KACS	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Empaque de puerta (junta de cierre)
503	Nevera	MABE	RMU210KACS	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Bisagra de puerta
504	Nevera	MABE	RMU210KACS	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Iluminación LED interior
505	Nevera	MABE	RMU210KACS	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Tubo capilar / válvula de expansión
506	Nevera	MABE	RMU210KACS	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Tarjeta electrónica de control (PCB)
507	Nevera	MABE	RMU210KACS	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Fusible de protección del circuito
508	Nevera	MABE	RMU210KACS	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Bandeja / cubeta de condensación
509	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Greenline	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Compresor hermético de reemplazo
510	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Greenline	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
511	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Greenline	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Sensor / termistor de temperatura (interno y externo)
512	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Greenline	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Motoventilador del evaporador
513	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Greenline	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Motoventilador del condensador
514	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Greenline	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Relay de arranque del compresor
515	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Greenline	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Capacitor de arranque / marcha
516	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Greenline	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Tubo capilar / válvula de expansión
517	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Greenline	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Resistencia de deshielo
518	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Greenline	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Temporizador de deshielo
519	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Greenline	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Empaque / sello de tapa
520	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Greenline	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Bisagra de tapa
521	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Greenline	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Cerradura / seguro de tapa
522	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Greenline	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Termómetro digital calibrado de verificación
523	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Greenline	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Fusible de protección del circuito

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

524	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	VLS350 Greenline	IPS San Pablo – P.S. La Cecilia	Vacunación	Alarma de temperatura (módulo de alarma)
525	Congelador	VISIVO	CF-DF150M	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Compresor hermético de reemplazo
526	Congelador	VISIVO	CF-DF150M	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
527	Congelador	VISIVO	CF-DF150M	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Sensor / termistor de temperatura
528	Congelador	VISIVO	CF-DF150M	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Motoventilador del evaporador
529	Congelador	VISIVO	CF-DF150M	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Motoventilador del condensador
530	Congelador	VISIVO	CF-DF150M	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Relay de arranque del compresor
531	Congelador	VISIVO	CF-DF150M	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Capacitor de arranque / marcha
532	Congelador	VISIVO	CF-DF150M	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Tubo capilar / válvula de expansión
533	Congelador	VISIVO	CF-DF150M	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Resistencia de deshielo
534	Congelador	VISIVO	CF-DF150M	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Temporizador de deshielo
535	Congelador	VISIVO	CF-DF150M	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Empaque / sello de tapa
536	Congelador	VISIVO	CF-DF150M	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Bisagra de tapa
537	Congelador	VISIVO	CF-DF150M	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Cerradura / seguro de tapa
538	Congelador	VISIVO	CF-DF150M	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Termómetro digital de verificación
539	Congelador	VISIVO	CF-DF150M	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Fusible de protección del circuito
540	Refrigerador Horizontal	INDUCOL	CH-DPB-260BL1	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Compresor hermético de reemplazo
541	Refrigerador Horizontal	INDUCOL	CH-DPB-260BL1	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
542	Refrigerador Horizontal	INDUCOL	CH-DPB-260BL1	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Sensor / termistor de temperatura (interno y externo)
543	Refrigerador Horizontal	INDUCOL	CH-DPB-260BL1	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Motoventilador del evaporador
544	Refrigerador Horizontal	INDUCOL	CH-DPB-260BL1	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Motoventilador del condensador
545	Refrigerador Horizontal	INDUCOL	CH-DPB-260BL1	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Relay de arranque del compresor
546	Refrigerador Horizontal	INDUCOL	CH-DPB-260BL1	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Capacitor de arranque / marcha
547	Refrigerador Horizontal	INDUCOL	CH-DPB-260BL1	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Tubo capilar / válvula de expansión

548	Refrigerador Horizontal	INDUCOL	CH-DPB-260BL1	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Resistencia de deshielo
549	Refrigerador Horizontal	INDUCOL	CH-DPB-260BL1	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Temporizador de deshielo
550	Refrigerador Horizontal	INDUCOL	CH-DPB-260BL1	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Empaque / sello de tapa
551	Refrigerador Horizontal	INDUCOL	CH-DPB-260BL1	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Bisagra de tapa
552	Refrigerador Horizontal	INDUCOL	CH-DPB-260BL1	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Cerradura / seguro de tapa
553	Refrigerador Horizontal	INDUCOL	CH-DPB-260BL1	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Termómetro digital calibrado de verificación
554	Refrigerador Horizontal	INDUCOL	CH-DPB-260BL1	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Fusible de protección del circuito
555	Refrigerador Horizontal	INDUCOL	CH-DPB-260BL1	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Alarma de temperatura (módulo de alarma)
556	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Compresor hermético de reemplazo
557	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
558	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Sensor / termistor de temperatura (interno y externo)
559	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Motoventilador del evaporador
560	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Motoventilador del condensador
561	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Relay de arranque del compresor
562	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Capacitor de arranque / marcha
563	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Tubo capilar / válvula de expansión
564	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Resistencia de deshielo
565	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Temporizador de deshielo
566	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Empaque / sello de tapa
567	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Bisagra de tapa
568	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Cerradura / seguro de tapa
569	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Termómetro digital calibrado de verificación
570	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Fusible de protección del circuito
571	Refrigerador Horizontal	DOMETIC	RCW50RG	IPS San Pablo – P.S. San Juancito	Vacunación	Alarma de temperatura (módulo de alarma)

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

572	Congelador	INDUFRIAL	CBC40508	IPS El Carmen	Vacunación	Compresor hermético de reemplazo
573	Congelador	INDUFRIAL	CBC40508	IPS El Carmen	Vacunación	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
574	Congelador	INDUFRIAL	CBC40508	IPS El Carmen	Vacunación	Sensor / termistor de temperatura
575	Congelador	INDUFRIAL	CBC40508	IPS El Carmen	Vacunación	Motoventilador del evaporador
576	Congelador	INDUFRIAL	CBC40508	IPS El Carmen	Vacunación	Motoventilador del condensador
577	Congelador	INDUFRIAL	CBC40508	IPS El Carmen	Vacunación	Relay de arranque del compresor
578	Congelador	INDUFRIAL	CBC40508	IPS El Carmen	Vacunación	Capacitor de arranque / marcha
579	Congelador	INDUFRIAL	CBC40508	IPS El Carmen	Vacunación	Tubo capilar / válvula de expansión
580	Congelador	INDUFRIAL	CBC40508	IPS El Carmen	Vacunación	Resistencia de deshielo
581	Congelador	INDUFRIAL	CBC40508	IPS El Carmen	Vacunación	Temporizador de deshielo
582	Congelador	INDUFRIAL	CBC40508	IPS El Carmen	Vacunación	Empaque / sello de tapa
583	Congelador	INDUFRIAL	CBC40508	IPS El Carmen	Vacunación	Bisagra de tapa
584	Congelador	INDUFRIAL	CBC40508	IPS El Carmen	Vacunación	Cerradura / seguro de tapa
585	Congelador	INDUFRIAL	CBC40508	IPS El Carmen	Vacunación	Termómetro digital de verificación
586	Congelador	INDUFRIAL	CBC40508	IPS El Carmen	Vacunación	Fusible de protección del circuito
587	Nevera	ABBA	20500004	IPS El Carmen	Farmacia	Compresor hermético de reemplazo
588	Nevera	ABBA	20500004	IPS El Carmen	Farmacia	Termostato mecánico / controlador electrónico
589	Nevera	ABBA	20500004	IPS El Carmen	Farmacia	Relay de arranque del compresor
590	Nevera	ABBA	20500004	IPS El Carmen	Farmacia	Capacitor de arranque / marcha
591	Nevera	ABBA	20500004	IPS El Carmen	Farmacia	Motoventilador interno (circulación de aire)
592	Nevera	ABBA	20500004	IPS El Carmen	Farmacia	Resistencia de deshielo
593	Nevera	ABBA	20500004	IPS El Carmen	Farmacia	Temporizador de deshielo
594	Nevera	ABBA	20500004	IPS El Carmen	Farmacia	Sensor / termistor de temperatura
595	Nevera	ABBA	20500004	IPS El Carmen	Farmacia	Empaque de puerta (junta de cierre)

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehmo.gov.co, ventanillaunica@esehmo.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

596	Nevera	ABBA	20500004	IPS El Carmen	Farmacia	Bisagra de puerta
597	Nevera	ABBA	20500004	IPS El Carmen	Farmacia	Iluminación LED interior
598	Nevera	ABBA	20500004	IPS El Carmen	Farmacia	Tubo capilar / válvula de expansión
599	Nevera	ABBA	20500004	IPS El Carmen	Farmacia	Tarjeta electrónica de control (PCB)
600	Nevera	ABBA	20500004	IPS El Carmen	Farmacia	Fusible de protección del circuito
601	Nevera	ABBA	20500004	IPS El Carmen	Farmacia	Bandeja / cubeta de condensación
602	Nevera	CENTRALES	440390586	IPS El Carmen	Laboratorio	Compresor hermético de reemplazo
603	Nevera	CENTRALES	440390586	IPS El Carmen	Laboratorio	Termostato mecánico / controlador electrónico
604	Nevera	CENTRALES	440390586	IPS El Carmen	Laboratorio	Relay de arranque del compresor
605	Nevera	CENTRALES	440390586	IPS El Carmen	Laboratorio	Capacitor de arranque / marcha
606	Nevera	CENTRALES	440390586	IPS El Carmen	Laboratorio	Motoventilador interno (circulación de aire)
607	Nevera	CENTRALES	440390586	IPS El Carmen	Laboratorio	Resistencia de deshielo
608	Nevera	CENTRALES	440390586	IPS El Carmen	Laboratorio	Temporizador de deshielo
609	Nevera	CENTRALES	440390586	IPS El Carmen	Laboratorio	Sensor / termistor de temperatura
610	Nevera	CENTRALES	440390586	IPS El Carmen	Laboratorio	Empaque de puerta (junta de cierre)
611	Nevera	CENTRALES	440390586	IPS El Carmen	Laboratorio	Bisagra de puerta
612	Nevera	CENTRALES	440390586	IPS El Carmen	Laboratorio	Iluminación LED interior
613	Nevera	CENTRALES	440390586	IPS El Carmen	Laboratorio	Tubo capilar / válvula de expansión
614	Nevera	CENTRALES	440390586	IPS El Carmen	Laboratorio	Tarjeta electrónica de control (PCB)
615	Nevera	CENTRALES	440390586	IPS El Carmen	Laboratorio	Fusible de protección del circuito
616	Nevera	CENTRALES	440390586	IPS El Carmen	Laboratorio	Bandeja / cubeta de condensación
617	Nevera	PHILIPS	S/M	IPS El Carmen	Odontología	Compresor hermético de reemplazo
618	Nevera	PHILIPS	S/M	IPS El Carmen	Odontología	Termostato mecánico / controlador electrónico
619	Nevera	PHILIPS	S/M	IPS El Carmen	Odontología	Relay de arranque del compresor

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehmo.gov.co, ventanillaunica@esehmo.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

620	Nevera	PHILIPS	S/M	IPS El Carmen	Odontología	Capacitor de arranque / marcha
621	Nevera	PHILIPS	S/M	IPS El Carmen	Odontología	Motoventilador interno (circulación de aire)
622	Nevera	PHILIPS	S/M	IPS El Carmen	Odontología	Resistencia de deshielo
623	Nevera	PHILIPS	S/M	IPS El Carmen	Odontología	Temporizador de deshielo
624	Nevera	PHILIPS	S/M	IPS El Carmen	Odontología	Sensor / termistor de temperatura
625	Nevera	PHILIPS	S/M	IPS El Carmen	Odontología	Empaque de puerta (junta de cierre)
626	Nevera	PHILIPS	S/M	IPS El Carmen	Odontología	Bisagra de puerta
627	Nevera	PHILIPS	S/M	IPS El Carmen	Odontología	Iluminación LED interior
628	Nevera	PHILIPS	S/M	IPS El Carmen	Odontología	Tubo capilar / válvula de expansión
629	Nevera	PHILIPS	S/M	IPS El Carmen	Odontología	Tarjeta electrónica de control (PCB)
630	Nevera	PHILIPS	S/M	IPS El Carmen	Odontología	Fusible de protección del circuito
631	Nevera	PHILIPS	S/M	IPS El Carmen	Odontología	Bandeja / cubeta de condensación
632	Nevera	MABE	355B4686P042	IPS El Carmen	Urgencias	Compresor hermético de reemplazo
633	Nevera	MABE	355B4686P042	IPS El Carmen	Urgencias	Termostato mecánico / controlador electrónico
634	Nevera	MABE	355B4686P042	IPS El Carmen	Urgencias	Relay de arranque del compresor
635	Nevera	MABE	355B4686P042	IPS El Carmen	Urgencias	Capacitor de arranque / marcha
636	Nevera	MABE	355B4686P042	IPS El Carmen	Urgencias	Motoventilador interno (circulación de aire)
637	Nevera	MABE	355B4686P042	IPS El Carmen	Urgencias	Resistencia de deshielo
638	Nevera	MABE	355B4686P042	IPS El Carmen	Urgencias	Temporizador de deshielo
639	Nevera	MABE	355B4686P042	IPS El Carmen	Urgencias	Sensor / termistor de temperatura
640	Nevera	MABE	355B4686P042	IPS El Carmen	Urgencias	Empaque de puerta (junta de cierre)
641	Nevera	MABE	355B4686P042	IPS El Carmen	Urgencias	Bisagra de puerta
642	Nevera	MABE	355B4686P042	IPS El Carmen	Urgencias	Iluminación LED interior
643	Nevera	MABE	355B4686P042	IPS El Carmen	Urgencias	Tubo capilar / válvula de expansión

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrmo.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehrmo.gov.co, ventanillaunica@esehrmo.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

644	Nevera	MABE	355B4686P042	IPS El Carmen	Urgencias	Tarjeta electrónica de control (PCB)
645	Nevera	MABE	355B4686P042	IPS El Carmen	Urgencias	Fusible de protección del circuito
646	Nevera	MABE	355B4686P042	IPS El Carmen	Urgencias	Bandeja / cubeta de condensación
647	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS El Carmen	Vacunación	Compresor hermético de reemplazo
648	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS El Carmen	Vacunación	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
649	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS El Carmen	Vacunación	Sensor / termistor de temperatura (interno y externo)
650	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS El Carmen	Vacunación	Motoventilador del evaporador
651	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS El Carmen	Vacunación	Motoventilador del condensador
652	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS El Carmen	Vacunación	Relay de arranque del compresor
653	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS El Carmen	Vacunación	Capacitor de arranque / marcha
654	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS El Carmen	Vacunación	Tubo capilar / válvula de expansión
655	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS El Carmen	Vacunación	Resistencia de deshielo
656	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS El Carmen	Vacunación	Temporizador de deshielo
657	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS El Carmen	Vacunación	Empaque / sello de tapa
658	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS El Carmen	Vacunación	Bisagra de tapa
659	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS El Carmen	Vacunación	Cerradura / seguro de tapa
660	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS El Carmen	Vacunación	Termómetro digital calibrado de verificación
661	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS El Carmen	Vacunación	Fusible de protección del circuito
662	Refrigerador Horizontal	HAIER	HBC-260	IPS El Carmen	Vacunación	Alarma de temperatura (módulo de alarma)
663	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169333	IPS El Carmen	Vacunación	Compresor hermético de reemplazo
664	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169333	IPS El Carmen	Vacunación	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
665	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169333	IPS El Carmen	Vacunación	Sensor / termistor de temperatura (interno y externo)
666	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169333	IPS El Carmen	Vacunación	Motoventilador del evaporador
667	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169333	IPS El Carmen	Vacunación	Motoventilador del condensador

668	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169333	IPS El Carmen	Vacunación	Relay de arranque del compresor
669	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169333	IPS El Carmen	Vacunación	Capacitor de arranque / marcha
670	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169333	IPS El Carmen	Vacunación	Tubo capilar / válvula de expansión
671	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169333	IPS El Carmen	Vacunación	Resistencia de deshielo
672	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169333	IPS El Carmen	Vacunación	Temporizador de deshielo
673	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169333	IPS El Carmen	Vacunación	Empaque / sello de tapa
674	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169333	IPS El Carmen	Vacunación	Bisagra de tapa
675	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169333	IPS El Carmen	Vacunación	Cerradura / seguro de tapa
676	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169333	IPS El Carmen	Vacunación	Termómetro digital calibrado de verificación
677	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169333	IPS El Carmen	Vacunación	Fusible de protección del circuito
678	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169333	IPS El Carmen	Vacunación	Alarma de temperatura (módulo de alarma)
679	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS El Carmen	Área de Residuos	Compresor hermético de reemplazo
680	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS El Carmen	Área de Residuos	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
681	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS El Carmen	Área de Residuos	Sensor / termistor de temperatura
682	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS El Carmen	Área de Residuos	Motoventilador del evaporador
683	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS El Carmen	Área de Residuos	Motoventilador del condensador
684	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS El Carmen	Área de Residuos	Relay de arranque del compresor
685	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS El Carmen	Área de Residuos	Capacitor de arranque / marcha
686	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS El Carmen	Área de Residuos	Tubo capilar / válvula de expansión
687	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS El Carmen	Área de Residuos	Resistencia de deshielo
688	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS El Carmen	Área de Residuos	Empaque / sello de tapa
689	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS El Carmen	Área de Residuos	Bisagra de tapa
690	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS El Carmen	Área de Residuos	Cerradura / seguro de tapa
691	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS El Carmen	Área de Residuos	Fusible de protección del circuito

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

692	Lavadora	LG	WD17DSB	IPS El Carmen	Lavandería	Motor principal de lavado / centrifugado
693	Lavadora	LG	WD17DSB	IPS El Carmen	Lavandería	Bomba de desagüe
694	Lavadora	LG	WD17DSB	IPS El Carmen	Lavandería	Electroválvula de entrada de agua (sencilla o doble)
695	Lavadora	LG	WD17DSB	IPS El Carmen	Lavandería	Rodamiento / cojinete del tambor
696	Lavadora	LG	WD17DSB	IPS El Carmen	Lavandería	Sello mecánico del eje del tambor
697	Lavadora	LG	WD17DSB	IPS El Carmen	Lavandería	Correa de transmisión
698	Lavadora	LG	WD17DSB	IPS El Carmen	Lavandería	Carbones / escobillas del motor
699	Lavadora	LG	WD17DSB	IPS El Carmen	Lavandería	Presostato / sensor de nivel de agua
700	Lavadora	LG	WD17DSB	IPS El Carmen	Lavandería	Tarjeta electrónica principal (PCB)
701	Lavadora	LG	WD17DSB	IPS El Carmen	Lavandería	Amortiguadores de vibración
702	Lavadora	LG	WD17DSB	IPS El Carmen	Lavandería	Muelles / resortes de suspensión
703	Lavadora	LG	WD17DSB	IPS El Carmen	Lavandería	Cierre / pestillo de la puerta (lock de puerta)
704	Lavadora	LG	WD17DSB	IPS El Carmen	Lavandería	Filtro de pelusa / prefiltro de bomba
705	Lavadora	LG	WD17DSB	IPS El Carmen	Lavandería	Manguera de desagüe
706	Lavadora	LG	WD17DSB	IPS El Carmen	Lavandería	Resistencia calefactora (elemento de calentamiento)
707	Lavadora	LG	WD17DSB	IPS El Carmen	Lavandería	Display / módulo de control de usuario
708	Lavadora	SAMSUNG	S/M	IPS El Carmen	Lavandería	Motor principal de lavado / centrifugado
709	Lavadora	SAMSUNG	S/M	IPS El Carmen	Lavandería	Bomba de desagüe
710	Lavadora	SAMSUNG	S/M	IPS El Carmen	Lavandería	Electroválvula de entrada de agua (sencilla o doble)
711	Lavadora	SAMSUNG	S/M	IPS El Carmen	Lavandería	Rodamiento / cojinete del tambor
712	Lavadora	SAMSUNG	S/M	IPS El Carmen	Lavandería	Sello mecánico del eje del tambor
713	Lavadora	SAMSUNG	S/M	IPS El Carmen	Lavandería	Correa de transmisión
714	Lavadora	SAMSUNG	S/M	IPS El Carmen	Lavandería	Carbones / escobillas del motor
715	Lavadora	SAMSUNG	S/M	IPS El Carmen	Lavandería	Presostato / sensor de nivel de agua

716	Lavadora	SAMSUNG	S/M	IPS El Carmen	Lavandería	Tarjeta electrónica principal (PCB)
717	Lavadora	SAMSUNG	S/M	IPS El Carmen	Lavandería	Amortiguadores de vibración
718	Lavadora	SAMSUNG	S/M	IPS El Carmen	Lavandería	Muelles / resortes de suspensión
719	Lavadora	SAMSUNG	S/M	IPS El Carmen	Lavandería	Cierre / pestillo de la puerta (lock de puerta)
720	Lavadora	SAMSUNG	S/M	IPS El Carmen	Lavandería	Filtro de pelusa / prefiltro de bomba
721	Lavadora	SAMSUNG	S/M	IPS El Carmen	Lavandería	Manguera de desagüe
722	Lavadora	SAMSUNG	S/M	IPS El Carmen	Lavandería	Resistencia calefactora (elemento de calentamiento)
723	Lavadora	SAMSUNG	S/M	IPS El Carmen	Lavandería	Display / módulo de control de usuario
724	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS Guamalito	Área de Residuos	Compresor hermético de reemplazo
725	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS Guamalito	Área de Residuos	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
726	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS Guamalito	Área de Residuos	Sensor / termistor de temperatura
727	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS Guamalito	Área de Residuos	Motoventilador del evaporador
728	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS Guamalito	Área de Residuos	Motoventilador del condensador
729	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS Guamalito	Área de Residuos	Relay de arranque del compresor
730	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS Guamalito	Área de Residuos	Capacitor de arranque / marcha
731	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS Guamalito	Área de Residuos	Tubo capilar / válvula de expansión
732	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS Guamalito	Área de Residuos	Resistencia de deshielo
733	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS Guamalito	Área de Residuos	Empaque / sello de tapa
734	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS Guamalito	Área de Residuos	Bisagra de tapa
735	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS Guamalito	Área de Residuos	Cerradura / seguro de tapa
736	Refrigerador Horizontal 138 LTS	CHALLENGER	2403102269140144	IPS Guamalito	Área de Residuos	Fusible de protección del circuito
737	Nevera	CHALLENGER	CR121R2	IPS Guamalito	Urgencias	Compresor hermético de reemplazo
738	Nevera	CHALLENGER	CR121R2	IPS Guamalito	Urgencias	Termostato mecánico / controlador electrónico
739	Nevera	CHALLENGER	CR121R2	IPS Guamalito	Urgencias	Relay de arranque del compresor

740	Nevera	CHALLENGER	CR121R2	IPS Guamalito	Urgencias	Capacitor de arranque / marcha
741	Nevera	CHALLENGER	CR121R2	IPS Guamalito	Urgencias	Motoventilador interno (circulación de aire)
742	Nevera	CHALLENGER	CR121R2	IPS Guamalito	Urgencias	Resistencia de deshielo
743	Nevera	CHALLENGER	CR121R2	IPS Guamalito	Urgencias	Temporizador de deshielo
744	Nevera	CHALLENGER	CR121R2	IPS Guamalito	Urgencias	Sensor / termistor de temperatura
745	Nevera	CHALLENGER	CR121R2	IPS Guamalito	Urgencias	Empaque de puerta (junta de cierre)
746	Nevera	CHALLENGER	CR121R2	IPS Guamalito	Urgencias	Bisagra de puerta
747	Nevera	CHALLENGER	CR121R2	IPS Guamalito	Urgencias	Iluminación LED interior
748	Nevera	CHALLENGER	CR121R2	IPS Guamalito	Urgencias	Tubo capilar / válvula de expansión
749	Nevera	CHALLENGER	CR121R2	IPS Guamalito	Urgencias	Tarjeta electrónica de control (PCB)
750	Nevera	CHALLENGER	CR121R2	IPS Guamalito	Urgencias	Fusible de protección del circuito
751	Nevera	CHALLENGER	CR121R2	IPS Guamalito	Urgencias	Bandeja / cubeta de condensación
752	Nevera	HACEB	H716NT40	IPS Guamalito	Laboratorio	Compresor hermético de reemplazo
753	Nevera	HACEB	H716NT40	IPS Guamalito	Laboratorio	Termostato mecánico / controlador electrónico
754	Nevera	HACEB	H716NT40	IPS Guamalito	Laboratorio	Relay de arranque del compresor
755	Nevera	HACEB	H716NT40	IPS Guamalito	Laboratorio	Capacitor de arranque / marcha
756	Nevera	HACEB	H716NT40	IPS Guamalito	Laboratorio	Motoventilador interno (circulación de aire)
757	Nevera	HACEB	H716NT40	IPS Guamalito	Laboratorio	Resistencia de deshielo
758	Nevera	HACEB	H716NT40	IPS Guamalito	Laboratorio	Temporizador de deshielo
759	Nevera	HACEB	H716NT40	IPS Guamalito	Laboratorio	Sensor / termistor de temperatura
760	Nevera	HACEB	H716NT40	IPS Guamalito	Laboratorio	Empaque de puerta (junta de cierre)
761	Nevera	HACEB	H716NT40	IPS Guamalito	Laboratorio	Bisagra de puerta
762	Nevera	HACEB	H716NT40	IPS Guamalito	Laboratorio	Iluminación LED interior
763	Nevera	HACEB	H716NT40	IPS Guamalito	Laboratorio	Tubo capilar / válvula de expansión

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrmo.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehmo.gov.co, ventanillaunica@esehmo.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

764	Nevera	HACEB	H716NT40	IPS Guamalito	Laboratorio	Tarjeta electrónica de control (PCB)
765	Nevera	HACEB	H716NT40	IPS Guamalito	Laboratorio	Fusible de protección del circuito
766	Nevera	HACEB	H716NT40	IPS Guamalito	Laboratorio	Bandeja / cubeta de condensación
767	Nevera	ABBA	20301211	IPS Guamalito	Vacunación	Compresor hermético de reemplazo
768	Nevera	ABBA	20301211	IPS Guamalito	Vacunación	Termostato mecánico / controlador electrónico
769	Nevera	ABBA	20301211	IPS Guamalito	Vacunación	Relay de arranque del compresor
770	Nevera	ABBA	20301211	IPS Guamalito	Vacunación	Capacitor de arranque / marcha
771	Nevera	ABBA	20301211	IPS Guamalito	Vacunación	Motoventilador interno (circulación de aire)
772	Nevera	ABBA	20301211	IPS Guamalito	Vacunación	Resistencia de deshielo
773	Nevera	ABBA	20301211	IPS Guamalito	Vacunación	Temporizador de deshielo
774	Nevera	ABBA	20301211	IPS Guamalito	Vacunación	Sensor / termistor de temperatura
775	Nevera	ABBA	20301211	IPS Guamalito	Vacunación	Empaque de puerta (junta de cierre)
776	Nevera	ABBA	20301211	IPS Guamalito	Vacunación	Bisagra de puerta
777	Nevera	ABBA	20301211	IPS Guamalito	Vacunación	Iluminación LED interior
778	Nevera	ABBA	20301211	IPS Guamalito	Vacunación	Tubo capilar / válvula de expansión
779	Nevera	ABBA	20301211	IPS Guamalito	Vacunación	Tarjeta electrónica de control (PCB)
780	Nevera	ABBA	20301211	IPS Guamalito	Vacunación	Fusible de protección del circuito
781	Nevera	ABBA	20301211	IPS Guamalito	Vacunación	Bandeja / cubeta de condensación
782	Nevera	HACEB	S/M	IPS Guamalito	Odontología	Compresor hermético de reemplazo
783	Nevera	HACEB	S/M	IPS Guamalito	Odontología	Termostato mecánico / controlador electrónico
784	Nevera	HACEB	S/M	IPS Guamalito	Odontología	Relay de arranque del compresor
785	Nevera	HACEB	S/M	IPS Guamalito	Odontología	Capacitor de arranque / marcha
786	Nevera	HACEB	S/M	IPS Guamalito	Odontología	Motoventilador interno (circulación de aire)
787	Nevera	HACEB	S/M	IPS Guamalito	Odontología	Resistencia de deshielo

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

788	Nevera	HACEB	S/M	IPS Guamalito	Odontología	Temporizador de deshielo
789	Nevera	HACEB	S/M	IPS Guamalito	Odontología	Sensor / termistor de temperatura
790	Nevera	HACEB	S/M	IPS Guamalito	Odontología	Empaque de puerta (junta de cierre)
791	Nevera	HACEB	S/M	IPS Guamalito	Odontología	Bisagra de puerta
792	Nevera	HACEB	S/M	IPS Guamalito	Odontología	Iluminación LED interior
793	Nevera	HACEB	S/M	IPS Guamalito	Odontología	Tubo capilar / válvula de expansión
794	Nevera	HACEB	S/M	IPS Guamalito	Odontología	Tarjeta electrónica de control (PCB)
795	Nevera	HACEB	S/M	IPS Guamalito	Odontología	Fusible de protección del circuito
796	Nevera	HACEB	S/M	IPS Guamalito	Odontología	Bandeja / cubeta de condensación
797	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169325	IPS Guamalito	Vacunación	Compresor hermético de reemplazo
798	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169325	IPS Guamalito	Vacunación	Controlador electrónico de temperatura (PCB)
799	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169325	IPS Guamalito	Vacunación	Sensor / termistor de temperatura (interno y externo)
800	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169325	IPS Guamalito	Vacunación	Motoventilador del evaporador
801	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169325	IPS Guamalito	Vacunación	Motoventilador del condensador
802	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169325	IPS Guamalito	Vacunación	Relay de arranque del compresor
803	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169325	IPS Guamalito	Vacunación	Capacitor de arranque / marcha
804	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169325	IPS Guamalito	Vacunación	Tubo capilar / válvula de expansión
805	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169325	IPS Guamalito	Vacunación	Resistencia de deshielo
806	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169325	IPS Guamalito	Vacunación	Temporizador de deshielo
807	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169325	IPS Guamalito	Vacunación	Empaque / sello de tapa
808	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169325	IPS Guamalito	Vacunación	Bisagra de tapa
809	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169325	IPS Guamalito	Vacunación	Cerradura / seguro de tapa
810	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169325	IPS Guamalito	Vacunación	Termómetro digital calibrado de verificación
811	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169325	IPS Guamalito	Vacunación	Fusible de protección del circuito

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehmo.gov.co, ventanillaunica@esehmo.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

812	Refrigerador Horizontal	VESTFROST	20094169325	IPS Guamalito	Vacunación	Alarma de temperatura (módulo de alarma)
813	Lavadora	SAMSUNG	091C5NAN300439X	IPS Guamalito	Lavandería	Motor principal de lavado / centrifugado
814	Lavadora	SAMSUNG	091C5NAN300439X	IPS Guamalito	Lavandería	Bomba de desagüe
815	Lavadora	SAMSUNG	091C5NAN300439X	IPS Guamalito	Lavandería	Electroválvula de entrada de agua (sencilla o doble)
816	Lavadora	SAMSUNG	091C5NAN300439X	IPS Guamalito	Lavandería	Rodamiento / cojinete del tambor
817	Lavadora	SAMSUNG	091C5NAN300439X	IPS Guamalito	Lavandería	Sello mecánico del eje del tambor
818	Lavadora	SAMSUNG	091C5NAN300439X	IPS Guamalito	Lavandería	Correa de transmisión
819	Lavadora	SAMSUNG	091C5NAN300439X	IPS Guamalito	Lavandería	Carbones / escobillas del motor
820	Lavadora	SAMSUNG	091C5NAN300439X	IPS Guamalito	Lavandería	Presostato / sensor de nivel de agua
821	Lavadora	SAMSUNG	091C5NAN300439X	IPS Guamalito	Lavandería	Tarjeta electrónica principal (PCB)
822	Lavadora	SAMSUNG	091C5NAN300439X	IPS Guamalito	Lavandería	Amortiguadores de vibración
823	Lavadora	SAMSUNG	091C5NAN300439X	IPS Guamalito	Lavandería	Muelles / resortes de suspensión
824	Lavadora	SAMSUNG	091C5NAN300439X	IPS Guamalito	Lavandería	Cierre / pestillo de la puerta (lock de puerta)
825	Lavadora	SAMSUNG	091C5NAN300439X	IPS Guamalito	Lavandería	Filtro de pelusa / prefiltro de bomba
826	Lavadora	SAMSUNG	091C5NAN300439X	IPS Guamalito	Lavandería	Manguera de desagüe
827	Lavadora	SAMSUNG	091C5NAN300439X	IPS Guamalito	Lavandería	Resistencia calefactora (elemento de calentamiento)
828	Lavadora	SAMSUNG	091C5NAN300439X	IPS Guamalito	Lavandería	Display / módulo de control de usuario

2.2 OBJETO: SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA RED DE FRIO, AIRES ACONDICIONADOS, LAVADORAS Y NEVERAS PERTENECIENTES A LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL

IPS ABREGO

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	ELF1210	7112101346	URGENCIAS PROCEDIMIENTO
AIRE ACONDICIONADO	LG	N/R	491G001L – 409TAEL00084	ODONTOLOGIA
AIRE ACONDICIONADO	LG	DUAL INVERTER	7216020E	FARMACIA

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrmo.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehrmo.gov.co, ventanillaunica@esehrmo.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

REFRIGERADOR HORIZONTAL	CHALLENGE R	CH226	G806790660963000472	FARMACIA
REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST	DENMARK	N/R	FARMACIA
AIRE ACONDICIONADO NEVERA	LG	VM182C7	F03TAHQC4681	LABORATORIO
	MABE	RMS30CYLE1	414130372	LABORATORIO – AREA PRUEBAS
REFRIGERADOR HORIZONTAL	MABE	CMC300B	12053029D00059	VACUNACION
AIRE ACONDICIONADO	MIDEA	M5ABB-12CRDN1-MPOW	341B8750010A280170025	VACUNACION
CONGELADOR HORIZONTAL	MABE	CMC145B	12053029D00059	VACUNACION
REFRIGERADOR HORIZONTAL	HAIER	HBC-260	BE0G92EA500QEM2P0029	VACUNACION
REFRIGERADOR HORIZONTAL	HAIER	HBC-260	BEG92EASOOQEM2P0030	VACUNACION
REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST	MK304	20094169333	VACUNACION
AIRE ACONDICIONADO	LG	SP122CM	MEZ65219617	CONTROL INTERNO
AIRE ACONDICIONADO	LG	SO92CB	3850A25075R	GESTION FINANCIERA
AIRE ACONDICIONADO	GENERAL ELECTRIC	W122CM	3850A23445F	TALENTO HUMANO
AIRE ACONDICIONADO	GENERAL ELECTRIC	N/R	N/R	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
AIRE ACONDICIONADO	GENERAL ELECTRIC	N/R	N/R	AUDITORIA
AIRE ACONDICIONADO	MABE	MINI12CABWCCC18 MINI12CABWCCCE8	ST23081421GCCC0873	GERENCIA
AIRE ACONDICIONADO	MABE	MM12CDBWCCBC1	ST24121621GCAR0108	SECRETARIA GERENCIA
AIRE ACONDICIONADO	MABE	MINI12CABWCCC8	ST24072521GCF0509	SUBGERENCIA
AIRE ACONDICIONADO	MIGARE	CLF181Q ELF181Q	CLF18Q7112100401	AUDITORIO
AIRE ACONDICIONADO	MIGARE	CLF121Q ELF121Q	CLF18Q7112100572	SALON ANTHOC
AIRE ACONDICIONADO	LG	WD22VV2S6B	112VWQS2K620	SALUD PUBLICA
AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	CLF181Q ELF181Q	CLF18Q7112100402	TECNICO AMBIENTAL
DISPENSADOR DE AGUA		N/A	N/A	ADMINISTRATIVO
DISPENSADOR DE AGUA		N/A	N/A	URGENCIAS
LAVADORA/SECADOR A	LG	WD22VV2S6B	112VWQS2K620	LAVANDERIA

IPS CONVENCIÓN

NOMBRE	MARCA	TIPO TECNOLÓGIA	SERIAL	MODELO	ESTADO	DEPENDENCIA
AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	ELÉCTRICO	ELF20Q7102100292	ELF121Q	BUENO	VACUNACIÓN
CONGELADOR HORIZONTAL	ECOFRIAL	ELÉCTRICO	0014000215314320070	BD-290	BUENO	VACUNACIÓN
REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFOST	ELÉCTRICO	20094169328	MK304	BUENO	VACUNACIÓN

HRNOCONCEXVACFF R113	HAIES	ELÉCTRIC O	BEOG95EAS00QEM8 B0023	HBC-260	BUENO	VACUNACIÓN
NEVERA HORIZONTAL	DOMETIC	ELÉCTRIC O	8272880	TSW2000	BUENO	VACUNACIÓN
AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	ELECTRIC O	112100287	ELF121Q	BUENO	FARMACIA
NEVERA	CHALLENGER	ELÉCTRIC O	00022392253000	CR2255	BUENO	FARMACIA
NEVERA	ABBA	ELÉCTRIC O	05110020	Ns-85	REGULAR	ODONTOLOGIA
AIRE ACONDICIONADO	LG	ELÉCTRIC O	N/R	GOLD	MAL ESTADO	ODONTOLOGIA
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	ELÉCTRIC O	N/R	N/R	MAL ESTADO	LABORATORIO
NEVERA	ABBA	ELÉCTRIC O	05300428	SS-10	BUENO	LABORATORIO
NEVERA	MABE	ELÉCTRIC O	355B4686P042	RMP400FLC	BUENO	URGENCIA
DISPENSADOR DE AGUA	ELECTROLUX	ELECTRIC O	36200926	ES11WR	BUENO	URGENCIAS
DISPENSADOR DE AGUA	ABBA	ELECTRIC O	211910210415	DA1031S(MYL1031S)	BUENO	HOSPITALIZACIÓN
AIRE ACONDICIONADO	SHIMASU	ELECTRIC O	CON COOFR2001	AC12821V	BUENO	CONSULTORIO 5
AIRE ACONDICIONADO	SHIMASU	ELECTRIC O	166501138004H	AC1821V	REGULAR ESTADO	CONSULTORIO PYM
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	MIDEA	ELECTRIC O	MO L1052704	MSAFB-12CRDN1-BQOW	BUENO	CONSULTORIO 3
AIRE ACONDICIONADO	HYUNDAI	ELECTRIC O	7707138054877	HY12K230AC	BUENO	SALA DE PARTOS
ENFRIADOR	INDUFRIAL	ELECTRIC O	168002030020		BUENO	AREA DE BIOLOGICO
LAVADORA/ SECADORA	SAMSUNG	ELECTRIC O	WD18N7200KP	WD18N7200KP	REGULAR	LAVANDERIA

PUESTO DE SALUD LA TRINIDAD

NOMBRE	MARCA	TIPO TECNOLOGIA	SERIAL	MODELO	ESTADO
AIRE ACONDICIONADO	MABE	ELÉCTRICO	ST23081421GCCC0872	MMI12CABWCCCCI8	BUENO
AIRE ACONDICIONADO	MABE	ELÉCTRICO	ST23081421GCCC0873	MINICABWCCC18	
REFRIGERADOR	HAIER	ELÉCTRICO	BE0693E0000QEQ1S0021	HYC-68A	BUENO
NEVERA	HECEB	ELÉCTRICO	N HIMALAYA 404 SE DA TI	EZ80H1A-U	BUENO

PUESTO DE SALUD CARTAGENITA

NOMBRE	MARCA	TIPO TECNOLOGIA	SERIAL	MODELO	CODIGO	ESTADO
NEVERA	INDUSEL	ELÉCTRICO	AZ2221S045179043G2495	X	X	REGULAR
DISPANSADOR DE AGUA	KALLEY	ELÉCTRICO	15C22010282	K-WD15C	2112LBD065	BUENO

IPS EL CARMEN

DEPENDENCIA	EQUIPO	MARCA	SERIAL	ESTADO
FARMACIA	AIRE ACONDICIONADO	LG	712TA1408195	BUENO
	NEVERA	ABBA	20500004	BUENO
	AIRE	PANASONIC	3762125418	REGULAR

LABORATORIO	ACONDICIONADO			
	NEVERA	CENTRALS	440390586	BUENO
VACUNACIÓN	AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	ELF121Q7112100295	BUENO
	REFRIGERADOR HORIZONTAL	HAIER	BEG92EASOOQEM2P0030	BUENO
	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST	20094169333	BUENO
	CONGELADOR	INDUFRIAL	CB C40508	BUENO
	AIRE ACONDICIONADO	LG	MEZ65427505	BUENO
ODONTOLOGÍA	NEVERA	PHILIPS		BUENO
	AIRE ACONDICIONADO	MABE	355B4686P042	BUENO
URGENCIAS	AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	ELF121Q7112100241	BUENO
	AIRE ACONDICIONADO	LG	SP122CM	MALO
	DISPENSADOR DE AGUA	ABBA	211910210404	BUENO
	LAVADORA	LG	WT17DSB	REGULAR
	LAVADORA	SAMSUNG	091C5NAN200220E	BUENO
AREA ADMINISTRATIVA	AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	091C5NAN200220E	BUENO
	AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG		BUENO
	DISPENSADOR DE AGUA	SAMSUNG	GXCF05D2	BUENO
	REFRIGERADOR HORIZONTAL 138 LT	CHALLENGER	2403102269140655	BUENO

IPS GUAMALITO

DEPENDENCIA	EQUIPO	MARCA	SERIAL	ESTADO
URGENCIAS	NEVERA	CHALLENGER	CR121R2	BUENA
	AIRE ACONDICIONADO	HYUNDAI	HY12K140IVGF	MALO
LABORATORIO	NEVERA	HACEB	H716NT40	BUENO
	AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	ELF121Q7112100270	BUENO
LAVANDERIA	LAVADORA	SAMSUNG CENTRALS	091C5NAN300439X	REGULAR
VACUNACIÓN	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST	20094169325	BUENO
	NEVERA	ABBA	20301211	BUENO
	AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	F52PAJQ7007952	REGULAR
ODONTOLOGÍA	NEVERA	ACEB		BUENO
FARMACIA	AIRE ACONDICIONADO	MABE	MMT12CABWCCC8	REGULAR
RESIDUOS	REFRIGERADOR HORIZONTAL 138 LT	CHALLENGER	2403102269140144	BUENO

IPS SAN PABLO (TEORAMA)

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
AIRE	MIRAGE	ELF181Q	7112100365	URGENCIAS
NEVERA	HACEB	N288	D-051174069	URGENCIAS
AIRE	MABE	MM172CABWCC8	ST240606216CC0246	SALA DE PARTO
AIRE	MIDEA	MSABB12CRN1	3441B88750010A28	VACUNACION

Tu Bienestar, MI Compromiso

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

CONGELADOR	CHALLENGER	CH226	210416-2269140269	VACUNACION
REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST	VLS350 GREEN LINE	20150767676	VACUNACION
RERIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST	MK304	20094473279	VACUNACION
DISPENSADOR	KALLEY	KWD15KR	19110841	COORDINACION
AIRE	FRIGIDAIRE	FAIE18A22RSEQW	80701462	LABORATORIO
NEVERA	HACEB	H7164NT40	F201146807	LABORATORIO
AIRE	PANASONIC	CS-YS12TKV	3762125449	ODONTOLOGIA
DISPENSADOR	ABBA	DA1031S	211909190081	APARTAMENTO
NEVERA	HACEB	H6161FT22	000009499	APARTAMENTO
NEVERA	CENTRALES	N/R	N/R	APARTAMENTO
AIRE	OLIMPO	TWC12QB-A3NNC2A	63229966675	APARTAMENTO
AIRE	HYUNDAI	HY12K2261U	2009M000136	APARTAMENTO
CONGELADOR	INDUCOL	CH-DPB-170B21	6572310597000562	AREA DE RESIDUOS
AIRE	MABE	MMI12CABWCC18	ST240608216CC0678	CONSULTORIO DE MEDICO
AIRE	MABE	MMI12CABWCC18	ST24053021GCC0073	CONSULTORIO DE LA JEFE

PUESTO DE SALUD EL ASERRIO

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
AIRE	OLIMPO	TWC12QB-A3NNC2A	3D34890026353	URGENCIAS
AIRE	SIMPLY	SYAC12113	SYAC121132007M000150	CONSULTORIO MEDICO
AIRE	OLIMPO	TWC12QB-A3NNC2A	N/R	HABITACION MEDICO
AIRE	OLIMPO	TWC12QB-A3NNC2A	3D34890138758	HABITACION AUXILIAR
AIRE	OLIMPO	TWC12QB-A3NNC2A	N/R	HABITACION DE OBSERVACION
NEVERA	HACEB	N/R	N/R	APARTAMENTO
NEVERA MINI	CALLENGER	CR-086	N/R	CUARTO MEDICO
REFRIGERADOR HORIZONTAL	DOMETIC	RCW50RG	1030652	ARCHIVO

PUESTO DE SALUD LA CECILIA

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESFROST	VLS350 GREENLINE	20150766723	VACUNACION
NEVERA	MABE	RMU210KACS	1638470119	VACUNACION

PUESTO DE SALUD SAN JUANCITO

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
REFRIGERADOR HORIZONTAL	INDUCOL	CH-DPB-260BL1	N/R	VACUNACION
CONGELADOR	VISIVO	VCF-DF150M	131181902-VCF-DF-150M-0513	VACUNACION
REFRIGERADOR HORIZONTAL	DOMETIC	RCW50REG	1030648	VACUNACION
AIRE	LG	VM242C7	102TARUD4102	SALA DE ESPERA

Esta necesidad es presentada por el subgerente Carlos Eduardo Bonilla Díaz y autorizada por la Gerente Jaichirley Caro Moreno.

2.3 CODIFICACIÓN DEL SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS – UNSPSC

El contrato objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el siguiente nivel:

CODIGO UNSPSC	PRODUCTO
72151207	Servicio de instalación y mantenimiento del aire, enfriamiento y calefacción.

3. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El estudio previo se realiza dentro del principio de la autonomía de la entidad, con criterios relativos a la eficiencia para suplir la necesidad interna que se presenta en cumplimiento de su misión.

El riesgo contractual son todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y pueden alterar el equilibrio financiero del mismo.

RIESGO PREVISIBLE: Son todas aquellas circunstancias que, de presentarse en el desarrollo de ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del contrato siempre que sean cuantificables e identificables en condiciones normales.

Análisis de Riesgo	Descripción
--------------------	-------------

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehmo.gov.co, ventanillaunica@esehmo.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

TIPIFICACION DEL RIESGO	RIESGO COMERCIAL
ESTIMACION DEL RIESGO	El riesgo comercial supone que el contratista realiza sus propios análisis para determinar el precio final, por lo tanto el riesgo comercial debe ser asumido por el contratista y se extiende máximo hasta la culminación del plazo de ejecución
ASIGNACION DEL RIESGO	Contratista
MITIGACION	En el contrato a suscribirse por las partes se deberá establecer con precisión el valor presentado en la propuesta técnica y económica, los cuales se mantendrán sin ninguna variación y sin ningún reconocimiento por variaciones del mismo.
JUSTIFICACION	Si la entidad estatal elabora unos estudios previos garantizando una correcta planeación del contrato, estableciendo con precisión el valor del mismo y las especificaciones del objeto del contrato, el cual se mantendrá sin ninguna variación y sin ningún reconocimiento por variaciones del mismo
PROBABILIDAD	Media- Baja
IMPACTO	Media - Baja
CUANTIFICACION	100% Contratista
TIPIFICACION DEL RIESGO	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD DEL SERVICIO
ESTIMACION DEL RIESGO	Se presenta cuando el contratista incumple las obligaciones contractuales o presta deficiente el servicio, de forma indebida, o por debajo de los estándares mínimos señalados en el estudio de oportunidad y conveniencia y la normatividad vigente para tal fin. En este evento, si además se presenta un daño al contratante, el contratista deberá indemnizar los daños presentados.
ASIGNACION DEL RIESGO	Contratista
MITIGACIÓN	El contrato suscrito por las partes donde se manifiestan de manera clara las obligaciones adquiridas, aceptando la cláusula penal y las causales de terminación del contrato.

JUSTIFICACION	El incumplimiento de las obligaciones contractuales o la prestación deficiente del servicio, de forma indebida, o por debajo de los estándares mínimos señalados en el estudio de oportunidad y conveniencia y en la normatividad vigente, pueden ocasionar daños al contratante, colocando este en una posición garante y entrando a responder por los actos del contratista. El contratista deberá acatar la normatividad vigente y evitar lo descrito anteriormente, so pena de la terminación unilateral del contrato y hacer efectiva la cláusula penal.
PROBABILIDAD	Media-Baja
IMPACTO	Media-Baja
CUANTIFICACION	100% a cargo del contratista

RIESGO IMPREVISIBLE: Es el que no es factible de identificar de acuerdo a las circunstancias específicas de la entidad, entre esos tenemos:

- Desastres naturales
- Actos terroristas
- Eventos que alteran el orden público.

4. EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O SU EQUIVALENTE PRESUPUESTO OFICIAL

Teniendo como referencia lo anterior, el valor estimado del Contrato es de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE. (\$174.977.600.00), el cual se calcula con base en los precios de mercado, las condiciones del servicio requerido, se consultaron los valores del mercado, se tuvo en cuenta las condiciones financieras y de disponibilidad de recursos de la ESE, impuestos y demás gastos que conlleva la contratación.

4.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Nro. CDP	No. RUBRO	DESCRIPCION	FECHA
601	00A-2.4.5.02.08.02 00B-2.4.5.02.08.02 00C-2.4.5.02.08.02 00D-2.4.5.02.08.02	Servicio de mantenimiento hospitalario	10/06/2026

Los pagos se cancelarán con cargo al CDP No. 601 del diez (10) de Junio de 2026, la suma de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE. (\$174.977.600.00), expedido por el apoyo profesional en presupuesto ANGIE TATIANA SOTO BAYONA, encargada de la función de presupuesto de LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL, de conformidad con el correspondiente certificado de registro presupuestal.

5. DETERMINACIÓN DE LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A UTILIZAR PARA REALIZAR LA CORRESPONDIENTE CONTRATACIÓN.

5.1 El Contrato de servicios se celebrará con la persona idónea que cumpla con las condiciones relacionadas en el presente escrito, de conformidad con el Manual de Contratación de la ESE.

El objeto social o actividad mercantil de la persona jurídica deberá estar relacionado con el objeto del presente proceso contractual.

Requisitos del proponente:

FICHA TECNICA PARA CONTRATACION		
PERSONA JURIDICA		
1	HOJA DE VIDA	
2	CEDULA AL 150%	
3	ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL (https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/)	
4	ANTECEDENTES PROCURADURIA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA JURIDICA (https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales)	
5	ANTECEDENTES CONTRALORIA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA JURIDICA (https://www.procuraduria.gov.co/portal/Certificado-de-Antecedentes.page)	
6	REGISTRO UNICO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL REPRESENTANTE LEGAL (https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx)	
7	CERTIFICADO REDAM (ACTUALIZADO A LA FECHA) (https://CARPETACIUDADANA.AND.GOV.CO/INICIO - REPRESENTANTE LEGAL	
8	CONSULTA DE DELITOS SEXUALES (https://INHABILIDADES.POLICIA.GOV.CO:8080/) (NIT DE LA ESE 807.008.842-9) REPRESENTANTE LEGAL	
9	LIBRETA MILITAR	
10	CERTIFICADODE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	
11	CERTIFICADO DE CÁMARA DE COMERCIO ACTUALIZADA	
12	RUT ACTUALIZADO	
13	CERTIFICADO AFILIACION DE EPS COMO INDEPENDIENTE	
14	CERTIFICADO DE AFILIACION ARL COMO INDEPENDIENTE O (NOSOTROS AFILIAMOS A POSITIVA)	
15	CERTIFICADO DE AFILIACION A PENSION	
16	CERTIFICACION BANCARIA	
17	REGISTRO SECOP2	

6. REGLAS APLICABLES A LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y SU EVALUACIÓN:

De acuerdo a la modalidad de contratación y el procedimiento establecido para el presente proceso se tiene en cuenta el numeral 30.2.1. el cual Establece que Aparte de los casos enlistados, sin importar la naturaleza de su objeto, se podrá contratar en forma directa, contratos que no superen la suma de 100 SMLMV, pero sin importar quien se establezca como contratista deberá cumplir con los requisitos y condiciones mínimas descritas en el numeral anterior.

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

7. CAUSAS QUE DAN LUGAR A RECHAZAR UNA OFERTA.

El contratista deberá cumplir con las condiciones requeridas; así mismo deberá presentar y cargar la documentación de carácter jurídico y técnico solicitada dentro del presente estudio dentro de las fechas que la ESE Hospital Regional Noroccidental, le indique de lo contrario la oferta podrá ser rechazada.

8. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

8.1 VALOR: El valor del contrato es la suma de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE. (\$174.977.600.00).

8.2. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución del contrato es hasta el 18 de Diciembre de 2026.

8.3. LUGAR DE EJECUCIÓN.

Las Ips de los municipios de Abrego, convención y el Carmen y los corregimientos de San Pablo Y Guamalito, deberá el contratista por sus propios medios llegar a cada una de estas IPS. El servicio a prestar deberá ser realizado dentro de las mismas instalaciones de cada IPS, bajo ninguna circunstancia los equipos podrán ser retirados de las instalaciones de la ESE.

8.4 Forma de pago: La ESE Hospital Regional Noroccidental, pagará el valor del contrato de servicios, mediante pago parciales conforme al servicio realizado por el contratista. El contratista presentará los siguientes documentos:

- 1. factura electrónica por los servicios prestados.
- 2. Informe de actividad con las Evidencias fotográficas.
- 3. Informe de supervisión.
- 4. Planilla de seguridad Social.
- 5. Certificado de Cumplimiento expedido por el Supervisor.

8.5 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

Se trata de un Contrato de servicios

8.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir con el objeto contractual en las condiciones que fue ofertado. 2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 3. Responder por los plazos que la ESE establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social, por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 5. Constituir en debida forma y presentar a la ESE, dentro de los tres (3) Días hábiles siguientes a la suscripción del contrato la Garantía Única. 6. Guardar la confidencia de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y

Tu Bienestar, MI Compromiso

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehmo.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehmo.gov.co, ventanillaunica@esehmo.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración. **7.** Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. **8.** Restituir a la ESE los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en que se hayan suministrado. **9.** Presentar oportunamente todos los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto contratado. **10.** Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y los documentos del Contrato. **11.** Cumplir con la normatividad existente en lo referente a seguridad industrial y salud ocupacional de sus trabajadores. **12.** Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato. **13.** Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas. **14.** Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución del contrato. **15.** Desplazarse a cada una de las IPS por sus propios medios cada vez que se requiera.

PARAGRAFO: El incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las obligaciones anteriores, conferirá derecho al CONTRATANTE para declarar la caducidad del contrato y hacer efectivas las pólizas de cumplimiento.

8.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. Son obligaciones de la ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL. **1.** Suministrar al contratista la información y documentación necesaria para el cabal cumplimiento del objeto a contratar **2.** Cancelar oportunamente al contratista el valor del presente contrato siempre y cuando cumpla con el objeto de la orden y reúna las exigencias indicadas. **3.** Realizar seguimiento al desarrollo del contrato, para garantizar su correcta ejecución. **4.** Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. **5.** Exigir al contratista los documentos legales necesarios para el perfeccionamiento del contrato. **6.** El Contratante podrá dar por terminado en forma unilateral el contrato en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista. **7.** Cobrar al contratista las multas pactadas en el contrato.

9. DETERMINACIÓN DE LAS GARANTÍAS QUE SE EXIGIRÁN AL CONTRATISTA

Conforme al artículo 47 de la Resolución 074 de 2025 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCION 256 DEL 2022 Y SE MODIFICA EL MANUAL DE CONTRACCIÓN DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL, CONFORME AL ESTATUTO DE CONTRATACION EXPEDIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE EL ACUERDO 011 DEL 2022, MODIFICADO MEDIANTE ACUERDO 002 DEL 2025” por las condiciones especiales del presente contrato y atendiendo a la naturaleza del objeto contractual y valor, se solicitará al futuro contratista la suscripción de un mecanismo de cobertura del riesgo que tendrá por objeto garantizar los siguientes aspectos.

CLASE DE RIESGO	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	10% del valor del contrato	Vigencia del contrato y cuatro (4) meses más
CALIDAD DEL SERVICIO	10% del valor del contrato	Vigencia del contrato y cuatro (4) meses más.

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehmo.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehmo.gov.co, ventanillaunica@esehmo.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL ABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA N.I. 807.008.842-9	 Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO	
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	
Código: MA-GJ-C-EP-05	ESTUDIO PREVIO	Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0

10. SUPERVISIÓN Y CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

La supervisión y control de ejecución del Contrato, será ejercida por el Subgerente de LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.

Son funciones del supervisor:

- a) Ejercer el control y la vigilancia de la ejecución del contrato de servicios de mantenimiento de los aires acondicionados y la red de frio de la ESE.
- b) Adelantar revisiones semanales de las actividades ejecutadas, servicios prestados y bienes suministrados, para verificar que cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista,
- c) Hacer por escrito, ante la gerencia de la ESE, las denuncias que sean procedentes por incumplimiento de las condiciones de calidad por parte del contratista, para que dicha oficina promueva las acciones de responsabilidad contra.
- d) Impartir instrucciones escritas al contratista para la correcta y adecuada ejecución del contrato.
- e) Cotizar los precios de mercado de los mantenimientos correctivos considerados mayores por la ESE, con el fin de aprobar la inversión señalada por el contratista, para lo cual tendrá un término máximo de tres (3) días hábiles, pasados los cuales se entenderá que aprueba la suma indicada.
- f) comprobar el cumplimiento de las normas técnicas, profesionales o específicas sobre la materia del objeto contractual.
- g) Ejercer el control de calidad del objeto contratado, exigiendo el cumplimiento de las normas, especificaciones, procedimientos y demás condiciones contratadas.
- h) Controlar las etapas del contrato.
- i) Certificar la prestación del servicio y entrega de los bienes o la ejecución de las obras contratadas.
- j) Informar a la gerencia de la ESE de cualquier incumplimiento parcial o total de las obligaciones derivadas del contrato o de la mala calidad de los bienes o servicios contratados.
- k) verificar que el contratista esté a paz y salvo con los pagos a seguridad social y obligaciones parafiscales de su personal.
- m) Presentar informes mensuales sobre la supervisión de la ejecución del contrato a la Gerencia de la ESE.
- n) Comunicar oportunamente la necesidad de prórroga, adición, modificación o suspensión del contrato, con su respectiva justificación.
- o) Proyectar el acta de terminación y liquidación del contrato para la firma del Gerente.

PARAGRAFO: El incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las obligaciones anteriores, conferirá derecho al CONTRATANTE para declarar la caducidad del contrato y hacer efectivas las pólizas de cumplimiento.

11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

Ahora bien, resulta necesario profundizar sobre el régimen legal de la contratación aplicable a esta entidad, consagrada en el artículo 195 literal 6 de la ley 100 de 1993,

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehmo.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehmo.gov.co, ventanillaunica@esehmo.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

que determina “En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública”.

Además de lo anterior resulta oportuno precisar la posición del Consejo de Estado, concepto del 6 de abril de 2000, en el cual reitera la posición doctrinaria vertida en la consulta No. 1.127 del 20 de agosto de 1998, en donde se plantea “Por regla general, en materia de contratación las Empresas Sociales del Estado se regirán por normas ordinarias de derecho comercial o civil.

En el caso de que discrecionalmente, dichas empresas hayan incluido en el contrato clausulas excepcionales, éstas se regirán por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, salvo en este aspecto, los contratos seguirán regulados por el derecho privado”. Es decir que el procedimiento contractual para escogencia de los contratistas, celebración y ejecución del su contrato, será el que la entidad estableció en el Acuerdo No. 002 del 25 de Marzo de 2025, expedido por la Junta Directa de la **ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL**, la Resolución Nro. 074 del 21 de abril de 2025.

La ley 100 de 1993 en su artículo 195 numeral 6 establece que en materia contractual las Empresas Sociales del Estado se rigen por el derecho privado, y de manera discrecional podrán utilizar como cláusulas exorbitantes las enunciadas por el estatuto general de contratación de la administración pública, aplicando los principios generales de la función administrativa y de la gestión fiscal que enmarca la Constitución Política de Colombia sus artículos 209 y 267 y deberá someterse al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal, además de la resolución No. 5185 de 2013, por medio de la cual el Ministerio de Salud y de la protección Social fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que rige su actividad contractual.

Por lo anterior y en observancia a lo consagrado en las precitadas normas, la Señora Gerente de la **ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL**, expidió el manual de contratación de la entidad mediante Resolución Nro. 074 del 21 de Abril de 2025, conforme al Estatuto de Contratación adoptado mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 002 del 25 de marzo de 2025, el en el CAPÍTULO IV – CUANTIAS Y MODALIDADES DE SELECCIÓN – ARTÍCULO 28: MODALIDADES DE SELECCIÓN – ARTÍCULO 32 Y 32.1 Y S.S CONTRATACIÓN DIRECTA.

12. MULTAS Y SANCIONES: Conforme al manual de contratación de la entidad mediante Resolución No. 074 del 21 de Abril de 2025, conforme al Estatuto de Contratación adoptado mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 002 del 25 de marzo de 2025. Para efectos de lograr los fines de la contratación y evitar la afectación de la prestación de los servicios de salud. La empresa podrá establecer en sus contratos TRES (03) modalidades de sanciones contractuales a saber **ARTICULO 48:**

MULTAS: tiene la finalidad de apremiar al contratista para que cumpla de manera adecuada y oportuna las obligaciones contractuales. Se aplicará en los casos de incumplimiento ´parcial o moral del contratista.

CLAUSULA PENAL: Es la estipulación en virtud de la cual, las partes del contrato de manera anticipada pactan el valor de la indemnización correspondiente, al incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehmo.gov.co, ventanillaunica@esehmo.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL ABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA N.I. 807.008.842-9	 Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO	
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	
Código: MA-GJ-C-EP-05	ESTUDIO PREVIO	Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0

CADUCIDAD: Estipulación en virtud de la cual, en caso de presentarse alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento por parte del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a la paralización del servicio, la empresa está facultada para que por medio de acto administrativo de por terminado el contrato y ordene su liquidación.

13. APLICACIÓN DE CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

La ESE Hospital Regional para el presente proceso contractual utilizara clausulas excepcionales del estatuto general de contratación de la administración pública. (Modificación, terminación unilateral, caducidad).

14. CONCLUSION

La Entidad ha elaborado los estudios previos de la contratación determinando con claridad los aspectos económicos y técnicos del contrato, adoptando todas las medidas para garantizar que se contrate con la mejor calidad, al mejor precio. Así mismo los riesgos derivados de la contratación, quedando fundamentada la necesidad de contratar los **SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA RED DE FRIO, AIRES ACONDICIONADOS, LAVADORAS Y NEVERAS PERTENECIENTES A LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL**

El presente estudio se hace previo a la contratación en Abrego el día dieciséis (16) del mes de Junio de 2026.

Con atención y compromiso institucional.

Destinatario: **AREA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**
Proyectó: German Alonso Bayona – Profesional Universitario Provisional
Reviso: Mayerly Sánchez Pacheco -Asesora Jurídica Externa
Aprobó: Carlos Eduardo Bonilla Diaz -Subgerente
Folio: 54
Anexo: 00


Firmado digitalmente para proceso contractual RED DE FRIO
CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ
Subgerente.

Tu Bienestar, MI Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5642484-5642153-3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehmo.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehmo.gov.co, ventanillaunica@esehmo.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia