

INFORME DE REPORTE DE DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA DE SEDE CON MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA – RESOLUCIÓN 335

A continuación, se presenta el informe de las acciones implementadas en la sede que fue objeto de hallazgos encontrados durante la visita realizada por el enlace Cielo Bedoya Puerta el día 05 de mayo del 2026.

- Institución Educativa Maria Auxiliadora - sede Bajo Peñas Blancas

La institución educativa mencionada fue objeto de visita, durante la cual se evidenciaron los siguientes hallazgos:

1. I.E Sede Bajo Peñas Blancas

En atención a la solicitud de transición de la modalidad de ración industrializada a la modalidad de Alimentos Preparados en Sitio (APS), se realizó verificación de las condiciones locativas, sanitarias y operativas del establecimiento, evidenciando lo siguiente:

- Se observan el mesón superior del área de cocina presenta grietas
- El área inspeccionada no cuenta con cielorraso instalado.
- En las paredes se evidencia presencia de perforaciones
- Las instalaciones sanitarias se encuentran en mal estado.
- Las ventanas en buen estado cuentan con angeos
- Se requiere limpieza y desinfección.
- Cuenta con menaje para el funcionamiento.
- Se evidencia que el lavadero está siendo utilizado como poceta de lavado.

A continuación, se adjunta el respectivo registro fotográfico.



Fotografía 1: Mesón con grietas



Fotografía 2: Paredes con perforaciones



Fotografía 3: Nevera en funcionamiento



Fotografía 4: Menaje suficiente para el funcionamiento

Conclusión de la visita

Es importante señalar que las adecuaciones relacionadas con la infraestructura son responsabilidad de la Institución Educativa. En este sentido, el rector deberá gestionar las intervenciones requeridas, aunque se evidencia que son pequeñas podrían generar un foco de contaminación y, una vez finalizadas, solicitar una nueva visita de verificación a través del correo electrónico pae@risaralda.gov.co, con el fin de proceder con el proceso de habilitación para el inicio de labores.

Atentamente, Equipo base del Eje de Calidad e inocuidad Natalia Buitrago - Maria Del Pilar Bañol Castañeda.