





DETALLE DE INSTALACION SOPORTE DE UNIDAD EXTERIOR




DETALLE IZADO DE UNIDAD EXTERIOR ACONDICIONARA DE AIRE




DETALLE CABLEADO DE UNIDADES EXTERIORES E INTERIORES




DETALLE INSTALACIÓN ELECTRICA SISTEMA DE UNICA UNIDAD EXTERIOR




DETALLE DE INSTALACION DE PERNOS SUSPENDIDOS EN TECHO



DETALLE UBICACION SOPORTES ANTIVIBRATORIOS



DETALLE LINEA DE COMUNICACION UNIDADES INTERIORES



DETALLE DE TIPOS DE INSTALACIONES UNIDADES INTERIORES

NOTAS GENERALES

- L-001- LOCALIZACIÓN
- T-001-TOPOGRÁFICO
- U-001- URBANÍSTICO
- A-001-ARQUITECTÓNICOS
  - PLANTAS
  - CORTES
  - FACHADAS
- DT-001- DETALLES ARQUITECTÓNICOS
- EST-001- ESTRUCTURALES
- ELE-001- ELÉCTRICOS
- H-001- HIDRÁULICOS
- S-001- SANITARIOS
- RCI-001- RED CONTRA INCENDIOS
- PSJ-001- PAISAJÍSTICO
- HG-001- HIDROLÓGICO
- PMA-001- PLAN MANEJO AMBIENTAL
- BIO-001- BIOCLIMÁTICO

NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA

LAS NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA SON AQUELLAS ANOTACIONES DERIVADAS DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO Y SE APLICAN A TODAS LAS PLANCHAS SUBSECUENTES DENTRO DE ESTE CONJUNTO. NO DEBEN REPETIRSE EN PLANCHAS DE DISCIPLINA DIFERENTE.

INDICADOR DE CORTE PARA EDIFICACIÓN.
INDICADOR DE FACHADAS.
INDICADOR DE DETALLES
INDICADOR NOTA CLAVE
INDICADOR TIPO VENTANA
INDICADOR TIPO PUERTA
INDICADOR NIVEL EN PLANTA
INDICADOR NIVEL EN ALZADO
INDICADOR DE ESPACIO
INDICADOR DE EJES

NOTAS GENERALES DE PLANCHA

CONVENCIONES DISEÑO MECÁNICO

RE: REJILLA DE EXTRACCIÓN
DS: DIFUSOR DE SUMINISTRO
DSDL: DIFUSOR DE SUMINISTRO LINEAL CON DAMPER
RIRLD: REJILLA DE RETORNO LINEAL CON DAMPER
RIRRD: REJILLA DE RETORNO REDONDA CON DAMPER
VE: VENTILADOR EXTRACCIÓN
VS: VENTILADOR SUMINISTRO
REC: RECUPERADOR DE CALOR
CE: CAMPANA DE EXTRACCIÓN
UI: UNIDAD INTERIOR
UE: UNIDAD EXTERIOR
TE: TABLERO ELECTRICO
CFM: PIES CÚBICOS POR MINUTO

- -DUCTOS EXTRACCION
- -DUCTOS SUMINISTRO
- -DUCTOS RETORNO
- -TUBERIA DE REFIGERANTE

-CADA TOMA/SUMINISTRO/RETORNO DE AIRE DEBE CONTAR CON COMPUERTA DE BALANCEO.

-LOS CONDUCTOS DE SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA CORRESPONDEN A LÁMINA DE POLIISOCIANURATO AISLADA.

REVISIÓN	PLANO No.	PLANCHA No.
012	HVAC-012	012
012		DE 012
ARG. EPBU		

HOSPITAL DEL SARARE
Empresa Social del Estado

CONTRATANTE:
E.S.E HOSPITAL DEL SARARE
CALLE 30 #23-476 23-108
SARAVENA, ARAUCA.

REPRESENTANTE LEGAL:
DRA. ARIELA QUINTERO GELVIS

CARGO: GERENTE.
NIT: 800231215-1

UNIÓN TEMPORAL:
U.T. UNAP SARAVENA

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD DE REHABILITACION INTEGRAL DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

LOCALIZACIÓN:



REPRESENTANTE LEGAL:
ARQUITECTO JAIRO MOSQUERA ARIZA
UNIÓN TEMPORAL UNAP SARAVENA
NIT:901.469.091-1

DISEÑADOR BIOCLIMÁTICO:
ESTEFANNY PAMELA BASTO URBINA
M.P A20722012-1032439009

ASESOR ARQUITECTÓNICO Y BIOCLIMÁTICO:
ANDREY MONTES JARAMILLO
M.P A23102000-11003522

TALLER DE DISEÑO:
RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
ARQUITECTO 2570057883 CND
ESTEFANY PAMELA BASTO URBINA
ARQUITECTA A20722012-1032439009
BEATRIZ JULLIET VEGA DIAZ
ARQUITECTA A35232017-1095817776
COLABORADORES:
YAIZA YELITZA JIMENEZ OROZCO
ARQUITECTA (MATRICULA EN TRÁMITE)
SONIA JULIETH GARAVITO CASTAÑEDA
ARQUITECTA (MATRICULA EN TRÁMITE)
ERIC DANILO ACEVEDO GOMEZ
REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL

ESTUDIOS TÉCNICOS:
JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT
ING. CIVIL, ESP. EN GEOTECNIA AMBIENTAL
M.P 54202-72031
BELQUIS BRICEIDA SEPULVEDA MANCIPE
ING. SANITARIA, ESP. EN RECURSOS HIDRÁULICOS Y MEDIO AMBIENTE.
M.P 15237211027 BYC
CARLOS ALFREDO CUTA MORALES
ING. CIVIL, ESP. EN ESTRUCTURAS
M.P 54202-281383 NTS

PROFESIONAL RESPONSABLE
Pedro Ortiz
PEDRO ORTIZ ING. MECÁNICO
M.P CN-230-97331

CONTIENE
HVAC - DETALLES GENERALES (PARTE 3)

ESCALA	FECHA
S/N	JULIO /2025

NOMBRE DEL ARCHIVO
F2-012-HVAC-DETALLES GENERALES (PARTE 3).DWG

DIGITALIZÓ
PEDRO ORTIZ ING. MECÁNICO
M.P CN-230-97331

HVAC-012 CONTENIDO
UNIDAD DE REHABILITACIÓN INTEGRAL