

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

CONTROL DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE

CUIDADO TRANSITORIO DIA- NOCHE ANTONIA SANTOS

OBJETIVO: Verificar y realizar seguimiento a la higienización del tanque de agua con el fin de garantizar el adecuado almacenamiento del agua que se utiliza en las diferentes etapas de operación de alimentos en las unidades operativas.

1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Johanna López Rojas

2.Nombre de la Empresa y fecha actual de higienización	3. Próxima fecha de higienización	4. Nombre del desinfectante usado	5. Ingrediente activo	6. Concentración utilizada	7. Firma Responsable Verificación y Seguimiento
TANK SERVICE 06/03/2025	06/09/2025	HIPOCLORITO DE SODIO	HIPOCLORITO	5%	
TANK SERVICE 04/09/2025	04/02/2026	HIPOCLORITO DE SODIO	HIPOCLORITO	5%	

Para diligenciar correctamente el Formato de Control de Lavado y Desinfección del Tanque de Agua Potable, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:
El formato permite verificar el seguimiento que se realiza a la higienización del tanque o tanques de almacenamiento de agua de la unidad operativa.
En la parte superior del formato, en la casilla se debe diligenciar el nombre de la Unidad Operativa.
En la casilla No. 1 se debe diligenciar el nombre completo del responsable de la verificación y diligenciamiento del formato en la unidad operativa.
En la casilla No. 2 se debe diligenciar el nombre de la empresa que realiza el procedimiento, la fecha actual de realización de higienización del tanque de almacenamiento de agua la cual debe escribirse en números, en el siguiente orden: día/mes/año. Ej: 09/07/2016
En la casilla No. 3 se debe colocar la fecha próxima de higienización del tanque de almacenamiento de agua, la cual debe escribirse en números, en el siguiente orden: día/mes/año. Ej: 08/12/2016. Se debe tener en cuenta que las higienizaciones deben realizarse mínimo con una periodicidad de 6 meses.
En la casilla No. 4 se debe colocar el nombre del desinfectante utilizado en el proceso de desinfección del tanque de almacenamiento de agua de la unidad operativa.
En la casilla número 5 se debe colocar el nombre del ingrediente activo utilizado en el proceso de desinfección del tanque de almacenamiento de agua de la unidad operativa.
En la casilla número 6 se debe colocar la concentración utilizada del desinfectante utilizado para la realización del procedimiento de higienización del tanque de agua.
En la casilla número 7 se debe colocar la firma del responsable de la verificación de higienización en la unidad operativa.

Tank Service
Limpieza y calidad
NIT: 1.032.403.733-8

SEPTIEMBRE 04 2025

CERTIFICADO EXPEDIDO A:

Centro De Cuidado Transitorio Antonia Santos
NIT: 900.175.374
Carrera 80I # 65 – 71 sur

TANK SERVICE certifica en el siguiente documento la prestación de los siguientes servicios en su establecimiento:

SERVICIO	CONSECUTIVO	QR
Lavado y desinfección de tanques	LT-1201	
Control de plagas	CP-1348	

Contamos con el concepto sanitario Favorable expedido por la Secretaria de Salud de Bogotá de acuerdo al acta de visita **N° SQ07C 005103.**

Para ampliación de la información suministrada puede comunicarse al **(321) 226 44 36/ (311) 836 4359 / (601) 704 9298** ó al e-mail: serviciostankservice@gmail.com.

El presente certificado se expide a los cuatro (04) días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente:

Milton Camilo Ricaurte
Tank Service
Limpieza y calidad
1.032.403.733 - 8

Scanned with CamScanner

Tank Service

Limpieza y calidad
MILTON CAMILO RICAURTE NEVA
1.032.403.733 - 8

CERTIFICACION DE SERVICIO

ORDEN N°	**LT-1201**
Fecha:	Septiembre 04 2025
Hora:	1:00 pm
Cedula o Nit:	900.175.374
Teléfono:	3125355775

Cliente: CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO ANTONIA SANTOS

Dirección: CARRERA 80I # 65 – 71 SUR

LAVADO Y DESINFECION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA – HOJA DE DIAGNOSTICO

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

TIPO		DESCRIPCION
EDUCATIVO		
COMERCIAL		
RESIDENCIAL		
INDUSTRIAL		
SALUD	X	CENTRO DE CUIDADO
OTROS		

INSPECCION DE AREAS DE UBICACIÓN DE LOS TANQUES

TIPO DE AREA	ACCESO			ESTADO FISICO DEL AREA			ORDEN Y ASEO			ESTADO FISICO DEL TANQUE		
	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
ALTILLO												
CUARTO DE BOMBAS												
SOTANO												
SOTEA / TERRAZA												
TEJADO	X	X		X			X			X		
PATIO O AREA EXTERNA	X	X		X			X			X		
OTROS:												

CONVENCIONES: (B "BUENO", R "REGULAR", M "MALO")

INFORME DETALLADO DE LA INSPECCION: Los tanques se encuentran en buen estado y no presentan ninguna novedad.

TIPO DE TANQUE

SUBTERRANEO		ELEVADO		X	A NIVEL	
AGUA POTABLE	AGUA LLUVIAS	AGUA POTABLE	X AGUA LLUVIAS		AGUA POTABLE	AGUA LLUVIAS
CANTIDAD		CANTIDAD	03		CANTIDAD	
CAPACIDAD		CAPACIDAD	500 LT		CAPACIDAD	
MATERIAL		MATERIAL	PL		MATERIAL	

CONVENCIONES: ("PL: PLASTICO – ET : ETERNIT – ECH: ENCHAPE – IMP : IMPERMEABILIZANTE – CRT: CONCRETO – MBR: MEMBRANA - FBR: FIBRA DE VIDRIO")

PRODUCTO DESINFECTANTE

PRODUCTO	DOSIS	INGREDIENTE ACTIVO	TECNICA DE APLICACIÓN
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	4 ML	HIPOCLORITO	ASPERSION

SUGERENCIA INFORMATIVA

Para garantizar que el producto desinfectante actué eficazmente, dejar como mínimo 45 minutos el tanque vacio después de terminar el lavado. Cierra con antelación el registro de entrada a los tanques de agua para que estos se encuentren desocupados o con un mínimo de agua de 20cm al momento de realizar el lavado. (De no ser así, se debe aplazar el servicio hasta que estos se encuentren en el nivel adecuado)

LIMPIEZA DE EYECTORES

AGUA LLUVIA					AGUA RESIDUAL				
CANTIDAD					CANTIDAD				
CAPACIDAD					CAPACIDAD				

OBSERVACIONES:

CRONOGRAMA DE VISITAS	PRIMERA VISITA	SEGUNDA VISITA	TERCERA VISITA	CUARTA VISITA
FECHA	SEPTIEMBRE 04 2025			
FIRMA O SELLO TANK SERVICE	Milton Camilo Ricaurte Tank Service			

MILTON CAMILO RICAURTE	YESENIA RUBIO	
ASESOR DE SERVICIO	AUTORIZA	FIRMA USUARIO

Scanned with CamScanner

Tank Service

Limpieza y calidad
MILTON CAMILO RICAURTE NEVA
1.032.403.733 - 8

TEN PRESENTE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES, PARA ANTES DURANTE Y DESPUÉS DE REALIZADO EL SERVICIO

RECOMENDACIONES PARA EL PROCESO DE LAVADO DE TANQUES
1. Cierra con antelación el registro de entrada a los tanques de agua para que estos se encuentren desocupados o con un mínimo de agua de 20cm al momento de realizar el lavado.*(De no ser así, se debe aplazar el servicio hasta que estos se encuentren en el nivel adecuado)*
2. Mantener áreas y vías de acceso despejadas para garantizar un mantenimiento seguro y eficaz por parte de nuestra empresa.
3. Dar uso del agua almacenada en los tanques para mantener el nivel de cloro residual.
4. Recuerda que los tanques de *Eternit* no son recomendables, ya que sueltan partículas de asbesto. Te recomendamos el uso de tanques plásticos y de fácil acceso.
5. Contar con sistemas de protección contra caídas en sus instalaciones y que estos se encuentren al día.
6. Realizar la limpieza de los tanques como mínimo dos veces al año.
7. Para garantizar que el producto desinfectante actué eficazmente, dejar como mínimo 45 minutos el tanque vacio después de terminar el lavado.
8. Después de realizar el lavado deja correr el agua de los grifos por 30 segundos para que salga el agua residual de la tubería.

En Tank Service estamos comprometidos con el medio ambiente, por esta razón queremos que nuestros clientes conozcan otras opciones de control en las cuales no utilizamos ningún tipo de químico. (Puedes encontrar toda la información en nuestro portafolio de servicios).

Scanned with CamScanner

Tank Service

Limpieza y calidad
MILTON CAMILO RICAURTE NEVA
1.032.403.733 - 8

CERTIFICACION DE SERVICIO	ORDEN N°	LT-1292
Cliente: CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO ANTONIA SANTOS	**Fecha:**	Febrero 05 2026
	Hora:	3:00 pm
Dirección: CARRERA 80I # 65 – 71 SUR	**Cedula o Nit:**	900.175.374
	Teléfono:	3125355775

LAVADO Y DESINFECION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA – HOJA DE DIAGNOSTICO

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

TIPO		DESCRIPCION
EDUCATIVO		
COMERCIAL		
RESIDENCIAL		
INDUSTRIAL		
SALUD	X	CENTRO DE CUIDADO
OTROS		

INSPECCION DE AREAS DE UBICACIÓN DE LOS TANQUES

TIPO DE AREA		ACCESO			ESTADO FISICO DEL AREA			ORDEN Y ASEO			ESTADO FISICO DEL TANQUE		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
ALTILLO													
CUARTO DE BOMBAS													
SOTANO													
SOTEA / TERRAZA													
TEJADO	X	X			X			X			X		
PATIO O AREA EXTERNA	X	X			X			X			X		
OTROS:													

CONVENCIONES: (B ¨BUENO¨, R ¨REGULAR¨, M ¨MALO¨)

INFORME DETALLADO DE LA INSPECCION: Los tanques se encuentran en buen estado y no presentan ninguna novedad.

TIPO DE TANQUE

SUBTERRANEO				ELEVADO	X			A NIVEL			
AGUA POTABLE		AGUA LLUVIAS		AGUA POTABLE	X	AGUA LLUVIAS		AGUA POTABLE		AGUA LLUVIAS	
CANTIDAD				CANTIDAD	03			CANTIDAD			
CAPACIDAD				CAPACIDAD	500 LT			CAPACIDAD			
MATERIAL				MATERIAL	PL			MATERIAL			

CONVENCIONES: (¨PL: PLASTICO – ET : ETERNIT – ECH: ENCHAPE – IMP : IMPERMEABILIZANTE – CRT: CONCRETO – MBR: MEMBRANA - FBR: FIBRA DE VIDRIO¨)

PRODUCTO DESINFECTANTE

PRODUCTO	DOSIS	INGREDIENTE ACTIVO	TECNICA DE APLICACIÓN
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	4 ML	HIPOCLORITO	ASPERSION

SUGERENCIA INFORMATIVA

Para garantizar que el producto desinfectante actué eficazmente, dejar como mínimo 45 minutos el tanque vacio después de terminar el lavado. Cierra con antelación el registro de entrada a los tanques de agua para que estos se encuentren desocupados o con un mínimo de agua de 20cm al momento de realizar el lavado. (De no ser así, se debe aplazar el servicio hasta que estos se encuentren en el nivel adecuado)

LIMPIEZA DE EYECTORES

AGUA LLUVIA					AGUA RESIDUAL				
CANTIDAD					CANTIDAD				
CAPACIDAD					CAPACIDAD				

OBSERVACIONES:

CRONOGRAMA DE VISITAS	PRIMERA VISITA	SEGUNDA VISITA	TERCERA VISITA	CUARTA VISITA
FECHA	FEBRERO 05 2026			
FIRMA O SELLO TANK SERVICE	Milton Camilo Ricaurte Tank Service			

MILTON CAMILO RICAURTE	JOHANA LOPEZ ROJAS	
ASESOR DE SERVICIO	AUTORIZA	FIRMA USUARIO

Tank Service

Limpieza y calidad
MILTON CAMILO RICAURTE NEVA
1.032.403.733 - 8

TEN PRESENTE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES, PARA ANTES DURANTE Y DESPUÉS DE REALIZADO EL SERVICIO

RECOMENDACIONES PARA EL PROCESO DE LAVADO DE TANQUES
1. Cierra con antelación el registro de entrada a los tanques de agua para que estos se encuentren desocupados o con un mínimo de agua de 20cm al momento de realizar el lavado.*(De no ser así, se debe aplazar el servicio hasta que estos se encuentren en el nivel adecuado)*
2. Mantener áreas y vías de acceso despejadas para garantizar un mantenimiento seguro y eficaz por parte de nuestra empresa.
3. Dar uso del agua almacenada en los tanques para mantener el nivel de cloro residual.
4. Recuerda que los tanques de ¨*Eternit*¨ no son recomendables, ya que sueltan partículas de asbesto. Te recomendamos el uso de tanques plásticos y de fácil acceso.
5. Contar con sistemas de protección contra caídas en sus instalaciones y que estos se encuentren al día.
6. Realizar la limpieza de los tanques como mínimo dos veces al año.
7. Para garantizar que el producto desinfectante actué eficazmente, dejar como mínimo 45 minutos el tanque vacio después de terminar el lavado.
8. Después de realizar el lavado deja correr el agua de los grifos por 30 segundos para que salga el agua residual de la tubería.

En Tank Service estamos comprometidos con el medio ambiente, por esta razón queremos que nuestros clientes conozcan otras opciones de control en las cuales no utilizamos ningún tipo de químico. (Puedes encontrar toda la información en nuestro portafolio de servicios).