ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO** **FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES**	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 24/02/2026	**Hora: 7:30 pm**	**Área/Unidad operativa: CENTRO CUIDADO TRANSITORIO CUNDINAMARCA**	**Localidad: PUENTE ARANDA**
Inspección realizada por: Adriana Astrid Moreno Rivera		**Nombre responsable unidad: YEINY VICTORIA MARTINEZ**	

No	2026	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Entrada Unidad	5	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		x				20 LIBRAS
2	Area de lavanderia	5	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		x				10 LIBRAS
3	Bodega de Alimentos	5	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				x		10 LIBRAS
4	Comedor	5	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		x				10 LIBRAS
5	Taller creativo	5	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				10 LIBRAS
6	Zona de computo	5	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		10 LIBRAS
7	Dormitorios segundo piso	5	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				x		10 LIBRAS
8	Dormitorios segundo piso	5	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				10 LIBRAS
9	Pasillo delantero segundo piso	5	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				10 LIBRAS
10																												
11																												

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa