MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TUNJA

Tunja, veinticinco (25) de junio de 2026

Señor:
CR GIOVANY FRANCISCO ORTEGON CAYCEDO
Gerente de Proyecto

ASUNTO: Revaluación Técnica de la Oferta Presentada dentro del Proceso de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. **MC-039- CENACTUNJA-2026,** cuyo objeto es**: "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA LA PRIMERA BRIGADA UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL TUNJA".**

Con todo respeto, me permito presentar al señor **CR GIOVANY FRANCISCO ORTEGON CAYCEDO** , Gerente de Proyecto del proceso de la referencia, la evaluación técnica realizada a la propuesta con el menor valor ofertado, dándole cumplimiento al artículo 2.2.1.2.1.5.2. "PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA" del decreto 1860 de 2021 y a lo estipulado de acuerdo a la Invitación Pública

No.	Proponente	Valor	Fecha de presentación
1	**CYL COMERCIO Y LOGISTICA INTEGRAL SAS**	28.123.374 COP	22/06/2026 1:35 AM
2	**SUMARIS GLOBAL SAS**	30.900.000 COP	22/06/2026 8:45 AM
3	**COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S**	28.905.100 COP	22/06/2026 7:44 AM

1. **PRIMER OFERENTE: CYL COMERCIO Y LOGISTICA INTEGRAL SAS** con NIT. 901071541 y representado legalmente por LINA MARCELA VERGARA identificada con la cédula de ciudadanía 55.158.482

DOCUMENTOS TÉCNICOS HABILITANTES OBJETO DE VERIFICACIÓN			
REQUISITO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO			
Presento el Anexo No. 2 "Especificaciones Técnicas de obligatorio cumplimiento"	x		Allega documento con las respectivas marcas
Firma del representante	x		

ÍTEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD	MARCA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	39121032	TRANSF. TRIFÁSICO 75 KVA 13.200/220/127V REFRIGERADO EN ACEITE, ESTRUCTURA TORRECILLAS TIPO H CON SOPORTES DE ANCLAJE. INCLUYE TRANSPORTE HASTA CERRO PEÑAS NEGRAS, DUITAMA, BOYACÁ.	UNIDAD	1	MAGNETRON	X	
2	39121634	JUEGO DE PARARRAYOS POLIMÉRICOS 12KV 10KA CON DISPOSITIVO PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 03 (DPS) DE 15 KVA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE.	JUEGO	1	SIEMENS	X	
3	39121638	JUEGO DE CORTACIRCUITOS COMPLETO PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13.2 KV: TRES (3) CORTACIRCUITOS TIPO CAÑUELA 15KV, FUSIBLES DE 7 AMPERIOS, AISLADORES Y ACCESORIOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE.	JUEGO	1	IPAC	X	
4	39121613	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT) COMPLETO EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN: VARILLA 2.4 MCU, BAJANTE IMC 2" GALVANIZADO, SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 GRS, CABLE COBRE DESNUDO CU #2, CINTA METÁLICA BANDIT 5/8 Y HEBILLAS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE.	UNIDAD	1	ECOWELL	X	

5	72151500	SERVICIO DE INSTALACIÓN, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR ELÉCTRICO EN EL PUNTO DE OPERACIÓN DEFINIDO, INCLUYENDO SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA VIGENTES. EL SERVICIO COMPRENDE EN EL MONTAJE DEL EQUIPO, CONEXIONADO EN ALTA MEDIA Y BAJA TENSIÓN, INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICACIÓN DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y ENERGIZACIÓN FINAL, GARANTIZANDO LA CORRECTA OPERACIÓN EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LA SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURA INTERMEDIA.	UNIDAD	1	CYL	X	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO			
REQUISITO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
6.1.1.1. El oferente allegara carta de compromiso en la cual certifica que cuenta con mínimo UN: **TÉCNICO O TECNÓLOGO ELÉCTRICO O PROFESIONAL INGENIERO ELÉCTRICO O ELECTROMECÁNICO CON CERTIFICACIONES PARA TRABAJO CON MEDIA TENSIÓN.** El personal ofrecido deberá contar con los demás permiso y cursos necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento del Transformador, así como afiliación a Seguridad Social y ARL Riego 5	X		Allega documento solicitado por la entidad durante el termino de traslado

CONCLUSIÓN

La oferta presentada por **CYL COMERCIO Y LOGISTICA INTEGRAL SAS** con NIT. 901071541 y representado legalmente por LINA MARCELA VERGARA identificada con la cédula de ciudadanía 55.158.482, **CUMPLE,** con los requisitos establecidos en la invitación, por lo tanto, se procede a solicitar que allegue y/o aclare.

Las demás subsanaciones no serán objeto de verificación teniendo en cuenta que la propuesta de menor valor cumple con el lleno de los requisitos, conforme a lo establecido en el procedimiento regulado en el Decreto 1082 de 2015.

Atentamente,



SS. JHON JAMER GÓMEZ ÁLVAREZ
Comité Técnico Evaluador