ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-008 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 22-05-2026	Hora: 6:00 Pm	Área/Unidad operativa: Centro de Cuidado Transitorio Villa Kennedy	Localidad: Kennedy
Inspección realizada por: Diana Milena Gutierrez Gutierrez		Nombre responsable unidad: Marcela Acosta Pulido	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Recepcion	07	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
2	Taller 1 Piso	06	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
3	Taller de computo	07	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
4	Sitio de acopio de residuos	07	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
5	Piso 2 Ala A	06	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
6	Piso 2 Ala B	06	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
7	Piso 3 Corredor	07	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
8	Piso 3 Pasillo Habitaciones	07	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
9	Piso 3 cocina	06	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						Quimico humedo
10	Piso 4 habitaciones	07	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
11	Piso 4 Pasillos	07	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
12	Piso 4 Archivos	06	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
13	Piso 4 Lavanderia	06	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					X	

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa