



RE: Solicitud urgente de intervenciones de áreas estériles y área de inmunoserología del LSP

Desde Jhon Arbey, Gutierrez Garcia <JAGutierrez@saludcapital.gov.co>

Fecha Vie 8/05/2026 2:35 PM

Para Jessica Alexandra, Zambrano Vallejo <JAZambrano@saludcapital.gov.co>; Armando, Rondon Lancheros <arondon@saludcapital.gov.co>

CC Mary Luz, Gomez Mayorga <MLGomez@saludcapital.gov.co>; Herbert Ivan, Vera Espitia <HIVera@saludcapital.gov.co>; Aleyci, Moscoso Pabon <amoscoso@saludcapital.gov.co>; MBA-SLSP <mbaslsp@saludcapital.gov.co>; METROLOGIASGC <metrologiasgc@saludcapital.gov.co>

 3 archivos adjuntos (3 MB)

ACTA DE INICIO GOURIYU SYSTEMS (5).pdf; 1. ESTUDIO PREVIO_Ventilacion-AireAcondicionado_20-06-2025 (1).pdf; INFORMES 2026.zip;

 [INFORMES 2025 1.zip](#)

Buena tarde,

El día 23 de abril en reunión se aclaró el alcance del contrato 8202815-2025 cuyo objeto es *“prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de ventilación mecánica y aire acondicionado de la secretaría distrital de salud y sus sedes en custodia, incluido el suministro de repuestos”*, en el cual se aclaró que es netamente de mantenimiento y los equipos de medición que se les exigió en los estudios previos son: anemómetro, medidor de Co2 y pistola de temperatura. Se adjunta estudio previo y acta de inicio.

Con respecto a los filtros agradecemos por la cotización enviada, estamos a la espera de la cotización del contratista y de otra cotización solicitada por la dirección administrativa para así verificar el menor valor.

Con respecto a los mantenimientos se adjuntan los informes.

Cuarto de calefacción se está revisando el diagnostico dado por los técnicos.

Quedo atento.

Gracias.

JHON ARBEY GUTIERREZ GARCÍA

Ingeniero Biomedico

Dirección Administrativa

Subdirección de Bienes y Servicios

Secretaria Distrital de Salud

Teléfono 3649090



De: Jessica Alexandra, Zambrano Vallejo <JAZambrano@saludcapital.gov.co>

Enviado: jueves, 7 de mayo de 2026 5:12 p. m.

Para: Jhon Arbey, Gutierrez Garcia <JAGutierrez@saludcapital.gov.co>; Armando, Rondon Lancheros <arondon@saludcapital.gov.co>

Cc: Mary Luz, Gomez Mayorga <MLGomez@saludcapital.gov.co>; Herbert Ivan, Vera Espitia <HIVera@saludcapital.gov.co>; Aleyci, Moscoso Pabon <amoscoso@saludcapital.gov.co>; MBA-SLSP <mbaslp@saludcapital.gov.co>; METROLOGIASGC <metrologiasgc@saludcapital.gov.co>

Asunto: Solicitud urgente de intervenciones de áreas estériles y área de inmunoserología del LSP

Buen día, Ing.:

Desde el área de Metrología del LSP remitimos nuevamente el presente correo, debido a que hasta la fecha no se ha recibido respuesta.

En atención a la reunión realizada el día 23 de abril de 2026 y conforme a lo acordado respecto al envío de la cotización de los filtros para las áreas estériles por parte del área de Metrología del LSP, adjuntamos la cotización correspondiente, dando cumplimiento a dicho compromiso.

Así mismo, solicitamos comedidamente dar celeridad a las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo, con el fin de avanzar en la calificación de estas áreas.

Adicionalmente, reiteramos las siguientes solicitudes:

1. La elaboración de un informe o acta que incluya los temas tratados y precise el alcance del contrato vigente, con el propósito de respaldar la gestión realizada por ambas partes y facilitar el seguimiento a las solicitudes, asegurando una atención oportuna.
2. La remisión al grupo @METROLOGIASGC de los informes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de aire clase 10.000 (zonas estériles), correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio y diciembre de 2024, así como desde enero de 2025 hasta abril de 2026.
3. Respecto a la revisión del sistema de calefacción del área de inmunoserología (sífilis), se informa que se han realizado varias revisiones sin lograr restablecer su funcionamiento, siendo esta un área crítica para el proceso de acreditación del segundo piso (Vigilancia de Enfermedades). En la última revisión se diagnosticó que no era posible continuar con las verificaciones sin que el sistema encendiera al menos de manera parcial, identificándose además que el transformador se encuentra dañado. Por lo anterior, solicitamos su colaboración y pronta gestión frente a esta situación.

Quedo atenta a sus inquietudes y anticipo agradecimientos por su atención prestada.

Cordialmente,

**Jessica Alexandra Zambrano Vallejo**

Profesional Universitario

Subsecretaría de Salud Pública - LSP

Secretaría Distrital de Salud

Teléfono 3649090 Ext 9910



De: Jessica Alexandra, Zambrano Vallejo <JAZambrano@saludcapital.gov.co>

Enviado: jueves, 30 de abril de 2026 18:23

Para: Jhon Arbey, Gutierrez Garcia <JAGutierrez@saludcapital.gov.co>

Cc: Herbert Ivan, Vera Espitia <HIVera@saludcapital.gov.co>; Armando, Rondon Lancheros <arondon@saludcapital.gov.co>; Aleyci, Moscoso Pabon <amoscoso@saludcapital.gov.co>; MBA-SLSP <mbaslp@saludcapital.gov.co>; Danna Yeisenia, Ferreira Cortes <DYFerreira@saludcapital.gov.co>; Juan Sebastian, Pineda Naranjo <JSPineda@saludcapital.gov.co>; Juan Sebastian, Cardozo Ramos <JSCardozo@saludcapital.gov.co>

Asunto: Solicitud urgente de intervenciones de áreas estériles del LSP

Buen día Ing,

En atención a la reunión realizada el día 23 de abril de 2026, y conforme a lo acordado respecto al envío de la cotización de los filtros para las áreas estériles de parte del área de Metrología del LSP, adjuntamos la cotización correspondiente en cumplimiento de dicho compromiso.

Por su parte, solicitamos comedidamente dar celeridad a las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo, a fin de avanzar con la calificación de las mismas.

Adicionalmente, reiteramos las siguientes solicitudes:

- La elaboración de un informe o acta que incluya los temas tratados y precise el alcance del contrato vigente. Esto con el propósito de respaldar la gestión realizada por ambas partes y facilitar el seguimiento a las solicitudes, asegurando una atención oportuna.
- La remisión al grupo **@METROLOGIASGC** de los informes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de aire clase 10.000 (zonas estériles), correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio y diciembre de 2024, así como desde enero de 2025 hasta abril de 2026.

Quedamos atentos a sus inquietudes y anticipamos agradecimientos por su atención prestada.

Cordialmente,

**Jessica Alexandra Zambrano Vallejo**

Profesional Universitario

Subsecretaría de Salud Pública - LSP

Secretaría Distrital de Salud

Teléfono 3649090 Ext 9910



De: Jessica Alexandra, Zambrano Vallejo <JAZambrano@saludcapital.gov.co>

Enviado: viernes, 24 de abril de 2026 11:30

Para: Jhon Arbey, Gutierrez Garcia <JAGutierrez@saludcapital.gov.co>

Cc: METROLOGIASGC <metrologiasgc@saludcapital.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud urgente de intervenciones de áreas estériles del LSP

Buen día, Ing,

En atención a la reunión realizada el día de ayer (23 de abril de 2026), solicitamos amablemente la elaboración de un informe o acta que incluya los temas tratados y precise el alcance del contrato con el que cuentan.

Lo anterior con el fin de respaldar la gestión realizada por ambas partes y facilitar el seguimiento a las solicitudes, asegurando una atención oportuna.

Adicionalmente, se solicita amablemente remitir al grupo de @METROLOGIASGC los informes de mantenimiento preventivo y/o correctivos realizados al sistema de aire clase 10.000 (zonas estériles), correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio y diciembre de 2024, así como desde enero de 2025 hasta abril de 2026.

Quedamos atentos a sus inquietudes y anticipamos agradecimientos por su atención prestada.

Cordialmente,



Jessica Alexandra Zambrano Vallejo

Profesional Universitario

Subsecretaría de Salud Pública - LSP

Secretaría Distrital de Salud

Teléfono 3649090 Ext 9910



De: Jhon Arbey, Gutierrez Garcia <JAGutierrez@saludcapital.gov.co>

Enviado: miércoles, 22 de abril de 2026 15:34

Para: Jessica Alexandra, Zambrano Vallejo <JAZambrano@saludcapital.gov.co>

Asunto: Re: Solicitud urgente de intervenciones de áreas estériles del LSP

Si, la reunión es en el edificio administrativo piso 7

JHON ARBEY GUTIERREZ GARCÍA

Ingeniero Biomedico

Dirección Administrativa

Subdirección de Bienes y Servicios

Secretaria Distrital de Salud

Teléfono 3649090



De: Jessica Alexandra, Zambrano Vallejo <JAZambrano@saludcapital.gov.co>

Enviado: miércoles, 22 de abril de 2026 3:27 p. m.

Para: Jhon Arbey, Gutierrez Garcia <JAGutierrez@saludcapital.gov.co>

Cc: METROLOGIASGC <metrologiasgc@saludcapital.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud urgente de intervenciones de áreas estériles del LSP

Buen día Ing,

Se confirma la disponibilidad para reunirnos el día de mañana a las 11:30 p. m; sin embargo, se solicita puntualidad y cumplimiento del horario debido a la urgencia de la situación del sistema del LSP.

Quedo atenta a sus inquietudes y anticipo agradecimientos por su atención prestada.

Cordialmente,



Jessica Alexandra Zambrano Vallejo

Profesional Universitario

Subsecretaría de Salud Pública - LSP

Secretaría Distrital de Salud

Teléfono 3649090 Ext 9910



De: Jhon Arbey, Gutierrez Garcia <JAGutierrez@saludcapital.gov.co>

Enviado: miércoles, 22 de abril de 2026 13:12

Para: Jessica Alexandra, Zambrano Vallejo <JAZambrano@saludcapital.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud urgente de intervenciones de áreas estériles del LSP

Buena tarde, para mañana a las 11 y 30 podríamos reunirnos.

Quedo atento.

JHON ARBEY GUTIERREZ GARCÍA

Ingeniero Biomedico

Dirección Administrativa

Subdirección de Bienes y Servicios

Secretaria Distrital de Salud

Teléfono 3649090



De: Jessica Alexandra, Zambrano Vallejo <JAZambrano@saludcapital.gov.co>

Enviado: miércoles, 22 de abril de 2026 11:14 a. m.

Para: Jhon Arbey, Gutierrez Garcia <JAGutierrez@saludcapital.gov.co>

Cc: Mary Luz, Gomez Mayorga <MLGomez@saludcapital.gov.co>; Diana Marcela, Acosta Rubio <DMAcosta@saludcapital.gov.co>; Herbert Ivan, Vera Espitia <HIVera@saludcapital.gov.co>; Aleyci, Moscoso Pabon <amoscoso@saludcapital.gov.co>; MBA-SLSP <mbaslsp@saludcapital.gov.co>; Danna Yeisenia, Ferreira Cortes <DYFerreira@saludcapital.gov.co>; Juan Sebastian, Pineda Naranjo <JSPineda@saludcapital.gov.co>; Juan Sebastian, Cardozo Ramos <JSCardozo@saludcapital.gov.co>; Armando, Rondon Lancheros <arondon@saludcapital.gov.co>; Luisa Fernanda, Vallejo Cruz <LF1Vallejo@saludcapital.gov.co>; METROLOGIASGC <metrologiasgc@saludcapital.gov.co>

Asunto: Solicitud urgente de intervenciones de áreas estériles del LSP

Buen día a todos,

Se reitera **con carácter urgente** la solicitud de realizar las intervenciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo (revisión y/o cambio de filtros), así como la verificación de diferenciales de presión y el conteo de partículas en los sistemas, con el fin de garantizar el sistema de aire clase 10.000 (zonas estériles) en el Laboratorio de Salud Pública.

Lo anterior es prioritario, considerando la proximidad del proceso de ampliación y la evaluación de seguimiento de la acreditación del LSP, ya que estas corresponden a áreas críticas para las metodologías de Microbiología de Alimentos. Adicionalmente, se cuenta con un contrato próximo a finalizar, en el cual es necesario realizar la calificación de dicho sistema.

Adicionalmente, se solicita amablemente remitir al grupo de [@METROLOGIASGC](#) los informes de mantenimiento preventivo y/o correctivos realizados al sistema de aire clase 10.000 (zonas estériles), correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio y diciembre de 2024, así como desde enero de 2025 hasta abril de 2026.

Quedamos atentos a sus inquietudes y anticipamos agradecimientos por su atención prestada.

Cordialmente,



Jessica Alexandra Zambrano Vallejo

Profesional Universitario

Subsecretaría de Salud Pública - LSP

Secretaría Distrital de Salud

Teléfono 3649090 Ext 9910



De: Jessica Alexandra, Zambrano Vallejo <JAZambrano@saludcapital.gov.co>

Enviado: jueves, 16 de abril de 2026 12:14

Para: Jhon Arbey, Gutierrez Garcia <JAGutierrez@saludcapital.gov.co>

Cc: Herbert Ivan, Vera Espitia <HIVera@saludcapital.gov.co>; Aleycy, Moscoso Pabon <amoscoso@saludcapital.gov.co>; MBA-SLSP <mbaslp@saludcapital.gov.co>; Danna Yeisenia, Ferreira Cortes <DYFerreira@saludcapital.gov.co>; Juan Sebastian, Pineda Naranjo <JSPineda@saludcapital.gov.co>; Juan Sebastian, Cardozo Ramos <JSCardozo@saludcapital.gov.co>; Armando, Rondon Lancheros <arondon@saludcapital.gov.co>; Luisa Fernanda, Vallejo Cruz <LF1Vallejo@saludcapital.gov.co>; Diana Marcela, Acosta Rubio <DMAcosta@saludcapital.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud urgente de intervenciones de áreas estériles del LSP

Buen día, Ing.:

Se informa que, por parte del área de metrología y del área técnica del LSP, la reunión con ustedes puede realizarse el día de hoy a las 3:00 p. m.

Agradecemos confirmar su disponibilidad.

Quedo atenta a sus inquietudes y anticipo agradecimientos por su atención prestada.

Cordialmente,



Jessica Alexandra Zambrano Vallejo

Profesional Universitario

Subsecretaría de Salud Pública - LSP

Secretaría Distrital de Salud

Teléfono 3649090 Ext 9910



De: Jhon Arbey, Gutierrez Garcia <JAGutierrez@saludcapital.gov.co>

Enviado: jueves, 16 de abril de 2026 12:00

Para: Jessica Alexandra, Zambrano Vallejo <JAZambrano@saludcapital.gov.co>

Cc: Herbert Ivan, Vera Espitia <HIVera@saludcapital.gov.co>; Aleycy, Moscoso Pabon <amoscoso@saludcapital.gov.co>; MBA-SLSP <mbaslp@saludcapital.gov.co>; Danna Yeisenia, Ferreira Cortes <DYFerreira@saludcapital.gov.co>; Juan Sebastian, Pineda Naranjo <JSPineda@saludcapital.gov.co>; Juan Sebastian, Cardozo Ramos <JSCardozo@saludcapital.gov.co>; Armando, Rondon Lancheros <arondon@saludcapital.gov.co>; Luisa Fernanda, Vallejo Cruz <LF1Vallejo@saludcapital.gov.co>; Diana Marcela, Acosta Rubio <DMAcosta@saludcapital.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud urgente de intervenciones de áreas estériles del LSP

Dra. Jessica buen día, por medio del presente correo solicito una reunión con el fin de revisar cada uno de los requerimientos solicitados.

Quedo atento.

Gracias.

JHON ARBEY GUTIERREZ GARCÍA

Ingeniero Biomedico

Dirección Administrativa

Subdirección de Bienes y Servicios
Secretaría Distrital de Salud
Teléfono 3649090



De: Jessica Alexandra, Zambrano Vallejo <JAZambrano@saludcapital.gov.co>

Enviado: martes, 14 de abril de 2026 3:03 p. m.

Para: Jhon Arbey, Gutierrez Garcia <JAGutierrez@saludcapital.gov.co>

Cc: Herbert Ivan, Vera Espitia <HIVera@saludcapital.gov.co>; Aleycy, Moscoso Pabon <amoscoso@saludcapital.gov.co>; MBA-SLSP <mbaslp@saludcapital.gov.co>; Danna Yeisenia, Ferreira Cortes <DYFerreira@saludcapital.gov.co>; Juan Sebastian, Pineda Naranjo <JSPineda@saludcapital.gov.co>; Juan Sebastian, Cardozo Ramos <JSCardozo@saludcapital.gov.co>

Asunto: Solicitud urgente de intervenciones de áreas estériles del LSP

Buen día Ingeniera Ing. Arbey,

Se solicita amablemente y de manera urgente, las intervenciones en mantenimiento preventivo y/o correctivo (revisión y/o cambios de filtros) y la verificación de diferenciales de presión y conteo de partículas de los sistemas para garantizar aire clase 10000 (zonas estériles) del Laboratorio de Salud Pública, debido a que estamos a puertas de la ampliación y evaluación de seguimiento de la acreditación y las mismas son áreas críticas para las metodologías de Microbiología de alimentos.

Por otra parte, desde el área de metrología y desde el área técnica se ha solicitado en reiteradas ocasiones las adecuaciones necesarias de las zonas estériles (se adjuntan los correos para su conocimiento).

Quedo atenta a sus inquietudes y anticipo agradecimientos por su atención prestada.

Cordialmente,



Jessica Alexandra Zambrano Vallejo

Profesional Universitario

Subsecretaría de Salud Pública - LSP

Secretaría Distrital de Salud

Teléfono 3649090 Ext 9910



De: Jessica Alexandra, Zambrano Vallejo

Enviado: jueves, 19 de marzo de 2026 16:13

Para: Leydy Rocio, Mejia Burbano <LRMejia@saludcapital.gov.co>

Cc: Herbert Ivan, Vera Espitia <HIVera@saludcapital.gov.co>; Aleycy, Moscoso Pabon <amoscoso@saludcapital.gov.co>; MBA-SLSP <mbaslp@saludcapital.gov.co>; Danna Yeisenia, Ferreira Cortes <DYFerreira@saludcapital.gov.co>; Juan Sebastian, Pineda Naranjo <JSPineda@saludcapital.gov.co>; Juan Sebastian, Cardozo Ramos <JSCardozo@saludcapital.gov.co>

Asunto: Solicitud urgente de intervenciones de áreas estériles del LSP

Buen día Ingeniera Leydy,

Se solicita amablemente y de manera urgente, las intervenciones en mantenimiento preventivo y /o correctivo (revisión y/o cambios de filtros) y la verificación de diferenciales de presión e conteo de partículas de los sistemas para garantizar aire clase 10000 (zonas estériles) del Laboratorio de Salud Pública, debido a que estamos a puertas de la ampliación y evaluación de seguimiento de la acreditación y las mismas son áreas críticas para las metodologías de Microbiología de alimentos.

Por otra parte, desde el área de metrología y desde el área técnica se ha solicitado en reiteradas ocasiones las adecuaciones necesarias de las zonas estériles (se adjuntan los correos para su conocimiento).

Quedo atenta a sus inquietudes y anticipo agradecimientos por su atención prestada.

Cordialmente,



Jessica Alexandra Zambrano Vallejo

Profesional Universitario

Subsecretaría de Salud Pública - LSP

Secretaría Distrital de Salud

Teléfono 3649090 Ext 9910

