



Re: Solicitud de mantenimiento urgente

Desde Jhon Arbey, Gutierrez Garcia <JAGutierrez@saludcapital.gov.co>

Fecha Jue 14/05/2026 12:00 PM

Para Luisa Fernanda, Vallejo Cruz <LF1Vallejo@saludcapital.gov.co>

CC Armando, Rondon Lancheros <arondon@saludcapital.gov.co>; Juan Guillermo, Sanchez Alvarado <JGSanchez@saludcapital.gov.co>; Diana Marcela, Acosta Rubio <DMAcosta@saludcapital.gov.co>

 1 archivo adjunto (72 KB)

IMG-20260513-WA0070.jpg;

Buen día, el presente correo es para informar que el día 13 de mayo del presente año el equipo de aire acondicionado quedó funcionando correctamente.

El servicio técnico consistió en un mantenimiento preventivo integral de la unidad tipo cassette, ejecutando la limpieza química de serpentines, filtros de aire y desinfección de la bandeja de drenaje, detectando simultáneamente un fallo crítico en el sistema de evacuación. Como mantenimiento correctivo, se procedió al desmontaje de la bomba de condensado defectuosa —la cual presentaba obstrucción interna y agotamiento de vida útil del motor— y se realizó la instalación técnica de una nueva bomba de succión, asegurando el correcto posicionamiento del sensor de nivel (flotador) para prevenir desbordamientos.

Se adjunta foto.

Quedó atento.

Gracias.

JHON ARBEY GUTIERREZ GARCÍA

Ingeniero Biomedico

Dirección Administrativa

Subdirección de Bienes y Servicios

Secretaria Distrital de Salud

Teléfono 3649090



De: Luisa Fernanda, Vallejo Cruz <LF1Vallejo@saludcapital.gov.co>

Enviado: miércoles, 13 de mayo de 2026 8:44 a. m.

Para: Jhon Arbey, Gutierrez Garcia <JAGutierrez@saludcapital.gov.co>

Cc: Armando, Rondon Lancheros <arondon@saludcapital.gov.co>; Juan Guillermo, Sanchez Alvarado <JGSanchez@saludcapital.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud de mantenimiento urgente

Buenos días.

Jhon Arbey, esta situación no ha sido solucionada desde el año pasado; por favor revisar no solo este equipo, sino todos los equipos de la SDS.

Agradecemos dar prioridad y atención urgente a este requerimiento, debido al impacto que está generando.

Quedo atento a su pronta respuesta y gestión.

Bonito día

Luisa Fernanda Vallejo Cruz
Directora Administrativa



SECRETARÍA DE
SALUD



De: Juan Guillermo, Sanchez Alvarado <JGSanchez@saludcapital.gov.co>

Enviado: miércoles, 13 de mayo de 2026 7:52

Para: Edwin David, Rodriguez Duarte <EDRodriguez@saludcapital.gov.co>; Diana Marcela, Acosta Rubio <DMAcosta@saludcapital.gov.co>; Luisa Fernanda, Vallejo Cruz <LF1Vallejo@saludcapital.gov.co>; Juan Guillermo, Correa Garcia <JGCorrea@saludcapital.gov.co>

Cc: Grupo radiocomunicaciones <gruporadiocomunicaciones@saludcapital.gov.co>; Gloria Eugenia, Garcia Pinillos <GEGarcia@saludcapital.gov.co>; Jose Dario, Vargas Orozco <JDVargas@saludcapital.gov.co>; Armando, Rondon Lancheros <arondon@saludcapital.gov.co>

Asunto: Solicitud de mantenimiento urgente

Buenos días

por medio de la presente el grupo de radiocomunicaciones expresa su más profunda preocupación por el daño del aire acondicionado derivado de la falla de la bomba de agua desde el día 14 de junio del 2025

- desde el momento de la falla no se ha presentado una solución real al mal funcionamiento del aire a pesar de nuestras múltiples conversaciones con la ingeniera Estefanía Álzate

- durante este tiempo los encargados del aire solo han venido a verificar la temperatura sin cambiar la bomba dañada y manteniendo el aire acondicionado apagado
- el día 06/04/2026 se creó un Aranda con código RF-3-272
- se ha hablado con el contratista quien manifiesta que la secretaria no ha aprobado el cambio de la bomba
- el día de hoy las UPS entraron en alarma indicando una alta temperatura esto indica que en cualquier momento pueden dejar de funcionar



- esto dejaría sin funcionamiento todo el sistema de emergencias (sistema de radio, Premier One , computadores , teléfonos, sistema Vesta y toda la red regulada del edificio)
- por ello hacemos un llamado urgente a dar solución al problema del aire acondicionado lo más pronto posible

Cordialmente

Grupo Radiocomunicaciones

De: Edwin David, Rodriguez Duarte <EDRodriguez@saludcapital.gov.co>

Enviado: sábado, 14 de junio de 2025 9:22 a. m.

Para: Diana Marcela, Acosta Rubio <DMAcosta@saludcapital.gov.co>

Cc: Grupo radiocomunicaciones <gruporadiocomunicaciones@saludcapital.gov.co>; Gloria Eugenia, Garcia Pinillos <GEGarcia@saludcapital.gov.co>; Jose Vicente, Guzman Gomez <JVGuzman@saludcapital.gov.co>

Asunto: inundación sótano

 [1000042563.mp4](#)

**Buenos días:**

El día de ayer se presentó una inundación en el cuarto de UPS del DUES debido a una fuga de agua en la bomba del aire acondicionado. Esta situación se ha estado mitigando mediante un balde colocado en dicho cuarto.

Se nos informó que el técnico de aires acondicionados llegó a atender la falla, pero lo hizo después de que el técnico de radiocomunicaciones de la entidad se había retirado, por lo cual no pudo ingresar para realizar la reparación. Nos indicaron que el técnico volvería el día de hoy, sábado 14 de junio; sin embargo, se nos ha comunicado que finalmente no se presentará en la entidad.

Por lo tanto, la medida de mitigación actual deberá mantenerse durante todo el fin de semana, lo que implica el riesgo de que el agua continúe derramándose en el suelo del cuarto, humedeciendo el

cableado de los equipos. Esto, a su vez, podría ocasionar daños en los equipos eléctricos y afectar el suministro de energía de los circuitos regulados del edificio.

Por lo anterior, solicito su especial atención a este inconveniente.

Atentamente

Edwin David Rodriguez

Obtener [Outlook para Android](#)