

BOGOTÁ GOBIERNO										EVIDENCIA DE REUNIÓN										Código: EDS-CPD-001 Versión: 01 Fecha: 21 de septiembre de 2020 San José, C. 10029	
Objeto de la reunión		IVC Metodología Legal EDS Texaco AV 68										Fecha de inicio:		Fecha de finalización:		Modalidad:		Presencial ☐ Virtual ☐ Híbrida ☐ Mixta ☐			
Fecha:		16-06-20										Nombre del Responsable:									
Lugar:		Bogotá DC																			
Dependencia:		Oficina Protección al Consumidor																			
CÓDIGO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO IDENTIFICACION	NOMBRE Y APELLIDOS (Apellido y Nombre)	NOMBRE IDENTIFICADO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO								CORREO ELECTRÓNICO / TELEFONO DE CONTACTO	Firma						
						ALCALDE	SECRETARIO	PROFESORADO	ALCALDE	SECRETARIO	PROFESORADO	ALCALDE	SECRETARIO			PROFESORADO					
AL	1538529	Luis Mario Jara	-	ALPA	Metodología											X	3233224	[Firma]			
AL	5792820	Alexandra Gutierrez	-	ALPA	Of. Protección al Consumidor											X	3707291045	[Firma]			
CP	15241530	Daniela Pera	-	ALPA	Metodología											X	3114451336	[Firma]			
AL	11277631	Andrés Giraldo	-	EDS	Texaco 68												3208827108	[Firma]			

DECLARACIÓN DE VERACIDAD: Yo, el/la suscrito/a, declaro que la información contenida en este documento es verdadera y que no ha sido alterada en ningún momento. Firmado en Bogotá, D.C., a los 16 días del mes de junio del 2020.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El día 16 de junio Se realizó IVC de Metodología legal
en EDS Texaco 68 ubicado en la AVG # 1A-84
Se Verifican un total de 36 surtidores de Combustible líquido
los cuales no presentan novedad - Cumplen con los reglamentos
técnicos emitidos por la SIC - de igual forma se verifica Documentación
de acuerdo a la Ley 1821 de 2016 art 89.

Daniel Ríos

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA: Se debe en su momento realizar la actualización de la información personal y de la documentación de los participantes en la reunión.

NOTA: Se debe en su momento realizar la actualización de la información personal y de la documentación de los participantes en la reunión.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

VIGILANCIA Y CONTROL METROLOGÍA LEGAL

INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS DE CONTROL METROLÓGICO A
SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA CPS 210-2026



1. INFORMACIÓN GENERAL

Número de Radicación:	78899-62803	Fecha:	16-06-26	Hora:	
Establecimiento de Comercio:	Eds Texaco 68			Barrio:	Galan
Dirección Comercial:	N 68 # 1A -84			Cámara de comercio:	18-02-2019 03069541
TOTAL, DE SURTIDORES	36	Corriente:	22	Extra:	6
ACPM:	8				
Teléfono:	3212834805		E-mail:	texaco68@asobcps.com.co	
Razón Social, Sociedad/Persona natural, Propietaria del Establecimiento: Grupo EDS Auto gas					
NIT / CC:	900459737-5			CIU:	4731-4732-4711-6820
Dirección de Notificación Judicial:	N 68 # 1A -84			Ciudad:	Bogotá
Representante Legal:	Gustavo Enrique Mendieta Charun			CC:	91488809
Nombre de quien atendió la visita:	Andres Giraldo				
Cargo de quien atendió la visita:	Administrador			CC:	2192776511
Nombre de los Profesionales Técnicos de la Alcaldía Local					
1. Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA (Metrología Legal)				CC: 79538529	
2. Ing. Daniel Peña Rojas				CC: 2032415300	
3.				CC:	

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS PATRONES DE VERIFICACIÓN UTILIZADOS POR LA ALCADÍA

RECIPIENTE VOLUMETRICO DE 5 GALONES:	
FABRICANTE: CONASERP SAS	SERIAL: RVPM 007
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: LCV-003-21	FECHA DE CALIBRACIÓN: 25/11/2025
VOLUMEN REAL DEL RECIPIENTE:	4,9997 galones
TERMOMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: HANNA HI 935005	SERIAL: 02390200991
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1620	FECHA DE CALIBRACIÓN: 26/11/2025
TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: FLUKE 971	SERIAL: 49531242
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1621	FECHA DE CALIBRACIÓN: 26//2025

4.1.1 ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDAL (Máx/Min)(Numeral 7.10.5.1 de Resol. 77507)

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M29920	M29930	M29917	M29879	M29882
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Gasolina	Extra	Diesel	Extra	Gasolina
LECTURA OBTENIDA (%):	-0,20 -0,20	-0,15 -0,20	-0,20 -0,20	-0,10 -0,15	-0,05 -0,05
ERROR DEL MEDIDOR (%):	-0,145 -0,145	-0,145 -0,145	-0,145 -0,145	-0,079 -0,105	
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
TEMPERATURA INICIAL:	18,7 °C	18,5 °C	19,8 °C	19,9 °C	26,4 °C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	23,0 °C	21,2 °C	20,1 °C	19,9 °C	25,1 °C
TEMPERATURA FINAL:	20,8 °C	21,2 °C	19,8 °C	20,1 °C	23,1 °C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente					
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M29914	M29824	M29826	M29827	M29844
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Diesel	Extra	Gasolina	Diesel	Diesel
LECTURA OBTENIDA (%):	-0,30 -0,30	-0,10 -0,10	0 0	-0,30 -0,30	0 0
ERROR DEL MEDIDOR (%):	-0,245 -0,245	-0,085 -0,085	0 0	-0,245 -0,245	0 0
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
TEMPERATURA INICIAL:	18,3 °C	19,8 °C	23,3 °C	21,5 °C	19,7 °C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	21,9 °C	20,2 °C	22,3 °C	20,8 °C	21,8 °C
TEMPERATURA FINAL:	20,8 °C	18,8 °C	22,3 °C	19,7 °C	20,3 °C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente					
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M29849	M29832	M29680	M29679	M29676
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Gasolina	Extra	Diesel	Gasolina	Extra
LECTURA OBTENIDA (%):	-0,15 -0,15	-0,10 -0,11	-0,10 -0,10	-0,10 -0,10	-0,10 -0,145
ERROR DEL MEDIDOR (%):	-0,145 -0,145	-0,145 -0,145	-0,085 -0,085	-0,085 -0,085	-0,145 -0,145
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
TEMPERATURA INICIAL:	19,6 °C	19,7 °C	21,2 °C	19,7 °C	21,1 °C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	20,6 °C	20,4 °C	20,4 °C	22,1 °C	22,3 °C
TEMPERATURA FINAL:	20,1 °C	19,8 °C	21,8 °C	19,9 °C	19,4 °C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente					
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M29798	M29793	M29780	M29686	M29760
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Diesel	Gasolina	Extra	Diesel	Gasolina
LECTURA OBTENIDA (%):	-0,20 -0,145	-0,10 -0,10	0 0	-0,10 -0,10	-0,10 -0,10
ERROR DEL MEDIDOR (%):	-0,145 -0,145	-0,085 -0,085	0 0	-0,085 -0,085	
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
TEMPERATURA INICIAL:	19,8 °C	20,6 °C	20,1 °C	19,8 °C	20,1 °C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	19,5 °C	23,1 °C	22,1 °C	21,2 °C	19,6 °C
TEMPERATURA FINAL:	20,1 °C	21,2 °C	21,1 °C	20,1 °C	20,3 °C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente					

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M29985	M29930	M29917		
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Gasolina	24190 C.	Diesel		
LECTURA OBTENIDA (%):	0.10	0.15	0	0	0
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0.950	0.145	0	0	0
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0.5 %	±1.0 %	±0.5 %	±1.0 %	±0.5 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
TEMPERATURA INICIAL:	20.3 °C	20.1 °C	21.2 °C		
TEMPERATURA DE COMBUSTIBLE:	22.7 °C	19.9 °C	20.4 °C		
TEMPERATURA FINAL:	21.8 °C	19.7 °C	19.8 °C		
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

4.1.2 CONTROL DE PRECIO UNITARIO (Numeral 7.10.5.3.1 de Resol. 77507)					
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M29920	M29930	M29919	M29899	M29882
PRECIO POR GALÓN:	\$ 16110	\$ 24190	\$ 11810	\$ 24190	\$ 11810
PRECIO INDICADO:	\$ 80550	\$ 120950	\$ 59050	\$ 120950	\$ 80550
PRECIO CALCULADO:	\$ 80550	\$ 120950	\$ 59050	\$ 120950	\$ 80550
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M29914	M29824	M29286	M29829	M29844
PRECIO POR GALÓN:	\$ 11810	\$ 24190	\$ 16110	\$ 11810	\$ 11810
PRECIO INDICADO:	\$ 59050	\$ 120950	\$ 80550	\$ 59050	\$ 59050
PRECIO CALCULADO:	\$ 59050	\$ 120950	\$ 80550	\$ 59050	\$ 59050
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M29849	M29852	M29680	M29679	M29676
PRECIO POR GALÓN:	\$ 16110	\$ 24190	\$ 11810	\$ 16110	\$ 24190
PRECIO INDICADO:	\$ 80550	\$ 120950	\$ 59050	\$ 80550	\$ 120950
PRECIO CALCULADO:	\$ 80550	\$ 120950	\$ 59050	\$ 80550	\$ 120950
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M29998	M29793	M29780	M29686	M29760
PRECIO POR GALÓN:	\$ 11810	\$ 16110	\$ 24190	\$ 11810	\$ 16110
PRECIO INDICADO:	\$ 59050	\$ 80550	\$ 120950	\$ 59050	\$ 80550
PRECIO CALCULADO:	\$ 59050	\$ 80550	\$ 120950	\$ 59050	\$ 80550
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M29985	M29930	M29917		
PRECIO POR GALÓN:	\$ 16110	\$ 16110	\$ 11810		
PRECIO INDICADO:	\$ 80550	\$ 80550	\$ 59050		
PRECIO CALCULADO:	\$ 80550	\$ 80550	\$ 59050		
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %		
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %		
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO		

4.1.2 CONTROL DEL DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO (Numeral 7.10.5.3.2 de Resol. 77507)

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M29920	M29930	M29917	M29879	M29882
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M29914	M29824	M29826	M29827	M29844
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M29849	M29852	M29690	M29679	M29676
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M29793	M29793	M29780	M29686	M29760
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

5. CONCLUSIÓN / INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS			
5.1 No Cumplimiento			
El Surtidor No. / Manguera No. ____ / ____, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ____ / ____, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ____ / ____, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
5.1.1. Lectura del resultado: NO SE AJUSTA a las disposiciones de la Resolución 77507 de 2016 modificada por la Resolución 67760 de 2018.			
5.1.2 Efectos. Imposición de sello Fuera de Servicio, de conformidad con la Ley 1480 de 2011, Artículo 59, numeral 9.			
5.1.3 Requerimiento			
6. OBSERVACIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN LA VISITA DE INSPECCIÓN			
6.1 OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA ALCALDÍA LOCAL:			
Verificación de precintos SI ☒ NO ☐ Cumple ☒ NO Cumple ☐			
Proteger con papel cartón las skidder's para por los			
Protegerlos del la alzada.			

1. CONSTANCIAS

7.1 Se anexa certificado de existencia y representación legal. Si no se anexa documentación, deberá allegarla a la Alcaldía Local de PUENTE ARANDA en los próximos tres (3) días hábiles siguientes a esta visita.

SI NO

7.2 Se deja copia del Informe en la Estación de Servicio.

SI NO

Una vez leída, para constancia, se firma la presente diligenciada por quienes en ella intervinieron, siendo las 16:01 del día 16 del mes de Junio del año **2026**.

Documentos Ley 1801 Art 87	SI	No	Observaciones
Certificado Vigente Matricula Mercantil	✓		26 Mayo - 26 Renovación
Concepto Técnico de uso de Suelo		?	Actualizar con el decreto 555 de 2021
Comunicación de Apertura del establecimiento	✓		Pendiente
Concepto Sanitario (secretaria de Salud)	✓		14-04-26 Favorable
Certificado de Derechos de Autor	✓		12-31-25 -> 12-31-26
Concepto Técnico de Bomberos	✓		12-09-26

Compromiso

Poliza # 23665161 Fecha 31-07-26

En representación de la Estación de Servicio de Servicio Inspeccionada:

NOMBRE: <u>Andres Giraldo</u>	NOMBRE: <u>ALPA</u>
CC: <u>119276511</u>	CC: <u>12011000</u>
CARGO: <u>Administrador</u>	CARGO: <u>Asesor</u>
FIRMA: 	FIRMA: 

En representación de la Alcaldía Local de Puente Aranda:

NOMBRE: Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA	NOMBRE:
CC: 79.538.529 de Bogotá	CC:
FIRMA: 	FIRMA:

En representación de la Secretaria de Gobierno

NOMBRE:	NOMBRE:
CC:	CC:
FIRMA:	FIRMA: