CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CO1.PCCNTR.8316517 DEL 2025

EVIDENCIAS INFORME NO. 9

OBLIGACIÓN 11

11.2.1_Correo_equipo_editorial

Observaciones y ajustes técnicos sugeridos

Adicionalmente, relaciono algunos temas detectados que se consideran necesarios incorporar o precisar dentro de la guía:

- **Cargas urbanísticas:** Incluir o profundizar en su desarrollo dentro del componente urbano.
- **Lineamientos OTIC:** Actualizar la especificación para los cuartos de RACK; de acuerdo con las nuevas directrices, ya no se debe contemplar sistema de climatización (HVAC).
- **Seguridad y Vigilancia:** Incorporar las áreas de control de TV y monitoreo.
- **Películas de manejo visual:** Definir su aplicación y criterios para áreas sensibles.
- **Alturas de barandas:** Verificar y unificar la altura requerida según la NSR-10 y los nuevos lineamientos de seguridad de la SED.
- **Instalaciones eléctricas:** Validar y especificar la altura de las tomas eléctricas en aulas de clase y, especialmente, en espacios de primera infancia.
- **Mantenimiento de infraestructura:** Incluir la obligatoriedad de escaleras de gato para el acceso a cubiertas, equipadas con ganchos certificados para labores de limpieza y mantenimiento de fachadas.

Agradezco su valioso apoyo revisando la información contenida con base en esta versión real y definitiva, asegurando que no queden referencias cruzadas ni menciones a los apartados que fueron descartados en la maqueta final.

Quedo muy atenta a sus comentarios, observaciones y/o sugerencias para proceder con el cierre del documento.

Cordialmente,

Sin otro particular,

MAYDA CRISTINA MURCIA RAMÍREZ
CONTRATISTA PROFESIONAL EN DISEÑO GRÁFICO