

	Responsable	Nombre Sede	# GLPI	TIPO	Fecha del requerimiento	informacion:	Solicitado por :	Solución	Fecha de solucion
1	MARTHA PIÑEROS	CMPR	10171	SOLDADURA	10/02/2026	Solicitamos por favor su amable colaboración, con la revisión y reparación de una rejilla metálica del piso en la Sala de Exposición Permanente del Centro de Memoria, ya que la semana pasada al pisarla se hundió. El equipo de mtto del punto, encontró que los soportes de esta rejilla estaban oxidados y se partieron, temporalmente ubicaron una piezas de madera para permitir que la estructura no se hundiera, sin embargo consideramos pertinente validar la posibilidad del reemplazo o restauración, muchas gracias. Adjuntamos evidencia. Agradecemos su atención, quedamos muy atentos a su respuesta.	Jenny Lorena Linares Campos	Se realizó la reparación de la rejilla metalica del piso en la Sala de Exposición.	26/06/2026
2	MARTHA PIÑEROS	CMPR	11682	PLOMERIA	24/02/2026	Revisión y reparación grifo baño mujeres sotano CMPR Cordial saludo. Solicitamos por favor su amable colaboración con la revisión y reparación del 3er grifo ubicado en el baño de mujeres del sótano del CMPR, debido a que una vez se presiona el pulsador sigue botando agua mas del tiempo esperado. Adjuntamos evidencia. Agradecemos su atención, quedamos muy atentos a su respuesta.	Jenny Lorena Linares Campos	Se realiza el cambio del grifo.	26/06/2026
3	MARTHA PIÑEROS	CMPR	12137	HUMEDAD	03/03/2026	Revisión filtración agua Archivo CMPR Cordial saludo. Solicitamos por favor su amable colaboración con la revisión y reparación de una filtración de agua que se está presentando en el Archivo del CMPR, esta mañana nos dimos cuenta de que uno de los estantes tenía bastante agua acumulada y mojó las cajas que contiene los archivos del punto. Al parecer es por el agua que absorbe el techo, y por las manchas que se ven en algunas cajas; ya es una gotera que posiblemente viene de tiempo atrás. Agradecemos nos puedan por favor apoyar con esta revisión ya que no contamos con mas espacios para almacenar el archivo Adjuntamos evidencia.	Jenny Lorena Linares Campos		
4	MARTHA PIÑEROS	CMPR	21409	HUMEDAD	01/06/2026	Revisar y reparar filtración de agua que se presenta de manera continúa en las escaleras del memorial.	Jose Julian Tejada Palma	Se revisa y repara la filtración.	26/06/2026
5	MARTHA PIÑEROS	CMPR	22209	ELECTRICO	09/05/2026	Sede: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Dependencia: Dirección Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Nombre de quien requiere el servicio: Jose Julian Tejada Palma Número de contacto: 3012340056 Ubicación física: Oficinas – CMPR	Jose Julian Tejada Palma cel: 3012340056	Se realiza la revisión y reparación de la toma corriente.	26/06/2026

6	MARTHA PIÑEROS	CMPR	22527	PLOMERIA	10/06/2026	Arreglo o cambio de la llave del agua del lavamanos que se encuentra en el baño de la recepción del memorial. La cual queda abierta con flujo de agua continuo. Sede: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Dependencia: Dirección Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Nombre de quien requiere el servicio: Jose Julian Tejada Palma Número de contacto: 3012340056 Ubicación física: Baño recepción memorial – CMPR	Jose Julian Tejada Palma cel: 3012340056	Se realizó el cambio de llave.	26/06/2026
7	MARTHA PIÑEROS	CMPR	23101	HUMEDAD	23/06/2026	Parqueadero del sótano – CMPR - Revisión general (humedad, goteras...) de la bodega del salón de los oficios, que fue desocupada y se requiere en buenas condiciones para ser utilizada nuevamente.	Jose Julian Tejada		
8	MARTHA PIÑEROS	MANZANA LIEVANO	15733	ACABADOS	27/03/2025	Edificio Liévano Piso 1 – Oficina Gestión Documental De manera atenta, se solicita cambio o aseguramiento de piso laminado	MIREYA VARGAS	Se realiza rparacion de area de piso afectada.	25/06/2026
9	MARTHA PIÑEROS	MANZANA LIEVANO	15738	PLOMERIA	01/06/2026	Edificio Liévano Piso 3 baño hombres : De manera atenta, se solicita revisión o arreglo orinal tapado.	Mireya Vargas	Se pone en funcionamiento el orinal sin novedad alguna.	25/06/2026
10	MARTHA PIÑEROS	MANZANA LIEVANO	20671	CARPINTERIA	21/05/2026	De manera atenta solicito su colaboración creando (2) orificios para paso de cables en (2) puestos de trabajo ubicados en la Dirección de Paz (Oficina 105 Edificio Bicentenario I)	José Joaquín Pachón	Se realiza la apertura de 3 huecos a mesa de trabajo para pasar los cables de los equipos	25/06/2026
11	MARTHA PIÑEROS	MANZANA LIEVANO	21757	PLOMERIA	01/06/2026	Sótano 1: De manera atenta, se solicita cambio de dos rejillas en los sifones del parqueadero sótano 1.	Mireya Vargas	Se realizó la instalaciones de rejillas.	25/06/2026
12	MARTHA PIÑEROS	MANZANA LIEVANO	21759	PLOMERIA	01/06/2026	Baño de hombres Biciusuarios - De manera atenta, se solicita reparación o revisión de orinal.	Mireya Vargas	Se realizó la reparación del orinal.	25/06/2026
13	MARTHA PIÑEROS	MANZANA LIEVANO	22981	ELECTRICO	16/06/2026	realizar el cambio de una luminaria fundida que se encuentra ubicada en las Oficinas TrasEscena del auditorio.	Miguel Angel Guevara Prieto	realizar el cambio de una luminaria fundida que se encuentra ubicada en las Oficinas TrasEscena del auditorio.	25/06/2026
14	MARTHA PIÑEROS	MANZANA LIEVANO	22683	ELECTRICO	16/06/2026	De manera atenta solicito su colaboración cambiando la toma eléctrica naranja del puesto de trabajo No. 6 ubicado en la Dirección de Paz, porque a cualquier leve movimiento del cable de alimentación eléctrica conectado, genera el reinicio repentino de la CPU con placa No. 85035.	José Joaquín Pachón	Se cambio la toma eléctrica naranja del puesto de trabajo No. 6 ubicado en la Dirección de Paz	25/06/2026
15	MARTHA PIÑEROS	MANZANA LIEVANO	22714	ELECTRICO	11/06/2026	De manera cordial agradezco el apoyo técnico en el desmonte de cableado en los puestos de trabajo de piso 2, para iniciar el día de mañana 12 de junio 2024.	Carlos Hernandez Montiel	SE adelantó el desmonte del circuito electrico de las canaletas y zocalos de puestos de trabajo en la oficina Bic 2 Piso 2 - Financiera, Corporativa, Transparencia y Comunicaciones	46184
16	MARTHA PIÑEROS	MANZANA LIEVANO	23564	ELECTRICO	23/06/2026	Solicitud de revisión y/o adecuación de toma corriente para máquina caminadora	Luisa Margot Cepeda Cañón	Debido a las especificaciones técnicas del equipo, no basta con instalar un tomacorriente; se requiere realizar el tendido de tubería y la canalización de conductores desde el tablero general de piso para habilitar un circuito dedicado de 220 V, conforme a los datos enviados. Por lo cual se procede a trasladar a Mantenimiento Integral.	25/06/2026