

Canalizaciones

- Ducto independiente diámetro de 1" para llegada de datos al interior de cada BCA PAT
- Ducto independiente diámetro de 1" para llegada de datos al interior de cada BCA PMR.
- Ducto independiente diámetro de 1" para llegada de energía eléctrica al interior de cada BCA PAT
- Ducto independiente diámetro de 1" para llegada de energía eléctrica al interior de cada BCA PMR.
- Ducto independiente para datos (cableado UTP) por cada paso de usuario de BCA PAT (*para BCA PAT doble se requiere ducto independiente por cada paso de usuario*)
- Ducto independiente para datos (cableado UTP) por cada paso de usuario de BCA PMR
- Ducto independiente para energía eléctrica regulada por cada paso de usuario de BCA PAT (*para BCA PAT doble se requiere ducto independiente por cada paso de usuario*)
- Ducto independiente para energía eléctrica regulada por cada paso de usuario de BCA PMR.
- 03 ductos de 1" que interconecten los 02 muebles que componen la BCA PMR
- Ductos debe estar intercomunicados entre BCA y cuarto de datos / energía de Recaudo más cercano.

Cableado de energía eléctrica:

- Cableado de energía eléctrico regulado pre-entorchado calibre 12
- Cableado de energía eléctrico regulado bajo en halógenos tipo LSZH
- Cableado de energía eléctrico regulado color rojo, blanco, verde

Nota: se deben enviar los planos a RBSAS antes de ejecutar la obra con el fin de validar si hay alguna novedad y de esta manera evitar reprocesos.

PAT: piso a techo paso normal

PMR: pasillo motorizado paso discapacidad

BCA: Barrera control de acceso