
	INFORME DE ENSAYO	Código	R-4-213,6
GEOZAM	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO INV E – 213	Versión	001
		Fecha	27/02/2023
		Página 1 de 1	

*NOMBRE CLIENTE :	COAGREGADOS S.A.S.	INFORME No.:	GZ-105E-028
*OBRA/PROYECTO:	CONTROL DE CALIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN :	13-sep-2025
*PROCEDENCIA:	PLANTA COAGREGADOS	FECHA DE ENSAYO :	22-sep-2025
*LOCALIZACIÓN:	MUESTRA TOMADA Y TRANSPORTADA POR EL CLIENTE	FECHA DE EMISIÓN :	25-sep-2025
DIRIGIDO A:	SEÑOR EDWIN MOSQUERA	MUESTRA No.:	105E -007
DESCRIPCIÓN MUESTRA :	GRAVAS TRITURADAS DE TMN 1/2" DE COLOR GRIS - ORIGEN NATURAL DE RÍO		

GRANULOMETRIA

Masa Muestra seca (g)	2402,7	Masa lavada y seca retenida en tamiz No. 200 (g)	2141,1

Tamiz		Peso Ret (g)	% Retenido	% Retenido Acumulado	% Pasa	ESPECIFICACIÓN	
U.S Standard	mm					Límite Inferior	Límite superior
3/4"	19,00	0,0	0	0	**100**	100	100
1/2"	12,50	108,3	5	5	**95**	90	100
3/8"	9,50	243,2	10	15	**85**	40	70
#4	4,75	1778,4	74	89	**11**	0	15
#8	2,36	9,2	0,4	89	**11**	0	5
PASA #8		263,6	11				
TOTAL TAMIZADO (g)		**2139,1**					



OBSERVACIONES:

- La información registrada en los campos de datos identificadas con (*) fué suministrada por el cliente. El laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.
- Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra tomada y/o entregada al laboratorio y sometida a ensayo.
- Los resultados descritos en este informe corresponden a ensayos realizados en las instalaciones permanentes de GEOZAM LA BORATORIO INGENIROS CONSULTORES S.A.S. Su reproducción total o parcial está prohibida sin la autorización expresa de la empresa

ELABORÓ	REVISO / AUTORIZÓ
LILIANA ZAMBRANO PAZ ASISTENTE DE LABORATORIO	**ALEXANDRA BARRAGAN P,** DIRECTORA TECNICA Y DE GESTIÓN

Cll 35AN No 3N-131 Prados del Norte Santiago de Cali – Colombia. Tel. (602)372 08 80 – 316 2810925.
e-mail: controldecalidad@geozam.com.co servicioalcliente@geozam.com.co

"CALIDAD ES NUESTRO RESULTADO

FIN DEL INFORME