

Bogotá D.C.

Fecha de ejecución

17-03-2026

Dirección: CARRERA 87A #88-20 – Engativá.

Unidad Operativa: Centro Día Los Cerezos.

Actividad: Suministro.

Asunto: Informe Mantenimiento Preventivo Asistencia Técnica Planta Eléctrica

Contrato No. 9334-2025

Secretaria Integración Social

Objeto contrato: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRANSFERENCIAS DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y AQUELLOS POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE.”

Durante el mes de marzo de 2026 se realizó una asistencia técnica a la planta eléctrica marca YORKING, modelo YDY50S3, con capacidad de 46 kVA, ubicada en la Unidad Operativa Centro Día Los Cerezos, con el objetivo de verificar su estado operativo y garantizar su correcto funcionamiento.

Se llevó a cabo la revisión electromecánica, incluyendo verificación de fluidos, batería, cargador y posibles fugas, sin evidenciar novedades. Se realizó el suministro de combustible, dejando la planta a su máxima capacidad.

Se ejecutaron pruebas de funcionamiento en modo manual y automático, ambas con resultados satisfactorios. El equipo queda operando sin novedad.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Planta eléctrica



Suministro de combustible.





SE ANEXA CUADRO COSTOS

ITEM BOLSA DE REPUESTOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mantenimiento preventivo planta electrica; 46 KVA, YORKING, CARRERA 87A #88-20, CENTRO DÍA LOS CEREZOS					
2	PLANTA ELECTRICA Y TRANSFERENCIA DE 31-60 KVA- VISITA DE INSPECCION PLANTA ELECTRICA Y TRANSFERENCIA (Motores Diesel y tranferencia electrica) Revisión y diagnóstico del estado real de la planta electrica y su transferencia. Pruebas de funcionamiento, verificación de los parámetros eléctricos, mecánicos y fungibles. Nivelación de fluidos (aceite, refrigerante, combustible)	UNIDAD	2	\$ 180,000.00	\$ 360,000.00
7	Transporte de acpm	GLOBAL	1	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00
	Suministro de galon de acpm	GALON	14	\$ 15,000.00	\$ 210,000.00
				Subtotal	\$ 750,000.00