



ALCALDÍA MUNICIPAL
EL DOVIO- VALLE DEL CAUCA
NIT: 891901223-5

PARA: JUAN MANUEL GARCIA PEREA - Secretario General y de Gobierno
DE: STEFANY BETANCUR GALLEG0 - Enlace de Gestión del Riesgo
ASUNTO: INFORME DE INSPECCIÓN DE VIVIENDA BARRIO MUNICIPAL
FECHA: 23 de abril de 2026

Cordial Saludo:

El día de hoy, el enlace municipal Gestión del Riesgo de Desastres, realiza la visita técnica de inspección, a la vivienda ubicada en el **barrio municipal calle 7, # 9-58**, en la cual se evidenció que la casa está construida en **material de bareque**, presentando un **avanzado** estado de deterioro estructural.

Durante la inspección se identificaron las siguientes afectaciones:

- Grietas visibles en muros.
- Deterioro general de la estructura.
- Desprendimiento y caída parcial del cielo raso.
- Filtraciones de agua durante eventos de lluvia.
- Inundación del interior de la vivienda en épocas de precipitaciones.

Las condiciones actuales de la vivienda representan un alto riesgo de habitabilidad, debido a un posible colapso parcial o total de la estructura, afectación directa por lluvias persistentes, condiciones malsanas derivadas de la humedad, **riesgo para la integridad física de los habitantes**, a pesar de estas condiciones, la vivienda continúa siendo habitada, lo cual incrementa el nivel de riesgo para sus ocupantes.

La situación se ha visto agravada teniendo por la actual temporada de lluvias, lo cual ha aumentado las fallas estructurales, como desprendimiento del cielo raso.

Teniendo en cuenta lo anterior, el enlace municipal de Gestión del Riesgo de Desastres solicita de manera respetuosa a la **Secretaría General y de Gobierno** brindar apoyo mediante ayuda humanitaria en materiales de construcción, con el fin de contribuir a la **reconstrucción o mejoramiento de la vivienda**, garantizando condiciones dignas y seguras para sus habitantes.

Se deja constancia de la visita técnica realizada y se reitera la necesidad de brindar acompañamiento y soluciones prontas frente a la afectación que se están viendo reflejadas.

Atentamente,

STEFANY BETANCUR GALLEG0
Enlace de Gestión del Riesgo

Anexos: Evidencia fotografica

Copia: N/A

Proyectó: Stefany Betancur Gallego, Contratista

Revisó: Juan Manuel Garcia Perea, Secretario General y de Gobierno

Archivado en: Informes de atencion a peticiones, quejas y reclamos.

Calle 7 # 6-52 Palacio Municipal -El Dovio- Valle del Cauca- Colombia
Teléfono: 3218245257

Correo: gobierno@eldovio-valle.gov.co
Código Postal: 761560





ALCALDÍA MUNICIPAL
EL DOVIO- VALLE DEL CAUCA
NIT: 891901223-5

REGISTRO FOTOGRAFICO





ALCALDÍA MUNICIPAL
EL DOVIO- VALLE DEL CAUCA
NIT: 891901223-5





ALCALDÍA MUNICIPAL
EL DOVIO- VALLE DEL CAUCA
NIT: 891901223-5





ALCALDÍA MUNICIPAL
EL DOVIO- VALLE DEL CAUCA
NIT: 891901223-5

