ANEXO TÉCNICO No. 2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Dispositivos que conforman el sistema de detección de incendios del centro de cómputo de la Comisión de Regulación de Energia y Gas (CREG) en la sede Cusezar, compuesto por:

Ítem	Descripción	Cantidad	Imagen	Especificaciones técnicas mínimas
1	Dispositivo que conforma el sistema de agente limpio de detección y extinción de incendios en data center.	1		Marca, referencia, alimentación, certificaciones, compatibilidad y demás requisitos.
1	Tablero principal	1		VS1 incendio FENWAL 732
2	Detectores de humo	4		Detectores de humo

3	Bases de detección de humo	4		Bases de detección de humo
4	Sirena Estrober	1		Sirena Estrober FENWAL
5	Estación manual	1		Estación manual FIRE LITE
6	Campana	1		Campana FENWAL
7	Botón de aborto	1		FENWAL AMARILLO

8	Cilindro	1		con agente NOVEC 1230 76 libras
9	Boquillas	2		
10	Reloj	1		Reloj de control de presión

2. Dispositivos que conforman el sistema de detección de incendio de la oficina de la CREG en la sede Cusezar compuesto por:

Ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Imagen**	**Especificaciones técnicas mínimas**
11	Tablero principal.	1		Tablero principal VS1 incendio. VIGILANT
12	Sirenas estrobe.	4		Sirenas estrobe FIRE

13	Estaciones manuales	2		Estaciones manuales FIRE
14	Base y Detector de humo óptico	39		Detector de humo óptico inteligente multicriterio Kidde, listado UL / ULC /CSFM-KIO SD con base
15	Base y Detector de fuego	1		Detector de fuego inteligente, tasa de acenso, temperatura fija. KIHRD
16	Estación de alarma de fuego	1		Estación de alarma de fuego de doble acción GSA-M278
17	Sirena-Estrobo de muro con Base,	1		Sirena-Estrobo de muro con Base, 15-110cd, Rojo, marcada FUEGO G4AVRF-SP-1
18	Módulo de interfaz	1		Módulo de interfaz serie RS232 SA-232