ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 12-05-2026	Hora: 9:00	Área/Unidad operativa: Jardín independencia	Localidad: Bosa
Inspección realizada por: Anyi Borda		Nombre responsable unidad: Nidia Bustamante	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	Agente limpio 123	Solkaflam	Acetato y citrato de potasio	
1	Aula 1er Piso	04	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				
2	Baño 1er Piso	04	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				
3	Aula 2do Piso	04	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				
4	Baño 2do Piso	04	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				
5	Cocina 3er Piso			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					✓	
6	Oficina 4to Piso	04	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				
7	Oficina	04	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			✓			
8																												
9																												
10																												
11																												

Anyi Borda
Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

Powered by CamScanner