REFRISUR KL SAS
NIT: 900.965.549-7

Ref. 005-61

Barranquilla, 26 de marzo de 2026

Señor (es)

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO

Aten: Cesar Suarez

Ciudad,

Ref. Informe técnico

INFORME GENERAL

Revisión general equipos de aire acondicionado

INFORMACION ESPECÍFICO

De acuerdo al contrato 0348 MIN-2026-00, Se realizó visita técnica a los equipos ubicados en la sede 1 y 2 de la CRA, de acuerdo a la revisión e inspección realizada a los equipos de aire acondicionado podemos evidenciar un fallas en ciertos equipos los cuales relacionaremos en este informe y a los cuales recomendamos realizar las correcciones de forma urgente esto con el fin de prolongar la vida útil de los equipos

Área: Secretaria General (Fuga de refrigerante), Recursos físicos (Base de motor dañada) Sala de juntas (Instalar bombas de drenaje) Dirección (Corregir desagüe de aire)

Así mismo equipos en avanzado estado de deterioro por tiempo de uso y vida útil de los mismos, Los cuales por altos costos en reparación no recomendamos reparar, si no realizar el cambio de los equipos que a continuación relaciono:

Área: Control interno, secretaria general, técnico ambiental.

Para el resto de los equipos se recomienda realizar mantenimientos preventivos en tu aire acondicionado es vital para **prevenir averías costosas**, **ahorrar en tu factura de energía** y **garantizar un aire interior saludable**. Un equipo limpio reduce su consumo eléctrico y alarga drásticamente su vida útil.

Agradecemos de antemano la atención brindada y nuestras observaciones le sean de gran ayuda.

CL 99E 15B 02 BARRANQUILLA
CELULAR 3004457024 3977037