CUNDINAMARCA	ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: Seguimiento y control al Pto Obra 1259-1075 Adecuaciones.	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL Hoja 1 De 3

Fecha	D	M	A	Lugar	Apulo	Acta No.	147
	05	02	2026	Hora	9:00am	Convocada por	Contratista Obra

TEMAS A TRATAR

Verificacion de herramientas de entornos sostenibles en el municipio de Apulo

- Polideportivo
- Alcaldía
- Salon Taekwondo
- Casa de adulto Mayor
- IED Antonio Nariño - Sede Chicago
- Subestacion de Bomberos.

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Se reune el Ing Jefferson Ramos - CAR, el Ing Jonatan Feo - Contratista de Obra y el Ing Santiago Guamán - Interventoría para el recorrido de verificación de herramientas de entornos sostenibles en el municipio de Apulo

- Polideportivo

En este entorno se instalaron las siguientes adecuaciones

- Instalacion de cuatro (4) llaves de mesa tipo push en baño de mujeres
- Instalacion de cuatro (4) llaves de mesa tipo push en baño de hombres
- Instalacion de un (1) sanitario en baño de mujeres y de un (1) sanitario en baño de hombres
- Instalacion de una (1) llave de mesa tipo push en baño oficina.

- Alcaldia

En este entorno se verificaron las siguientes adecuaciones.

- Instalacion de una (1) llave de mesa tipo push y un (1) sanitario en baño de mujeres.
- Instalacion de una (1) llave de mesa tipo push y un (1) sanitario en baño de hombres

- Salon Taekwondo

En este entorno se verificaron las siguientes adecuaciones.

- Instalacion de tres (3) sanitarios y una (1) llave de mesa tipo push.
- Instalacion de un (1) tanque elevado de 1000L

CAR CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** Seguimiento y control al 4to Obra 1259-2025 Adecuaciones	**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL** **Hoja** 2 **De** 3

DESARROLLO DE LOS TEMAS

- Casa de adulto mayor

En este entorno se verificaron las siguientes adecuaciones.

- Instalacion de tres (3) sanitarios y tres (3) llaves de mesa tipo push

- IED Antonio Nariño - Sede Chicago.

En este entorno se verificaron las siguientes adecuaciones.

- Instalacion de cuatro (4) sanitarios y cuatro (4) llaves de pared tipo push.

- Subestacion de Bomberos

En este entorno se verificaron las siguientes adecuaciones.

- Instalacion de dos (2) sanitarios y una (1) llave de mesa tipo push

En el polideportivo luego de instalar la llave nueva por garantia, se observó que nuevamente presenta fallo al no cerrar el paso del agua, sin embargo, el Ing Jefferson Ramos - CAR, solicitó la reposicion de dicha llave y será entregada al contratista de Obra el dia lunes 9 de febrero y será instalada el dia 13 de febrero.

Se da por finalizado el recorrido.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Entrega llave de mesa por garantia a contratista de Obra para su posterior instalacion en Polideportivo.	CAR - 9 febrero 2026 -
Instalar llave de mesa en Polideportivo de Apulo	Contratista Obra - 13 febrero 2026 -

CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** Seguimiento y control al Ptto Obra 1759-2025 Adecuaciones.	**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL** **Hoja** 3 **De** 3

Siendo las 10:50 se da por terminada la reunión, en constancia firman los participantes:

Nombre	Yolly Maritza Dorcel Beltran	Firma			
Entidad	I.C.T.R.D	Teléfono	3102723411		
E-Mail		Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO
Nombre	Edgar Roa Miranda	Firma			
Entidad	Alcaldia Municipal SDS	Teléfono	3115619106.		
E-Mail		Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO
Nombre	Christian Gonzalez	Firma			
Entidad	ICDI Antonio Nariño.	Teléfono	3134258793		
E-Mail		Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO
Nombre	Jefferson Alexander Ramos	Firma			
Entidad	SECGA - CAR	Teléfono	314 745 5363		
E-Mail	jaramosmecar.gov.co	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO
Nombre	Jonatan Fco	Firma			
Entidad	Contratista Obra	Teléfono	3228150090		
E-Mail	fcojonatan@Gmail.com	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO
Nombre	Santiago Guamán.	Firma			
Entidad	Interventoría	Teléfono	3002388339		
E-Mail	interadecuacionescar@gmail.com	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	x	NO
Nombre	Delixa Yaneth Gomez	Firma			
Entidad	Residente de Interventoria	Teléfono	310 787 3456		
E-Mail		Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO
Nombre	Ramos Juan Carlos Arcyria Plaza	Firma			
Entidad	Director de Interventoria	Teléfono			
E-Mail		Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO

"Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación"