

Secretaría de Educación del Distrito
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Solicitud Obras Prioritarias y/o Emergencias en Colegios Distritales y Sedes Administrativas

1. DATOS DEL SOLICITANTE (Profesional de la DCCEE - Gestor Territorial)

Nombre solicitante:	Sonia Rodríguez Aparicio	Correo electrónico:	srodrigueza@educacionbogota.gov.co
Firma Solicitante			

2. MARQUE CON UNA X EL TIPO DE INTERVENCIÓN FÍSICA


EMERGENCIA	☒	OBRA PRIORITARIA	☐
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------------------

3. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SEDE

Nombre de Colegio	GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA			Responsable del Colegio	RAFAEL CORTES
Dirección	Carrera 2 No 2-26			Teléfono	312 5047397
Sede	Sede J - San Juan	C.P.F.	2019	Responsable Nombre y Numero de Localidad	20-SUMAPAZ

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
(Incluir registro fotografico)

Atendiendo el concepto desfavorable dado por la Secretaría de Salud en la visita de septiembre de 2023, mediante acta 008413 que hace referencia a mantenimiento en paredes y techo por humedades, inodoros dañados y vidrios rotos de puertas en la batería sanitaria de niños y niñas de la sede San Juan.



4. MEDIO DE NOTIFICACIÓN

☐ Llamada telefónica	☐ Visita técnica	Fecha	2-ene-24
☒ Medio electrónico	☐ Otro	Cual?	

5. ALTERNATIVA PROPUESTA DE SOLUCIÓN - OBSERVACIONES

Se requiere atender en **ambas baterías sanitarias**:

1. Cambio de árboles de descarga de los aparatos sanitarios.
2. Cambio de tapas rotas.
3. Instalación y puesta en correcto funcionamiento de todos los aparatos sanitarios. Incluyendo lavamanos.
4. Raspado y pintura epóxica de las dos baterías sanitarias.
5. Cambio de vidrios rotos existentes.

5.1 DATOS BÁSICOS PROPUESTA DE SOLUCIÓN

TIPO DE INTERVENCIÓN				PRIORIZACIÓN			
MITIGACIÓN	☐	PRIMER AUXILIO	☐	CORRECTIVO	☒	ATENCIÓN ENTE DE CONTROL	☐
						RIESGO	☐
						SALUD	☒
						MITIGACIÓN-RIESGO	☐

6. INFORMACIÓN VERIFICACIÓN DEL SUPERVISOR						
(Este numeral es diligenciado por el Supervisor del Contrato)						
Emergencia	SI	☒	NO	☐	Fecha de inicio de actividades 15-ene-24	CONSECUTIVO No. _____
Revisó	ING. SONIA RODRIGUEZ APARICIO		Cargo	Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría		
Firma						
Aprobó	ING. FERNEY JIMENEZ NEIRA		Cargo	Supervisor del contrato de interventoría		
Vo Bo Firma						
6.1 JUSTIFICACIÓN DE DEVOLUCIÓN						
Nombre del solicitante notificado	Sonia Rodríguez Aparicio		Firma del solicitante notificado		Fecha de notificación 12-ene-24	
Cargo	Gestor territorial					

* Los numerales 1,2,3,4 y 5 deben ser diligenciados por el Profesional de la DCCEE - Gestor Territorial

* Los numerales 6y 6.1 son diligenciados por el supervisor del contrato.