

 CONSORCIO CLARIDAD NIT 901.745.447-4	CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904	PÁGINA 1 de 1
	COMUNICACIONES OFICIALES	FECHA: 09-10-2023

DIAGNÓSTICO IED JAIME GARZÓN SEDE TABACO.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904 cuyo objeto es “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

• DIAGNÓSTICO

En visita realizada, en compañía de la interventoría CB INGENIEROS, se puede evidenciar que hay una teja averiada en aula de clase, por donde se filtra el agua lluvia, de igual forma, la cubierta se encuentra en mal estado, por lo que una intervención a la misma podría generar mayores daños por su alto estado de cristalización, sin embargo, solicitan el cambio.

De igual forma, solicitan hacer un cerramiento provisional a un material de obra existente en el colegio y reinstalar una lámpara en aula que se encuentra fuera de servicio.

Por otro lado, hay un parque nuevo en el colegio por lo que solicitan sea instalado, con una grama sintética para proteger a los niños y la zona infantil

• PROPUESTA

1. De acuerdo a la solicitud se cambiará la teja tratando de afectar lo menos posible la cubierta existente.
2. Se suministrará grama sintética en la zona de parque
3. Se verifica que accesorios se requieren para la instalación del parque infantil
4. Se toma la medida correspondiente para instalar el cerramiento provisional.
5. Por último, se verificará lámpara existente con el fin de ponerla en funcionamiento


IC. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA
Director de Obra Consorcio Claridad

consorcioclaridad@gmail.com

Carrera 80 A No. 25C -19 Barrio Modelia Bogotá
Teléfono 3099941