

	CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904	PÁGINA 1 de 1
	COMUNICACIONES OFICIALES	FECHA: 09-10-2023

DIAGNOSTICO IED JAIME GARZON SEDE AURAS.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904 cuyo objeto es “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

DIAGNOSTICO

De acuerdo a solicitud realizada por la entidad se visita la cocina de la sede de Auras, evidenciando que las paredes se encuentran con bastante humedad y desprendimiento de estuco, así mismo solicitan instalar llaves de pedal en todos los lavaplatos y lavamanos, de igual forma, en recorrido se evidencia que las puertas de la cocina presentan bastante oxido encontrándose corroídas en la parte inferior, así como el nicho de los cilindros.

Por último, se visita aula de preescolar donde tienen un piso en mal estado.

PROPUESTA

De acuerdo a las prioridades y teniendo en cuenta que la intervención de la cocina se debe hacer en el menor tiempo posible, toda vez que se encuentra en operación se proponen las siguientes actividades de forma simultánea.

1. Raspado y lijado de muros
2. Desmonte de lámparas existentes
3. Aplicación de estuco y pintura epóxica en general
4. Reinstalación de lámparas
5. Desmonte de puertas de cocina y nicho de gas
6. Instalación de puertas de cocina y nicho de gas
7. Instalación de llaves de pedal
8. Preparación de piso
9. Instalación de piso mipolam


IC. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA
 Director de Obra Consorcio Claridad

consorcioclaridad@gmail.com

Carrera 80 A No. 25C -19 Barrio Modelia Bogotá
Teléfono 3099941