

|                                                                                                                                  |                                             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|  <b>CONSORCIO CLARIDAD</b><br>NIT 901.745.447-4 | CONTRATO DE OBRA No.<br>CO1. PCCNTR 5305904 | PÁGINA 1 de 1     |
|                                                                                                                                  | COMUNICACIONES<br>OFICIALES                 | FECHA: 09-10-2023 |

### **DIAGNÓSTICO IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B.**

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904 cuyo objeto es “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

#### **• DIAGNÓSTICO**

En visita realizada en conjunto con la interventoría CB INGENIEROS, se evidencia al momento de hacer el retiro de la cubierta en cuatro aulas del primer piso aledañas a la cafetería, el piso estaba levantado por los cambios de temperatura, se realiza un apique encontrando que este no cuenta con placa, por lo cual, no se puede instalar cerámica.

#### **• PROPUESTA**

1. Hacer excavación a 30 cm.
2. Hacer mejoramiento del terreno con recebo.
3. Instalar polietileno.
4. Instalar malla electrosoldada.
5. Fundir placa.
6. Instalación de duro piso.

  
**IC. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA**  
Director de Obra Consorcio Claridad

[consorcioclaridad@gmail.com](mailto:consorcioclaridad@gmail.com)

Carrera 80 A No. 25C -19 Barrio Modelia Bogotá  
Teléfono 3099941