IMPLESEET

Giron, Julio 14 de 2026.

Señores:
Colegio Villas de San Juan.

Atención:
Licenciado: Ludwig Hohanny Barajas Anaya.
Institución Educativa Colegio Villas de San Juan.
Rectoría.

Asunto: INFORME TECNICO MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PORTATILES.

Por medio del presente me es grato saludarlo cordialmente; y a la vez informarle respecto al mantenimiento y recarga de extintores realizados en sedes: A Y B.

El servicio consistió en un examen completo de cada extintor evaluando cualquier daño físico o condición que evite su normal funcionamiento con el fin de dar seguridad y que los extintores operen eficientemente; además la verificación de los cartuchos y cilindros que contienen el agente expulsor o gas expelente nitrógeno o Solkaflam, no hayan sufrido perdida de presión o descargas por razones climáticas o terceros.
Se procedió a realizar los exámenes minuciosos de los elementos básicos de los extintores.

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FUMIGACIÓN INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL
VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES
GABINETES CONTRA INCENDIOS - SEÑALIZACIÓN - ALARMAS

CALLE 60 No. 17C - 60 - TELÉFONO: 644 69 66
CELULAR: 311 5753168
jorgellimpleset@hotmail.com
BUCARAMANGA - COLOMBIA

Scanned with CamScanner

- Las partes mecánicas (válvulas, vástagos, resortes. Orín, boquillas)
- Agentes de extinción (polvo químico seco. Solkaflam)
- Agente expulsor: Nitrógeno
- Mecanismos de Impulsión (válvulas, boquillas, pistolas)
- Apariencia física y rotulado (techo del extintor, especificaciones técnicas)
- Pruebas y ensayos de operatividad.
- Carga de agente extintor.

Se reemplazó las tarjetas de inspección Indicando la Información sobre capacidad de carga, tipo y composición básica del agente extintor (POS - polvo químico seco, solkaflam), etiquetas de Instrucciones deterioradas o no visibles y las etiquetas de fecha de vencimiento indican la recarga (julio de 2026-julio 2027).
Resultado a esta Inspección, mantenimiento y recarga se dejó operando los extintores para ser utilizados en caso de amago de fuego, fecha de vencimiento julio de 2027.
Así mismo le doy a conocerla relación de los extintores que se encuentran en cada sede:

Scanned with CamScanner



IMPLESEET

FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN.

LOCACION: SEDE A Y SEDE B	RESPONSABLE INSPECCION : Jorge Arismendi	FECHA DE INSPECCION: julio 14-2026	No. 002

#	N° DE	TIPO DE EXTINTOR	CLASE AGENTE EXTINTOR	CAPACID.	FECHA DE RECARGA ACT.	FECHA DE RECARGA PROX.	UBICACIÓN	CONDICIONES DEL EXTINTOR: PRESION B	PRESION M	SELLO GARITIA S	SELLO GARITIA N	MANOMETRO B	MANOMETRO M	RECIPIENTE B	RECIPIENTE M	MANIJA B	MANIJA M	MANGUERA B	MANGUERA N/A	PINTURA S	PINTURA N	SEÑALIZACION DEMARCION S	FALTA N	FALTA S	FALTA N
1	1	Q. Seco	ABC	10	Junio 2025	Junio 2026	1er nivel A	x		x		x		x		x			x	x			x	X	
2	2	Q. Seco	ABC	10	Junio 2025	Junio 2026	1er nivel A	x		x		x		x		x			x	x			x	X	
3	3	Q. Seco	ABC	10	Junio 2025	Junio 2026	2do Nivel A	x		x		x		x		x			x	x			x	X	
4	4	Q. Seco	ABC	10	Junio 2025	Junio 2026	2do Nivel A	x		x		x		x		x			x	x			x	X	
5	5	Q. Seco	ABC	10	Junio 2025	Junio 2026	2do Nivel A	x		x		x		x		x			x	x			x	X	
6	6	Q. Seco	ABC	10	Junio 2025	Junio 2026	3er Nivel A	x		x		x		x		x			x	x			x	X	
7	7	Q. Seco	ABC	10	Junio 2025	Junio 2026	3er Nivel A	x		x		x		x		x			x	x			x	X	
8	8	Q. Seco	ABC	10	Junio 2025	Junio 2026	3er Nivel A	x		x		x		x		x			x	x			x	X	
9	9	Q. Seco	ABC	10	Junio 2025	Junio 2026	1er nivel B	x		x		x		x		x			x	x			x	X	
10	10	Q. Seco	ABC	10	Junio 2025	Junio 2026	1er nivel B	x		x		x		x		x			x	x			x	X	
11	11	Q. Seco	ABC	10	Junio 2025		2do nivel A	x		x		x		x		x			x	x			x	X	
12	12	Q. Seco	ABC	10	Junio 2025		Biblioteca B	x		x		x		x		x			x	x			x	X	
13	13	Solkafla	ABC	6700 GR	Junio 2025		Secretaria A	x		x		x		x		x		x		x			x	X	
14	14	Solkafla	ABC	6700 GR	Junio 2025		Coordinación A	x		x		x		x		x		x		x			x	X	
15	15	Solkafla	ABC	6700 GR	Junio 2025		Coliseo A	x		x		x		x		x		x		x			x	X	
16	16	Solkafla	ABC	6700 GR	Junio 2025		A. Múltiple	x		x		x		x		x		x		x			x	X	
17	17	Solkafla	ABC	6700 GR	Junio 2025		Coordinación B	x		x		x		x		x		x		x			x	X	
18	18	Solkafla	ABC	6700 gr	Junio 2025		Informática B	x		x		x		x		x		x		x			x	X	
19	18	Q. Seco	ABC	10	Junio 2025		S Profesor B	x		x		x		x		x		x		x			x	x	

CONVENCIONES :

B: Bien

S: SI N: NO M: Mal

N/A: No Aplica

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FUMIGACIÓN INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL
VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES
GABINETES CONTRA INCENDIOS - SEÑALIZACIÓN - ALARMAS

CALLE 60 No. 17C - 60 - TELÉFONO: 644 69 66
CELULAR: 311 5753168
jorgellimpleset@hotmail.com
BUCARAMANGA - COLOMBIA

Scanned with CamScanner

IMPLESEET



Nota: Se recargaron 20 extintores, quedo pendiente extintor solkaflam abc para recarga posterior. Para un total de: 21 extintores

Remite:

Jorge E Arismendi
Tecnólogo industrial.

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FUMIGACIÓN INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL
VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES
GABINETES CONTRA INCENDIOS - SEÑALIZACIÓN - ALARMAS

CALLE 60 No. 17C - 60 - TELÉFONO: 644 69 66
CELULAR: 311 5753168
jorge!!impleset@hotmail.com
BUCARAMANGA - COLOMBIA

Scanned with CamScanner