INFORME FINAL DE RESULTADOS MICROBIOLOGICOS

REG: MAP 20260511 - 4

INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE: **NUTRISER COLOMBIA.**
PUNTO TOMA DE MUESTRA: INSTITUCION EDUCATIVA PRIMITIVO LEAL. PAE SABANETA
CIUDAD: SABANETA - ANTIOQUIA.
FECHA DE TOMA DE MUESTRA: 20260511.

TIPO DE MUESTRA: AGUA POTABLE
LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: GRIFO AREA DE PROCESOS.
ANALISIS SOLICITADO: MICROBIOLOGICO DE AGUA.
DETERMINACION DE CLORO: 1.0 mg / l **DETERMINACION DE PH:** 7,2
OBSERVACION: **ANALISIS SUBCONTRATADO**.

LUGAR TOMA DE MUESTRA	MATRIZ	ASPECTO	OLOR	PARAMETROS			
				COLIFORMES TOTALES UFC / 100 ML	**COLIFORMES FECALES** UFC / 100 ML	**RECUENTO DE MESOAEROBIOS** UFC / ML	**INTERPRETACION DE RESULTADOS**
GRIFO AREA DE PROCESOS.	AGUA POTABLE	INCOLORA	INOLORA	0 UFC	0 UFC	1 UFC	C

C: Conforme NC: No Conforme en relación con la calidad microbiológica.

PARAMETRO	METODOLOGIA DE ANALISIS	Valor de referencia Resolución 2115/2007
Colformes totales ufc / 100 ml	Filtración por membrana	0
Coliformes fecales y E.Coli ufc / 100 ml	Filtración por membrana	0
Recuento de Mesoaerobios ufc / ml	Filtración por membrana	100

ANALISIS DE RESULTADOS

Según los resultados obtenidos en la muestra analizada no se detecta un nivel de contaminación que exceda el parámetro permitido para agua potable en relación con los microorganismos analizados.

CLAUDIA ELENA VARGAS FRANCO
Bacterióloga U de A. Reg. 5 – 134.
Directora Técnica MICROLAB int s.a.s