INFORME DE RESULTADOS FISICOQUIMICO AGUA POTABLE

CODIGO F - 26
VERSION 1
FECHA ULTIMA MODIFICACION: MAYO 2021

REG: MAP 20260511 - 5

CLIENTE **NUTRISER COLOMBIA.**
NOMBRE PERSONA QUE RECOGE LA MUESTRA: CLAUDIA ELENA VARGAS FRANCO.
CIUDAD: SABANETA – ANTIOQUIA.
DIRECCION: INSTITUCION EDUCATIVA PRIMITIVO LEAL.
TIPO DE MUESTRA: AGUA POTABLE.
FECHA TOMA DE MUESTRA: 20260511
LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: GRIFO AREA DE PROCESOS.
ANALISIS SOLICITADO: FISICOQUIMICO DE AGUA.
OBSERVACION: ***ANALISIS SUBCONTRATADO.***

PARAMETRO	METODO UTILIZADO	RESULTADOS	U	REGLA	UNIDADES	ESPECIFICACION Min.Prot.Social	CUMPLIMIENTO
Dureza Total	SM 2340 C (Volumetría) Ed. 23: 2017 Acreditado. Subcontratado	60,0	+/- 3,3	REGLA 1	mg CaCO3/L	Máximo 300	SI
Hierro (Fe)	Iron test. Colorimetric method with color -disk comparator (MColortest). Subcontratado	<0,1	NO APLICA	NO APLICA	mgFe/L	Máximo 0,3	SI
Turbiedad	SM 2130 B, (Nefelométrico). Ed. 23:2017. Acreditado. Subcontratado	<1,2	+/- 0,18	REGLA 1	NTU	Máximo 2	SI
Color Aparente	SM 2120 B (Comparación visual) Ed. 23: 2017. Subcontratado	1,0	NO APLICA	NO APLICA	Unidades PtCo	Máximo 15	SI
pH a 20°C	SM 4500-H+ B. (Electrométrico) Ed 23:2017. Acreditado. Subcontratado	7,2	+/-0,03	REGLA 1	Unidades de pH	6,50 - 9,00	SI
Alcalinidad Total	SM 2320 B (Volumétrico), Ed. 23: 2017. Acreditado.	49.0.	+/- 2,3	REGLA 1	mg CaCO3/L	Máximo 200	SI
Sulfatos, SO4	EPA-NERL # 375.4 (1978) Subcontratado	5,15	+/- 2,3	REGLA 1	mg / L	Máximo 250	SI

- *Todos los análisis fisicoquímicos son subcontratados.*

Confidencialidad:

Los resultados anteriores son válidos únicamente para la muestra analizada en el Laboratorio y son de carácter confidencial y de propiedad del cliente.

Observaciones

Los resultados son comparados con los valores de referencia de la resolución 2115/2007. Sobre agua potable.

AUTORIZA
CLAUDIA ELENA VARGAS FRANCO
Bacterióloga U de A. Reg. 5 – 134.
Directora Técnica MICROLAB int s.a.s