ACTA N° 489 CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO LA MESA

FECHA: La Mesa Cundinamarca 17 de junio de 2022

HORA: 9:00 a. m

LUGAR: Centro Comunidad de Cuidado La Mesa

TEMA: Verificación del Plan de Emergencia y Contingencia.

ASISTENTES: Cristian Evelio Prieto Torres (Responsable ambiental). María del Pilar García Galvis (Coordinadora).

ORDEN DEL DÍA:

1. Objetivo de la actividad
2. Introducción de la actividad.
3. Actividades desarrolladas.
4. Materiales utilizados
5. Compromisos.
6. Registro fotográfico

1. Objetivo de la actividad

Verificar de manera oportuna el funcionamiento y el buen estado de cada uno de los elementos y herramientas que componen el plan de emergencia y contingencia, buscando identificar posibles falencias o desaciertos que puedan a afectar a la población del Centro Comunidad de Cuidado La Mesa, aplicando la verificación de lo establecido en el plan de emergencia

2. Introducción de la actividad

El Centro Comunidad de Cuidado La Mesa en el marco de las exigencias de las autoridades nacionales y locales, frente a la prevención y atención de emergencias y dando cumplimiento a la legislación aplicable incluida dentro de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo aplica el plan de emergencia y contingencia con el fin de recopilar e implementar los programas que en el establecimiento se deben considerar, para el manejo de posibles eventos que afecten al centro desde el punto de vista humano, estructural y operacional.

En cumplimiento de los anteriores lineamientos del Plan de Emergencia y Contingencias del Centro Comunidad de Cuidado La Mesa entrega una herramienta de diagnóstico, administración, estructuración y operación que le permite a la entidad seguir los parámetros de prevención,

preparación y respuesta ante emergencia, de forma tal que se mitigue las consecuencias de las mismas además de ser el documento de soporte técnico para los integrantes de los Organismos de Seguridad Socorro y entes gubernamentales.

3. Actividades desarrolladas

Con la finalidad de verificar el funcionamiento y correcta aplicación del plan de emergencia dentro de la unidad operativa, el día 17 de junio de 2022, se realiza la comprobación de cada una de las herramientas consignadas dentro del plan antes mencionado, este control de elementos y procedimientos verificó la existencia y funcionamiento de alarmas sonoras y visuales dentro de baños y habitaciones, la presencia y correcta funcionalidad de la alarma de emergencia general, de igual manera se evidenció la existencia de extintores y la operación del sistema de alerta contra incendios.

Se comprobó la correcta señalética utilizada para demarcar la ruta de evacuación, la cual cumple con lo exigido en el plan de emergencia, por otro lado se hace evidente que el grupo de brigadistas se encuentra conformado y su identificación por medio de la utilización de su respectivo brazalete.

4. Materiales
Computador
Mesa de trabajo
Elementos de bioseguridad

5. Compromisos

Compromisos	Responsables	Fecha de ejecución
Se programa próxima revisión	Técnico Ambiental	25 de junio de 2022

Cierre: Siendo las 3:00 p.m. se da por terminada la verificación.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
María del Pilar García Galvis	Coordinadora	Centro Comunidad de Cuidado La Mesa	María delpilarG SIGNED VIA ILOVEPDF 277A7DCB-1907-4CB6-A733-732710FCF8DA
Cristian Evelio Prieto Torres	Responsable Ambiental	Centro Comunidad de Cuidado La Mesa	Cristian Prieto SIGNED VIA ILOVEPDF CA1AEAE6-395F-4071-B0D1-8FA030AECA01

6. Registro fotográfico

Distribución de extintores en la unidad operativa



Imagen 1. Extintor multipropósito ubicado en pasillo de habitaciones. Fuente: Cristian Prieto.



Imagen 2. Extintor multipropósito ubicado área administrativa. Fuente: Cristian Prieto.



Imagen 3. Extintor multipropósito ubicado en pasillo espacio de taller. Fuente: Cristian Prieto.

Sistemas de alerta sonoro y visual



Imagen 4. Sistema de alerta contra incendios, ubicados en el 100% de la unidad operativa. Fotografía: Cristian Prieto.



Imagen 5.. Sistema de alerta visual y sonoro para emergencias ubicado En los baños y habitaciones de las personas mayores.



Imagen 6. Sistema de alerta general de emergencia.

Señalética y mapa con ruta de evacuación



Imagen 7. Punto de encuentro. Fotografía: Cristian Prieto



Imagen 8. Mapa con ruta segura de evacuación y señalética. Fuente: Cristian Prieto.



Imagen 9. Señalética aplicada en la unidad operativa. Fuente: Cristian Prieto.

Brigadistas identificados



Imagen 9. Brigadistas identificados con brazaletes, gorras y camisetas. Fotografía: Adriana Sánchez.