
NINGBO ANCHOR FASTENERS INDUSTRIAL CO.,LTD.

TENSION TEST DATA FORM

1. DESCRIPTION: HEX flange concrete screw
2. TEST SIZE: 1/4*3
3. TEST DATE: 2018-5-23
4. PO#: AT171100164



No.	DRILL BIT SIZE(mm)	EMBEDMENT DEPTH(mm)	THICKNESS OF MATERIAL(mm)	CONCRETE STRENGTH(psi)	SAFTY LOADING(kgf)	ACTURAL LOADING (kgf)
1	6.68	35.00	0.00	4000.00	700.00	872.56
2	6.68	35.00	0.00	4000.00	700.00	919.54
MAX	6.68	35.00	0.00	4000.00	700.00	919.54
MIN	6.68	35.00	0.00	4000.00	700.00	872.56
AVERAGE	6.68	35.00	0.00	4000.00	700.00	896.05

TEST RESULT：

CHIEF：

TESTER: XIANG QIAN CHEN

表单编号：QC3-QR--05