
NINGBO ANCHOR FASTENERS INDUSTRIAL CO.,LTD.

TENSION TEST DATA FORM

1. DESCRIPTION：HEX flange concrete screw
2. TEST SIZE: 3/8*3, 3/8*4, 3/8*5, 3/8*6
3. TEST DATE：2018-5-23
4. PO#： AT171100164



No.	DRILL BIT SIZE(mm)	EMBEDMENT DEPTH(mm)	THICKNESS OF MATERIAL(mm)	CONCRETE STRENGTH(psi)	SAFTY LOADING(kgf)	ACTURAL LOADING (kgf)
1	9.98	60.00	0.00	4000.00	1150.00	1467.76
2	9.98	60.00	0.00	4000.00	1150.00	1333.32
MAX	9.98	60.00	0.00	4000.00	1150.00	1467.76
MIN	9.98	60.00	0.00	4000.00	1150.00	1333.32
AVERAGE	9.98	60.00	0.00	4000.00	1150.00	1400.54

TEST RESULT：

CHIEF：

TESTER: XIANG QIAN CHEN

表单编号：QC3-QR--05