Tank Service

Limpieza y calidad
MILTON CAMILO RICAURTE NEVA
1.032.403.733 - 8

CERTIFICACION DE SERVICIO	ORDEN N°	LT-0826
Cliente: CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO ANTONIA SANTOS	**Fecha:**	Diciembre 22 2023
	Hora:	9:00 am
Dirección: CARRERA 80I # 65 – 71 SUR	**Cedula o Nit:**	900.175.374
	Teléfono:	3125355775

LAVADO Y DESINFECION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA – HOJA DE DIAGNOSTICO

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

TIPO		DESCRIPCION
EDUCATIVO		
COMERCIAL		
RESIDENCIAL		
INDUSTRIAL		
SALUD	X	CENTRO GERIATRICO
OTROS		

INSPECCION DE AREAS DE UBICACIÓN DE LOS TANQUES

TIPO DE AREA		ACCESO			ESTADO FISICO DEL AREA			ORDEN Y ASEO			ESTADO FISICO DEL TANQUE		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
ALTILLO													
CUARTO DE BOMBAS													
SOTANO													
SOTEA / TERRAZA													
TEJADO	X	X			X			X			X		
PATIO O AREA EXTERNA	X	X			X			X			X		
OTROS:													

CONVENCIONES: (B ¨BUENO¨, R ¨REGULAR¨, M ¨MALO¨)

INFORME DETALLADO DE LA INSPECCION: Tanto los tanques elevados como el tanque subterráneo se encuentran en buen estado, se recomienda continuar realizando el mantenimiento semestral.

TIPO DE TANQUE

SUBTERRANEO		X		ELEVADO		X		A NIVEL			
AGUA POTABLE	X	AGUA LLUVIAS		AGUA POTABLE	X	AGUA LLUVIAS		AGUA POTABLE		AGUA LLUVIAS	
CANTIDAD	1			CANTIDAD	03			CANTIDAD			
CAPACIDAD	15 m³			CAPACIDAD	500 LT			CAPACIDAD			
MATERIAL	IMP			MATERIAL	PL			MATERIAL			

CONVENCIONES: (¨PL: PLASTICO – ET : ETERNIT – ECH: ENCHAPE – IMP : IMPERMEABILIZANTE – CRT: CONCRETO – MBR: MEMBRANA - FBR: FIBRA DE VIDRIO¨)

PRODUCTO DESINFECTANTE

PRODUCTO	DOSIS	INGREDIENTE ACTIVO	TECNICA DE APLICACIÓN
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	4 ML	HIPOCLORITO	ASPERSION

SUGERENCIA INFORMATIVA

Para garantizar que el producto desinfectante actué eficazmente, dejar como mínimo 45 minutos el tanque vacio después de terminar el lavado. Cierra con antelación el registro de entrada a los tanques de agua para que estos se encuentren desocupados o con un mínimo de agua de 20cm al momento de realizar el lavado. (De no ser así, se debe aplazar el servicio hasta que estos se encuentren en el nivel adecuado)

LIMPIEZA DE EYECTORES

AGUA LLUVIA					AGUA RESIDUAL				
CANTIDAD					CANTIDAD				
CAPACIDAD					CAPACIDAD				

OBSERVACIONES:

CRONOGRAMA DE VISITAS	PRIMERA VISITA	SEGUNDA VISITA	TERCERA VISITA	CUARTA VISITA
FECHA	DICIEMBRE 22 2023			
FIRMA O SELLO TANK SERVICE	Milton Camilo Ricaurte Tank Service			

MILTON CAMILO RICAURTE	YESENIA RUBIO	
ASESOR DE SERVICIO	AUTORIZA	FIRMA USUARIO

Tank Service
Limpieza y calidad
MILTON CAMILO RICAURTE NEVA
1.032.403.733 - 8

TEN PRESENTE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES, PARA ANTES DURANTE Y DESPUÉS DE REALIZADO EL SERVICIO

RECOMENDACIONES PARA EL PROCESO DE LAVADO DE TANQUES
1. Cierra con antelación el registro de entrada a los tanques de agua para que estos se encuentren desocupados o con un mínimo de agua de 20cm al momento de realizar el lavado.*(De no ser así, se debe aplazar el servicio hasta que estos se encuentren en el nivel adecuado)*
2. Mantener áreas y vías de acceso despejadas para garantizar un mantenimiento seguro y eficaz por parte de nuestra empresa.
3. Dar uso del agua almacenada en los tanques para mantener el nivel de cloro residual.
4. Recuerda que los tanques de *¨Eternit¨* no son recomendables, ya que sueltan partículas de asbesto. Te recomendamos el uso de tanques plásticos y de fácil acceso.
5. Contar con sistemas de protección contra caídas en sus instalaciones y que estos se encuentren al día.
6. Realizar la limpieza de los tanques como mínimo dos veces al año.
7. Para garantizar que el producto desinfectante actué eficazmente, dejar como mínimo 45 minutos el tanque vacio después de terminar el lavado.
8. Después de realizar el lavado deja correr el agua de los grifos por 30 segundos para que salga el agua residual de la tubería.

En Tank Service estamos comprometidos con el medio ambiente, por esta razón queremos que nuestros clientes conozcan otras opciones de control en las cuales no utilizamos ningún tipo de químico. (Puedes encontrar toda la información en nuestro portafolio de servicios).