CONSORCIO PAVIMENTACION LC

OFICIO-CPLC-042

Montería, 1 de octubre de 2025

Señores
JORGE ANDRES NARVAEZ BÁRON
REP. LEGAL. CONSORCIO INTERCOMUNAS
Montería

REFERENCIA: Contrato de obra No. LP – SIM - 002 - 2025, que tiene como objeto: "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".

ASUNTO: SOLICITUD COMITÉ TECNICO PARA VERIFICACION DE DISEÑO DE PAVIMENTO EN LOS TRAMOS DE LA CARRERA 25C ENTRE DIAGONAL 10 Y 11 Y CALLE 4A ENTRE CRA 25C Y CRA 28.

Cordial Saludo,

En atención a los diseños estipulados para la pavimentación de los tramos de la CARRERA 25C ENTRE DIAGONAL 10 Y 11 Y CALLE 4A ENTRE CRA 25C Y CRA 28 y dando alcance a la visita técnica realizada el día 30 de septiembre de 2025 en conjunto con el equipo de topografía del contratista, la interventoría y el supervisor de la entidad contratante, nos permitimos manifestar que durante el recorrido de verificación en terreno se evidencio que las aguas de ambos tramos convergen en un único punto, específicamente en la intersección de la Calle 4A con la Carrera 25C, sin que exista en este sitio una solución de drenaje o punto de salida adecuado. Esta condición representa un riesgo inminente de inundación, especialmente para la vivienda ubicada en dicho cruce, la cual sería directamente afectada por la acumulación de aguas lluvias. A continuación, se muestra un bosquejo de la situación en mención y el punto donde se interceptarían las aguas:

CONSORCIO PAVIMENTACION LC

OFICIO-CPLC-042



Adicionalmente, se constató que las pendientes longitudinales en estos tramos son mínimas, lo que agrava la problemática, ya que no se garantiza un flujo eficiente del agua hacia posibles puntos de descarga.

Por lo anterior, solicitamos comedidamente la realización de un comité técnico en el menor tiempo posible con el equipo técnico de la alcaldía y la interventoría, en aras de evaluar dicha situación y definir las medidas técnicas a implementar antes del ingreso de la maquinaria y/o apertura del nuevo frente de obra contemplado por el contratista.

Adjunto implantación grafica del diseño de la vía.

Atentamente,

CARMEN SOFÍA VALVERDE TORRES
Rep. legal Consorcio Pavimentación LC
C.C. 1.071.350.914 de San Carlos

CC. ING ANDRES SIERRA PAYARES – APOYO A LA SUPERVISION

Cl 59 #12-45 MONTERIA – CORDOBA
Celular: 6047838295
Correo: consorciopavimentacionlc@gmail.com