

CERTIFICO QUE:

SE REALIZÓ EL LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUES (3) DE 1000 LT Y (1)
SUB DE 8.000 DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN.

CENTRO ZONAL TUMACO - ICBF

CON DIRECCION
MUNICIPIO DE TUMACO

PARA LO CUAL SE APLICO EL SIGUIENTE PROTOCOLO:

FECHA DE LAVADO Y DESINFECCION: 05 JUNIO DE 2026

Para el LAVADO del tanque se realizó el siguiente procedimiento:

- El personal asignado (dos personas) intervino con dotación de botas, guantes y elementos como cepillos, escobas, baldes, rodillos y bomba aspersora.
- Se realizó cierre total de entrada de agua y apertura de llave de salida para desocupar el tanque.
- Retiro de la tapa de inspección del tanque.
- Ingreso al tanque constatando que el nivel de agua sea bajo de 20 a 30 centímetros aproximadamente. A este nivel se cierra la salida y se abre el desagüe.
- Remoción del material sedimentado (barro) que se encuentra en el fondo, paredes, peras, conexión de salida de agua, tapas y parte externa del tanque.
- Cepillado del piso y las paredes con agua, con jabón industrial para plantas de alimentos (sin color, olor o sabor).
- Enjuague y evacuación del agua de lavado

Para la DESINFECCIÓN se utilizó una solución clorada preparada así:

- Se enjuagó las paredes y el fondo del tanque utilizando baldes.
- Se desechó estas aguas de lavado mediante el desagüe.
- Se procedió a cerrar el desagüe y se permitió la entrada del agua al tanque de almacenamiento, con lo que se concluyó el servicio.
- Se realiza colocación de pastilla clorada.

Atentamente,



PAOLA ALEJANDRA CORAL

Gerente

REGISTRO FOTOGRÁFICO















