CÓDIGO	GT-IN-62	INFORME DE RESULTADOS N° 0401-2026-21
VERSIÓN	1	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS INV E 158-13
PÁGINA	1 DE 1	
VIGENCIA	2023-03-20	

I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente	CONSORCIO INASKA	**Correo electrónico**	consorcioinaska@gmail.com
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CASA BLANCA A HUMEDAL EL GUALI DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA	**Teléfono**	3002955104
Dirección o ubicación del proyecto	FUNZA, CUNDINAMARCA, CALLE 27 ENTRE CARRERA 9 Y CARRERA 5		

II. INFORMACIÓN DEL LABORATORIO□

Nombre del laboratorio	GEO ENSAYOS SAS□		
Dirección	CALLE 73 No. 69P-16. BOGOTÁ D.C. COLOMBIA – SUR AMÉRICA□	**Correo electrónico**	direccionlaboratorio@geoensayos.co comercial@geoensayos.co
Ubicación donde se realizaron las actividades de laboratorio	LABORATORIO GEO ENSAYOS	**Teléfono**	316 8501923

III. INFORMACIÓN ITEM DE ENSAYO□

Tipo de muestra	RECEBO NP-040	**Número de la Muestra**	M2	**Profundidad (m)**	-
Descripción de la muestra	GRAVA ARCILLOSA CON PRESENCIA DE ARENA DE COLOR MARRÓN			**Fecha de toma de muestra**	2026-04-01
Localización/Procedencia	FUNZA	**Cantera**	INCOMINERIA	**Fecha de recepción item de ensayo**	2026-04-27
Identificación item de ensayo	0401-2026-21	**Abscisa/Coordenadas**	-	**Fecha ejecución del ensayo**	2026-05-20
				Fecha informe de resultados	2026-05-26

IV. RESULTADO DE ENSAYO

	Ensayo	-	1	2
Ms	Masa inicial del suelo seco	**g**	50,00	
V	Volumen inicial de agua destilada	**ml**	500,00	
-	ID de la cápsula de porcelana	**-**	2464,11	264,1
Ve	Volumen del extracto acuoso situado en la cápsula	**ml**	100	100
-	Masa de la capsula con el residuo soluble	**g**	48,13790	50,40720
-	Masa de la capsula vacía	**g**	48,12960	50,39980
Mr	Masa del residuo de la cápsula	**g**	0,00830	0,00740
S	Contenido de sales solubles con respecto a la masa del suelo seco	**%**	0,08	0,07
-	Residuo de sales solubles por litro	**mg/l**	0,083	0,074

S	Contenido de sales solubles promedio con respecto a la masa del suelo seco	**%**	0,08

V. ADICIONES, MODIFICACIONES O EXCLUSIONES DEL MÉTODO

-

-

-

VI. DECLARACIONES

*Los resultados reportados en el presente informe se relacionan solamente con los ítems ensayados.


*Sin la aprobación del laboratorio no se debe reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad.

*El Laboratorio no brinda opiniones e interpretaciones de los resultados.

*La toma de la muestra y los datos correspondientes a la misma, fueron suministrados por el cliente; por lo cual el laboratorio no se hace responsable de los items anteriores.

*Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo, tal y como se recibió.

VII. APROBADO POR

Nombre	Luis Miguel Duarte	**Cargo**	Jefe de Ingeniería	**Firma**	

****FIN DEL INFORME DE RESULTADOS****