1

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Día	Mes	Año
25	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF AGUACHICA.		
Usuario			
Dependencia:	DEFENSORIA FAMILIA. #1		
EQUIPO	1	MARCA	CONFORTSTAR 12
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	CAPACIDAD	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Y CORRECTIVO		
Repuestos utilizados	PSI R410A. CARGA REFRIGERANTE		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC JULIO SALGADO A	ARIADNA VICTORIA CACERES VALVERDE Ariadna Caceres Valverde

2

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Día	Mes	Año
25	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF AGUACHICA		
Usuario			
Dependencia:	DEFENSORIA FAMILIA. # 2		
EQUIPO	1	**MARCA**	INNOVAR
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	PREVENTIVO MANTENIMIENTO. Y CORRECTIVO		
Repuestos utilizados	R410, CARGA REFRIGERTE		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	**Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:**
STS SOLUCIONES TEC JULIO SALCEDO A	ARIADNA VICTORIA CAICEDO VALVERDE

3

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
25	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF AGUACHICA.		
Usuario			
Dependencia:	DEFENSORIA FAMILIA #3		
EQUIPO	1	MARCA	CONFORTFRESH
TIPO DE AIRE	MINI SPLITS	CAPACIDAD	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SE REALIZO CORREGIR FUGA GUSANILLO.		
Repuestos utilizados	CORRECIÓN DE FUGA. SE UTILIZO GAR REFRIGERANTE R410, BARILLAS 3 Varilla, de SOLDADURA.		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES Tec JULIO SALCEDO	ARIADNA VICTORIA CAICEDO VALVERDE Ariadna Caicedo V.

4

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
25	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF. ACUACHICA.		
Usuario			
Dependencia:	NUTRICIONISTA. # 1		
EQUIPO	1	**MARCA**	Olimpo INV
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
Repuestos utilizados	- CAMBIO DE TEMPORIZADOR.		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC. JULIO SALGADO A	ARIADNA VICTORIA CAICEDO VALVERDE Ariadna Caicedo Valverde

5

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
25	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF ALEVACHICA		
Usuario			
Dependencia:	SISTEMA. NACIONAL SNBF		
EQUIPO	1	**MARCA**	MABE.
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	18 MIL BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO .. REAJUSTE GAS		
Repuestos utilizados	CARGA REFRIGERANTE REAJUSTE GAS R410.		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC JULIO SALGADO	ARIADNA VICTORIA CAICEDO VALVERDE Ariadna Caicedo

6

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
25	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF AGUACHICA		
Usuario			
Dependencia:	EQUIPO Apollo supervicion.		
EQUIPO	1	**MARCA**	MABE.
TIPO DE AIRE	MINI splis	**CAPACIDAD**	18000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO CORRECTIVOS PREVENTIVO		
Repuestos utilizados	CARGA REFRIGERANTE AJUSTE DE PRESION GAS R410A		
Observaciones:	El AIRE ESTA NUEVO. NO BOTA AIRE RICIDO 18000 BTU. " NO LE ENTRA 3 VELOCIDAD. MOTOR condensa		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS. SOLUCIONES TEC JUAN SALGADO	ARIADNA VICTORIA CARCEDO VALVERDE

7

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
25	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF. AGUACHICA		
Usuario			
Dependencia:	AUDITORIO.		
EQUIPO	1	MARCA	CONFORTRES.
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	CAPACIDAD	36000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVO		
Repuestos utilizados	CARGA REFRIGERANTE GAS R410.		
Observaciones:	EL AIRE ES INSUFICIENTE PARA ESPACIO DEBE PONE OTRO 24 MIL BTU.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC JULIO SALGADO A	ARIADNA VICTORIA CALLEJO VALVERDE

8

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
25	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF. AGUACHICA.		
Usuario			
Dependencia:	DEFENSOR.		
EQUIPO	1	MARCA	YORK.
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	CAPACIDAD	121000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TE julio SALCEDO.	ARIADNA VICTORIA CARCEDO VALVERDE

9

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
25	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF AGUACHICA		
Usuario			
Dependencia:	ATENCION Ciudadano.		
EQUIPO	1	MARCA	FRIOSTA.
TIPO DE AIRE	Mini Splis	CAPACIDAD	121000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
Repuestos utilizados	CARGA REFRIGERANTE R410.		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

STS SOLUCIONES
TEC JULIO Salgado.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

ARIADNA VICTORIA CERCETO VALVERDE

10.

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
26	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF. AGUACHICA		
Usuario			
Dependencia:	DEFENSORIA FAMILIA. #4		
EQUIPO	1	MARCA	FRACOSTA.
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	CAPACIDAD	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		
Repuestos utilizados	CAMBIO MANGUERA. CORRECION DE MANGUERA DRENAJE CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC JULIO SALCEDO	ARIADNA VICTORIA CALCEDO VALVERDE

11

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
26	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF. AGUACHICA		
Usuario			
Dependencia:	ABOGADOS		
EQUIPO	1	MARCA	YORK
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	CAPACIDAD	~~12.000 BTU~~ 24.000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO		
Repuestos utilizados	DESMONTAGE * TUBO 5/8 (12 MT) * TUBO 1/4 (12 MT) 1 RUBATEX 3X8 1 CINTA VINILO BARRA soldar 2 PLATA. BUTANO RECARGAS GAS REFRIGERANTE R410A INSTALACIÓN		
Observaciones:	SE MUEVE CARETA. 2 METRO CENTRAL "SE CALIBRA GAS 120 PSI VAYA		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC. JULIO SALGADO.	ARIADNA VICTORIA CAICEDO VALVERDE

12

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
26	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF. AGUACHICA		
Usuario			
Dependencia:	Psicologa. # 2		
EQUIPO	1	MARCA	HISENSE
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	CAPACIDAD	121000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TEC. JULIO SALCEDO.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
ARIADNA VICTORIA CARCELO VALENCIA

13.

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
26	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF. AGUACHICA		
Usuario			
Dependencia:	TRABAJO SOCIAL		
EQUIPO	1	MARCA	MIRAGE.
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	CAPACIDAD	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		
Repuestos utilizados	RECARGA GAS ARREGLO VENTILADORA CONDENSADORA. R410		
Observaciones:	SE ARREGLO VENTILADORA DE CONDENSADORA QUEDA TRABAJANDO.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC JULIO SALGADO.	ARIADNA VICTORIA CAICEDO VALLEJO DE

14

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
26	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF AGUACHICA		
Usuario			
Dependencia:	PSICOLOGA		
EQUIPO	1	MARCA	INNOVAR.
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	CAPACIDAD	12,000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES Tec. JULIO SALGADO.	ADRIANA VICTORIA CALLEDO VALVERDE

15

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
26	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF. AGUACHICA		
Usuario			
Dependencia:	TRABAJO SOCIAL #2		
EQUIPO	1	MARCA	MIDEA.
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	CAPACIDAD	12,000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES Tec. Julio Salgado	ARIADNA VICTORIA ERICEDO VALVERDE

16

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
26	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF. AGUACHICA.		
Usuario			
Dependencia:	PSICOLOGA. #3		
EQUIPO	1	**MARCA**	HACEB
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	9000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Y CORRECTIVO		
Repuestos utilizados	CARGA GAS REFRIGERANTE. REFRIGERANTE R410A. 120 PSI		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	**Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:**
STS SOLUCIONES TEC JULIO SALGADO.	ADRIANA VICTORIA CAICEDO VALVERDE

17

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
26	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF. PSICOLOGA: AGUACHICA.		
Usuario			
Dependencia:	PSICOLOGA # 4		
EQUIPO	1	MARCA	HISENSE.
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	CAPACIDAD	12.000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		
Repuestos utilizados	RECARGA GAS R410A. PRO PO'		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS. SOLUCIONES TEC JULIO SALCEDO.	ARIADNA VICTORIA CAICEDO VALVERDE

18

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
26	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF AQUACHICA		
Usuario			
Dependencia:	PRIMERA INFANCIA.		
EQUIPO	1	MARCA	INNOVAR.
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	CAPACIDAD	12000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS		
Repuestos utilizados	RECARGA GAS R410A 120psi		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TEC JULIO SALGADO A

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
ADRIANA VICTORIA CARCAMO VALVERDE

19

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
27	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF. AGUACHICA		
Usuario			
Dependencia:	FINANCIERO		
EQUIPO	1	MARCA	MIDEA.
TIPO DE AIRE		CAPACIDAD	12000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS. SOLUCIONES TEC. JULIO SALGADO.	ARIADNA VICTORIA CAICEDO VALVERDE

20

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
27	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF. AGUACHICA		
Usuario			
Dependencia:	ASISTENCIA PRIMERA INFANCIA		
EQUIPO	1	MARCA	MIDEA
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	CAPACIDAD	18.000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TEC. JULIO BALDONADO

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
ARIADNA VICTORIA CAICEDO VALVERDE

21

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
27	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF. AGUACHICA.		
Usuario			
Dependencia:	CONFORFRESH. LINA ROJA.		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORFRESH
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	18000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	**Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:**
STS SOLUCIONES TEC. JULIO SALGADO A	ARIADNA VICTORIA CAICEDO VALVERDE

2.

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
27	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF. AGUACHICA.		
Usuario			
Dependencia:	CORDINACION		
EQUIPO	1	MARCA	INNOVAR
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	CAPACIDAD	18.000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES. Tec JULIO SALGADO.	ARIADNA VICTORIA CAICEDO VALVERDE

23

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
27	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF AGUACHICA.		
Usuario			
Dependencia:	CUARTO RAP.		
EQUIPO	1	MARCA	HACEP.
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	CAPACIDAD	12000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		
Repuestos utilizados	CALIBRACION GAS REFRIGERANTE		
Observaciones:	ESTE AIRE ES CONVENCIONAL. Y NO TIENE DESCANSO. 24/7 POSIBLE FALLA. • SE SUGIERE ESTAR 23° C DESCANSO?		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TEC. JULIO SALGADO A

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
ARIADNA VICTORIA CAICEDO VALVERDE

24

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
27	05	2026

Nombre Entidad:	AGUA CHICA ICBF.		
Usuario			
Dependencia:	CUARTO RAP		
EQUIPO	1	MARCA	CONFORTES.
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	CAPACIDAD	18000
Tipo de Servicio a Realizar:	REVISION Y DIAGNOSTICO. BLOQUEO POR SENSORES		
Repuestos utilizados	2 AIRE CUARTO RAP. ESTA BLOQUEADO POR FALTA SENSORES.. REVISION AIRE MIDEA. PARA INST		
Observaciones:	SE NECESITA AIRE CUARTO DE RAC MAQUINAS " ESTA TRABAJADO HACER SOLO		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TEC. JULIO SALGADO.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
ARIADNA VICTORIA CACERES VALVERDE

25

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
27	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF. AGUACHICA.		
Usuario			
Dependencia:	SECRETARÍA.		
EQUIPO	1	MARCA	HAIER
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	CAPACIDAD	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENMIENTO PREVENTIVO. Y CORRETIVO		
Repuestos utilizados	-CORRECCIÓN DE FUGAS		
Observaciones:	BOTANDO AGUA BANDEJA TRASERA. SE DESMONTA SE SOLUCIONA. "BASTANTE VIEJO		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS. SOLUCIONES. TEC JULIO SALGADO.	ARIADNA VICTORIA CAICEDO VALVERDE Ariadna Caicedo V.

26

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
27	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF. ACUACHICA.		
Usuario			
Dependencia:	ARCHIVO		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTRES
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	18.000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. Y PREVENTIVO SISTEMA DRENAGE TAPADO.		
Repuestos utilizados	- CORRECCIÓN DE FUGAS. POR ESCOMBROS en bandeja Trasera.		
Observaciones:	SE DESMONTA SE ENCUENTRA PIEDRAS Y ESCOMBRO BANDEJA TRASERA.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC. JULIO SALGADO.	ARIADNA VICTORIA CEPEDO VALVERDE Ariadna

27

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
27	05	2026

Nombre Entidad:	ICBF AGUACHICA.		
Usuario			
Dependencia:	AIRE PARA MONTAR. "NO SIRVE"		
EQUIPO	1	**MARCA**	MIDE INV.
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 HP
Tipo de Servicio a Realizar:	REVISIÓN DIAGNOSTICO AIRE MIDEA PREVENTIVO EVAPORADOR Y CONDENSADORA		
Repuestos utilizados	SE ENCUENTRA LOS AIRES NO TIENEN SENSORES.. 3 AIRES SIN SENSORES PRESENTA BLOQUEO 1 BODEGA. CONTACTORES 1 CUARTO RAC 1 MIDEA BODEGA.		
Observaciones:	NO QUEDA ABASTADO		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC JULIO SALGADO A	ARIADNA VICTORIA CAICEDO VALENCIA