SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
08	05	2026

Nombre Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
Usuario	AREA DE ASISTENCIA TECNICA		
Dependencia:	DIRECCION REGIONAL - OFICINA DE ADAPTACIONES		
EQUIPO	AIRE A	MARCA	INNOVAIR
TIPO DE AIRE	MINI SPLIT	CAPACIDAD	12.000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	- DESMONTE MINI SPLIT - MONTO PREVENTIVO - INSTALACION MINI SPLIT		
Repuestos utilizados	- TUBERIA COBRE 3/8 (3 METROS) - TUBERIA COBRE 1/4 (3 METROS) - TIRA DE RUBATEX (2 TIRAS) - CINTA VINILO (1 ROLLO) - ACOMETIDA ELECTRICA (1) - TEMPORIZADOR (1) NOTA: DESMONTE EN CORDINACION DE PREVENCION INSTALACION EN OFICINA DE ADAPTACION		
Observaciones:	- SE REALIZO DESMONTE, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE AIRE MINI SPLIT		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Alvarez Arias	Sebastian Olivella Acosta 1009251103

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Día	Mes	Año
08	05	2026

Nombre Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
Usuario			
Dependencia:	DIRECCION REGIONAL – OFICINA DE ADOPTACIÓN		
EQUIPO	AIRE 1	MARCA	CONFORTAST
TIPO DE AIRE	MINI SPLIT	CAPACIDAD	24.000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	- DESMONTE AIRE MINI SPLIT - MANT. PREVENTIVO - INSTALACIÓN AIRE MINI SPLIT		
Repuestos utilizados	- 1 RUDATEX 5/8 - 1 Rollo cinta VINILO - 2 BOST PIT DE AMIGO - CARGA REFRIGERANTE (2) SENSORES TEMPERATURA		
Observaciones:	NOTA: DESMONTE EN GESTION HUMANA (NUEVA OREA) INSTALACIÓN EN OFICINA DE ADOPTACIÓN.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

Ramiro Perez

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

x Sebastian Olivella Acosta
1007251103

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Día	Mes	Año
08	05	2026

Nombre Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
Usuario			
Dependencia:	DIRECCION REGIONAL – GESTION HUMANA. (ANTIGUA OFICINA)		
EQUIPO	AIRE A	MARCA	CONFORTREX INNOVAIR
TIPO DE AIRE	MINI SPLIT	CAPACIDAD	12.000 y 24.000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	– MANTO PREVENTIVO (2 AIRES) – MANT. CORRECTIVO (1 AIRE)		
Repuestos utilizados	– 1 JUEGO DE SENSORES. – 1 BLOWER AIRE 12000 BTU – 1 TEMPORIZADOR.		
Observaciones:	– SE REALIZO MANT. PREVENTIVO (2 AIRES) Y REPARACION ELECTRICA.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

Ramos Perez

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Olivella Acosta
1007251103

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
11	05	2026

Nombre Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
Usuario			
Dependencia:	DIRECCION GENERAL REGIONAL - GESTION HUMANA		
EQUIPO	AIRE 1	MARCA	CONTORREST
TIPO DE AIRE	MINI SPLIT	CAPACIDAD	12.000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	- DESMONTAJE AIRE MINI SPLIT - INSTALACION AIRE MINI SPLIT		
Repuestos utilizados	- 1 RUBATEX 5/8 - 1 ROLLO CINTA VINILO 2 CARGA REFRIGERANTE R410 1 TEMPORIZADOR		
Observaciones:	- DESMONTAJE AIRE EN OFICINAS DE ADAPTACIONES - INSTALACION AIRE EN GESTION HUMANA (NUEVA OFICINA)		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

James Mera

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

x Sebastian Olivella Acosta
1009251103

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
11	05	2026

Nombre Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
Usuario			
Dependencia:	DIRECCION REGIONAL – AREA DE SISTEMAS		
EQUIPO	AIRE A	MARCA	MOLEXUS
TIPO DE AIRE	MINI SPLIT	CAPACIDAD	24.000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	- MANTO. PREVENTIVO - MANT. CORRECTIVO		
Repuestos utilizados	- CAMBIO CONDENSADOR DE ALTA - 1 CARGA REFRIGERANTE R410. - 1 JUEGO DE SENSORES		
Observaciones:	- SE REALIZO MANT - PREVENTIVO Y REPARACION.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

Ramirez Hoz

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

X Sebastian Olivella Acosta
1007251103

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
11	05	2026

Nombre Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
Usuario			
Dependencia:	DIRECCION REGIONAL – OFICINA DE DIRECCION		
EQUIPO	DIRE 1	MARCA	CONFORTSTO
TIPO DE AIRE	MINI SPLIT	CAPACIDAD	24.000 - BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	- MANT. PREVENTIVO - MANT. CORRECTIVO		
Repuestos utilizados	- CARGA REFRIGERANTE (1 KILO) - CABLE ENCAUCHETADO 3X12 (4 METROS)		
Observaciones:	- SE REQUIRIO MANT. PREVENTIVO Y REPARACION ELECTRICA.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

Ramirez Perez

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Olivella Acosta
1009251103

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
13	05	2026

Nombre Entidad:	Instituto Colombiano Bienestar Familiar.		
Usuario			
Dependencia:	SEDE REGIONAL		
EQUIPO	PLANTA ELECTRICA	**MARCA**	
TIPO DE AIRE		**CAPACIDAD**	
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO.		
Repuestos utilizados	- INSPECCIÓN DE FUGAS ACEITE - COMB - REFRIGERANTE - REVISIÓN DE SIST REFRIGERACIÓN, MANGUERAS - REVISION SIST ELECTRICO (ARRANQUE Y REZE) - SERVICIO AJUSTE DE DISTRIBUCIÓN. - SERV. FILTRACIÓN. COMBUSTIBLE. - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS		
Observaciones:	LA PLANTA ELECTRICA QUEDA FUNCIONAL.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Teobaldo Morales	Sebastian Olivella Acosta CC 1007251103

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 16

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
18	05	2026

Nombre Entidad:	Instituto Colombiano Bienestar Familiar.		
Usuario	OFICINAS. REMODELACIÓN.		
Dependencia:	SEDE REGIONAL.		
EQUIPO	MINI SPLIT.	**MARCA**	12000 BTU 24000 BTU.
TIPO DE AIRE		**CAPACIDAD**	
Tipo de Servicio a Realizar:	DESMONTE (5) INSTALACIÓN. (5)		
Repuestos utilizados	SE REALIZA DESMONTE. (5) AIRES. SE REALIZA INSTALACIÓN (5) AIRES.		
Observaciones:	SERVICIO DE DESMONTE E INSTALACIÓN POR SERVICIOS DE REMODELACIÓN SEDE		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS soluciones. tec julio salgado A	Sebastian Olivella Acosta 1007251103

09

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 1

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
22	05	2026

Nombre Entidad:	Instituto Colombiano Bienestar Familiar.		
Usuario			
Dependencia:	SEDE REGIONAL.		
EQUIPO	PORTON ELECTRICO.	**MARCA**	
TIPO DE AIRE		**CAPACIDAD**	
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PORTON.		
Repuestos utilizados	— SE REALIZA SERVICIO DE LUBRICACION. Y LIMPIEZA EN LA PARTE MECANICA DEL MOTOR, RIELES. Y PIÑONERIA.		
Observaciones:	SE REALIZA MANT PREVENTIVO A PORTON ELECTRICO.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
TECN. JUAN CARLOS R.	Sebastian Olivella Acosta CC 1009251603

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
27	05	2026

Nombre Entidad:	Instituto Colombiano Bienestar Familiar.		
Usuario			
Dependencia:	SEDE REGIONAL PRINCIPAL		
EQUIPO	PLANTA ELECTRICA	**MARCA**	
TIPO DE AIRE		**CAPACIDAD**	
Tipo de Servicio a Realizar:	SUMINISTRO COMBUSTIBLE.		
Repuestos utilizados	56 GALONES COMBUSTIBLE DIESEL.		
Observaciones:	SE SUMINISTRA 56 GALONES DE COMBUSTIBLE EN REGIONAL		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Jonathan Vanegas.	Sebastian Olivella Acosta CC. 1003925103

1

PRIMER PISO

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
09	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF. PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	ATENCIÓN CIUDADANO "ENTRADA		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTBS
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	18.000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO		
Repuestos utilizados	CARGA REFRIGERANTE R410.		
Observaciones:	SE CAMBIO CUSANILLO. VASIO Y CARGA. PSI AMPERAGE.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC JOSÉ SALCEDO A	Sebastian Olivella Acosta CC 1007251103

2 primer piso.

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
09	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF "principal		
Usuario			
Dependencia:	COCINA.		
EQUIPO	1	**MARCA**	
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC julio SALCEDO.	Sebastian Olivella Acosta CC 1007951103

3

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
10	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUARTO RACK		
EQUIPO	2	**MARCA**	MIRAGE 18000 INNOVAR 24000
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	24.000 BTU 18000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS (2) - ARREGLOS MANTENIMIENTO CORRECTIVOS (2)		
Repuestos utilizados	SENSORES DE TEMPERATURA RECARGA DE REFRIGERANTE R410 (2) CORRECIONES DE FUGA. (1) TEMPORIZADOR.		
Observaciones:	SE CORRIGE PROBLEMAS DE FUGA. SENSORES. SE PRESURISA SISTEMA .. QUE ABILITADO TRABAJANDO		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES. TEC JULIO SALGADO.	Sebastian Olvella Acosta CC 1007251103

4

PRIMER PISO

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
11	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF. PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	OFICINA ATENCION		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTES
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		
Repuestos utilizados	1 MANGUERA DRENAJES. 1 BLOWER MINI SPLIT 12000 BTU		
Observaciones:	SE ATTENDE LLAMADO AIRE BOTANDO AGUA SE CORRIGE PROBLEMA.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES PP - Julio Salgado	Sebastian Olivella Acosta 1007251103

5

3 PISO

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
11	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF. PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	3 PISO OFICINAS NUEVAS.		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTES
TIPO DE AIRE	MINI. SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU 220.
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CAMBIOS		
Repuestos utilizados	1 RUBATEX 3/8 2 SINTA VINILOS.		
Observaciones:	SE ASE CAMBIO Y QUEDE ARREGLADO " REJISTRO FOTOGRAFICO."		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES JULIO SALGADO	Sebastian Olivella Acosta 1007251103

6 3 piso

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
11	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF CEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	3 PISO OFICINA NUEVA		
EQUIPO	1	**MARCA**	ROYAL
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		
Repuestos utilizados	RECARGA GAS R22 2 BUBATE 2 CINTA VINILO 1 CONTROL.		
Observaciones:	SE DEJA OPERATIVO		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES JULIO SALGADO	Sebastian Olivella Acosta 1009251103

07 3 p.50

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
12	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF PRINCIPAL.		
Usuario			
Dependencia:	3 OFICINA NUEVA		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTMES.
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES JULIO Salgado	Sebastian Olivella Acosta 1007251103

8 3 PISO

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
12	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF CEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	3 PISO OFICINA NUEVAS.		
EQUIPO	2	**MARCA**	HISENSE.
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES JULIO Salgado	Sebastian Ovella Acosta 1007251103

9

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
12	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF CEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	3" PISO OFICINA NUEVA		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTRES.
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		
Repuestos utilizados	CAMBIO DE PRESOSTATO DE BAJA. CARGA REFRIGERANTE R410. CONTROL UNIVERSAL.		
Observaciones:	SE REALIZA CAMBIO PRESOSTATO. CARGA REFRIGERANTE SUMINISTRO CONTROL REMOTO		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC JULIO SALGADO	Sebastian Olvella Acosta 1007251103

10

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
12	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL.		
Usuario			
Dependencia:	3 PISO OFICINA NUEVAS.		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTES
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	36,000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO "Y" CORRECTIVO MAN.		
Repuestos utilizados	CAMBIO "SENSORES" DE TEMPERATURA AMBIENTE RECARGA DE GAS R410 "2KG"		
Observaciones:	SE REALIZA CAMBIO SENSORES, RECARGA DE GAS 2KG R410 CORRECIONES DE FUGA		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC Julio Salgado A.	Sebastian Olivella Acosta 1007251103

11 3 P.50

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
16	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL.		
Usuario			
Dependencia:	3 PISO OFICINA NUEVA		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTES
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS.	**CAPACIDAD**	12000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO		
Repuestos utilizados	1 RUBBATEX 1 SINTA VINILO. 1 CONTROL		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES JULIO SALGADO	Sebastian Olivella Acosta 1009251103

12

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
16	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	OFICINAS NUEVAS 3 P. SO		
EQUIPO	2	**MARCA**	HISENSE MIDEA
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES, JULIO SALGADO	Sebastian Olivella Acosta 1007251103

10 13 3 piso

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
16	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF CEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	3 PISO OFICINA NUEVAS		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTRES
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.		
Repuestos utilizados	1 CINTA VINILO 1 RUBATEX 1 CONTROL		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES PUBLICO SALGADO	Sebastian Ovalle Acosta 1007251103

14

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
16	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	AUDITORIO		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTBOS
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS.	**CAPACIDAD**	181000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES JULIO SALGADO	Sebastian Olivella Acosta 1007251603

15

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
16	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF. CEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	AUDITORIO		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTES
TIPO DE AIRE	PISO TECHO	**CAPACIDAD**	5 TONELADAS
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS		
Repuestos utilizados	6 SINTA VINILOS 3 RUBATEX 2" CARGA REFRIGERANTE. 1 TEMPORIZADOR 1 CONTACTOR 3x24V.		
Observaciones:	TIENE TRAMO DE 15 METROS TUBERIAS.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TEC JULIO SALGADO

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Sebastian Olivella Acosta
1009251103