
INSPECCION SECRETARIA DE SALUD 12-04-2024

CRITERIO	OBSERVACIÓN	PLAN DE MEJORA
REVISION DOCUMENTAL		
Documento de sistema de seguridad y salud en el trabajo	Presenta documento parcial	
1. CONDICIONES LOCATIVAS Y AREAS		
1.2 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza y desinfección	Falta mantenimiento a piso de habitaciones 3 y 9	Se encuentra en proceso de mejora para subsanar durante el mes de mayo.
1.3 paredes y techos	Falta mantenimiento a techo en lavandería y de lavado de utensilios, techo en área de residuos no es material higiénico sanitario, falta mantenimiento a paredes de lavandería y a paredes de baño de segundo piso y del quiosco	
1.7 Escaleras y rampas	Falta mantenimiento a antideslizante de escaleras	El manteniemto sera realizado durante el mes de mayo.
1.8 Equipos, herramientas e instalaciones y redes eléctricas en orden para prevenir riesgos	Falta protección a tomas y a cableado a lo largo del establecimiento	Se encuentra en proceso de mejora para subsanar durante el mes de mayo
1.9 Áreas de circulación demarcadas	Falta demarcación de área de tránsito y circulación de personas, señalizar áreas	Se encuentra en proceso de mejora para subsanar durante el mes de mayo
2. CONDICIONES SANITARIAS Y DE DORMITORIOS		
2.5 Mobiliario de habitaciones compuesto por guardarropa	Falta anclaje de casilleros a pared	Se encuentra en proceso de mejora para subsanar durante el mes de mayo
2.8 Servicio sanitarios TH	Falta completar material higiénico, sanitario en paredes y mantenimiento a puertas de baño de manipulador de alimentos	Se encuentra en proceso de mejora para subsanar durante el mes de mayo
2.10 Ambiente independiente con poceta para lavado y desinfección de implementos de aseo. Espacio suficiente para ubicar los elementos.	Falta organizar espacio de almacenamiento y colocación de implementos y rotular.	Se encuentra en proceso de mejora para subsanar durante el mes de mayo
2.12 Área de lavandería	No presenta soporte de mantenimiento de mantenimiento de equipos	
2.13 Sistema de comunicación interna en habitaciones y baños	No garantiza sistema de comunicación en habitaciones y baños	
2,14 Ascensor	Edificacion de 2 pisos	
3. CONDICIONES DE SANEAMIENTO		
3,1,5 Lavado y desinfeccion de tanque	A y R fumigaciones y servicios lavado de tanques 11-04-2024	
3.2.2 Evacuación de residuos líquidos	Falta mantenimiento a rejilla en patio y en poceta de lavado	Se encuentra en proceso de mejora para subsanar durante el mes de mayo
3.3.1 Plan de gestión integral de residuos generados	Falta actualizar documento	
3.3.2 segregación, identificación, de residuos y código de colores	No garantiza segregación adecuada en área de almacenamiento	Se encuentra en proceso de mejora para subsanar durante el mes de mayo
3.3.3 Dotación e infraestructura para el traslado de residuos generados al interior	No garantiza contenedor según capacidad de generación, se evidencia sobrecarga en el área, falta separación física por tipo de residuo, techo no es material higiénico sanitario.	Se encuentra en proceso de mejora para subsanar durante el mes de mayo
3.3.4 Recolección de residuos generados en desarrollo de actividades	No se generan residuos peligrosos en el momento	
3,4,2 Control de plagas	A y R fumigaciones y servicios lavado de tanques 11-04-2024	
4, PREVENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - GESTION DEL RIESGO		
4.2 Señalización de áreas y secciones en cuanto acceso y circulación de personas	Falta demarcar áreas de tránsito y circulación de personas y señalizar la totalidad de áreas	Se encuentra en proceso de mejora para subsanar durante el mes de mayo
4.3 Escaleras con cinta antideslizante, franja foto lumínica y pasamanos	Falta franja foto lumínica y mantenimiento al antideslizante	Se encuentra en proceso de mejora para subsanar durante el mes de mayo
5. ATENCION BASICA EN SALUD		
5.5 Auxiliar de enfermería por cada 20 residentes	No garantiza auxiliar de enfermería según cantidad de residentes	
5.6 Cuenta con un jefe de enfermería presencial las 24 horas	Hogar gerontológico	
5.7 Asesoría mensual de profesional en enfermería	No garantiza asesoría mensual del profesional en enfermería	
5.8 Certificado medico definiendo quien requiere y quien no camas con barandas	No garantiza certificado medico definiendo quien requiere cama con barandas y quien no	
5.9 Espacio destinado para la atención en salud	No garantiza puerta en el área y falta sección de techo	
5.11 Área para el almacenamiento de medicamentos	Durante la visita no se evidencio medicamentos	
5.12 Registros de inspección y control de medicamentos recibidos	Durante la visita no se evidencio medicamentos	
5.13 Nevera para almacenamiento de medicamentos	Durante la visita no se evidencia medicamentos que requieran cadena de frio	
5.14 Cuenta con valoración medica de ingreso y seguimiento mensual	No garantiza la totalidad de valoración mensual medica	
5.18 Protocolos y guías de salud con soportes de socialización	No garantiza la totalidad de protocolos de salud	Se encuentra en proceso de mejora para subsanar durante el mes de mayo

Elaborado por:



Leonardo Esteban Rodríguez Cuevas
Coordinador
Centro de Cuidado Transitorio San José de Nazareth