CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE EVALUACIÓN CONSOLIDADO

PROCESO NRO. MC-VLL-CAB-0027-2026 DE 2026

OBJETO: Contratar el mantenimiento de aires acondicionados a todo costo del centro agropecuario de buga vigencia 2026.

PROPONENTE	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA	RESULTADO	PUNTAJE [Cuando aplique]
CONTRUSERVICIOS TORO SAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO Numeral *3.10.1* de la invitación publica causales de rechazo: causal 5) *Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos establecidos en el Pliego de condiciones, sus anexos, formatos y adendas vigentes y no hubiere posibilidad de aclaración o subsanación conforme a lo previsto en él mismo y en la ley. Y causal 35) Los demás casos expresamente establecidos en la ley o en el pliego de condiciones.*	N/A
CLIMA IDEAL COLOMBIA SAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO Numeral *3.10.1* de la invitación publica causales de rechazo: causal 32) *Cuando una persona natural o jurídica se presente al proceso y declara que no es responsable de IVA, pero en su oferta discrimina valor de IVA, su oferta será rechazada."* *En atención a lo anterior, la propuesta incurre en la causal de rechazo prevista en el pliego de condiciones y por lo tanto, se recomienda su rechazo.*	N/A
RAES S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO Numeral *3.10.1* de la invitación publica causales de rechazo: causal 18) *Cuando el proponente, dentro del término previsto en la solicitud que se realice, no responda al requerimiento que haga la Entidad para subsanar o aclarar la oferta*.	N/A
AIRES ABELLA SAS		CUMPLE		RECHAZADO Numeral *3.10.1* de la invitación publica causales de rechazo: causal 5) *Cuando la propuesta presentada no cumpla con los*	N/A

				requerimientos mínimos establecidos en el Pliego de condiciones, sus anexos, formatos y adendas vigentes y no hubiere posibilidad de aclaración o subsanación conforme a lo previsto en él mismo y en la ley. Y causal 35) Los demás casos expresamente establecidos en la ley o en el pliego de condiciones.	
ZENTRA	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO Numeral *3.10.1* de la invitación publica causales de rechazo: causal 5) *Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos establecidos en el Pliego de condiciones, sus anexos, formatos y adendas vigentes y no hubiere posibilidad de aclaración o subsanación conforme a lo previsto en él mismo y en la ley. Y causal 35) Los demás casos expresamente establecidos en la ley o en el pliego de condiciones.*	N/A
CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO Numeral *3.10.1* de la invitación publica causales de rechazo: causal 18) *Cuando el proponente, dentro del término previsto en la solicitud que se realice, no responda al requerimiento que haga la Entidad para subsanar o aclarar la oferta*.	N/A
M.D.S. INGENIERIA S.A.S	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**	**N/A**
IDEO+SOLUCIONES SAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO Numeral *3.10.1* de la invitación publica causales de rechazo: causal 18) *Cuando el proponente, dentro del término previsto en la solicitud que se realice, no responda al requerimiento que haga la Entidad para subsanar o aclarar la oferta*.	N/A
IMPORSYSTEM SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO Numeral *3.10.1* de la invitación publica causales de rechazo: causal 18) *Cuando el proponente, dentro del término previsto en la solicitud que se realice, no responda al requerimiento que haga la Entidad para subsanar o aclarar la oferta*.	N/A

SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO Numeral *3.10.1* de la invitación publica causales de rechazo: causal 18) *Cuando el proponente, dentro del término previsto en la solicitud que se realice, no responda al requerimiento que haga la Entidad para subsanar o aclarar la oferta*.	N/A

RECOMENDACIÓN AL ORDENADOR DEL GASTO

El Comité Evaluador designado mediante Comunicación interna recomienda al subdirector de Centro Agropecuario de Buga del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, adjudicar el proceso de Mínima cuantía al proponente **M.D.S. INGENIERIA S.A.S ,** identificado con NIT. **901146906-3**

Lo anterior, toda vez que en virtud de los resultados obtenidos en la verificación de los requisitos habilitantes y ponderables el referido oferente dio cumplimiento a los criterios de selección definidos por la Entidad en la invitación pública.

La presente recomendación es brindada a la luz de los principios que rigen los procedimientos de escogencia de los contratistas de las entidades estatales.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 527 DE 1999, LOS EVALUADORES APROBARON EL PRESENTE CONSOLIDADO A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL (MENSAJE DE DATOS), EL CUAL SE ENTIENDE COMO MÉTODO QUE (i) PERMITE IDENTIFICAR AL INICIADOR DE UN MENSAJE DE DATOS Y (ii) QUE INDICA QUE EL CONTENIDO REMITIDO CUENTA CON SU APROBACIÓN. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA PLATAFORMA.

Elaboró: Nelly Lorena Londoño Calderón - Abogada Contratación

ANEXO AL CONSOLIDADO:

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE SUBSANACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE RECHAZO DE OFERTA

Proponente: ZENTRA COLOMBIA S.A.S.

1. Antecedentes de la evaluación y de la subsanación presentada

En el informe inicial de evaluación, la entidad dispuso el rechazo de la oferta presentada por el proponente ZENTRA COLOMBIA S.A.S., sustentado en el incumplimiento del requisito habilitante de limitación territorial departamental (Valle del Cauca), toda vez que de la revisión de su Certificado de Existencia y Representación Legal se constató que su domicilio principal se encuentra fijado en el municipio de Barranquilla (Atlántico).

En la oportunidad legal conferida para subsanar, el proponente presenta escrito de alcance adjuntando su Registro Único Tributario (RUT) y un certificado de matrícula mercantil de la Cámara de Comercio de Cali, argumentando que sí cumple con el requisito territorial debido a que cuenta con un establecimiento de comercio (oficina/bodega) abierto y en funcionamiento en la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca.

2. Consideraciones jurídicas de la entidad frente a la subsanación

Una vez analizados los argumentos del proponente y los documentos aportados en la subsanación, la entidad ratifica la decisión de RECHAZAR la propuesta, fundamentando su determinación en las siguientes premisas jurídicas y reglamentarias:

A. La distinción jurídica imperativa entre "Domicilio Principal" y "Establecimiento de Comercio / Sucursal"

El proponente incurre en un error conceptual al pretender equiparar la apertura de un establecimiento mercantil secundario con el concepto jurídico de domicilio. Conforme al régimen societario colombiano y los artículos 76 del Código Civil, y los artículos 110, 111, 263 y 264 del Código de Comercio, es menester precisar que:

- El Domicilio Principal corresponde al asiento principal de los negocios de la sociedad y al lugar donde legalmente se constituyó su personalidad jurídica. Para el caso de Zentra Colombia S.A.S., su certificado de existencia y representación legal indica de manera inequívoca que su domicilio principal es Barranquilla, Atlántico.
- El Establecimiento de Comercio, Sucursal o Agencia (como el aportado en Cali con matrícula 1282018) constituye un bien mercantil o un tentáculo operativo de la sociedad para el desarrollo de sus negocios, pero en ninguna circunstancia altera, modifica o sustituye el domicilio principal de la persona jurídica.

B. Lineamientos vinculantes de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (CCE)

La postura de la entidad se ajusta estrictamente a la doctrina oficial e interpretación reiterada de CCE (expuesta pacíficamente en los Conceptos C-295 de 2023 y C-174 de 2026, entre otros), la cual ha sostenido de forma invariable lo siguiente:

1. Cuando una entidad estatal limita un proceso de contratación a Mipymes del ámbito departamental o municipal, en estricto cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021) en armonía con el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, el factor habilitante y determinante es que la Mipyme tenga su domicilio principal en dicha circunscripción territorial.

2. La agencia ha precisado categóricamente que el incentivo territorial normativo únicamente aplica en el lugar donde la Mipyme tiene su domicilio principal, y no en donde posea sucursales, agencias o establecimientos de comercio. Pretender habilitar a un oferente por el simple hecho de tener una

bodega o sucursal secundaria en el departamento de ejecución desnaturaliza la finalidad de la limitación territorial diseñada para incentivar el tejido empresarial local del domicilio principal.

C. Naturaleza insubsanable del requisito y vigencia de las causales de rechazo

La exigencia de la limitación departamental constituye un requerimiento mínimo habilitante de participación fijado en los pliegos de condiciones y en el aviso de limitación publicado en SECOP II, en estricto cumplimiento de los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015.

Al constatarse que el domicilio principal del proponente es ajeno al departamento del Valle del Cauca, y tratándose de un elemento sustancial de la constitución y existencia de la persona jurídica que no es susceptible de modificación o subsanación posterior al cierre del proceso (puesto que el domicilio no puede ser alterado artificiosamente para habilitarse en un proceso en curso), la oferta se subsume de pleno derecho en las causales de rechazo previstas en el numeral 3.10.1 de la invitación pública:

- Causal 5) *"Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos establecidos en el Pliego de condiciones, sus anexos, formatos y adendas vigentes y no hubiere posibilidad de aclaración o subsanación conforme a lo previsto en él mismo y en la ley".*
- Causal 35) *"Los demás casos expresamente establecidos en la ley o en el pliego de condiciones".*

3. Decisión

Por todo lo expuesto, se rechaza definitivamente la oferta presentada por ZENTRA COLOMBIA S.A.S. dentro del presente proceso de mínima cuantía, por cuanto el certificado de matrícula de establecimiento de comercio y el RUT en la ciudad de Cali no desvirtúan ni sustituyen el domicilio principal inscrito en la ciudad de Barranquilla, manteniendo firme la protección de los principios de transparencia, selección objetiva y estricta sujeción a los pliegos de condiciones que rigen la contratación estatal.

CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - CAB

Guadalajara de Buga , julio 22 de 2026

DOCUMENTO DE APOYO

Proceso N°	**MC-VLL-CAB-0027-2026**	**TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:**	Minima Cunatia
Objeto:	Contratar el mantenimiento de aires acondicionados a todo costo del centro agropecuario de buga vigencia 2026.		
Presupuesto:	$ 88.250.400,00		
Fecha cierre	viernes, 17 de julio de 2026		
Fecha evaluacion	miércoles, 22 de julio de 2026		

ORDEN LLEGADA	PROVEEDOR	NOMBRE DE LA OFERTA	FECHA Y HORA DE ENTREGA	VALOR OFERTA
1	CONTRUSERVICIOS TORO SAS	MC-VLL-CAB-0027-2026	17/07/2026 10:15	$ 7.226.513,00
2	CLIMA IDEAL COLOMBIA SAS	Sena - Centro Agropecuario de Buga Sena -MC-VLL-CAB-0027-2026	17/07/2026 15:26	$ 41.200.000,00
3	RAES S.A.S	RAE S.A.S SENA	17/07/2026 16:13	$ 46.772.712,00
4	AIRES ABELLA SAS	Oferta sena Buga Aires Abella	17/07/2026 11:31	$ 50.302.728,00
5	ZENTRA	MC-VLL-CAB-0027-2026 ZENTRA COLOMBIA SAS	17/07/2026 15:53	$ 52.717.000,00
6	CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	MC-VLL-CAB-0027-2026	15/07/2026 16:39	$ 61.775.280,00
7	M.D.S. INGENIERIA S.A.S	MC-VLL-CAB-0027-2026 MDS INGENIERIA SAS	17/07/2026 16:12	$ 67.577.167,00
8	ideo	Oferta economica Aires	17/07/2026 12:00	$ 78.984.108,00
9	IMPORSYSTEM SAS	oferta imporsystem 0027	17/07/2026 16:02	$ 85.676.430,00
10	SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SAS	PROPUESTA AIRES ACONDICIONADOS MC-VLL-CAB-0027-2026	17/07/2026 10:33	$ 88.250.297,00

Requisitos Habilitanes Jurídicos	Nelly Lorena Londoño Calderón
Requisitos Técnicos	Heberth Hernando Garcia Tamayo, Jessica Andrea Vargas Responsable de SST CAB y Dayana Andrea Zabala Plaza Dinamizador Ambiental y Energetico CAB
Verificación Oferta Económica	Leidy Johana Libreros Morales

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL

Guadalajara de Buga , julio 24 de 2026

Señor
Ludwig Mauricio Rojas Delgado
Subdirector (E) SENA CAB

Asunto: Verificación Oferta Económica Proceso de Contratación por Minima Cuantia inversa No. MC-VLL-CAB-0027-2026

Con toda atención nos dirigimos al Sr. Ludwig Mauricio Rojas Delgado, en su calidad de delegatario del gasto, con el propósito de presentar la evaluación de carácter económico en el marco del proceso del asunto, así:

Objeto del proceso:
Contratar el mantenimiento de aires acondicionados a todo costo del centro agropecuario de buga vigencia 2026.

DATOS PROPONENTES Y OFERTAS PRESENTADAS

Ref. Artículo	REQUERIMIENTO (Describir detalladamente todos los elementos que requiere la actividad)	Unidad de medida	Cant	VALOR TOTAL
1	MODELO MS-2410F2 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00
2	MODELO MSI-1216E2 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00
3	MODELO VM182C7 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00
4	MODELO YNVFYC060BAQDB-1 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00
5	MODELO MSI-1216E2 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00
6	MODELO MSI-1216E2 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00
7	MODELO MSI-1216E2 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00

	1				2				3				4				5			
Fecha y hora presentacion	17/07/2026 10:15				17/07/2026 15:26				17/07/2026 16:13				17/07/2026 11:31				17/07/2026 15:53			
Nombre	CONTRUSERVICIOS TORO SAS				CLIMA IDEAL COLOMBIA SAS				RAFS S.A.S				AIRES ABELLA SAS				ZENTRA			
Total oferta	$ 7.226.513,00				$ 41.200.000,00				$ 46.772.712,00				$ 50.302.728,00				$ 52.717.000,00			
Ref. Artículo	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00
2			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00
3			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00
4			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00
5			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00
6			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00
7			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00

	6				7				8				9				10			
Fecha y hora presentacion	15/07/2026 16:39				17/07/2026 16:12				17/07/2026 12:00				17/07/2026 16:02				17/07/2026 10:33			
Nombre	CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S				M.D.S. INGENIERIA S.A.S				ideo				IMPORSYSTEM SAS				SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SAS			
Total oferta	$ 61.775.280,00				$ 67.577.167,00				$ 78.984.108,00				$ 85.676.430,00				$ 88.250.297,00			
Ref. Artículo	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
2	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
3	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
4	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
5	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
6	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
7	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00

8	MODELO RML250YJCX Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
9	MODELO YNVFYC060BAQDB-1 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
10	MODELO MSI-1216E2 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
11	MODELO MSI-1216E2 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
12	MODELO YNVFYC060BAQDB-1 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
13	MODELO YNVFYC060BAQDB-1 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
14	MODELO MSI-1216E2 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
15	MODELO CMF1815 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
16	MODELO MSI-2416B2 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00

Proceso Minica Cuantia # ECONOMICA
EVALUACIÓN OFERTA ECONOMICA DE PROPUESTAS

17	MODELO CMC361N Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
18	MODELO CMC361N Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
19	MODELO CMC361N Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
20	MODELO ANUQ54GS0 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
21	MODELO ANUQ54GS0 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
22	MODELO ANUQ54GS0 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
23	MODELO ANUQ54GS0 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
24	MODELO MOV-60CN1-N Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
25	MODELO ANUQ54GS0 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00

26	MODELO ANUQ54GS0 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
27	MODELO ANUQ54GS0 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
28	MODELO ANUQ54GS1 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
29	MODELO MOV-60CN1-N Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
30	MODELO ANUQ54GS0 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
31	MODELO ANUQ54GS0 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
32	MODELO WCUXL-36KNR2 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
33	MODELO ANUQ54GS0 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
34	MODELO AUUQ36GH2 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00

Proceso Minica Cuantia # ECONOMICA
EVALUACIÓN OFERTA ECONOMICA DE PROPUESTAS

35	MODELO ANUQ54G50 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00
36	MODELO COH-60153 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00
37	MODELO CMC351N Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00
38	MODELO CU-YS12PKV Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00
39	MODELO AUUQ54GH2 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00
40	MODELO CLF261Q Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00
41	MODELO AUUQ54GH1 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00
42	MODELO VW242CE-UC2 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00
43	MODELO CMF181S Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00

35			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00
36			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00
37			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00
38			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00
39			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00
40			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00
41			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00
42			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00
43			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00

35	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
36	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
37	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
38	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
39	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
40	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
41	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
42	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
43	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00

Proceso Minica Cuantia # ECONOMICA
EVALUACIÓN OFERTA ECONOMICA DE PROPUESTAS

44	MODELO CMF1815 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
45	MODELO CMF1815 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
46	MODELO IP-18RAC220-I IP-18RAC220-O Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
47	MODELO CMF1215 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
48	MODELO CMF121N Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
49	MODELO CMF1815 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
50	MODELO MSI-1216E2 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
51	MODELO CFM1215 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
52	MODELO [illegible] Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00

53	MODELO EASC12C6AHLQ Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
54	MODELO CMF1215 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
55	MODELO VM242C7 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
56	MODELO CMC361N Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
57	MODELO CMF1815 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
58	MODELO CMF1815 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
59	MODELO CMC361N Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
60	MODELO EASC12C6AHLQ Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
61	MODELO IP-36RAC220-I IP-36RAC220-O Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 595.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00

62	MODELO CU-YC24MKV Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
63	MODELO CMC361N Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
64	MODELO CMC361N Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
65	MODELO IP-36RAC220-I IP-36RAC220-O Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
66	MODELO VM122C7 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
67	MODELO EASC12C6AHLW Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
68	MODELO CMC361N Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
69	MODELO MOBA30-11CFN1-MP0W Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
70	MODELO MOBA30-11CFN1-MP0W Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00

Proceso Mínica Cuantía # ECONOMICA
EVALUACIÓN OFERTA ECONOMICA DE PROPUESTAS

71	MODELO MOBA30-11CFN1-MP0W Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
72	MODELO MOBA30-11CFN1-MP0W Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
73	MODELO MOBA30-11CFN1-MP0W Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
74	MODELO MOBA30-11CFN1-MP0W Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
75	MODELO MOBA30-11CFN1-MP0W Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
76	MODELO MOBA30-11CFN1-MP0W Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
77	MODELO CMF1815 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
78	MODELO CLF121Q Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
79	MODELO LM036CO-100P432 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00

Proceso Minica Cuantia # ECONOMICA
EVALUACIÓN OFERTA ECONOMICA DE PROPUESTAS

80	MODELO N/A Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
81	MODELO GWC12MA-D1NNA4A/O Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
82	MODELO MS-2410F2 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
83	MODELO GWC12MA-D1NNA4A/O Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
84	MODELO GWC12MA-D1NNA4A/O Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
85	MODELO VM122C7 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
86	MODELO CLF361Q Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
87	MODELO VM122C7 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
88	MODELO VM122C7 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00

89	MODELO NV ARS 113 2P Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00
90	MODELO NV ARS 113 2P Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00
91	MODELO:P 36MAC220-I IP-36MAC220-O Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00
92	MODELO TCX 60MA220 Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00
93	MODELO:P 36MAC220-I IP-36MAC220-O Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00
94	MODELO:P 36MAC220-I IP-36MAC220-O Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	1	$ 856.800,00
95	MODELO: AIRE PISO TECHO DE INVERTER 55.000 BTU/H Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	2	$ 1.713.600,00
96	MODELO: MINISPLIT INVERTER DE 36.000 BTU/H Limpieza de filtros de aire: se retiran y lavan los filtros con agua y detergente neutro para eliminar polvo, ácaros y otras partículas que obstruyen el flujo de aire, reduciendo el rendimiento del equipo y afectando la calidad del aire interior. Limpieza de serpentines del evaporador: se utiliza un cepillo suave, aire comprimido o productos especializados para remover la suciedad acumulada en las aletas del evaporador. Esto mejora la transferencia térmica y evita la proliferación de bacterias y moho. Limpieza del ventilador interno (turbina): se desmonta parcialmente el equipo para limpiar el ventilador del evaporador, eliminando polvo adherido que puede generar ruidos y desequilibrios mecánicos. Revisión y limpieza del desagüe de condensados: se inspecciona y limpia la bandeja y la manguera de drenaje para prevenir obstrucciones, goteos o acumulación de agua que puede causar filtraciones o malos olores. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas: se revisan los terminales eléctricos, se ajustan tornillos y se verifica que no haya presencia de falsos contactos que puedan generar sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Verificación del estado de cables y protecciones: se inspeccionan los aislamientos, fusibles, térmicos y otros componentes eléctricos para asegurar que cumplan con las normas de seguridad. Medición de parámetros eléctricos: se realiza la medición de voltaje, corriente y consumo energético para detectar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Verificación del nivel de gas refrigerante: se mide la presión del refrigerante con manómetros adecuados para asegurar que esté dentro del rango especificado por el fabricante. Si el nivel es bajo, se inspeccionan posibles fugas. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración: se emplean técnicas como espuma	und	7	$ 5.997.600,00
TIOTAL				$ 88.250.400,00

89			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%
90			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%
91			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%
92			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%
93			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%
94			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 399.999,46	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 454.104,00	$ 410.400,00	19%
95			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 799.998,92	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 908.208,00	$ 410.400,00	19%
96			$ -	$ -	$ 336.134,00	19%	$ 399.999,46	$ 2.799.996,22	$ 381.600,00	19%	$ 454.104,00	$ 3.178.728,00	$ 410.400,00	19%
		TIOTAL	$ -			TIOTAL	$ 41.199.944,38			TIOTAL	$ 46.772.712,00			

89	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84
90	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84
91	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84
92	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84
93	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84
94	$ 488.376,00	$ 488.376,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 476.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 599.760,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84
95	$ 488.376,00	$ 976.752,00	$ 500.000	19%	$ 595.000	$ 1.190.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 1.199.520,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84
96	$ 488.376,00	$ 3.418.632,00	$ 400.000	19%	$ 476.000	$ 3.332.000,00	$ 504.000	19%	$ 599.760,00	$ 4.198.320,00	$ 551.336,00	19%	$ 656.089,84
	TIOTAL	$ 50.302.728,00			TIOTAL	$ 52.717.000,00			TIOTAL	$ 61.775.280,00			TIOTAL

89	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
90	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
91	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
92	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
93	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
94	$ 656.089,84	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 766.836,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 831.810,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 856.799,00
95	$ 1.312.179,68	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 1.533.672,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 1.663.620,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 1.713.598,00
96	$ 4.592.628,88	$ 644.400,00	19%	$ 766.836,00	$ 5.367.852,00	$ 699.000	19%	$ 831.810,00	$ 5.822.670,00	$ 719.999,16	19%	$ 856.799,00	$ 5.997.593,00
	$ 67.577.253,52			TIOTAL	$ 78.984.108,00			TIOTAL	$ 85.676.430,00			TIOTAL	$ 88.250.297,04

		$ 55,62		$ -	$ -	$ -	-$ 86,52	$ -	$ -	-$ 0,04
Presenta anexo a la oferta económica donde incluye solo el % de IVA de cada ITEM	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
El valor supera el presupuesto del proceso?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
La oferta cumple características para considerarse artificialmente baja?	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN DE OFERTA ECONOMICA ==>	NO CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
OBSERVACIONES A LA EVALUACION DE OFERTA ECONOMICA ==>										

FIRMA EVALUADOR ASPECTO ECONÓMICO

Nombre: Zaida Julieta Librerio Morales
Cargo: Contadora

	V.04
	Código: GCCON-F-038

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

CONSOLIDADO EVALUACIÓN JURIDICA — **PROCESO NRO. MC-VLL-CAB-0027 DE 2026**

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

PÚBLICA [x] PÚBLICA CLASIFICADA [ ] PÚBLICA RESERVADA [ ]

OBJETO	**Contratar el mantenimiento de aires acondicionados a todo costo del centro agropecuario de buga vigencia 2026.**

NRO.	NOMBRE PROPONENTE	CALIFICACIÓN
P-1	CONTRUSERVICIOS TORO SAS	NO CUMPLE
P-2	CLIMA IDEAL COLOMBIA SAS	NO CUMPLE
P-3	RAES S.A.S	NO CUMPLE
P-4	AIRES ABELLA SAS	NO CUMPLE
P-5	ZENTRA	NO CUMPLE
P-6	CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	NO CUMPLE
P-7	M.D.S INGENIERIA S.A.S	CUMPLE
P-8	IDEO SOLUCIONES S.A.S.	NO CUMPLE
P-9	IMPORSYSTEM SAS	NO CUMPLE
P-10	SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SAS	NO CUMPLE
P-11	#¡REF!	#¡REF!
P-12	#¡REF!	#¡REF!
P-13	#¡REF!	#¡REF!
P-14	#¡REF!	#¡REF!
P-15	#¡REF!	#¡REF!
P-16	#¡REF!	#¡REF!
P-17	#¡REF!	#¡REF!
P-18	#¡REF!	#¡REF!
P-19	#¡REF!	#¡REF!
P-20	#¡REF!	#¡REF!

NOTA 1. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en el cronograma del proceso o la ley, según el caso. Por regla general, la subsanación solo se permite para la evaluación preliminar.

NOTA 2. Si el oferente, durante el término del traslado no subsanó o subsanó incorrectamente su oferta, el resultado de la evaluación es "RECHAZADO". Tal calificación se podra observar en el Informe consolidado.

OBSERVACIONES

CUMPLE	1
NO CUMPLE	9
RECHAZADO	0
TOTAL	10

Nelly Lorena Londoño Calderon
Asesora Juridica

	V.04
	Código: GCCON-F-038

PROCESO
GESTIÓN CONTRACTUAL
NOMBRE DEL FORMATO - EVALUACIÓN JURIDICA
PROCESO NRO. MC-VLL-CAB-0027 DE 2026
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

PÚBLICA		PÚBLICA CLASIFICADA		PÚBLICA RESERVADA	

OBJETO	**Contratar el mantenimiento de aires acondicionados a todo costo del centro agropecuario de buga vigencia 2026.**

Proponente nro. **1** Lotes **N.A.** Número(s)

Nombre del proponente: **CONTRUSERVICIOS TORO SAS**

Integrante 1: %Participación
Integrante 2: %Participación
Integrante 3: %Participación
Integrante 4: %Participación

	REQUISITO	CUMPLE
1	Documento de proponente plural	N.A.
1.1	Forma de unión	N.A.
1.2	Objeto	N.A.
1.3	Vigencia	N.A.
1.4	Participación	N.A.
1.5	Otros	N.A.
	NOTA	
2	Carta de presentación de la propuesta en el formato de la entidad	SÍ
2.1	Aval de la propuesta y consulta de antecedentes del profesional (COPNIA o similares)	N.A.
	NOTA	
3	Documento de identificación del Representante legal o Persona natural (PN)	SÍ
	NOTA	
4	Documento que acredite la situación militar definida	N.A.
	NOTA	
5	Certificado de existencia y representación legal (CERL) o Registro mercantil (RM)	SÍ
	NOTA	
6	Validación de la información del CERL o del RM	
6.1	Expedición	SÍ
6.2	Objeto social relacionado	SÍ
6.3	Facultades	SÍ
6.4	Constitución y vigencia	SÍ
6.5	Tamaño	SÍ
6.6	Domicilio	NO
6.7	Otros	N.A.
	NOTA	***el proponente NO CUMPLE con el requisito habilitante de la limitación territorial exigida para este proceso, debiendo ser rechazado en esta etapa de verificación jurídica.***
7	Registro Único de Proponentes – RUP	N.A.
	NOTA	
8	Validación de la información del RUP	
8.1	Expedición	N.A.
8.2	Renovación	N.A.
8.3	Firmeza	N.A.
8.4	Multas y declaratorias de incumplimiento	N.A.
	NOTA	
9	Registro Único Tributario - RUT	SÍ
	NOTA	
10	Certificación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales	SÍ
	NOTA	
11	Validación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales (Aplica para Persona jurídica)	N.A.
11.1	Revisor fiscal (RF)	N.A.
11.2	Documento de identificación del RF	N.A.
11.3	Tarjeta profesional del RF	N.A.
11.4	Antecedentes Junta Central de Contadores del RF	N.A.
	NOTA	
12	Garantía de seriedad de la oferta	N.A.
12.1	Expedición	N.A.
12.2	Tomador	N.A.
12.3	Asegurado	N.A.
12.4	Objeto del proceso	N.A.
12.5	Valor amparado	N.A.
12.6	Vigencia	N.A.
12.7	Incluidos los integrantes de la forma asociativa	N.A.
12.8	Validación de autenticidad	N.A.
	NOTA	
13	Certificado de antecedentes fiscales - CGR	SÍ
	NOTA	
14	Certificado de antecedentes disciplinarios - PGN	SÍ
	NOTA	
15	Antecedentes Judiciales Policía Nacional	SÍ
	NOTA	
16	Consulta en el RNMC	SÍ
	NOTA	
17	Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales	SÍ
	NOTA	
18	Certificado REDAM	SÍ
	NOTA	
19	LIMITACIÓN A MIPYMES DEPARTAMENTAL	NO
	NOTA	**El presente proceso de contratación fue limitado a MiPymes de carácter departamental. En consecuencia, los proponentes debían acreditar obligatoriamente dos condiciones: primera, su calidad de micro, pequeña o mediana empresa conforme a la normatividad vigente; y segunda, demostrar que se encontraban domiciliados en el departamento del Valle del Cauca.**
20	[Requisito habilitante adicional 2]	N.A.
	NOTA	
21	[Requisito habilitante adicional 3]	N.A.
	NOTA	
22	[Requisito habilitante adicional 4]	N.A.
	NOTA	
23	[Requisito habilitante adicional 5]	N.A.
	NOTA	

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

NO CUMPLE

CAUSALES DE RECHAZO

NOTA. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en el cronograma del proceso o la ley, según el caso.

	V.04
	Código: GCCON-F-038

PROCESO
GESTIÓN CONTRACTUAL
NOMBRE DEL FORMATO: EVALUACIÓN JURIDICA
PROCESO NRO. MC-VLL-CAB-0027 DE 2026
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

PÚBLICA	PÚBLICA CLASIFICADA	PÚBLICA RESERVADA

OBJETO	**Contratar el mantenimiento de aires acondicionados a todo costo del centro agropecuario de buga vigencia 2026.**

Proponente nro.	2	Lotes	N.A.	Número(s)	
Nombre del proponente:	CLIMA IDEAL COLOMBIA SAS				
Integrante 1:				%Participación	
Integrante 2:				%Participación	
Integrante 3:				%Participación	
Integrante 4:				%Participación	

	REQUISITO	CUMPLE
1	Documento de proponente plural	N.A.
1.1	Forma de unión	N.A.
1.2	Objeto	N.A.
1.3	Vigencia	N.A.
1.4	Participación	N.A.
1.5	Otros	N.A.
	NOTA	
2	Carta de presentación de la propuesta en el formato de la entidad	NO
2.1	Aval de la propuesta y consulta de antecedentes del profesional (COPNIA o similares)	N.A.
	NOTA	**NO ADJUNTARON CARTA DE PRESENTACIÓN - SUSANAR APORTANDO CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA TAL Y COMO SE INDICA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS NUMERAL 5.2.1.1 Formato – Carta de presentación de la oferta Formato (GCCON-F-061 - Carta de Presentación de la Propuesta) se debe utilizar el formato establecido por la entidad.**
3	Documento de identificación del Representante legal o Persona natural (PN)	SÍ
	NOTA	
4	Documento que acredite la situación militar definida	N.A.
	NOTA	
5	Certificado de existencia y representación legal (CERL) o Registro mercantil (RM)	SÍ
	NOTA	
6	Validación de la información del CERL o del RM	
6.1	Expedición	SÍ
6.2	Objeto social relacionado	SÍ
6.3	Facultades	SÍ
6.4	Constitución y vigencia	SÍ
6.5	Tamaño	SÍ
6.6	Domicilio	SÍ
6.7	Otros	N.A.
	NOTA	
7	Registro Único de Proponentes – RUP	N.A.
	NOTA	
8	Validación de la información del RUP	
8.1	Expedición	N.A.
8.2	Renovación	N.A.
8.3	Firmeza	N.A.
8.4	Multas y declaratorias de incumplimiento	N.A.
	NOTA	
9	Registro Único Tributario - RUT	SÍ
	NOTA	
10	Certificación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales	NO
	NOTA	**EL PROPONENTE NO ADJUNTO 5.2.1.8 Certificación de pago a seguridad social y aportes parafiscales. FORMATO: (GCCON-F-063-Certificacion aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de Parafiscales) El proponente, persona jurídica singular o plural, debe presentar la información establecida en el FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal. Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES. (...)**
11	Validación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales (Aplica para Persona jurídica)	N.A.
11.1	Revisor fiscal (RF)	N.A.
11.2	Documento de identificación del RF	N.A.
11.3	Tarjeta profesional del RF	N.A.
11.4	Antecedentes Junta Central de Contadores del RF	N.A.
	NOTA	
12	Garantía de seriedad de la oferta	N.A.
12.1	Expedición	N.A.
12.2	Tomador	N.A.
12.3	Asegurado	N.A.
12.4	Objeto del proceso	N.A.
12.5	Valor amparado	N.A.
12.6	Vigencia	N.A.
12.7	Incluidos los integrantes de la forma asociativa	N.A.
12.8	Validación de autenticidad	N.A.
	NOTA	
13	Certificado de antecedentes fiscales - CGR	SÍ
	NOTA	
14	Certificado de antecedentes disciplinarios - PGN	SÍ
	NOTA	
15	Antecedentes Judiciales Policía Nacional	SÍ
	NOTA	
16	Consulta en el RNMC	SÍ
	NOTA	
17	Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales	NO
	NOTA	***Al no aportar la carta de presentacion de la propuesta con todas sus declaraciones y autorizaciones, no autorizó a la entidad para llevar acabo la verificacion del certifido 5.2.1.14 Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales***
18	Certificado REDAM	SÍ
	NOTA	
19	LIMITACIÓN A MIPYMES	NO
	NOTA	**SUBSANAR - ESTUDIOS PREVIOS NUMERAL 5.2.1.16 LIMITACIÓN A MIPYMES el proceso esta limitado a Mipymes, el proponente deberá aportar de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, lo siguiente: a) Personas naturales: certificación expedida por ellos y un contador público adjuntando copia del registro mercantil. b) Persona jurídica: certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. - a demas no aportaron copia del documento de identidad, tarjeta profesional y antecedentes profesionales del contador o revisor fiscal**
20	[Requisito habilitante adicional 2]	N.A.
	NOTA	
21	[Requisito habilitante adicional 3]	N.A.
	NOTA	
22	[Requisito habilitante adicional 4]	N.A.
	NOTA	
23	[Requisito habilitante adicional 5]	N.A.
	NOTA	

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

NO CUMPLE

CAUSALES DE RECHAZO

NOTA. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en el cronograma del proceso o la ley, según el caso.

	V.04
	Código: GCCON-F-038

PROCESO
GESTIÓN CONTRACTUAL
NOMBRE DEL FORMATO: EVALUACIÓN JURIDICA
PROCESO NRO. MC-VLL-CAB-0027 DE 2026
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

PÚBLICA		PÚBLICA CLASIFICADA		PÚBLICA RESERVADA	

OBJETO	**Contratar el mantenimiento de aires acondicionados a todo costo del centro agropecuario de buga vigencia 2026.**

Proponente nro.	3	Lotes	N.A.	Número(s)	
Nombre del proponente:	RAES S.A.S				
Integrante 1:				%Participación	
Integrante 2:				%Participación	
Integrante 3:				%Participación	
Integrante 4:				%Participación	

	REQUISITO	CUMPLE
1	Documento de proponente plural	N.A.
1.1	Forma de unión	N.A.
1.2	Objeto	N.A.
1.3	Vigencia	N.A.
1.4	Participación	N.A.
1.5	Otros	N.A.
	NOTA	
2	Carta de presentación de la propuesta en el formato de la entidad	SÍ
2.1	Aval de la propuesta y consulta de antecedentes del profesional (COPNIA o similares)	N.A.
	NOTA	
3	Documento de identificación del Representante legal o Persona natural (PN)	SÍ
	NOTA	
4	Documento que acredite la situación militar definida	N.A.
	NOTA	
5	Certificado de existencia y representación legal (CERL) o Registro mercantil (RM)	SÍ
	NOTA	
6	Validación de la información del CERL o del RM	
6.1	Expedición	NO
6.2	Objeto social relacionado	SÍ
6.3	Facultades	SÍ
6.4	Constitución y vigencia	SÍ
6.5	Tamaño	SÍ
6.6	Domicilio	SÍ
6.7	Otros	N.A.
	NOTA	***Se le solicita al proponente aportar nuevamente el certificado de existencia y representacion legal, pues al hacer la verificacion en la correspondiente camara y comercio se identifica que la fecha que arroja el sistema es diferente a la contenida en el certificado adjuntado, apesar de que ambas fechas cumplen con el requisito de no ser mayor a 1 mes a la fecha de cierre del proceso, se requiere para efectos de claridad***
7	Registro Único de Proponentes – RUP	N.A.
	NOTA	
8	Validación de la información del RUP	
8.1	Expedición	N.A.
8.2	Renovación	N.A.
8.3	Firmeza	N.A.
8.4	Multas y declaratorias de incumplimiento	N.A.
	NOTA	
9	Registro Único Tributario - RUT	SÍ
	NOTA	
10	Certificación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales	SÍ
	NOTA	
11	Validación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales (Aplica para Persona jurídica)	N.A.
11.1	Revisor fiscal (RF)	N.A.
11.2	Documento de identificación del RF	N.A.
11.3	Tarjeta profesional del RF	N.A.
11.4	Antecedentes Junta Central de Contadores del RF	N.A.
	NOTA	
12	Garantía de seriedad de la oferta	N.A.
12.1	Expedición	N.A.
12.2	Tomador	N.A.
12.3	Asegurado	N.A.
12.4	Objeto del proceso	N.A.
12.5	Valor amparado	N.A.
12.6	Vigencia	N.A.
12.7	Incluidos los integrantes de la forma asociativa	N.A.
12.8	Validación de autenticidad	N.A.
	NOTA	
13	Certificado de antecedentes fiscales - CGR	SÍ
	NOTA	
14	Certificado de antecedentes disciplinarios - PGN	SÍ
	NOTA	
15	Antecedentes Judiciales Policía Nacional	SÍ
	NOTA	
16	Consulta en el RNMC	SÍ
	NOTA	
17	Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales	SÍ
	NOTA	
18	Certificado REDAM	SÍ
	NOTA	
19	LIMITACIÓN A MIPYMES	SÍ
	NOTA	***El proponente aportó certificacion firmada solamente por la representante legal, los estudios previos establecen en el numeral 5.2.1.16 LIMITACIÓN A MIPYMES el proceso esta limitado a Mipymes, el proponente deberá aportar de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, lo siguiente:*** ***b) Persona jurídica: certificación expedido por el representante legal y el contador o revisor fiscal. (...) - a demas no aportaron copia del documento de identidad, tarjeta profesional y antecedentes profesionales del contador o revisor fiscal - SUBSANAR***
20	[Requisito habilitante adicional 2]	N.A.
	NOTA	
21	[Requisito habilitante adicional 3]	N.A.
	NOTA	
22	[Requisito habilitante adicional 4]	N.A.
	NOTA	
23	[Requisito habilitante adicional 5]	N.A.
	NOTA	

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
NO CUMPLE
CAUSALES DE RECHAZO

NOTA. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en el cronograma del proceso o la ley, según el caso.

	V.04
	Código: GCCON-F-038

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO - EVALUACIÓN JURIDICA

PROCESO NRO. MC-VLL-CAB-0027 DE 2026

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

PUBLICA		PUBLICA CLASIFICADA		PUBLICA RESERVADA	

OBJETO	**Contratar el mantenimiento de aires acondicionados a todo costo del centro agropecuario de buga vigencia 2026.**

Proponente nro. 4 Lotes N.A. Número(s)

Nombre del proponente: **AIRES ABELLA SAS**

Integrante 1: %Participación

Integrante 2: %Participación

Integrante 3: %Participación

Integrante 4: %Participación

	REQUISITO	CUMPLE
1	Documento de proponente plural	N.A.
1.1	Forma de unión	N.A.
1.2	Objeto	N.A.
1.3	Vigencia	N.A.
1.4	Participación	N.A.
1.5	Otros	N.A.
	NOTA	
2	Carta de presentación de la propuesta en el formato de la entidad	SÍ
2.1	Aval de la propuesta y consulta de antecedentes del profesional (COPNIA o similares)	N.A.
	NOTA	
3	Documento de identificación del Representante legal o Persona natural (PN)	SÍ
	NOTA	
4	Documento que acredite la situación militar definida	SÍ
	NOTA	
5	Certificado de existencia y representación legal (CERL) o Registro mercantil (RM)	SÍ
	NOTA	
6	Validación de la información del CERL o del RM	
6.1	Expedición	SÍ
6.2	Objeto social relacionado	SÍ
6.3	Facultades	SÍ
6.4	Constitución y vigencia	SÍ
6.5	Tamaño	SÍ
6.6	Domicilio	NO
6.7	Otros	SÍ
	NOTA **Al tener su domicilio principal en Neiva (Huila), el proponente NO CUMPLE con la exigencia de la limitación a MiPymes de carácter departamental (Valle del Cauca) establecida para el proceso de contratación**	
7	Registro Único de Proponentes – RUP	N.A.
	NOTA	
8	Validación de la información del RUP	
8.1	Expedición	N.A.
8.2	Renovación	N.A.
8.3	Firmeza	N.A.
8.4	Multas y declaratorias de incumplimiento	N.A.
	NOTA	
9	Registro Único Tributario - RUT	NO
	NOTA **El documento aportado es de 2025 - 5.2.1.7 Registro Único Tributario (RUT) El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debio allegar con su oferta copia del Registro Único Tributario – RUT, impreso y/o descargado durante la vigencia 2026.**	
10	Certificación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales	SÍ
	NOTA	
11	Validación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales (Aplica para Persona jurídica)	N.A.
11.1	Revisor fiscal (RF)	N.A.
11.2	Documento de identificación del RF	N.A.
11.3	Tarjeta profesional del RF	N.A.
11.4	Antecedentes Junta Central de Contadores del RF	N.A.
	NOTA	
12	Garantía de seriedad de la oferta	N.A.
12.1	Expedición	N.A.
12.2	Tomador	N.A.
12.3	Asegurado	N.A.
12.4	Objeto del proceso	N.A.
12.5	Valor amparado	N.A.
12.6	Vigencia	N.A.
12.7	Incluidos los integrantes de la forma asociativa	N.A.
12.8	Validación de autenticidad	N.A.
	NOTA	
13	Certificado de antecedentes fiscales - CGR	SÍ
	NOTA	
14	Certificado de antecedentes disciplinarios - PGN	SÍ
	NOTA	
15	Antecedentes Judiciales Policía Nacional	SÍ
	NOTA	
16	Consulta en el RNMC	SÍ
	NOTA	
17	Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales	SÍ
	NOTA	
18	Certificado REDAM	SÍ
	NOTA	
19	LIMITACIÓN A MIPYMES DEPARTAMENTAL	NO
	NOTA **El presente proceso de contratación fue limitado a MiPymes de carácter departamental. En consecuencia, los proponentes debían acreditar obligatoriamente dos condiciones: primera, su calidad de micro, pequeña o mediana empresa conforme a la normatividad vigente; y segunda, demostrar que se encontraban domiciliados en el departamento del Valle del Cauca.**	
20	[Requisito habilitante adicional 2]	N.A.
	NOTA	
21	[Requisito habilitante adicional 3]	N.A.
	NOTA	
22	[Requisito habilitante adicional 4]	N.A.
	NOTA	
23	[Requisito habilitante adicional 5]	N.A.
	NOTA	

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

NO CUMPLE

CAUSALES DE RECHAZO

NOTA. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en el cronograma del proceso o la ley, según el caso.

SENA	V.04
	Código: GCCON-F-038

PROCESO
GESTIÓN CONTRACTUAL
NOMBRE DEL FORMATO - EVALUACIÓN JURIDICA
PROCESO NRO. MC-VLL-CAB-0027 DE 2026
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

PUBLICA		PUBLICA CLASIFICADA		PUBLICA RESERVADA	

OBJETO	**Contratar el mantenimiento de aires acondicionados a todo costo del centro agropecuario de buga vigencia 2026.**

Proponente nro. **5** Lotes **N.A.** Número(s)

Nombre del proponente: **ZENTRA**

Integrante 1: %Participación

Integrante 2: %Participación

Integrante 3: %Participación

Integrante 4: %Participación

	REQUISITO	CUMPLE
1	Documento de proponente plural	N.A.
1.1	Forma de unión	N.A.
1.2	Objeto	N.A.
1.3	Vigencia	N.A.
1.4	Participación	N.A.
1.5	Otros	N.A.
	NOTA	
2	Carta de presentación de la propuesta en el formato de la entidad	SÍ
2.1	Aval de la propuesta y consulta de antecedentes del profesional (COPNIA o similares)	N.A.
	NOTA	
3	Documento de identificación del Representante legal o Persona natural (PN)	SÍ
	NOTA	
4	Documento que acredite la situación militar definida	N.A.
	NOTA	
5	Certificado de existencia y representación legal (CERL) o Registro mercantil (RM)	SÍ
	NOTA	
6	Validación de la información del CERL o del RM	
6.1	Expedición	SÍ
6.2	Objeto social relacionado	SÍ
6.3	Facultades	SÍ
6.4	Constitución y vigencia	SÍ
6.5	Tamaño	SÍ
6.6	Domicilio	NO
6.7	Otros	N.A.
	NOTA	***el proponente NO CUMPLE con la exigencia de la limitación a MiPymes de carácter departamental (Valle del Cauca) establecida para el proceso de contratación***
7	Registro Único de Proponentes – RUP	N.A.
	NOTA	
8	Validación de la información del RUP	
8.1	Expedición	N.A.
8.2	Renovación	N.A.
8.3	Firmeza	N.A.
8.4	Multas y declaratorias de incumplimiento	N.A.
	NOTA	
9	Registro Único Tributario - RUT	SÍ
	NOTA	
10	Certificación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales	SÍ
	NOTA	
11	Validación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales (Aplica para Persona jurídica)	SÍ
11.1	Revisor fiscal (RF)	SÍ
11.2	Documento de identificación del RF	SÍ
11.3	Tarjeta profesional del RF	SÍ
11.4	Antecedentes Junta Central de Contadores del RF	SÍ
	NOTA	
12	Garantía de seriedad de la oferta	N.A.
12.1	Expedición	N.A.
12.2	Tomador	N.A.
12.3	Asegurado	N.A.
12.4	Objeto del proceso	N.A.
12.5	Valor amparado	N.A.
12.6	Vigencia	N.A.
12.7	Incluidos los integrantes de la forma asociativa	N.A.
12.8	Validación de autenticidad	N.A.
	NOTA	
13	Certificado de antecedentes fiscales - CGR	SÍ
	NOTA	
14	Certificado de antecedentes disciplinarios - PGN	SÍ
	NOTA	
15	Antecedentes Judiciales Policía Nacional	SÍ
	NOTA	
16	Consulta en el RNMC	SÍ
	NOTA	
17	Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales	SÍ
	NOTA	
18	Certificado REDAM	SÍ
	NOTA	
19	LIMITACIÓN A MIPYMES DEPARTAMENTAL	NO
	NOTA	***El presente proceso de contratación fue limitado a MiPymes de carácter departamental. En consecuencia, los proponentes debían acreditar obligatoriamente dos condiciones: primera, su calidad de micro, pequeña o mediana empresa conforme a la normatividad vigente; y segunda, demostrar que se encontraban domiciliados en el departamento del Valle del Cauca.***
20	[Requisito habilitante adicional 2]	N.A.
	NOTA	
21	[Requisito habilitante adicional 3]	N.A.
	NOTA	
22	[Requisito habilitante adicional 4]	N.A.
	NOTA	
23	[Requisito habilitante adicional 5]	N.A.
	NOTA	

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

NO CUMPLE

CAUSALES DE RECHAZO

NOTA. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en el cronograma del proceso o la ley, según el caso.

	V.04
	Código: GCCON-F-038

PROCESO
GESTIÓN CONTRACTUAL
NOMBRE DEL FORMATO - EVALUACIÓN JURIDICA
PROCESO NRO. MC-VLL-CAB-0027 DE 2026
CLASIFICACION DE LA INFORMACION

PÚBLICA		PÚBLICA CLASIFICADA		PÚBLICA RESERVADA	

OBJETO	**Contratar el mantenimiento de aires acondicionados a todo costo del centro agropecuario de buga vigencia 2026.**

Proponente nro. **6** Lotes **N.A.** Número(s)

Nombre del proponente: **CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**

Integrante 1:		%Participación	
Integrante 2:		%Participación	
Integrante 3:		%Participación	
Integrante 4:		%Participación	

	REQUISITO	CUMPLE
1	Documento de proponente plural	N.A.
1.1	Forma de unión	N.A.
1.2	Objeto	N.A.
1.3	Vigencia	N.A.
1.4	Participación	N.A.
1.5	Otros	N.A.
	NOTA	
2	Carta de presentación de la propuesta en el formato de la entidad	SÍ
2.1	Aval de la propuesta y consulta de antecedentes del profesional (COPNIA o similares)	N.A.
	NOTA	
3	Documento de identificación del Representante legal o Persona natural (PN)	SÍ
	NOTA	
4	Documento que acredite la situación militar definida	N.A.
	NOTA	
5	Certificado de existencia y representación legal (CERL) o Registro mercantil (RM)	NO
	NOTA	***No aportaron Certificado de existencia y representación legal - numeral S.2.1.4 Certificado de existencia y representación legal Si la oferta es presentada por una persona jurídica singular o plural Se debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera previa a la fecha de cierre del proceso de selección (...)***
6	Validación de la información del CERL o del RM	
6.1	Expedición	NO
6.2	Objeto social relacionado	NO
6.3	Facultades	NO
6.4	Constitución y vigencia	NO
6.5	Tamaño	NO
6.6	Domicilio	NO
6.7	Otros	NO
	NOTA	***El proponente aporto un certificado de establecimiento de comercio, sin embargo, En aplicación del principio de selección objetiva y del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, se requiere al proponente para que aporte el Certificado de Existencia y Representación Legal de la persona jurídica. Este documento es indispensable y no es suplido por el certificado de matrícula mercantil del establecimiento aportado junto con la propuesta, ya que se requiere para evaluar de manera integral aspectos habilitantes fundamentales como la vigencia de la sociedad, la amplitud y suficiencia de las facultades del representante legal para contratar, la verificación de su objeto social y la acreditación formal de su domicilioapara constatar el cumplimiento de la limitación a MiPymes departamentales***
7	Registro Único de Proponentes – RUP	N.A.
	NOTA	
8	Validación de la información del RUP	
8.1	Expedición	N.A.
8.2	Renovación	N.A.
8.3	Firmeza	N.A.
8.4	Multas y declaratorias de incumplimiento	N.A.
	NOTA	
9	Registro Único Tributario - RUT	SÍ
	NOTA	
10	Certificación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales	NO
	NOTA	**EL PROPONENTE NO ADJUNTÓ CERTIFICADO: S.2.1.8 Certificación de pago a seguridad social y aportes parafiscales. FORMATO: (GCCON-F-063-Certificacion aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de Parafiscales) El proponente, persona jurídica singular o plural, debe presentar la información establecida en el FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal. Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES. (...)**
11	Validación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales (Aplica para Persona jurídica)	NO
11.1	Revisor fiscal (RF)	NO
11.2	Documento de identificación del RF	NO
11.3	Tarjeta profesional del RF	NO
11.4	Antecedentes Junta Central de Contadores del RF	NO
	NOTA	**El proponente, persona jurídica singular o plural, debe presentar la información establecida en el FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal.**
12	Garantía de seriedad de la oferta	N.A.
12.1	Expedición	N.A.
12.2	Tomador	N.A.
12.3	Asegurado	N.A.
12.4	Objeto del proceso	N.A.
12.5	Valor amparado	N.A.
12.6	Vigencia	N.A.
12.7	Incluidos los integrantes de la forma asociativa	N.A.
12.8	Validación de autenticidad	N.A.
	NOTA	
13	Certificado de antecedentes fiscales - CGR	SÍ
	NOTA	
14	Certificado de antecedentes disciplinarios - PGN	SÍ
	NOTA	
15	Antecedentes Judiciales Policía Nacional	SÍ
	NOTA	
16	Consulta en el RNMC	SÍ
	NOTA	
17	Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales	SÍ
	NOTA	
18	Certificado REDAM	SÍ
	NOTA	
19	LIMITACIÓN A MIPYMES DEPARTAMENTAL	NO
	NOTA	**SUBSANAR - ESTUDIOS PREVIOS NUMERAL S.2.1.16 LIMITACIÓN A MIPYMES el proceso esta limitado a Mipymes, el proponente deberá aportar de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, lo siguiente: a) Personas naturales: certificación expedida por ellos y un contador público adjuntando copia del registro mercantil. b) Persona jurídica: certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. - a demas no aportaron copia del documento de identidad, tarjeta profesional y antecedentes profesionales del contador o revisor fiscal**
20	[Requisito habilitante adicional 2]	N.A.
	NOTA	
21	[Requisito habilitante adicional 3]	N.A.
	NOTA	
22	[Requisito habilitante adicional 4]	N.A.
	NOTA	
23	[Requisito habilitante adicional 5]	N.A.
	NOTA	

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

NO CUMPLE

CAUSALES DE RECHAZO

NOTA. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en el cronograma del proceso o la ley, según el caso.

SENA	V.04
	Código: GCCON-F-038

PROCESO
GESTIÓN CONTRACTUAL
NOMBRE DEL FORMATO - EVALUACIÓN JURIDICA
PROCESO NRO. MC-VLL-CAB-0027 DE 2026
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

PÚBLICA		PÚBLICA CLASIFICADA		PÚBLICA RESERVADA	

OBJETO	**Contratar el mantenimiento de aires acondicionados a todo costo del centro agropecuario de buga vigencia 2026.**

Proponente nro. **7** Lotes **N.A.** Número(s)

Nombre del proponente: **M.D.S INGENIERIA S.A.S**

Integrante 1:		%Participación	
Integrante 2:		%Participación	
Integrante 3:		%Participación	
Integrante 4:		%Participación	

	REQUISITO	CUMPLE
1	Documento de proponente plural	N.A.
1.1	Forma de unión	N.A.
1.2	Objeto	N.A.
1.3	Vigencia	N.A.
1.4	Participación	N.A.
1.5	Otros	N.A.
	NOTA	
2	Carta de presentación de la propuesta en el formato de la entidad	SÍ
2.1	Aval de la propuesta y consulta de antecedentes del profesional (COPNIA o similares)	N.A.
	NOTA	
3	Documento de identificación del Representante legal o Persona natural (PN)	SÍ
	NOTA	
4	Documento que acredite la situación militar definida	SÍ
	NOTA	
5	Certificado de existencia y representación legal (CERL) o Registro mercantil (RM)	SÍ
	NOTA	
6	Validación de la información del CERL o del RM	
6.1	Expedición	SÍ
6.2	Objeto social relacionado	SÍ
6.3	Facultades	SÍ
6.4	Constitución y vigencia	SÍ
6.5	Tamaño	SÍ
6.6	Domicilio	SÍ
6.7	Otros	N.A.
	NOTA	
7	Registro Único de Proponentes – RUP	N.A.
	NOTA	
8	Validación de la información del RUP	
8.1	Expedición	N.A.
8.2	Renovación	N.A.
8.3	Firmeza	N.A.
8.4	Multas y declaratorias de incumplimiento	N.A.
	NOTA	
9	Registro Único Tributario - RUT	SÍ
	NOTA	
10	Certificación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales	SÍ
	NOTA	
11	Validación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales (Aplica para Persona jurídica)	N.A.
11.1	Revisor fiscal (RF)	N.A.
11.2	Documento de identificación del RF	N.A.
11.3	Tarjeta profesional del RF	N.A.
11.4	Antecedentes Junta Central de Contadores del RF	N.A.
	NOTA	
12	Garantía de seriedad de la oferta	N.A.
12.1	Expedición	N.A.
12.2	Tomador	N.A.
12.3	Asegurado	N.A.
12.4	Objeto del proceso	N.A.
12.5	Valor amparado	N.A.
12.6	Vigencia	N.A.
12.7	Incluidos los integrantes de la forma asociativa	N.A.
12.8	Validación de autenticidad	N.A.
	NOTA	
13	Certificado de antecedentes fiscales - CGR	SÍ
	NOTA	
14	Certificado de antecedentes disciplinarios - PGN	SÍ
	NOTA	
15	Antecedentes Judiciales Policía Nacional	SÍ
	NOTA	
16	Consulta en el RNMC	SÍ
	NOTA	
17	Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales	SÍ
	NOTA	
18	Certificado REDAM	SÍ
	NOTA	
19	LIMITACIÓN A MIPYMES	SÍ
	NOTA	
20	[Requisito habilitante adicional 2]	N.A.
	NOTA	
21	[Requisito habilitante adicional 3]	N.A.
	NOTA	
22	[Requisito habilitante adicional 4]	N.A.
	NOTA	
23	[Requisito habilitante adicional 5]	N.A.
	NOTA	

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

CUMPLE

CAUSALES DE RECHAZO

NOTA. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en el cronograma del proceso o la ley, según el caso.

SENA	V.04
	Código: GCCON-F-038

PROCESO
GESTIÓN CONTRACTUAL
NOMBRE DEL FORMATO - EVALUACION JURIDICA
PROCESO NRO. MC-VU-CAB-0027 DE 2025
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

PÚBLICA		PÚBLICA CLASIFICADA		PÚBLICA RESERVADA	

OBJETO	**Contratar el mantenimiento de aires acondicionados a todo costo del centro agropecuario de buga vigencia 2026.**

Proponente nro. **8** Lotes **N.A.** Número(s)

Nombre del proponente: **IDEO SOLUCIONES S.A.S.**

Integrante 1:		%Participación
Integrante 2:		%Participación
Integrante 3:		%Participación
Integrante 4:		%Participación

	REQUISITO	CUMPLE
1	Documento de proponente plural	N.A.
1.1	Forma de unión	N.A.
1.2	Objeto	N.A.
1.3	Vigencia	N.A.
1.4	Participación	N.A.
1.5	Otros	N.A.
	NOTA	
2	Carta de presentación de la propuesta en el formato de la entidad	SÍ
2.1	Aval de la propuesta y consulta de antecedentes del profesional (COPNIA o similares)	N.A.
	NOTA	
3	Documento de identificación del Representante legal o Persona natural (PN)	SÍ
	NOTA	
4	Documento que acredite la situación militar definida	N.A.
	NOTA	
5	Certificado de existencia y representación legal (CERL) o Registro mercantil (RM)	SÍ
	NOTA	
6	Validación de la información del CERL o del RM	
6.1	Expedición	SÍ
6.2	Objeto social relacionado	SÍ
6.3	Facultades	SÍ
6.4	Constitución y vigencia	SÍ
6.5	Tamaño	SÍ
6.6	Domicilio	SÍ
6.7	Otros	N.A.
	NOTA	
7	Registro Único de Proponentes – RUP	N.A.
	NOTA	
8	Validación de la información del RUP	
8.1	Expedición	N.A.
8.2	Renovación	N.A.
8.3	Firmeza	N.A.
8.4	Multas y declaratorias de incumplimiento	N.A.
	NOTA	
9	Registro Único Tributario - RUT	NO
	NOTA	**NO ADJUNTARON DOCUMENTO - 5.2.1.7 Registro Único Tributario (RUT) El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debio allegar con su oferta copia del Registro Único Tributario – RUT, impreso y/o descargado durante la vigencia 2026.**
10	Certificación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales	NO
	NOTA	**EL PROPONENTE NO ADJUNTÓ CERTIFICADO: 5.2.1.8 Certificación de pago a seguridad social y aportes parafiscales. FORMATO: (GCCON-F-063-Certificacion aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de Parafiscales) El proponente, persona jurídica singular o plural, debe presentar la información establecida en el FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal. Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES. (...)**
11	Validación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales (Aplica para Persona jurídica)	NO
11.1	Revisor fiscal (RF)	NO
11.2	Documento de identificación del RF	NO
11.3	Tarjeta profesional del RF	NO
11.4	Antecedentes Junta Central de Contadores del RF	NO
	NOTA	**El proponente, persona jurídica singular o plural, debe presentar la información establecida en el FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal.**
12	Garantía de seriedad de la oferta	N.A.
12.1	Expedición	N.A.
12.2	Tomador	N.A.
12.3	Asegurado	N.A.
12.4	Objeto del proceso	N.A.
12.5	Valor amparado	N.A.
12.6	Vigencia	N.A.
12.7	Incluidos los integrantes de la forma asociativa	N.A.
12.8	Validación de autenticidad	N.A.
	NOTA	
13	Certificado de antecedentes fiscales - CGR	SÍ
	NOTA	
14	Certificado de antecedentes disciplinarios - PGN	SÍ
	NOTA	
15	Antecedentes Judiciales Policía Nacional	SÍ
	NOTA	
16	Consulta en el RNMC	SÍ
	NOTA	
17	Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales	SÍ
	NOTA	
18	Certificado REDAM	SÍ
	NOTA	
19	LIMITACIÓN A MIPYMES	NO
	NOTA	**SUBSANAR - ESTUDIOS PREVIOS NUMERAL 5.2.1.16 LIMITACIÓN A MIPYMES el proceso esta limitado a Mipymes, el proponente deberá aportar de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, lo siguiente: a) Personas naturales: certificación expedida por ellos y un contador público adjuntando copia del registro mercantil. b) Persona jurídica: certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. - a demas no aportaron copia del documento de identidad, tarjeta profesional y antecedentes profesionales del contador o revisor fiscal**
20	[Requisito habilitante adicional 2]	N.A.
	NOTA	
21	[Requisito habilitante adicional 3]	N.A.
	NOTA	
22	[Requisito habilitante adicional 4]	N.A.
	NOTA	
23	[Requisito habilitante adicional 5]	N.A.
	NOTA	

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

NO CUMPLE

CAUSALES DE RECHAZO

NOTA. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en el cronograma del proceso o la ley, según el caso.

SENA	V.04
	Código: GCCON-F-038

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO - EVALUACIÓN JURIDICA

PROCESO NRO. MC-VLL-CAB-0027 DE 2026

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

PÚBLICA		PÚBLICA CLASIFICADA		PÚBLICA RESERVADA	

OBJETO	**Contratar el mantenimiento de aires acondicionados a todo costo del centro agropecuario de buga vigencia 2026.**

Proponente nro. 9 Lotes N.A. Número(s)

Nombre del proponente: **IMPORSYSTEM SAS**

Integrante 1: %Participación

Integrante 2: %Participación

Integrante 3: %Participación

Integrante 4: %Participación

	REQUISITO	CUMPLE
1	Documento de proponente plural	N.A.
1.1	Forma de unión	N.A.
1.2	Objeto	N.A.
1.3	Vigencia	N.A.
1.4	Participación	N.A.
1.5	Otros	N.A.
	NOTA	
2	Carta de presentación de la propuesta en el formato de la entidad	SÍ
2.1	Aval de la propuesta y consulta de antecedentes del profesional (COPNIA o similares)	N.A.
	NOTA	
3	Documento de identificación del Representante legal o Persona natural (PN)	SÍ
	NOTA	
4	Documento que acredite la situación militar definida	N.A.
	NOTA	
5	Certificado de existencia y representación legal (CERL) o Registro mercantil (RM)	SÍ
	NOTA	
6	Validación de la información del CERL o del RM	
6.1	Expedición	SÍ
6.2	Objeto social relacionado	SÍ
6.3	Facultades	SÍ
6.4	Constitución y vigencia	SÍ
6.5	Tamaño	SÍ
6.6	Domicilio	SÍ
6.7	Otros	N.A.
	NOTA	
7	Registro Único de Proponentes – RUP	N.A.
	NOTA	
8	Validación de la información del RUP	
8.1	Expedición	N.A.
8.2	Renovación	N.A.
8.3	Firmeza	N.A.
8.4	Multas y declaratorias de incumplimiento	N.A.
	NOTA	
9	Registro Único Tributario - RUT	SÍ
	NOTA	
10	Certificación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales	SÍ
	NOTA	
11	Validación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales (Aplica para Persona jurídica)	NO
11.1	Revisor fiscal (RF)	NO
11.2	Documento de identificación del RF	NO
11.3	Tarjeta profesional del RF	NO
11.4	Antecedentes Junta Central de Contadores del RF	NO
	NOTA **NO ADJUNTARON DOCUMENTOS SOPORTES REVISOR FISCAL**	
12	Garantía de seriedad de la oferta	N.A.
12.1	Expedición	N.A.
12.2	Tomador	N.A.
12.3	Asegurado	N.A.
12.4	Objeto del proceso	N.A.
12.5	Valor amparado	N.A.
12.6	Vigencia	N.A.
12.7	Incluidos los integrantes de la forma asociativa	N.A.
12.8	Validación de autenticidad	N.A.
	NOTA	
13	Certificado de antecedentes fiscales - CGR	SÍ
	NOTA	
14	Certificado de antecedentes disciplinarios - PGN	SÍ
	NOTA	
15	Antecedentes Judiciales Policía Nacional	SÍ
	NOTA	
16	Consulta en el RNMC	SÍ
	NOTA	
17	Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales	SÍ
	NOTA	
18	Certificado REDAM	SÍ
	NOTA	
19	LIMITACIÓN A MIPYMES	NO
	NOTA **SUBSANAR - ESTUDIOS PREVIOS NUMERAL 5.2.1.16 LIMITACIÓN A MIPYMES el proceso esta limitado a Mipymes, el proponente deberá aportar de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, lo siguiente: a) Personas naturales: certificación expedida por ellos y un contador público adjuntando copia del registro mercantil. b) Persona jurídica: certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. - a demas no aportaron copia del documento de identidad, tarjeta profesional y antecedentes profesionales del contador o revisor fiscal**	
20	[Requisito habilitante adicional 2]	N.A.
	NOTA	
21	[Requisito habilitante adicional 3]	N.A.
	NOTA	
22	[Requisito habilitante adicional 4]	N.A.
	NOTA	
23	[Requisito habilitante adicional 5]	N.A.
	NOTA	

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

NO CUMPLE

CAUSALES DE RECHAZO

NOTA. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en el cronograma del proceso o la ley, según el caso.

SENA	V.04
	Código: GCCON-F-038

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO - EVALUACIÓN JURIDICA

PROCESO NRO. MC-VLL-CAB-0027 DE 2026

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

PUBLICA		PÚBLICA CLASIFICADA		PÚBLICA RESERVADA	

OBJETO	**Contratar el mantenimiento de aires acondicionados a todo costo del centro agropecuario de buga vigencia 2026.**

Proponente nro. **10** Lotes **N.A.** Número(s)

Nombre del proponente: **SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SAS**

Integrante 1:		%Participación	
Integrante 2:		%Participación	
Integrante 3:		%Participación	
Integrante 4:		%Participación	

	REQUISITO	CUMPLE
1	Documento de proponente plural	N.A.
1.1	Forma de unión	N.A.
1.2	Objeto	N.A.
1.3	Vigencia	N.A.
1.4	Participación	N.A.
1.5	Otros	N.A.
	NOTA	
2	Carta de presentación de la propuesta en el formato de la entidad	SÍ
2.1	Aval de la propuesta y consulta de antecedentes del profesional (COPNIA o similares)	N.A.
	NOTA	
3	Documento de identificación del Representante legal o Persona natural (PN)	SÍ
	NOTA	
4	Documento que acredite la situación militar definida	SÍ
	NOTA	
5	Certificado de existencia y representación legal (CERL) o Registro mercantil (RM)	SÍ
	NOTA	
6	Validación de la información del CERL o del RM	
6.1	Expedición	SÍ
6.2	Objeto social relacionado	SÍ
6.3	Facultades	SÍ
6.4	Constitución y vigencia	SÍ
6.5	Tamaño	SÍ
6.6	Domicilio	SÍ
6.7	Otros	N.A.
	NOTA	
7	Registro Único de Proponentes – RUP	N.A.
	NOTA	
8	Validación de la información del RUP	
8.1	Expedición	N.A.
8.2	Renovación	N.A.
8.3	Firmeza	N.A.
8.4	Multas y declaratorias de incumplimiento	N.A.
	NOTA	
9	Registro Único Tributario - RUT	NO
	NOTA	**NO ADJUNTARON DOCUMENTO - 5.2.1.7 Registro Único Tributario (RUT) El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debio allegar con su oferta copia del Registro Único Tributario – RUT, impreso y/o descargado durante la vigencia 2026.**
10	Certificación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales	SÍ
	NOTA	
11	Validación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales (Aplica para Persona jurídica)	SÍ
11.1	Revisor fiscal (RF)	SÍ
11.2	Documento de identificación del RF	SÍ
11.3	Tarjeta profesional del RF	SÍ
11.4	Antecedentes Junta Central de Contadores del RF	SÍ
	NOTA	
12	Garantía de seriedad de la oferta	N.A.
12.1	Expedición	N.A.
12.2	Tomador	N.A.
12.3	Asegurado	N.A.
12.4	Objeto del proceso	N.A.
12.5	Valor amparado	N.A.
12.6	Vigencia	N.A.
12.7	Incluidos los integrantes de la forma asociativa	N.A.
12.8	Validación de autenticidad	N.A.
	NOTA	
13	Certificado de antecedentes fiscales - CGR	SÍ
	NOTA	
14	Certificado de antecedentes disciplinarios - PGN	SÍ
	NOTA	
15	Antecedentes Judiciales Policía Nacional	SÍ
	NOTA	
16	Consulta en el RNMC	SÍ
	NOTA	
17	Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales	SÍ
	NOTA	
18	Certificado REDAM	SÍ
	NOTA	
19	LIMITACIÓN A MIPYMES	NO
	NOTA	**SUBSANAR - ESTUDIOS PREVIOS NUMERAL 5.2.1.16 LIMITACIÓN A MIPYMES el proceso esta limitado a Mipymes, el proponente deberá aportar de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, lo siguiente: a) Personas naturales: certificación expedida por ellos y un contador público adjuntando copia del registro mercantil. b) Persona jurídica: certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. - a demas no aportaron copia del documento de identidad, tarjeta profesional y antecedentes profesionales del contador o revisor fiscal**
20	[Requisito habilitante adicional 2]	N.A.
	NOTA	
21	[Requisito habilitante adicional 3]	N.A.
	NOTA	
22	[Requisito habilitante adicional 4]	N.A.
	NOTA	
23	[Requisito habilitante adicional 5]	N.A.
	NOTA	

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

NO CUMPLE

CAUSALES DE RECHAZO

NOTA. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en el cronograma del proceso o la ley, según el caso.

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL

Guadalajara de Buga , lulio 24 de 2026

Señor
Ludwig Mauricio Rojas Delgado
Subdirector (E) SENA CAB

Asunto: Evaluación Técnica Proceso de Contratación por Minima Cuantia No. MC-VLL-CAB-0027-2026

Con toda atención nos dirigimos al Sr. Ludwig Mauricio Rojas Delgado, en su calidad de delegatario del gasto, con el propósito de presentar la evaluación de los requisitos habilitantes técnicos en el marco del proceso del asunto, así:

Objeto del proceso:
Contratar el mantenimiento de aires acondicionados a todo costo del centro agropecuario de buga vigencia 2026.

	DATOS PROPONENTES Y OFERTAS PRESENTADAS:			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
				17/07/2026 10:15	**17/07/2026 15:26**	**17/07/2026 16:13**	**17/07/2026 11:31**	**17/07/2026 15:53**	**15/07/2026 16:39**	**17/07/2026 16:12**	**17/07/2026 12:00**	**17/07/2026 16:02**	**17/07/2026 10:33**
			Nombre	**CONTRUSERVICIOS TORO SAS**	**CLIMA IDEAL COLOMBIA SAS**	**RAES S.A.S**	**AIRES ABELLA SAS**	**ZENTRA**	**CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**	**M.D.S. INGENIERIA S.A.S**	**Ideo**	**IMPORSYSTEM SAS**	**SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SAS**
			Valor de la oferta==>	**$ 7.226.513**	**$ 41.200.000**	**$ 46.772.712**	**$ 50.302.728**	**$ 52.717.000**	**$ 61.775.280**	**$ 67.577.167**	**$ 78.984.108**	**$ 85.676.430**	**$ 88.250.297**
1	**REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS**	Verificación Documentos requeridos o respuesta	Observaciones										
1.1	EXPERIENCIA TECNICA: El proponente que pretenda acreditar experiencia deberá aportar hasta tres (3) certificaciones laborales o contratos con su respectiva acta de liquidación expedidas por la entidad contratante, que tengan relación con el objeto contractual, cuyo valor individual de cada contrato ejecutado sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial establecido			No cumple	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
2	**REQUISITOS SST**												
2.1	REQUISITO SST: El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta "Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST			Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
2.2	REQUISITO SST: Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.			No cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
2.3	REQUISITO SST: Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL o Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: Incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo a la autoevaluación de estándares mínimos adjuntando el puntaje obtenido es menor al 85%.			Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
2.4	REQUISITO SST: Listado de equipos para trabajo seguro en alturas con su respectiva certificación.			No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple
2.5	REQUISITO SST: Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas: Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada mínima de un año relacionada con trabajo en alturas, certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en alturas.			No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
2.6	REQUISITO SST: Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el Programa de prevención y protección contra caídas de alturas de acuerdo con los requerimientos de la normatividad vigente.			No cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple
3	**REQUISITOS AMBIENTAL**												
3.1	REQUISITO AMBIETAL: Para la realización de mantenimientos de aires acondicionados, donde se requiera utilizar en las instalaciones del SENA equipos de uso significativo de la energía, se optará por elegir a aquellos proveedores que demuestren que sus equipos son más eficientes energéticamente, siendo este un criterio de la selección. El proponente debe entregar • Ficha técnica de los equipos de trabajo (incluir la información de consumo eléctrico nominal) • Certificado de calibración de los equipos • Ficha técnica de los instrumentos que serán empleados (Inventario detallado de herramientas como compresores, bombas de vacío, recuperadores de gas refrigerante, etc.)			No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple
3.1	REQUISITO AMBIETAL: Certificaciones y Competencias Técnicas • Certificación de los técnicos en manipulación de gases refrigerantes, especialmente en la Norma de Competencia Laboral NCL 260501022: "Aplicar buenas prácticas en el uso de refrigerantes y lubricantes en instalaciones de refrigeración y climatización según normatividad ambiental" • Registro de capacitaciones vigentes en manejo seguro de refrigerantes, residuos peligrosos (RESPEL) y planes de contingencia			No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple
			RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS TECNICOS INCLUYE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ASPECTO AMBIENTAL ==>	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**

FIRMA EVALUADORES ASPECTOS TÉCNICOS

Nombre: Helwerth Hernando Garcia Tamayo
Cargo: Coordinador Administrativo

Nombre: Jessica Andrea Vargas
Cargo: Profesional SST CAB

Nombre: Dayana Andrea Zabala Plaza
Cargo: Profesional Ambiental CAB