

EVALUACIÓN DE RIESGO MODERADO

Bienvenidos al Webinar, allí podrá ver de manera ágil la información sobre que se debe tener para llevar a termino el concepto técnico y que sea soporte de conocimiento para su establecimiento.

A continuación compartiremos los videos de acuerdo a las necesidades que se necesitan en el tipo de riesgo al cual su establecimiento pertenece.

TENGA EN CUENTA: de las veinte (20) preguntas, se deben tener correctas por lo menos dieciséis (16) para ser aprobada. Recuerde que solo tiene **UNA OPORTUNIDAD**

En estos videos encontraras las respuestas de este cuestionario.

Introducción

<https://view.genial.ly/6272cec13bbd5d001800338f/guide-riesgo-moderado-mod-0>

Seguridad Humana

<https://view.genial.ly/627127d264a3d7001b1558f4/guide-riesgo-moderado-mod-1>

Materiales Peligrosos

<https://view.genial.ly/62712cae64a3d7001b1560f5/guide-riesgo-moderado-mod-2>

Sistema de protección contra incendios

<https://view.genial.ly/6262d146cdedf60018d84529/presentation-riesgo-moderado-mod-4>

Riesgos comunes de incendio

<https://view.genial.ly/627122e23ff9ec001a824a5e/guide-riesgo-moderado-mod-3>

Puntos: 20/20

1

NIT (Sin guion ni puntos) *

830018406

2

Número de Radicado (ALFANUMERICO) *

Tenga en cuenta que si esta información se sube de manera errada su proceso tomará mas tiempo su expedición

NOSLFFTGXJ39551

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

3

SEGURIDAD HUMANA

Para permitir una libre evacuación ¿cómo se deben encontrar los pasillos y salidas de evacuación?

*

- ☐ Obstaculizados y sin seguros
- ☐ Iluminados y puertas con candado
- ☒ Con señalización y libres de obstáculos
- ☐ Sin señalización y libres de obstáculos

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

4

Si el establecimiento comercial labora después de las 6:00 pm; la señalización debe ser en material: *

☒ Fotoluminiscente

☐ Madera

☐ Cartón

☐ Acrílico

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

5

Las escaleras son utilizadas como medio de evacuación en los establecimientos comerciales. De acuerdo a la normatividad, las partes de la escalera son: *

☐ Baranda

☒ Huella, contrahuella, pasamanos

☐ Huella, contrapaso

☐ Paso, contrapaso

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

6

Un establecimiento de comercio debe tener iluminación de emergencia sin importar el área que ocupe, porque se requiere que las vías de escape estén disponibles y seguras para ser utilizadas. *

☐ Falso

☒ Verdadero

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

7

En seguridad humana, las alarmas sirven como sistema de aviso para facilitar: *

- ☐ La evacuación desordenada de los ocupantes
- ☐ La evacuación incompleta de los ocupante
- ☐ La evacuación ordenada de algunos ocupantes
- ☒ La evacuación ordenada de los ocupantes

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

8

MATERIALES PELIGROSOS

Las sustancias como los líquidos combustibles, los líquidos inflamables, el gas natural combustible, el gas licuado de petróleo, las sustancias químicas, se identifican como:

*

- ☐ Materiales nobles
- ☐ Materiales pesados
- ☒ Materiales peligrosos
- ☐ Materiales livianos

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

9

El alcohol industrial, thinner, pegantes de PVC, y similares, se clasifican como: *

- ☐ Líquidos transparentes
- ☐ Líquidos combustibles
- ☐ Líquidos estables
- ☒ Líquidos inflamables

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

10

En la instalación de gas natural cuando la válvula de control o de paso se encuentra en posición paralela (recta) con la tubería, significa que:

*

- ☒ *Estáabiertoelflujodegas*
- ☐ *Haymuchogasenlatubería*
- ☐ *Estácerradoelflujodegas*
- ☐ *Haypocogasenlatubería*

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

11

Una llama de color azul intenso cuando la estufa está prendida, nos indica que la combustión es adecuada. *

- ☐ Falso
- ☒ Verdadero

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

12

¿Cuáles son los usos comunes de las calderas? *

- ☐ Esterilización de los instrumentos médicos.
- ☒ Todas son correctas.
- ☐ Centrales termoeléctricas.
- ☐ Generador de vapor para planchas en servicios de lavandería.

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

13

RIESGOS COMUNES DE INCENDIO

Una recomendación de seguridad para controlar los riesgos de electrocución (descarga eléctrica) y los peligros de incendio de maquinaria, equipos y herramientas es inspeccionar periódicamente las instalaciones eléctricas.

*

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

14

Existen buenas y malas prácticas para el uso de instalaciones eléctricas. Una mala práctica que incrementa el riesgo de incendio en el sistema eléctrico, es: *

- ☐ Comprar multitomas
- ☒ Sobrecargar las instalaciones eléctricas
- ☐ Mantener en buen estado las instalaciones eléctricas
- ☐ Ninguna de las anteriores

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

15

¿Si usted en su establecimiento tiene sus caja de tacos electricos sin tapa y sin señalizar puede ser un riesgo común de incendios? *

- ☐ Falso
- ☒ Verdadero

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

16

En caso de utilizar estufas eléctricas, tenga la precaución de que permanezcan retiradas de superficies u objetos que puedan incendiarse. *

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

17

Una mala práctica por la cual se generan incendios, es: *

- ☐ Inspeccionar periódicamente las instalaciones eléctricas
- ☐ Mantener en buen estado las instalaciones eléctricas
- ☐ Realizar mantenimiento a los avisos iluminado
- ☒ Tener tomas e interruptores eléctricos improvisados

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

18

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

Los incendios se clasifican de acuerdo al material combustible involucrado. Los incendios clase B se dan en:

*

- ☒ Líquidos inflamables y combustibles
- ☐ Materiales solidos
- ☐ Materiales eléctricos
- ☐ Grasas

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

19

El extintor de Polvo Químico Seco Multipropósito, que se encuentra en la imagen, es adecuado para los incendios: *



- ☐ Clase A y Clase B
- ☐ Clase A, Clase B y Clase D
- ☒ Clase A, Clase B y Clase C
- ☐ Clase A y Clase C

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

20

El extintor de Agua a Presión (color verde) sirve para controlar el fuego en materiales solidos como: *



- ☐ Computador
- ☐ Grasas y ceras
- ☐ Líquidos inflamables

☐ Papel y madera

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

21

El detector automático de incendio es un aparato de seguridad que detecta la presencia de humo en el aire y emite una señal acústica avisando del peligro de incendio. *

☐ Falso

☒ Verdadero

✓ **Correcto** 1/1 Puntos

22

El sistema de protección contra incendios que consiste en un conjunto de soporte para manguera, boquilla para manguera y conexión de manguera, corresponde a: *



☐ Detector de humo

☐ Rociador

☒ Gabinete

☐ Extintor

Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

Con tecnología de Microsoft Forms |

El propietario de este formulario no ha proporcionado una declaración de privacidad sobre cómo utilizarán los datos de tus respuestas. No proporciones información personal o confidencial.

| [Términos de uso](#)

COMPROBANTE DE VISITA TECNICA OCULAR DE SEGURIDAD HUMANA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS				
FECHA DE REVISIÓN	01/09/2023	RADICADO N°	2023-0045955	NIT/ CEDULA
RAZÓN SOCIAL		DIRECCIÓN		TELEFONOS
Centro Transitorio Quiroga		Cra 24 # 33 - 09 Sur		2020493-3566794674
<small>ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA REVISIÓN</small> * La responsabilidad de la revisión técnica ocular y el suministro de la información registrada en la fecha de la visita, es del inspector y de quien atiende la visita. * Resultado de esta revisión, no implica aprobación para la generación del Concepto Técnico FAVORABLE; se ratificará o revocará después de efectuada la verificación y validación de la información por parte de la Subdirección de Gestión del Riesgo. * La vigencia de esta revisión será de un año, contada a partir de la fecha de realización de la visita, tiempo en que la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos podrá efectuar visita de verificación, y caso tal, ratificar o revocar el concepto técnico. * El concepto perderá su validez en el momento en que se incumplan las condiciones mínimas de seguridad y protección contra incendios de acuerdo con la norma vigente. * A partir de la fecha se tiene 30 días hábiles para tener una respuesta ya sea FAVORABLE o NO (RES. 661/14). Si es favorable debe recoger el concepto en la Calle 20 68A -06.				

FOR-CR-03-02
Versión:Ferías
01/08/2022

OBSERVACIONES GENERALES / PLAN DE MEJORAMIENTO.

96. Responsable de Atender la Visita/ Representante Legal / Propietario		97. Firma Inspector - UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS		 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Cuerpo Oficial de Bomberos</p> <p>MAYOR INFORMACIÓN: Calle 20 No. 68 A-06 PBX 362 25 00 Ext. 40001 - 40002 - 40003 quejasysoluciones@bomberosbogota.gov.co www.bomberosbogota.gov.co Línea de emergencia 123 Feria de Servicios: lunes, 8 de agosto de 2022</p> 
Christian Castillo		[Firma]		
NOMBRE	NOMBRE	C.C.		
NIT ó C.C.	103625841	52763511		

FOR-CR-03-02
Versión:Ferías
01/08/2022

Formato de Autorevisión Riesgo Moderado

 Gracias.

La respuesta se ha enviado.

[Enviar otra respuesta](#)

Simplifique la recopilación de datos y obtenga información inteligente hoy mismo.

Utilice Formularios para crear fácilmente encuestas o cuestionarios, y obtenga información al instante.

[→ Comenzar](#)



[Crear mi propio formulario](#)

Con tecnología de Microsoft Forms |

El propietario de este formulario no ha proporcionado una declaración de privacidad sobre cómo utilizarán los datos de tus respuestas. No proporcionar información personal o confidencial.

| [Términos de uso](#)