BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGÁ

PERSONERÍA JURÍDICA No. 3749 de 1971
NIT. 890. 680.125-8

CONCEPTO TECNICO DE SEGURIDAD

Ley 1575 Artículo 42 del 21 de agosto de 2012
Resolución 0661

FBO N° 3059

Razón social:	**HOGAR NAZARET DE CHINAUTA**
Nit:	**860020194-6**
Propietario:	**FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR**
Dirección:	**KM 69 VIA MELGAR- GIRARDOT**
Teléfono:	**3118914858 ÁREA: 7000 Mt2 Aforo total: 150**
Actividad económica:	**8530**
N° matricula mercantil:	**02737723**

De acuerdo con la visita realizada por los inspectores de seguridad del **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGÁ**, se da el concepto técnico favorable por cumplir con las normas mínimas de seguridad humana y sistemas contra incendio, de acuerdo con la Ley 1575 artículos 42.

Se pudo constatar que el establecimiento inspeccionado cumple con las normas de seguridad vigentes como lo son: código de seguridad humana 101,NTC 1461 señalitica, NTC 2885 extintores , 2050 código retie, NTC 1700-medidas de barandas y pasillos, NSR 10.

Este certificado es válido por un año a partir de la fecha de su expedición y perderá su validez en el momento que incumplan las condiciones de seguridad exigidas en la legislación vigente o se modifique su destinación, su uso o su estructura física interna o externamente, por lo tanto, **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGÁ**, queda exenta de toda responsabilidad civil y penal

Inspección realizada el 25/03/2026, **válido hasta el 25/03/2027**

Atentamente,

CT. CARLOS JUAN DE DIOS GARCÍA
Comandante y Representante Legal
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fusagasugá

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
INSPECTOR SEGURIDAD
FUSAGASUGA

CABO. CARLOS OCAMPO ROJAS
Inspector de Seguridad

Imprime: Secretaria MELIZA REY PARDO
Fecha de impresión: 25/03/2026
Válido hasta: 25/03/2027
Favor solicitar su inspección 30 días antes del vencimiento del presente documento.