












CUADRO DE CANTIDADES DE ACCESORIOS LECHOS DE SECADO PROYECTADOS			
ID	ACCESORIO	UNIDAD	CANTIDAD
1	TEE EXTREMOS JUNTA HIDRÁULICA ø6", HD	UN	1
2	CODO 90° EXTREMOS JUNTA HIDRÁULICA ø6", HD	UN	3
3	UNIÓN ACOPLE UNIVERSAL EN HD ø6" AWWA C-219	UN	4
4	VALVULA DE CORTE ø6", HD, SRM, VÁSTAGO NO ASCENDENTE, EXT: LxL	UN	2
5	PASAMURO EN HD, ø6", EXT LxL, Z=0.15m, L=0.40m	UN	4
6	TUBERÍA PERFORADA PVC PRESIÓN ø6" 160 PSI, øORIFICIOS=3/4"	M	6.20
7	TUBERÍA PVC PRESIÓN ø6" 160 PSI	M	15.5

Notas:
Todas las dimensiones están dadas en metros a menos que se especifique otra unidad.
Los elementos metálicos, como la escalera deben tener protección contra la corrosión.
(*) Las longitudes de los niples y tuberías son indicativas, estas pueden variar de acuerdo a las dimensiones de los accesorios según fabricante. Se deberán verificar en el momento de su suministro.
EB: Extremo bridado.
EL: Extremo liso.
EH: Extremo junta hidraulica.
HD: Hierro ductil.

LOCALIZACION GENERAL



DEPARTAMENTO	GUAVIARE
MUNICIPIO	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
ZONA	URBANO

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

OBJETO:

ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA EL APOYO EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, QUE COMPRENDEN LOS COMPONENTES DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO, Y DISTRIBUCIÓN ASÍ COMO LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES , HIDRÁULICOS, ELÉCTRICOS, ELECTROMECÁNICOS Y ARQUITECTÓNICOS REQUERIDOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LO ESTABLECIDO DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°001 DEL 2025.

CONTRATANTE:

EMPOAGUAS E.S.P.
"Mejor en Calidad y Eficiencia"

DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE C.U -SJG

CONTIENE:

DISEÑO HIDRAULICO
PLANTAS - CORTES
LECHOS DE SECADO DETALLLES

PROYECCIÓN DE COORDENADAS:

PROYECCION: CONFORME DE GAUSS
ORIGEN: BOGOTA MAGNA SIRGAS
COORDENADAS PLANAS: 1.000.000 m.N 1.000.000 m.E
COORDENADAS GEOGRAFICAS:
LATITUD (N) 4°35'46.3215"
LONGITUD (W) DE GREENWICH 74°04'39,0285"

DISEÑO:

FIRMA

VoBo:

Escala: INDICADA	*DIBUJO:*	*Plano No:* 10 DE 12
Fecha: MARZO 2026		
Archivo Magnetico:		